

# 評価結果

## 浦安市新庁舎

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2014 (v3.01)


認証番号: CBL-CAS建築-0001-16

交付日: 2016年 5月10日

一般財団法人ベターリビング


建物用途	事務所	敷地面積	11,080㎡
建設地	千葉県浦安市	建築面積	3,118㎡
気候区分	6地域	延べ面積	25,631㎡
地域・地区	商業地域、防火地域	階数	地上11階、塔屋1階
竣工予定日	2016年5月	構造	RC造

### 建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質}G}{\text{建築物の環境負荷}L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{78.9}{17.6} = 4.4$$


### ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)



### 中項目の評価(バーチャート)



### 大項目の評価(レーダーチャート)



### LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

