

評価結果

CASBEE® 新築

使用評価ソフト：CASBEE-NC_2010 (v1.7)

認証番号：CBL-CAS建築-0008-13

交付日：2014年3月26日

一般財団法人ベターリビング


長崎県警察本部庁舎

建物用途	事務所(警察庁舎)	敷地面積	6,820.92㎡
建設地	長崎県長崎市尾上町20-2の一部、 20-11の一部、20-12の一部	建築面積	4,205.86㎡
気候区分	地域区分IV	延べ面積	21,734.16㎡
地域・地区	商業地域、防火地域	階数	地上8階
竣工予定日	2017年7月	構造	RC造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)



S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質}Q}{\text{建築物の環境負荷}L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{73.6}{16.4} = 4.4$$

ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆☆☆ 100%: ☆☆☆☆☆ 100%超: ☆

標準計算




このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです。

中項目の評価(バーチャート)


Q 建築物の環境品質(建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ = 3.9


Q1室内環境
SQ1 = 3.4




Q2サービス性能
SQ2 = 4.2



Q3室外環境(敷地内)
SQ3 = 4.2




大項目の評価(レーダーチャート)




LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

SLR = 4.3

LR1エネルギー
SLR1 = 4.7



LR2資源・マテリアル
SLR2 = 4.3



LR3敷地外環境
SLR3 = 3.8

