自由提案型
優良住宅部品性能試験方法書

Methods of Testing Performance for
Quality Housing Component

浴室換気改修用パネル（BL−bs）

Panels for improving bathroom ventilation

BLFT PIV：2024

2024年9月2日公表・施行

一般財団法人 ベターリビング

Ⅰ 性能試験項目

自由提案型優良住宅部品認定基準（浴室換気改修用パネル）において、試験により性能等を確認する項目並びに試験方法等は下表によるものとする。

No	性能試験項目	性能試験方法	備考	頁
1	気密性試験	JIS A 1516：1998「建具の気密性試験方法」	評価対象が換気扇取付用孔を除いたパネル部分であるため、試験は換気扇取付用孔を塞いで行う。	－
2	水密性試験	JIS A 1517：2020「建具の水密性試験方法」	同上	－
3	耐雨試験	優良住宅部品性能試験方法書（換気ユニット（換気口部品））BLT VU-4におけるBLT VU-10「耐雨試験」	一般的な換気扇を取り付けて行う。	－
4	耐風圧性試験	JIS A 1515：1998「建具の耐風圧性試験方法」	評価対象が換気扇取付用孔を除いたパネル部分であるため、試験は換気扇取付用孔を塞いで行う。	

Ⅱ 試験体

試験体の種別、形状、個数については性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。 また、試験体は認定申請時に提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一のものであることとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。

Ⅲ 試験結果の提示

定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示すのに有効な場合は写真を添付すること。