

プレスドア専用改修用扉 性能表示書

別表 A-8

2020年7月

一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上俊



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたプレスドア専用改修用扉の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社アイ・エス	認定番号	BLF042025
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：BLFS RD : 2020 (2020年4月1日公表・施行)																											
機能性	通常の力で開閉できる、操作しやすい取っ手の形状等に配慮されていること		適合																								
安全性	形状・加工・仕上げは怪我をしないような配慮、ホルムアルデヒド対策等がなされていること		適合																								
耐久性	開閉線返しの耐久性、塗装・プラスチック材料の異常劣化対策、異種金属材料間の接触腐食への対策等がなされていること		適合																								
環境に対する配慮 (○は選択された事項を示す)	<input type="radio"/> 製造場の活動における環境配慮 <input type="radio"/> 製造・流通時における環境配慮 <input type="radio"/> 使用時における環境配慮 <input type="radio"/> 処理・処分時における環境配慮	<input type="radio"/> 材料の調達時等における環境配慮 <input type="radio"/> 施工時における環境配慮 <input type="radio"/> 更新・取外し時における環境配慮	適合																								
適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること		適合																								
要求性能及び評価結果等	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること	適合																								
		無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 手動での開閉機能に係る瑕疵 5年 2) 上記1)以外の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵含む） 2年	適合																								
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	確実な供給体制の確保	適合																								
		維持管理のしやすさに配慮されていること	適合																								
		補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替バーツを明確にしていること 生産中止後10年間は取替バーツの供給が可能であること	適合																							
	確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること	適合																								
		維持管理の体制が構築されていること	適合																								
		維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること	適合																								
	適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること	適合																								
		施工方法・納まり等が明確になっていること	適合																								
情報提供	基本性能情報提	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されていること	適合																								
	使用情報	取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されていること	適合																								
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容・消費者相談窓口等の情報が提供されていること	適合																								
	施工情報	施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されていること	適合																								
主要性能についての特記																											
<table border="1"> <tr> <td>気密性</td> <td>JIS A 1516「建具の気密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は A-1、A-2、A-3 又は A-4 である（別紙参照）</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>水密性</td> <td>JIS A 1517「建具の水密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は W-1、W-2、W-3 又は W-4 もしくは未確認の N 値である（別紙参照）</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>耐風圧性</td> <td>JIS A 1515「建具の耐風圧性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は S-2、S-3、S-4、S-5 又は S-6 である（別紙参照）</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>断熱性</td> <td>BLFT RD-01「断熱性試験」による、BL 基準に定める名称は H-6 型 ($U \leq 1.90$)、H-5 型 ($1.90 < U \leq 2.33$)、H-4 型 ($2.33 < U \leq 2.91$)、H-3 型 ($2.91 < U \leq 3.49$)、H-2 型 ($3.49 < U \leq 4.07$)、又は H-1 型 ($4.07 < U \leq 4.65$) である※ U : 热貫流率 ($W/m^2 \cdot K$)（別紙参照）</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>遮音性</td> <td>JIS A 1416「実験室における建築部材の空気遮断性能の測定方法」による、100Hz～2500Hz の範囲の 1/3 オクターブバンド毎の音響透過損失の単純平均は 20dB 以上又は 25dB 以上である（別紙参照）</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>防火性</td> <td>国土交通省告示第1369号に示す構造方法の特定防火設備である</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>ストック (B L-bs*)</td> <td>社会の資産としての住宅ストックの形成・活用に寄与する特長を有する住宅部品である</td> <td>適合</td> </tr> <tr> <td>改修用の施工の担保</td> <td>a) 既存プレス扉の取外しから改修用扉の取付けまで原則として1日以内で施工が完了できる b) 既存スチール枠等の劣化状況を診断できるマニュアル及び体制が整備されている c) 施工技術者に対する指導等の体制が整備されている d) 施工は別に定める「改修用玄関ドア施工要領書」により行っている</td> <td>適合</td> </tr> </table>				気密性	JIS A 1516「建具の気密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は A-1、A-2、A-3 又は A-4 である（別紙参照）	適合	水密性	JIS A 1517「建具の水密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は W-1、W-2、W-3 又は W-4 もしくは未確認の N 値である（別紙参照）	適合	耐風圧性	JIS A 1515「建具の耐風圧性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は S-2、S-3、S-4、S-5 又は S-6 である（別紙参照）	適合	断熱性	BLFT RD-01「断熱性試験」による、BL 基準に定める名称は H-6 型 ($U \leq 1.90$)、H-5 型 ($1.90 < U \leq 2.33$)、H-4 型 ($2.33 < U \leq 2.91$)、H-3 型 ($2.91 < U \leq 3.49$)、H-2 型 ($3.49 < U \leq 4.07$)、又は H-1 型 ($4.07 < U \leq 4.65$) である※ U : 热貫流率 ($W/m^2 \cdot K$)（別紙参照）	適合	遮音性	JIS A 1416「実験室における建築部材の空気遮断性能の測定方法」による、100Hz～2500Hz の範囲の 1/3 オクターブバンド毎の音響透過損失の単純平均は 20dB 以上又は 25dB 以上である（別紙参照）	適合	防火性	国土交通省告示第1369号に示す構造方法の特定防火設備である	適合	ストック (B L-bs*)	社会の資産としての住宅ストックの形成・活用に寄与する特長を有する住宅部品である	適合	改修用の施工の担保	a) 既存プレス扉の取外しから改修用扉の取付けまで原則として1日以内で施工が完了できる b) 既存スチール枠等の劣化状況を診断できるマニュアル及び体制が整備されている c) 施工技術者に対する指導等の体制が整備されている d) 施工は別に定める「改修用玄関ドア施工要領書」により行っている	適合
気密性	JIS A 1516「建具の気密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は A-1、A-2、A-3 又は A-4 である（別紙参照）	適合																									
水密性	JIS A 1517「建具の水密性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は W-1、W-2、W-3 又は W-4 もしくは未確認の N 値である（別紙参照）	適合																									
耐風圧性	JIS A 1515「建具の耐風圧性試験」による、JIS A 4702「ドアセット」の「5. 性能」に定める等級は S-2、S-3、S-4、S-5 又は S-6 である（別紙参照）	適合																									
断熱性	BLFT RD-01「断熱性試験」による、BL 基準に定める名称は H-6 型 ($U \leq 1.90$)、H-5 型 ($1.90 < U \leq 2.33$)、H-4 型 ($2.33 < U \leq 2.91$)、H-3 型 ($2.91 < U \leq 3.49$)、H-2 型 ($3.49 < U \leq 4.07$)、又は H-1 型 ($4.07 < U \leq 4.65$) である※ U : 热貫流率 ($W/m^2 \cdot K$)（別紙参照）	適合																									
遮音性	JIS A 1416「実験室における建築部材の空気遮断性能の測定方法」による、100Hz～2500Hz の範囲の 1/3 オクターブバンド毎の音響透過損失の単純平均は 20dB 以上又は 25dB 以上である（別紙参照）	適合																									
防火性	国土交通省告示第1369号に示す構造方法の特定防火設備である	適合																									
ストック (B L-bs*)	社会の資産としての住宅ストックの形成・活用に寄与する特長を有する住宅部品である	適合																									
改修用の施工の担保	a) 既存プレス扉の取外しから改修用扉の取付けまで原則として1日以内で施工が完了できる b) 既存スチール枠等の劣化状況を診断できるマニュアル及び体制が整備されている c) 施工技術者に対する指導等の体制が整備されている d) 施工は別に定める「改修用玄関ドア施工要領書」により行っている	適合																									
設計コンセプト、特徴等																											
備考																											

* B L-bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

プレスドア専用改修用扉 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:20-040

優良住宅品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたプレスドア専用改修用扉の主要な性能等を以下に表示する。

優 良 住 宅 部 品 の 概 要	認定企業名	株式会社アイ・エス								
	認定番号	BLF042025								
	名称	楽フィット35								
申請型式	開閉形式	枠開口寸法 (mm)	扉表面仕様	扉厚 (mm)	取付錠前形式	気密性	水密性	耐風圧	遮音性	断熱性
F-I35-F	片開き	800×1800 800×1900	焼付塗装 防錆塗装	35	面付錠	A-3	N	S-6	27dB	H-2
F-I35-F-1	片開き	800×1800 800×1900	焼付塗装 防錆塗装	35	面付錠	A-3	N	S-6	26dB 27dB	H-2
F-I35-C	片開き	800×1800 800×1900	化粧鋼板	35	面付錠	A-3	N	S-6	26dB	H-2
F-I35-C-1	片開き	800×1800 800×1900	化粧鋼板	35	面付錠	A-3	N	S-6	26dB	H-2