配管システム　性能表示書

別表　J-3

2020年9月8日

一般財団法人　ベターリビング

理事長　井　上　俊　之

優良住宅部品認定規程第１４条第４項に基づき、認定された配管システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	前澤給装工業株式会社	認定番号	BLPI012025
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

優良住宅部品の性能等	適用認定基準：配管システム　BLS PI:2020（2020年4月1日 公表･施行）						
	要求性能及び評価結果等	機能性		水栓単独使用時の最大吐出量が適切であること　、水栓同時使用時の吐出温度と吐出流量が適切であること、管のさや管への管通管性能			適合
		安全性		耐水圧性が優れていること、継手部分の引張強度、銅製の管・継手・ヘッダーの硬さ、銅製の管・継手・ヘッダーの押広げ強度、水栓ボックスの水密性、銅製の管・継手・ヘッダーのへん平強度、銅製の管・継手・ヘッダーのか流探傷、さや管の圧縮復元性、さや管の屈曲弾力性、管の内外面の平滑性、形状・加工の安全性、耐浸出性			適合
		耐久性		管・継手・ヘッダーの耐久性			適合
		環境に対する配慮（○は適用された事項を示す）		—	製造場の活動における環境配慮	— 材料の調達時等における環境配慮	—
				—	製造・流通時における環境配慮	— 施工時における環境配慮	
				—	使用時における環境配慮	— 更新・取外し時における環境配慮	
				—	処理・処分時における環境配慮		
		適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること			適合
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等の用意がなされていること			適合
				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む）　5年以上			適合
			確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること			適合
			適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること			適合
				補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
					生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること			適合
				維持管理の体制が構築されていること			適合
				維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合
		適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			適合
				施工方法・納まり等が明確になっていること			適合
		情報提供	基本性能情報	カタログ等による、管・継手・ヘッダー・さや管の材質、接続口径及び接続方法、さや管の口径、最大曲り数及び最小曲げ半径、ヘッダーの外形寸法、管とさや管の対応口径、水栓ボックスの種類等の情報が提供されること			適合
			使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合
			維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合
			施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合
	設計コンセプト、特徴等						
	備　考						

受付No.20-099

配管システム　性能表示書　別紙(1/1)

受付番号:20-099

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された配管システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	前澤給装工業株式会社
	認定番号	BLPI012025
	名称	QUMEX
	申請型式	接続方法
	QUMEX	メカニカル式接続、ワンタッチ式接続