


暖・冷房システム性能表示書（温水式）

別表 H-1
2021年8月30日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ノーリツ	認定番号	BLHS042025-D, DK, DKB		
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による					
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2020（2020年4月1日公表・施行） ガス熱源機 BLS HS/B-a-1：2020（2020年4月1日公表・施行） 石油熱源機 BLS HS/B-a-2：2020（2020年4月1日公表・施行） 浴室暖房乾燥機 BLS HS/B-b-7：2020（2020年4月1日公表・施行）					
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	機能性	快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること		適合	
	安全性	身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高熱となる場合は警告表示等がわかりやすくされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること		適合	
	耐久性	経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること		適合	
	環境に対する配慮 (〇は適用された事項を示す)	〇	製造場の活動における環境配慮	〇	材料の調達時における環境配慮
		〇	製造・流通時における環境配慮	〇	施工時における環境配慮
		〇	使用時における環境配慮	〇	更新・取外し時における環境配慮
		〇	処理・処分時における環境配慮		
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること		適合	
	適切な供給体制及び 維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合
			無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9)以外の部分又は機能の瑕疵 2年		適合
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること	
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
		確実な維持管理体制の 整備	相談窓口が整備されていること		適合
維持管理等の体制が構築されていること			適合		
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合		
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合		
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合		
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること		適合	
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合	
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合	
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合	
付加基準（B L-bs*）	省エネルギーによる環境の保全に寄与 ※高効率型（潜熱回収型）のガス熱源機、石油熱源機が対象		適合		
設計コンセプト、特徴等					
備考					

* B L-bs：Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

ガス熱源機 性能表示書 別紙(1/4)

受付番号: 21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D.DK.DKB						
名称	ノーリツガス給湯暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	出湯能力(最大時)(l/min)	表示ガス消費量(kW)	環境(BL-bs)
GTH-C2460AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2460SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2460SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2460AW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460AW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460AW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460AW-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460AW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460SAW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460SAW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	185/185	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460SAW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	180/180	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460SAW-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2460SAW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	195/195	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C1660AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○

優良住宅部品の概要

ガス熱源機 性能表示書 別紙(2/4)

受付番号: 21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
名称	ノーリツガス給湯暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	出湯能力(最大時)(l/min)	表示ガス消費量(kW)	環境(BL-bs)
GTH-C1660AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1660SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1660AW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660AW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660AW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660AW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660SAW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660SAW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660SAW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C1660SAW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	35.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660AW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660AW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660AW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660AW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660SAW-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660SAW-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	160/160	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660SAW-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	150/150	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1660SAW-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	170/170	16	給湯:29.4、暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-C2461AW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	37	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○

優良住宅部品の概要

ガス熱源機 性能表示書 別紙(3/4)

受付番号: 21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ノーリツ					
認定番号		BLHS042025-D,DK,DKB					
名称		ノーリツガス給湯暖房システム					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	出湯能力(最大時)(l/min)	表示ガス消費量(kW)	環境(BL-bs)
GTH-C2461SAW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	37	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AW3H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	36.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	35.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	36.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	35.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	37	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	36	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAW3H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	36.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461AWD-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2461SAWD-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461AW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CV2461SAW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW6H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW6H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW6H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	37	210/210	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW6H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW6H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37.5	225/225	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○

優良住宅部品の概要

ガス熱源機 性能表示書 別紙(4/4)

受付番号: 21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
名称	ノーリツガス給湯暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	出湯能力(最大時)(l/min)	表示ガス消費量(kW)	環境(BL-bs)
GTH-CP2461SAW6H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	38	215/215	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461AW3H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	37.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-1	屋外壁掛形 PS標準設置形	H750×W480×D240	36.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-L-1	PSアルコーブ設置形	H750×W480×D240	37.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-T-1	PS扉内設置形	H750×W480×D240	36.5	180/180	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-TB-1	PS扉内後方排気延長形	H750×W480×D240	38	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-H-1	PS扉内上方排気延長形	H750×W480×D240	37	195/195	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2461SAW3H-PFF-1	PS扉内給排気延長形	H750×W480×D240	37.5	185/185	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2459PAWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	34	170/170	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2059PAWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	34	170/170	24	給湯:36.7、暖房:13.7 同時:50.5	○
GTH-C2459AW3H-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	170/170	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2459SAW3H-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	170/170	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2459AWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	170/170	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2459SAWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	170/170	24	給湯:44.1、暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2059AW3H-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	160/160	20	給湯:36.7、暖房:13.7 同時:50.5	○
GTH-C2059SAW3H-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	160/160	20	給湯:36.7、暖房:13.7 同時:50.5	○
GTH-C2059AWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	160/160	20	給湯:36.7、暖房:13.7 同時:50.5	○
GTH-C2059SAWD-1	屋外壁掛設置形	H600×W469×D240	32.5	160/160	20	給湯:36.7、暖房:13.7 同時:50.5	○
GTH-C2463AW6H	屋外据置台設置形	H900×W250×D450	40	260/260	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2463SAW6H	屋外据置台設置形	H900×W250×D450	40	260/260	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2463AW3H	屋外据置台設置形	H900×W250×D450	39	200/200	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2463SAW3H	屋外据置台設置形	H900×W250×D450	39	200/200	24	給湯:44.1、暖房:16.5 同時:60.6	○

優良住宅部品の概要

石油熱源機 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された石油熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ノーリツ					
認定番号		BLHS042025-D,DK,DKB					
名称		ノーリツ石油給湯暖房システム					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	熱出力(kW)	定格燃料消費量(kW)	環境(BL-bs)
OH-G2306YBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	150/150	23.3	28	-
OH-G2306YPBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	150/150	23.3	28	-
OH-G2306FFBL	屋内据置形	H620×W550×D280	30	115/115	23.3	28	-
OH-G2306FF-RCBL	屋内据置形	H620×W550×D280	30	115/115	23.3	28	-
OH-G1706DYBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	140/170	17.4	21	-
OH-G1706YBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	140/170	17.4	21	-
OH-G1706YDCBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	130/130	17.4	21	-
OH-G1706YPBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	130/130	17.4	21	-
OH-G1706FFBL	屋内据置形	H620×W550×D280	29	120/140	17.4	21	-
OH-G1706FF-RCBL	屋内据置形	H620×W550×D280	29	120/140	17.4	21	-
OH-G1706FFDCBL	屋内据置形	H620×W550×D280	30	100/100	17.4	21	-
OH-G1706FFDC-RCBL	屋内据置形	H620×W550×D280	30	100/100	17.4	21	-
OH-G1506DYBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	125/155	15.1	18.2	-
OH-G1506YBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	125/155	15.1	18.2	-
OH-G1506YPBL	屋外据置形	H620×W550×D280	31	115/140	15.1	18.2	-
OH-G1506FFBL	屋内据置形	H620×W550×D280	29	120/140	15.1	18.2	-
OH-G1506FF-RCBL	屋内据置形	H620×W550×D280	29	120/140	15.1	18.2	-

優良住宅部品の概要

浴室暖房乾燥機 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:21-068

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴室暖房乾燥機の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ノーリツ			
	認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB			
	名称	ノーリツガス給湯暖房システム、ノーリツ石油給湯暖房システム			
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)
	BDV-M4106AUKNT-BL	設備ユニット天井設置	W578×D585×H250	12.7	61/70(乾燥)
	BDV-M4106AUKNT-J1-BL	設備ユニット天井設置	W578×D631×H250	12.9	61/69(乾燥)
	BDV-M4106AUKNT-J2-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H250	15.5	75/83(乾燥)
	BDV-M4106AUKNT-J3-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H250	15.6	79/87(乾燥)
	BDV-M4107AUKNT-BL	設備ユニット天井設置	W578×D585×H210	10.2	61/70(乾燥)
	BDV-M4107AUKNT-J1-BL	設備ユニット天井設置	W578×D631×H210	10.4	61/69(乾燥)
BDV-M4107AUKNT-J2-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H210	13	75/83(乾燥)	
BDV-M4107AUKNT-J3-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H210	13.1	79/87(乾燥)	
BDV-4106AUNC-BL	設備ユニット天井設置	W578×D585×H195	8.6	37/44(乾燥)	
BDV-4106AUKNC-BL	設備ユニット天井設置	W578×D585×H195	9.5	61/70(乾燥)	
BDV-4106AUKNC-J1-BL	設備ユニット天井設置	W578×D631×H195	9.7	61/69(乾燥)	
BDV-4106AUKNC-J2-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H204	12.3	75/83(乾燥)	
BDV-4106AUKNC-J3-BL	設備ユニット天井設置	W578×D820×H204	12.4	79/87(乾燥)	