


墜落防止手すり 性能表示書

別表 B-1

2022年1月18日

一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社	認定番号	BLSR022126
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

		適用認定基準：墜落防止手すり BLS SR:2021 (2021年4月1日公表・施行)				
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性	歩行補助手すりを選択構成部品として保有する場合は、改修用墜落防止手すり支柱への設置の際に、取り付け部分の支柱内部への止水対策を行っていること		適合		
	安全性	手すりユニットの水平、垂直荷重に対する安全性、躯体への取付強度は所定の荷重において十分な性能を有していること。また改修用墜落防止手すりの躯体への取り付け強度は、所定の方法にて安全性が確認されていること。人体の触れやすい箇所には形状・加工上、危険なバリ、突起がないこと。部材間及び手すりと躯体との隙間は、すり抜けなどがないよう安全な幅であること。歩行補助手すり等を選択構成部品として保有する場合は、孔加工等による断面性能の低下を勘案して安全性が確認されていること。		適合		
	耐久性	耐食性、耐塩水性、耐候性、表面処理及び雨水が侵入しにくい構造であること、また、雨水や結露水等が支柱内部に滞留せず有効に排水されること。熱による伸縮へ対応されていること。異種金属の接触による腐食等に十分な配慮がなされていること		適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	-	製造場の活動における環境配慮	-	材料の調達時における環境配慮	
		-	製造・流通時における環境配慮	-	施工時における環境配慮	
		-	使用時における環境配慮	-	更新・取外し時における環境配慮	
		-	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること		適合		
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等の用意がなされていること		適合	
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵(施工の瑕疵を含む) 1) 無償修理保証の対象及び期間 10年 2) 取付金物の埋め込みに係るものについて 2年		適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任の明確化になっていること		適合	
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさへの配慮		適合	
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
	維持管理体制が構築されていること		適合			
	維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合			
適切な施工の担保	有資格者による施工・施工管理が為されること		適合			
	適切なインターフェイスが設定されていること		適合			
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等による材質、仕上げや各種寸法等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
設計コンセプト、特長等						
備考		※別紙の【支持間隔(mm)】については、最大寸法にて記載(手すり子、パネル、アンカー形式、コンクリート強度により異なります)				

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(1/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLF-120M3-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoK130	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	900 1000	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-RG150A EP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-RG150A QA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-RG300QA30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoK130K	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	900 1000	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M3-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK130	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoK130K	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2- RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2- RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2-RG300QA30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-120M2S-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(2/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLF-120M2S-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	合わせガラス
BLF-120M2S-RG300QA30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	合わせガラス
BLF-110M25-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-RG300AQ30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-110M25-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK130	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoK130K	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(3/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLF-72MS-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-RG150QA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72MS-RG300QA30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK100	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK100D	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK100DK	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK100K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK130	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoK130K	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-RG150QA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-RG300EP30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLF-72VT-RG300QA30	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLT-80	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1800	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板/ アルミパネル、アルミパンチングパ ネル
BLT-80EP	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板
BLT-80PB	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	方立支持 壁支持	4800	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わ せガラス
BLT-80PBJ	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	方立支持 壁支持	4800	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わ せガラス
BLT-80PBS	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	方立支持 壁支持	4000	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わ せガラス
BLT-80PR	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	方立支持 壁支持	3600	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わ せガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(4/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
認定番号	BLSR022126							
名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLT-80PRJ	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	方立支持 壁支持	3600	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLT-80PRS	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	方立支持 壁支持	4000	Sp1	手すり子、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLT-80QA	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLT-80DuoT	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	950	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLT-80PT	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1800	-	手すり子
BLT-C-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1800	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLT-C-A50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1600	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLT-O-80I	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1800	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLT-O-80M	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1800	Sp1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板
BLU-120G-30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-DuoG50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-DuoL30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-DuoL50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-EP	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-KB2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-KB4	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-KBA2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-OA-G	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(5/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トッパレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トッパレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLU-120G-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120G-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120G-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-DuoG50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-DuoL30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-DuoL50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-EP	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-KB2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-KB4	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-KBA2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-OA-G	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(6/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLU-120M2-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-120M2-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(7/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ピニフレーション工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLU-60M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-60M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(8/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLU-70M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-70M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(9/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLU-80M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLU-80M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M3-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150B2EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3- RG150B2QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(10/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-120M3-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	Sp1	手すり子、合わせガラス
BLV-120M3-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子
BLV-120M3-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子
BLV-120M3-T0	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子
BLV-120M3-R	300型	廊下・バルコニー 用	-	標準型	床支持	900 1500	Sp1,Sp2,Sp3	手すり子、合わせガラス
BLV-120M2-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(11/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-120M2-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス、アルミパ ネル、アルミパンチングパネル
BLV-120M2-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-120M2-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-R	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-TI	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2-TO	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、合わせガラス
BLV-120M2S-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(12/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ピニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-120M2S-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	合わせガラス
BLV-120M2S-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	合わせガラス
BLV-120M2S-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	合わせガラス
BLV-120M2S-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	合わせガラス
BLV-110M2.5-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(13/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
認定番号	BLSR022126							
名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トッパレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トッパレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-110M2.5-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	-	手すり子
BLV-110M2.5-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-110M2.5-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-R	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M2.5-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(14/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-110M25-DuoG50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-DuoL30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-DuoL50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-EP	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-KB2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-KB4	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-KBA2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-OA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-OA-G	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-110M25-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、合わせガラス
BLV-110M25-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(15/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフリューム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-50NY-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-DuoG50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(16/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-50NY-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-50NY-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(17/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-60M1- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG300EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-RG300QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60M1-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(18/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-60ML-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG300EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-RG300QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60ML-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(19/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-60MS-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG150QA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG150QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG300EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-RG300QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60MS-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-60VT-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(20/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-60VT-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-H	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	自社型/ 標準型・自社型	方立支持	1500/1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-60VT-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(21/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-60VT- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT- RG150B2EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT- RG150B2QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG300EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-RG300QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-60VT-W	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	壁支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70M1-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(22/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-70M1-KR2	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-KR4	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-OA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150QA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70M1-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-DuoL30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70ML-DuoL50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(23/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-70ML-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG300EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-RG300QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70ML-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(24/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-70ML-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-70MS-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(25/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-70MS- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70MS-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-70VT-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-H	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	自社型/ 標準型・自社型	方立支持	1500/1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-70VT-OA-G	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(26/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-70VT-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-R	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150B2EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG150B2QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1100	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1800	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-70VT-W	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	壁支持	1800	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72ML-30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-72ML-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-72ML-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(27/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-72ML-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-KB4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(28/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-72ML-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72ML-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-KR4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(29/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
認定番号	BLSR022126							
名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-72MS-RG150QA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-RG150QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72MS-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-72VT-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-72VT-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(30/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-72VT-OA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-R	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	900/1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー用	廊下・バルコニー用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1400	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-72VT-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1400	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80M1-30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-80M1-50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-80M1-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-80M1-DuoL30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル
BLV-80M1-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(31/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-80M1-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-KR4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80M1-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(32/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-80ML-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(33/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		ビニフレーム工業株式会社						
認定番号		BLSR022126						
名称		BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型						
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-80ML- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80ML-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-KB4	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-KBA2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-KR2	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-KR4	300型	廊下・バルコニー 用	廊下・バルコニー 用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-OA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-QA	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-QE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-QE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(34/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
認定番号	BLSR022126							
名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-80MS-R	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS- RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS- RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー 用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-SE	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-SE-K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80MS-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル
BLV-80VT-30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	標準型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-DuoG50	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	-	自社型	床支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-DuoL30	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-DuoL30K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-DuoL50	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-DuoL50K	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-EP	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-H	300型/150型	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	廊下(150型は共 用部分を除く)、バ ルコニー用	自社型/ 標準型・自社型	方立支持	1000/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-KB2	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(35/36)

受付番号: 21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
認定番号	BLSR022126							
名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコニー用・窓用・トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐風圧性能(等級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
BLV-80VT-KB4	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-KBA2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-KR2	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-KR4	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-OA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-OA-G	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	自社型	床支持	1200	SP1	合わせガラス
BLV-80VT-QA	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-QE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-QE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-R	300型/150型	廊下(150型は共用部分を除く)、バルコニー用	-	標準型	床支持	900/1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150AEP30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150AEP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150AQA30	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150AQA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1200	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150B1EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150B1QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150B2EP50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG150B2QA50	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1700	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG300EP50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-RG300QA50	300型	廊下・バルコニー用	-	自社型	床支持	1000	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-SE	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-SE-K	150型	廊下(共用部分を除く)、バルコニー用	-	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス
BLV-80VT-T	-	トップレール	トップレール	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパンチングパネル、アルミ樹脂複合板、合わせガラス

優良住宅部品の概要

墜落防止手すり 性能表示書 別紙(36/36)

受付番号:21-161

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された墜落防止手すりの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	ビニフレーム工業株式会社							
	認定番号	BLSR022126							
	名称	BLアルミ手すり / BLアルミ手すり改修型							
	申請型式	強度区分 (150型・300型)	種類(一般) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	種類(改修) 廊下用・バルコ ニー用・窓用・ トップレール	アンカー形式 (標準・自社型)	支持方式 (床・方立・壁)	支持間隔 (mm)	パネルの耐 風圧性能(等 級)	保有面材 (アルミパネル・樹脂複合板・他)
	BLV-80VT-TI	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス
BLV-80VT-TO	-	トップレール	-	自社型	床支持	1500	-	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス	
BLV-80VT-W	150型	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	廊下(共用部分を 除く)、バルコニー 用	自社型	床支持	1500	SP1	手すり子、アルミパネル、アルミパ ンチングパネル、アルミ樹脂複合 板、合わせガラス	
BLM-60	-	窓用	窓用	自社型	窓用	2260	-	手すり子	