

暖・冷房システム性能表示書（温水式）

別表 H-1-1
2022年6月15日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 真鍋純

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ノーリツ	認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS : 2020 (2020年4月1日公表・施行) 浴室暖房乾燥機 BLS HS/B-b-7 : 2022 (2022年4月5日公表・施行)			
	機能性	快適な温熱環境が作り出されること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること	適合
	安全性	身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐がある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること	適合
	耐久性	経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実で信頼性の高いものであること	適合
○は適用された事項を示す	一 製造場の活動における環境配慮	一 材料の調達時等における環境配慮	一
	一 製造・流通時における環境配慮	一 施工時における環境配慮	
	一 使用時における環境配慮	一 更新・取外し時における環境配慮	
	一 処理・処分時における環境配慮		
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること	適合
要求性能及び評価結果等	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること	適合
		無償修理保証の対象及び期間	
		1) 床暖房ユニット(温水)の温水バネル 5年	
		2) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年	
		3) 搬送部 5年	適合
		4) 温水熱源機器の熱交換器 3年	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	5) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年	
		6) 1)~5)以外の部分又は機能の瑕疵 2年	
		構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
	適切な維持管理への配慮	補修及び取替えへの配慮	
		生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能であること	適合
		相談窓口が整備されていること	適合
	適切な維持管理体制の整備	維持管理等の体制が構築されていること	適合
		維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること	適合
		施工方法・納まり等が明確になっていること	適合
	適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること	適合
		施工方法・納まり等が明確になっていること	適合
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること	適合
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること	適合
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること	適合
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること	適合
	付加基準(B L-bs*)	省エネルギーによる環境の保全に寄与する特長 ※高効率型(潜熱回収型)のガス熱源機、石油熱源機が対象	一
		健康的な生活の実現に寄与する特長(良好な温熱環境の実現に資する性能) ※浴室暖房乾燥機が対象	適合
	設計コンセプト、特徴等		
	備考		

* B L-bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

浴室暖房乾燥機 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:22-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴室暖房乾燥機の主要な性能等を以下に表示する。

優良 住宅 部品 の概要	認定企業名	株式会社ノーリツ					
	認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB					
	名称	ノーリツユテリアシステム／ノーリツガス給湯暖房システム、ノーリツ石油給湯暖房システム					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	暖房能力 (kW)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	良好な 温熱環境の 実現 (BL-bs)	
BDV-3307AUKNSC-BL	設備ユニット天井設置	W456(516)×D523×H198	3.3	6.9	69/72(乾燥)	○	
BDV-3307AUKNSC-J1-BL	設備ユニット天井設置	W456(516)×D523×H198	3.3	7	57/57(乾燥)	○	
BDV-3307AUKNSC-J2-BL	設備ユニット天井設置	W473×D683×H210	3.3	9.5	64/64(乾燥)	○	
BDV-3307AUKNSC-J3-BL	設備ユニット天井設置	W473×D683×H210	3.3	9.5	64/64(乾燥)	○	
BDV-3307AUNSC-BL	設備ユニット天井設置	W456×D449×H198	3.3	6	51/51+換気(乾燥)	○	