

圧送便器 性能表示書

別表 E-7
2023年9月29日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された圧送便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	TOTO 株式会社	認定番号	BLF092328
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：圧送便器 BLFS PWC 2022 (2022年12月1日 公表・施行)					
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性	便器の外観及び品質の確保、洗浄時の騒音が少ないこと、便器の止水性が優れていること、便器の洗浄・排出・搬送性能の確保されていること、高齢者・障害者への配慮がされていること		適合	
	安全性	便座・便ふた等の強度の確保、ひじ掛け・背もたれの強度の確保、給水ホース・排水ホースの強度の確保、給水ホース・排水ホースの接続部の強度の確保、圧送便器の安定性の確保、電気設備の絶縁性・絶縁耐力性・耐湿絶縁の確保		適合	
	耐久性	洗浄操作部及び止水機能の耐久性が優れていること、電熱式便座の上げ下げの繰り返し強度の確保		適合	
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮
		—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮
		—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮
		—	処理・処分時における環境配慮		
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること		適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等の用意がなされていること		適合
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 防水機能の瑕疵 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2年		適合
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること		適合
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと	
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合
	維持管理体制が構築されていること		適合		
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合		
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合		
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合		
情報提供	基本性能情報	カタログ等による洗浄方式、洗浄水量、洗浄操作方法、ロータンクの仕様、排水方式等の情報が提供されること		適合	
	使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合	
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合	
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合	
設計コンセプト、特徴等	居室外のトイレまでのアプローチが難しい人を考慮し、排泄は、自分の力で済ませたいという要望に、ベッドサイドに設置が可能な水洗トイレの開発を行いました。ベッドから数歩で移乗できるうえ、水洗式のため手のかかる汚物処理が不要になります。汚物を粉碎し圧送する「粉碎圧送ユニット」により、細いフレキシブルな排水管を実現したので、大がかりな工事をせずに設置でき、また定位置に固定されないため必要に応じて設置場所の変更も可能です。				
備考					

圧送便器 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:23-001

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された圧送便器の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	TOTO株式会社							
	認定番号	BLF092328							
	名称	ベッドサイド水洗トイレ							
	型式	洗浄方式	洗浄水量[L] [大洗浄/小洗浄]	寸法(mm) (H×W×D)	便座高さ (mm)	暖房便座 (有・無)	最少口径		最低必要水圧 (MPa)
						給水	排水		
	EWRS320型	洗落とし式	5.5	709×698×871	417	有	13A	20A	0.07