

暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1
2024年3月29日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		大阪ガス株式会社		認定番号		BLHS092025-D, DK, DKB			
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による									
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） ガス熱源機 BLS HS/B-a-1：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 浴室暖房乾燥機 BLS HS/B-b-7：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） ファンコンベクタ BLS HS/B-b-5:2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 床暖房ユニット BLS HS/B-b-8:2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）									
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性		快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること			適合		
		安全性		身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること			適合		
		耐久性		経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること			適合		
		環境に対する配慮 (〇は適用された事項を示す)		〇	製造場の活動における環境配慮	〇	材料の調達時等における環境配慮	適合	
				〇	製造・流通時における環境配慮	〇	施工時における環境配慮		
				〇	使用時における環境配慮	〇	更新・取外し時における環境配慮		
				〇	処理・処分時における環境配慮				
		適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること				適合	
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること			適合
						無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年			適合
				確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること			適合
				適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること			適合
						補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合 適合
				確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること			適合
						維持管理等の体制が構築されていること			適合
						維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合
		適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			適合		
				施工方法・納まり等が明確になっていること			適合		
		情報提供	基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること			適合	
	使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合			
	維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合			
	施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合			
主要性能についての特記		環境保全（B L -bs*） 付加基準		暖・冷房システム （ガス熱源機）	暖房熱効率は定格出力時 86％以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70％以上である		適合		
				暖・冷房システム （石油熱源機）	連続給湯効率は 95％以上であり、モード熱効率は 86.9％以上である		—		
		健康生活（B L -bs*） 付加基準 ※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能		暖・冷房システム （浴室暖房乾燥機）	一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する		—		
設計コンセプト、特徴等									
備 考									

* B L -bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号: 23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	大阪ガス株式会社						
認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB						
名称	暖・冷房システム エックス ガス熱源機						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
535-N868	屋内壁掛設置形	755×480×240	44	220/220	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:40.7	○
535-N758	屋内壁掛設置形	755×480×240	45.5	250/250	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
535-N768	屋内壁掛設置形	755×480×240	45.5	250/250	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
535-N778	屋内壁掛設置形	755×480×240	44	250/250	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
535-N788	屋内壁掛設置形	755×480×240	44	250/250	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
FD4224ARSJW3Q	屋外壁掛形 PS標準設置形	750×480×240	30	150/150	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS4JW3Q	PS扉内設置形	750×480×240	31	150/150	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS8JW3Q	PS扉内後方排気延長形	750×480×240	30	155/155	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS9JW3Q	PS扉内上方排気延長形	750×480×240	30	155/155	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARSJWQ	屋外壁掛形 PS標準設置形	750×480×240	30	150/150	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS4JWQ	PS扉内設置形	750×480×240	31	150/150	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS8JWQ	PS扉内後方排気延長形	750×480×240	30	155/155	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD4224ARS9JWQ	PS扉内上方排気延長形	750×480×240	30	155/155	24	給湯:50.2 暖房:17.1 同時:67.3	-
FD2824ARSJW3Q	屋外壁掛形 PS標準設置形	750×480×240	30	100/100	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS4JW3Q	PS扉内設置形	750×480×240	30	100/100	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS8JW3Q	PS扉内後方排気延長形	750×480×240	30	105/105	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS9JW3Q	PS扉内上方排気延長形	750×480×240	30	105/105	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARSJWQ	屋外壁掛形 PS標準設置形	750×480×240	30	100/100	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS4JWQ	PS扉内設置形	750×480×240	30	100/100	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS8JWQ	PS扉内後方排気延長形	750×480×240	30	105/105	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
FD2824ARS9JWQ	PS扉内上方排気延長形	750×480×240	30	105/105	16	給湯:33.5 暖房:17.1 同時:50.6	-
535-N858	屋内壁掛設置形	755×480×240	44	220/220	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:40.6	○
335-R110	屋外壁掛設置	750×480×250	35	210	30	60.7	○
335-R111	PS設置	750×480×250	35	245	30	60.7	○
335-R112	PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
335-R114	PSアルコーブ設置	750×480×250	35	245	30	60.7	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号: 23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	大阪ガス株式会社						
認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB						
名称	暖・冷房システム エックス ガス熱源機						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
335-R115	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
335-R116	PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
335-R117	PS扉内設置(強制給排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
335-R101	PS設置	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R102	PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R104	PSアルコーブ設置	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R105	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R106	PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R107	PS扉内設置(強制給排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
335-R120	屋外壁掛設置	600×470×240	31	180	30	57.8	○

暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	大阪ガス株式会社					
認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB					
名称	暖・冷房システム エックス 浴室暖房乾燥機					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	暖房能力 (kW/V)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	健康生活 (BL-bs) 良好な温熱環境 の実現
XBD-4124AUSK	壁掛型	240×620×170	4.07	6	最大 55/66W	-
XBD-4124BUSK	壁掛型	240×620×170	4.07	6	最大 55/66W	-

暖・冷房システム(ファンコンベクタ) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ファンコンベクタ)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	大阪ガス株式会社			
	認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB			
	名称	暖・冷房システム エックス ファンコンベクタ			
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)
	HH-2324AVS-RT	壁掛設置	890×385×80	8.3	36/42

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号:23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	大阪ガス株式会社				
	認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB				
	名称	暖・冷房システム エックス 床暖房ユニット				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	242-B801	根太上下地材設置	5.5×2985×2121	10.4	－	－
	242-B802	根太上下地材設置	5.5×2076×3030	10.8	－	－
	242-B803	根太上下地材設置	5.5×2379×2424	9.9	－	－
	242-B804	根太上下地材設置	5.5×2682×2121	9.8	－	－
	242-B805	根太上下地材設置	5.5×2076×2727	10.2	－	－
	242-B806	根太上下地材設置	5.5×2985×1818	8.8	－	－
	242-B807	根太上下地材設置	5.5×1773×3030	9.9	－	－
	242-B808	根太上下地材設置	5.5×2379×2121	8.9	－	－
	242-B809	根太上下地材設置	5.5×2076×2424	9.1	－	－
	242-B810	根太上下地材設置	5.5×2682×1818	8.3	－	－
	242-B811	根太上下地材設置	5.5×1773×2727	9.4	－	－
	242-B812	根太上下地材設置	5.5×2985×1515	9	－	－
	242-B813	根太上下地材設置	5.5×1470×3030	8.8	－	－
	242-B814	根太上下地材設置	5.5×2379×1818	9	－	－
	242-B815	根太上下地材設置	5.5×1773×2424	8.2	－	－
	242-B816	根太上下地材設置	5.5×2682×1515	8.3	－	－
	242-B817	根太上下地材設置	5.5×1470×2727	8.3	－	－
	242-B818	根太上下地材設置	5.5×2076×1818	8.4	－	－
	242-B819	根太上下地材設置	5.5×1773×2121	7.6	－	－
	242-B820	根太上下地材設置	5.5×2379×1515	7.8	－	－
	242-B821	根太上下地材設置	5.5×1470×2424	7.3	－	－
	242-B822	根太上下地材設置	5.5×1773×909	5.5	－	－
	242-B823	根太上下地材設置	5.5×864×1818	5.4	－	－
	242-B824	根太上下地材設置	5.5×1470×606	3.1	－	－
	242-B825	根太上下地材設置	5.5×561×1515	3	－	－
	242-B826	根太上下地材設置	5.5×864×909	3	－	－
	242-B80B	根太上下地材設置	5.5×561～1167×606～1212	－	－	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号:23-226

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	大阪ガス株式会社				
	認定番号	BLHS092025-D,DK,DKB				
	名称	暖・冷房システム エックス 床暖房ユニット				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	242-B80C	根太上下地材設置	5.5×561～2682×606～2727	－	－	－
	242-B80D	根太上下地材設置	5.5×561～3288×606～3333	－	－	－
	242-B80E	根太上下地材設置	5.5×1167～3288×1212～3333	－	－	－
	242-B81E	根太上下地材設置	5.5×1470～3288×1515～3333	－	－	－
	242-B82B	根太上下地材設置	5.5×561～1167×606～1212	－	－	－
	242-B82C	根太上下地材設置	5.5×561～2682×606～2727	－	－	－
	242-B82D	根太上下地材設置	5.5×561～3288×606～3333	－	－	－

	242-B82E	根太上下地材設置	5.5×1167～3288×1212～3333	－	－	－
	242-B83E	根太上下地材設置	5.5×1470～3288×1515～3333	－	－	－