

洗濯機用サイホン排出管 性能表示書

別表 J-6-1
2025 年 3 月 17 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定されたサイホン排出管の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	日本総合住生活株式会社	認定番号	BLF112429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：洗濯機用サイホン排出管 BLFS SD:2023（2023 年 4 月 21 日 公表・施行）									
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	機能性		円滑に排水が行われること。排水時の騒音が少ないこと						適合
	安全性		満水性能の確保、耐熱性能の確保、ホース接続ユニットの耐熱衝撃性能・落下強度・排水性・耐圧性の確保、ミニ防水パンの防水性の確保						適合
	耐久性		ホース接続部の耐久性が優れていること、配管露出部の耐衝撃性の確保、洗濯排水が流れる箇所の耐食性（耐酸性・耐アルカリ性）の確保						適合
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		—	製造場の活動における環境配慮		—	材料の調達時等における環境配慮		—
			—	製造・流通時における環境配慮		—	施工時における環境配慮		
			—	使用時における環境配慮		—	更新・取外し時における環境配慮		
			—	処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること						適合
	適切な供給体制及び 維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等の用意がなされていること				適合
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) ホース接続ユニットの瑕疵 3 年 2) 上記 1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2 年				適合
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること				適合
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること				適合
					補修及び取替え への配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
							生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること				適合
					維持管理体制が構築されていること				適合
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること						適合
			施工方法・納まり等が明確になっていること						適合
	情報 提供		基本性能情報		カタログ等による、寸法、ホース接続口の仕様（洗濯機ホースとの接続方法）、設置条件等の情報が提供されること				適合
			使用情報		取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合
			維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合
			施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合
	設計コンセプト、特徴等			昭和 50 年代前半までに建設された集合住宅には、洗濯機用の給排水設備が設けられておらず排水は間接排水対応となっています。居住者の多くは、延長ホースを接続し浴室に洗濯排水を流して対応していますが、ホース外れ等の階下漏水事故等の原因にもなっており、この使用方法の改善すべく、サイホン作用を利用した洗濯機用サイホン排出管が開発されました。					
	備 考								

洗濯機用サイホン排出管（可変式洗濯機設置台）性能表示書

別表 J-6-2
2025 年 3 月 17 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された洗濯機用サイホン排出管（可変式洗濯機設置台）の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	日本総合住生活株式会社	認定番号	BLF112429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：洗濯機用サイホン排出管（可変式洗濯機設置台） BLFS SD/A:2023②（2023 年 8 月 1 日 公表・施行）										
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性		—			—			
		安全性		局部荷重に対する剛性の確保、衝撃力に対する剛性の確保、台座及び保護カバーが洗濯機の振動により容易に外れない構造であること			適合			
		耐久性		吸水しにくいこと、耐酸性及び耐アルカリ性の確保			適合			
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮	—		
				—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮			
				—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮			
				—	処理・処分時における環境配慮					
		適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること					適合	
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等の用意がなされていること			適合	
						無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵含む）2 年			適合	
				確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること			適合	
				適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること			適合	
						補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
								生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
				確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること			適合	
						維持管理の体制が構築されていること			適合	
						維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合	
				適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				
		施工方法・納まり等が明確になっていること					適合			
		情報提供		基本性能情報		カタログ等による、寸法、ホース接続口の仕様（洗濯機ホースとの接続方法）、設置条件等の情報が提供されること			適合	
				使用情報		取扱説明書等による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合	
				維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合	
				施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合	
		設計コンセプト、特徴等								
	備 考									

洗濯機用サイホン排出管 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:24-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された洗濯機用サイホン排出管の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	日本総合住生活株式会社		
	認定番号	BLF112429		
	名称	洗濯機用サイホン排出管システム		
	申請型式	排水配管材料	材質	寸法
	洗濯機用サイホン排出管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) アルミ三層管	-	-