給水ポンプシステム 性能表示書

別表 J-2
2025年10月10日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第１４条第４項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所	認定番号	BLPS022530
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

優良住宅部品の性能等	適用認定基準：給水ポンプシステム BLS PS:2025（2025年4月21日 公表･施行）						
要求性能及び評価結果等	機能性		手動運転・自動運転で良好に作動、メーターに与える影響が少ないこと、空気自動補給機構及び自動排気弁の適切な作動（大型圧力タンク）、各々の機構が確実に作動、警報・表示灯・計装が確実に作動、停電時運転（エンジンを有する場合）、全負荷を与えてもシステム構成機器に異常が生じないこと、吸込運転時の落水防止、著しい騒音・振動がないこと、操作盤は見やすく操作しやすいこと、ポンプ運転時に電源に影響しないこと、電気的外来雑音による影響を受けないこと、屋外カバー又は屋外対応制御盤の雨水対策、圧力検出装置・流量検出装置の精度、圧力タンクは給水管内に空気が流入しない構造であること、圧力タンクの容量はポンプの始動頻度を考慮				適合
	安全性		凍結防止装置を有するものは確実に作動、夏期の温度上昇によりシステム構成機器に異常が生じないこと（屋外対応タイプ）、システムと一体になっている受水槽及びそれぞれの固定方法は十分な強度を有すること、電気的安全性を有していること、接触のおそれのある回転部分の防護対策、給水の水質基準				適合
	耐久性		圧力開閉器・流量開閉器・フローリレー及び隔膜式圧力タンクは繰り返し作動において異常がないこと、屋外対応タイプの屋外カバー又は屋外対応制御盤の金属部分は、割れ・剥がれ・発錆がないこと、屋外対応タイプの屋外カバー又は屋外対応制御盤の塗膜部分は塗膜の剥がれがないこと、圧力タンク内面の防錆処理（ステンレス製を除く）				適合
	環境に対する配慮（○は適用された事項を示す）	―	製造場の活動における環境配慮	―	材料の調達時等における環境配慮		―
		―	製造・流通時における環境配慮	―	施工時における環境配慮		
		―	使用時における環境配慮	―	更新・取外し時における環境配慮		
		―	処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること				適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること				適合
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1）配管類、架台の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む） 5年 2）電動機、ポンプ本体、制御盤の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む） 3年				適合
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること				適合
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること				適合
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替パーツを明確にしていること			適合
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと			適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること				適合
			維持管理等の体制が構築されていること				適合
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合
			施工方法・納まり等が明確になっていること				適合
	情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること				適合
		使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合
		維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合
		施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合
	主要性能についての特記		安心社会（ＢＬ-bs＊）付加基準	通信機能を用いて機器本体の運転状況を常時監視し、異常時に機器の発報を遠隔に移報することで機器のトラブルを速やかに検知できる機能を有する			
			労働軽減（ＢＬ-bs＊）付加基準	通信機能を用いて給水ポンプ本体と接続して機器情報、運転状況、故障情報等のデータ抽出ができる機能を有する			
	設計コンセプト、特徴等						
	備 考						

＊ＢＬ－bs：Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

受付No.25-027

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(1/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所	
認定番号	BLPS022530	
名称	F1000 BD-BMシリーズ 水中型	

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BDRBM5.75N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	16	3000	0.75	－	○
32BDRBM251.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	29.5	3000	1.5	－	○
32BDRBM352.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	45.5	3000	2.2	－	○
40BDRBM51.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	19	3000	1.5	－	○
40BDRBM252.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	25.5	3000	2.2	－	○
40BDRBM353.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	43	3000	3.7	－	○
50BDRBM252.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	14.5	3000	2.2	－	○
50BDRBM253.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	27.5	3000	3.7	－	○
50BDRBM355.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	43.5	3000	5.5	－	○
32BDRBM6.75N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	14	3600	0.75	－	○
32BDRBM261.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	28	3600	1.5	－	○
32BDRBM362.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	42	3600	2.2	－	○
40BDRBM61.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	19	3600	1.5	－	○
40BDRBM262.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	25.5	3600	2.2	－	○
40BDRBM363.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	41.5	3600	3.7	－	○
50BDRBM62.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	11.5	3600	2.2	－	○
50BDRBM263.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	26	3600	3.7	－	○
50BDRBM365.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	42	3600	5.5	－	○
32BDPBM5.75N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	16	3000	0.75	－	○
40BDPBM353.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	43	3000	3.7	－	○
32BDPBM261.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	28	3600	1.5	－	○
32BDPBM251.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	29.5	3000	1.5	－	○
32BDPBM362.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	42	3600	2.2	－	○
50BDPBM62.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	11.5	3600	2.2	－	○
32BDPBM352.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	45.5	3000	2.2	－	○
50BDPBM252.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	14.5	3000	2.2	－	○
40BDPBM61.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	19	3600	1.5	－	○
50BDPBM263.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	26	3600	3.7	－	○
40BDPBM51.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	19	3000	1.5	－	○
50BDPBM253.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	27.5	3000	3.7	－	○
40BDPBM262.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	25.5	3600	2.2	－	○
50BDPBM365.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	42	3600	5.5	－	○
40BDPBM252.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	25.5	3000	2.2	－	○
50BDPBM355.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	43.5	3000	5.5	－	○
32BDPBM6.75N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	14	3600	0.75	－	○
40BDPBM363.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	41.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(2/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F1000 BD-MEシリーズ

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BDSME5.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
32BDSME6.6S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	16	3600	0.6	－	－
40BDSME6.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	8.5	3600	0.75	－	－
25BDSME5.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
32BDSME6.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BDSME5.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
25BDSME6.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.9	11.5	3600	0.4	－	－
32BDSME6.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	17	3600	0.75	－	－
32BDSME5.6S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	14	3000	0.6	－	－
25BDSME6.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.09	11.5	3600	0.4	－	－
32BDSME5.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BDSME6.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BDSME5.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	15	3000	0.75	－	－
40BDSME5.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	40	40	0.23	8	3000	0.75	－	－
25BDRME5.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
25BDRME6.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.09	11.5	3600	0.4	－	－
25BDRME5.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
25BDRME6.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.09	11.5	3600	0.4	－	－
32BDRME5.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BDRME6.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BDRME5.6S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	14	3000	0.6	－	－
32BDRME6.6S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	16	3600	0.6	－	－
32BDRME5.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BDRME6.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BDRME5.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	15	3000	0.75	－	－
32BDRME6.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	17	3600	0.75	－	－
32BDRME51.1A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	24	3000	1.1	－	－
32BDRME61.1A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	－
32BDRME51.1B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	27	3000	1.1	－	－
32BDRME61.1B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	28	3600	1.1	－	－
40BDRME5.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.23	8	3000	0.75	－	－
40BDRME6.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	8.5	3600	0.75	－	－
40BDRME51.1	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	13	3000	1.1	－	－
40BDRME61.1	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	14.5	3600	1.1	－	－
40BDRME51.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	19	3000	1.5	－	－
40BDRME61.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	14.5	3600	1.5	－	－
40BDRME52.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	29	3000	2.2	－	－
40BDRME62.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	23	3600	2.2	－	－
40BDRME53.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	38.5	3000	3.7	－	－
40BDRME63.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	35.5	3600	3.7	－	－
40BDRME53.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	47	3000	3.7	－	－
40BDRME63.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	－
50BDRME51.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.35	11	3000	1.5	－	－
50BDRME61.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	9.5	3600	1.5	－	－

給水ポンプシステム 性能表示書 別紙(3/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F1000 BD-MEシリーズ

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径 (mm)		吐出し量 (㎥/min)	全揚程 (m)	回転数 (rpm)	電動機出力 (kW)	安心社会 (BL-bs)	労働軽減 (BL-bs)
				吸	吐						
50BDRME52.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	15.5	3000	2.2	−	−
50BDRME62.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.43	12	3600	2.2	−	−
50BDRME53.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.38	23	3000	3.7	−	−
50BDRME63.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	18.5	3600	3.7	−	−
50BDRME53.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	31.5	3000	3.7	−	−
50BDRME63.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	−	−
65BDRME53.7	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.625	14	3000	3.7	−	−
40BDRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	66.5	3000	5.5	−	○
40BDRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	57.5	3600	5.5	−	○
50BDRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	44.5	3000	5.5	−	○
50BDRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	40	3600	5.5	−	○
50BDRME57.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	64	3000	7.5	−	○
50BDRME67.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	57.5	3600	7.5	−	○
65BDRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.65	24.5	3600	5.5	−	○
65BDRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.625	25.5	3000	5.5	−	○
65BDRME67.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.65	40	3600	7.5	−	○
65BDRME57.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.625	35.5	3000	7.5	−	○
25BDPME5.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.16	18	3000	0.4	−	−
40BDPME53.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	38.5	3000	3.7	−	−
50BDPME53.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.76	23	3000	3.7	−	−
25BDPME5.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.16	18	3000	0.4	−	−
40BDPME53.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	47	3000	3.7	−	−
50BDPME53.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	31.5	3000	3.7	−	−
32BDPME5.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	8	3000	0.4	−	−
25BDPME6.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.18	11.5	3600	0.4	−	−
32BDPME5.6S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.28	14	3000	0.6	−	−
50BDPME51.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.7	11	3000	1.5	−	−
25BDPME6.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.18	11.5	3600	0.4	−	−
32BDPME5.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	8	3000	0.4	−	−
50BDPME52.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	15.5	3000	2.2	−	−
65BDPME53.7	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.25	14	3000	3.7	−	−
32BDPME6.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.27	8	3600	0.4	−	−
32BDPME5.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.28	15	3000	0.75	−	−
32BDPME6.6S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	16	3600	0.6	−	−
32BDPME51.1A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.27	24	3000	1.1	−	−
32BDPME6.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.27	8	3600	0.4	−	−
32BDPME51.1B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.28	27	3000	1.1	−	−
32BDPME6.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	17	3600	0.75	−	−
40BDPME5.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.46	8	3000	0.75	−	−
32BDPME61.1A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	−
40BDPME51.1	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	13	3000	1.1	−	−
32BDPME61.1B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.28	28	3600	1.1	−	−
40BDPME51.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	19	3000	1.5	−	−
40BDPME6.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	8.5	3600	0.75	−	−

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(4/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F1000 BD-MEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BDPME52.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	29	3000	2.2	－	－
40BDPME61.1	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	14.5	3600	1.1	－	－
40BDPME61.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	14.5	3600	1.5	－	－
40BDPME62.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	23	3600	2.2	－	－
40BDPME63.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	35.5	3600	3.7	－	－
40BDPME63.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	－	－
50BDPME61.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	9.5	3600	1.5	－	－
50BDPME62.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.86	12	3600	2.2	－	－
50BDPME63.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	18.5	3600	3.7	－	－
50BDPME63.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	－	－
65BDPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.25	25.5	3000	5.5	－	○
65BDPME57.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.25	35.5	3000	7.5	－	○
40BDPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	66.5	3000	5.5	－	○
50BDPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	44.5	3000	5.5	－	○
50BDPME57.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	64	3000	7.5	－	○
40BDPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	57.5	3600	5.5	－	○
50BDPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	40	3600	5.5	－	○
50BDPME67.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	57.5	3600	7.5	－	○
65BDPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.3	24.5	3600	5.5	－	○
65BDPME67.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.3	40	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(5/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F1300 BI-BMシリーズ 水中型

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BIRBM5.75N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	14.5	3000	0.75	－	○
32BIRBM251.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	28	3000	1.5	－	○
32BIRBM352.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	43.5	3000	2.2	－	○
40BIRBM51.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	16	3000	1.5	－	○
40BIRBM252.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	22.5	3000	2.2	－	○
40BIRBM353.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	40	3000	3.7	－	○
50BIRBM252.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.395	10	3000	2.2	－	○
50BIRBM253.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	22.5	3000	3.7	－	○
50BIRBM355.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	40	3000	5.5	－	○
32BIRBM6.75N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	12.5	3600	0.75	－	○
32BIRBM261.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	26	3600	1.5	－	○
32BIRBM362.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	40.5	3600	2.2	－	○
40BIRBM61.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	15.5	3600	1.5	－	○
40BIRBM262.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	22.5	3600	2.2	－	○
40BIRBM363.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	40.5	3600	3.7	－	○
50BIRBM62.2N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	10	3600	2.2	－	○
50BIRBM263.7N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	20.5	3600	3.7	－	○
50BIRBM365.5N	水中	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	38	3600	5.5	－	○
32BIPBM5.75N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	14.5	3000	0.75	－	○
40BIPBM353.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	40	3000	3.7	－	○
32BIPBM261.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	26	3600	1.5	－	○
32BIPBM251.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	28	3000	1.5	－	○
32BIPBM362.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	40.5	3600	2.2	－	○
50BIPBM62.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	10	3600	2.2	－	○
32BIPBM352.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	43.5	3000	2.2	－	○
50BIPBM252.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.79	10	3000	2.2	－	○
40BIPBM61.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	15.5	3600	1.5	－	○
50BIPBM263.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	20.5	3600	3.7	－	○
40BIPBM51.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	16	3000	1.5	－	○
50BIPBM253.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	22.5	3000	3.7	－	○
40BIPBM262.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	22.5	3600	2.2	－	○
50BIPBM365.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	38	3600	5.5	－	○
40BIPBM252.2N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	22.5	3000	2.2	－	○
50BIPBM355.5N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	40	3000	5.5	－	○
32BIPBM6.75N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	12.5	3600	0.75	－	○
40BIPBM363.7N	水中	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	40.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(6/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F1300 BI-MEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BISME5.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	17	3000	0.4	－	－
25BISME5.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	17	3000	0.4	－	－
32BISME5.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.105	11	3000	0.4	－	－
40BISME6.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	40	40	0.2	9	3600	0.75	－	－
32BISME5.6S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.13	15	3000	0.6	－	－
32BISME5.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.105	11	3000	0.4	－	－
32BISME5.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.13	16	3000	0.75	－	－
40BISME5.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	40	40	0.185	9	3000	0.75	－	－
25BISME6.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.085	12	3600	0.4	－	－
25BISME6.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	25	32	0.085	12	3600	0.4	－	－
32BISME6.4S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.11	11	3600	0.4	－	－
32BISME6.6S	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.145	15.5	3600	0.6	－	－
32BISME6.4	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.11	11	3600	0.4	－	－
32BISME6.75	床置	単独運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	15	3600	0.75	－	－
25BIRME5.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	17	3000	0.4	－	－
25BIRME6.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.085	12	3600	0.4	－	－
25BIRME5.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.08	17	3000	0.4	－	－
25BIRME6.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	25	32	0.085	12	3600	0.4	－	－
32BIRME5.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.105	11	3000	0.4	－	－
32BIRME6.4S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.11	11	3600	0.4	－	－
32BIRME5.6S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.13	15	3000	0.6	－	－
32BIRME6.6S	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.145	15.5	3600	0.6	－	－
32BIRME6.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.11	11	3600	0.6	－	－
32BIRME5.4	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.105	11	3000	0.4	－	－
32BIRME6.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.15	15	3600	0.75	－	－
32BIRME5.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.13	16	3000	0.75	－	－
32BIRME61.1A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.14	27.5	3600	1.1	－	－
32BIRME51.1A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	26.5	3000	1.1	－	－
32BIRME61.1B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.125	32	3600	1.1	－	－
32BIRME51.1B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	32	32	0.135	27.5	3000	1.1	－	－
40BIRME6.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.2	9	3600	0.75	－	－
40BIRME5.75	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.185	9	3000	0.75	－	－
40BIRME61.1	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	11.5	3600	1.1	－	－
40BIRME51.1	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.235	12	3000	1.1	－	－
40BIRME61.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.27	15.5	3600	1.5	－	－
40BIRME51.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	16	3000	1.5	－	－
40BIRME62.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.265	26	3600	2.2	－	－
40BIRME52.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	26	3000	2.2	－	－
40BIRME63.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	31.5	3600	3.7	－	－
40BIRME53.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	35.5	3000	3.7	－	－
40BIRME63.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	38.5	3600	3.7	－	－
40BIRME53.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	44	3000	3.7	－	－
50BIRME61.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.32	11	3600	1.5	－	－
50BIRME51.5	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.31	12	3000	1.5	－	－

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(7/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F1300 BI-MEシリーズ

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BIRME62.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.375	15	3600	2.2	－	－
50BIRME52.2	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.35	17.5	3000	2.2	－	－
50BIRME63.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	21	3600	3.7	－	－
50BIRME53.7A	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.33	26.5	3000	3.7	－	－
50BIRME63.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.415	26	3600	3.7	－	－
50BIRME53.7B	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.375	31	3000	3.7	－	－
65BIRME53.7	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.52	17	3000	3.7	－	－
40BIRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.3	55.5	3600	5.5	－	○
40BIRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	40	40	0.25	65.5	3000	5.5	－	○
50BIRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.44	37	3600	5.5	－	○
50BIRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	41	3000	5.5	－	○
50BIRME67.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.45	53.5	3600	7.5	－	○
50BIRME57.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	50	40	0.4	60.5	3000	7.5	－	○
65BIRME65.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.54	26	3600	5.5	－	○
65BIRME67.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.65	32	3600	7.5	－	○
65BIRME55.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.55	26	3000	5.5	－	○
65BIRME57.5N	床置	単独交互運転	圧力タンク制御	65	50	0.55	37	3000	7.5	－	○
25BIPME5.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.16	17	3000	0.4	－	－
40BIPME53.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	35.5	3000	3.7	－	－
50BIPME63.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.83	26	3600	3.7	－	－
25BIPME5.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.16	17	3000	0.4	－	－
40BIPME53.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	44	3000	3.7	－	－
32BIPME5.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.21	11	3000	0.4	－	－
32BIPME5.6S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.26	15	3000	0.6	－	－
50BIPME51.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.62	12	3000	1.5	－	－
32BIPME5.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.21	11	3000	0.4	－	－
50BIPME52.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.7	17.5	3000	2.2	－	－
32BIPME5.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.26	16	3000	0.75	－	－
50BIPME53.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.66	26.5	3000	3.7	－	－
32BIPME51.1A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	26.5	3000	1.1	－	－
50BIPME53.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.75	31	3000	3.7	－	－
32BIPME51.1B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.27	27.5	3000	1.1	－	－
40BIPME5.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.37	9	3000	0.75	－	－
40BIPME51.1	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.47	12	3000	1.1	－	－
65BIPME53.7	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.04	17	3000	3.7	－	－
40BIPME51.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	16	3000	1.5	－	－
40BIPME52.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	26	3000	2.2	－	－
25BIPME6.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.17	12	3600	0.4	－	－
25BIPME6.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	25	50	0.17	12	3600	0.4	－	－
32BIPME6.4S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.22	11	3600	0.4	－	－
32BIPME6.6S	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.29	15.5	3600	0.6	－	－
32BIPME6.4	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.22	11	3600	0.4	－	－
32BIPME6.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.3	15	3600	0.75	－	－
32BIPME61.1A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.28	27.5	3600	1.1	－	－

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(8/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F1300 BI-MEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BIPME61.1B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	32	50	0.25	32	3600	1.1	－	－
40BIPME6.75	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.4	9	3600	0.75	－	－
40BIPME61.1	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	11.5	3600	1.1	－	－
40BIPME61.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.54	15.5	3600	1.5	－	－
40BIPME62.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.53	26	3600	2.2	－	－
40BIPME63.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	31.5	3600	3.7	－	－
40BIPME63.7B	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	38.5	3600	3.7	－	－
50BIPME61.5	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.64	11	3600	1.5	－	－
50BIPME62.2	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.75	15	3600	2.2	－	－
50BIPME63.7A	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	21	3600	3.7	－	－
50BIPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.88	37	3600	5.5	－	○
40BIPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.5	65.5	3000	5.5	－	○
50BIPME67.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.9	53.5	3600	7.5	－	○
65BIPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.08	26	3600	5.5	－	○
65BIPME67.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.3	32	3600	7.5	－	○
50BIPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	41	3000	5.5	－	○
50BIPME57.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	50	65	0.8	60.5	3000	7.5	－	○
65BIPME55.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.1	26	3000	5.5	－	○
65BIPME57.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	65	80	1.1	37	3000	7.5	－	○
40BIPME65.5N	床置	並列交互運転	圧力タンク制御	40	65	0.6	55.5	3600	5.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(9/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F2000 BT-MEシリーズ

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BTSME5.4S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
25BTSME5.4	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
32BTSME5.4S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BTSME5.6S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	14	3000	0.6	－	－
32BTSME5.4	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BTSME5.75	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	15	3000	0.75	－	－
25BTSME6.4S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.09	11.5	3600	0.4	－	－
25BTSME6.4	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.09	11.5	3600	0.4	－	－
32BTSME6.4S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BTSME6.6S	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.15	16	3600	0.6	－	－
32BTSME6.4	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BTSME6.75	床置	単独運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.15	17	3600	0.75	－	－
25BTRME5.4S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
25BTRME5.4	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.08	18	3000	0.4	－	－
32BTRME5.4S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BTRME5.6S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	14	3000	0.6	－	－
32BTRME5.4	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.125	8	3000	0.4	－	－
32BTRME5.75	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	15	3000	0.75	－	－
32BTRME51.1A	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.135	24	3000	1.1	－	－
32BTRME51.1B	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	27	3000	1.1	－	－
40BTRME5.75	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.23	8	3000	0.75	－	－
40BTRME51.1	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	13	3000	1.1	－	－
40BTRME51.5	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	19	3000	1.5	－	－
40BTRME52.2	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	29	3000	2.2	－	－
40BTRME53.7A	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	38.5	3000	3.7	－	－
40BTRME53.7B	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	47	3000	3.7	－	－
25BTRME6.4S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.9	11.5	3600	0.4	－	－
25BTRME6.4	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	32	0.9	11.5	3600	0.4	－	－
32BTRME6.4S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BTRME6.6S	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.15	16	3600	0.6	－	－
32BTRME6.4	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.135	8	3600	0.4	－	－
32BTRME6.75	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.15	17	3600	0.75	－	－
40BTRME62.2	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.3	23	3600	2.2	－	－
32BTRME61.1A	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	－
40BTRME63.7A	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.3	35.5	3600	3.7	－	－
32BTRME61.1B	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	32	0.14	28	3600	1.1	－	－
40BTRME63.7B	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	－
40BTRME6.75	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	8.5	3600	0.75	－	－
40BTRME61.1	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.25	14.5	3600	1.1	－	－
40BTRME61.5	床置	単独交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	40	0.3	14.5	3600	1.5	－	－
25BTPME5.4S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	50	0.16	18	3000	0.4	－	－
25BTPME6.4S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	50	0.18	11.5	3600	0.4	－	－
25BTPME5.4	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	50	0.16	18	3000	0.4	－	－
25BTPME6.4	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	25	50	0.18	11.5	3600	0.4	－	－

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(10/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F2000 BT-MEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BTPME5.4S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.25	8	3000	0.4	−	−
32BTPME6.4S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.27	8	3600	0.4	−	−
32BTPME5.6S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.28	14	3000	0.6	−	−
32BTPME6.6S	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.3	16	3600	0.6	−	−
32BTPME5.4	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.25	8	3000	0.4	−	−
32BTPME6.4	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.27	8	3600	0.4	−	−
32BTPME5.75	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.28	15	3000	0.75	−	−
32BTPME6.75	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.3	17	3600	0.75	−	−
32BTPME51.1A	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.27	24	3000	1.1	−	−
32BTPME61.1A	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	−
32BTPME51.1B	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.28	27	3000	1.1	−	−
32BTPME61.1B	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	32	50	0.28	28	3600	1.1	−	−
40BTPME5.75	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.46	8	3000	0.75	−	−
40BTPME6.75	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	8.5	3600	0.75	−	−
40BTPME51.1	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	13	3000	1.1	−	−
40BTPME61.1	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	14.5	3600	1.1	−	−
40BTPME51.5	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	19	3000	1.5	−	−
40BTPME61.5	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.6	14.5	3600	1.5	−	−
40BTPME52.2	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	29	3000	2.2	−	−
40BTPME62.2	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.6	23	3600	2.2	−	−
40BTPME53.7A	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	38.5	3000	3.7	−	−
40BTPME63.7A	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.6	35.5	3600	3.7	−	−
40BTPME53.7B	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.5	47	3000	3.7	−	−
40BTPME63.7B	床置	並列交互運転（受水槽付）	圧力タンク制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	−	−

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(11/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-BMシリーズ 水中型

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BNABM1.5N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.5	－	○
32BNABM2.2N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	42	3600	2.2	－	○
40BNABM1.5N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.27	18	3600	1.5	－	○
40BNABM2.2N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.27	25	3600	2.2	－	○
40BNABM3.7N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.27	39	3600	3.7	－	○
50BNABM2.2N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.405	15	3600	2.2	－	○
50BNABM3.7N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26	3600	3.7	－	○
50BNABM5.5N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	41	3600	5.5	－	○
65BNABM3.7N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	16	3600	3.7	－	○
65BNABM5.5N	水中	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	27.5	3600	5.5	－	○
32BNBBM1.5N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.5	－	○
32BNBBM2.2N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	42	3600	2.2	－	○
40BNBBM1.5N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.54	18	3600	1.5	－	○
40BNBBM2.2N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.54	25	3600	2.2	－	○
40BNBBM3.7N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.52	41	3600	3.7	－	○
50BNBBM2.2N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.81	15	3600	2.2	－	○
50BNBBM3.7N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26	3600	3.7	－	○
50BNBBM5.5N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	41	3600	5.5	－	○
65BNBBM3.7N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	16	3600	3.7	－	○
65BNBBM5.5N	水中	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	27.5	3600	5.5	－	○
32BNEBM1.5N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.5	－	○
32BNEBM2.2N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	42	3600	2.2	－	○
40BNEBM1.5N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.54	18	3600	1.5	－	○
40BNEBM2.2N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.54	25	3600	2.2	－	○
40BNEBM3.7N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.52	41	3600	3.7	－	○
50BNEBM2.2N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.81	15	3600	2.2	－	○
50BNEBM3.7N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	26	3600	3.7	－	○
50BNEBM5.5N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	41	3600	5.5	－	○
65BNEBM3.7N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	16	3600	3.7	－	○
65BNEBM5.5N	水中	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	27.5	3600	5.5	－	○
32BNLBM1.5N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	28	3600	1.5	－	○
32BNLBM2.2N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	42	3600	2.2	－	○
40BNLBM1.5N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.81	18	3600	1.5	－	○
40BNLBM2.2N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.81	25	3600	2.2	－	○
40BNLBM3.7N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.78	41	3600	3.7	－	○
50BNLBM2.2N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.215	15	3600	2.2	－	○
50BNLBM3.7N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.35	26	3600	3.7	－	○
50BNLBM5.5N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.35	41	3600	5.5	－	○
65BNLBM3.7N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.95	16	3600	3.7	－	○
65BNLBM5.5N	水中	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.95	27.5	3600	5.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(12/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-EVシリーズ 2台運転形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
65BNAEV11N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.524	69	3600	11	－	○
65BNAEV15AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.541	84	3600	15	－	○
65BNAEV15BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.566	93	3600	15	－	○
65BNAEV18AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.632	82	3600	18.5	－	○
65BNAEV18BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.579	117	3600	18.5	－	○
65BNAEV22AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.631	94	3600	22	－	○
65BNAEV22BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.602	134	3600	22	－	○
65BNAEV30AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.627	128	3600	30	－	○
65BNAEV30BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	65	0.622	181	3600	30	－	○
80BNAEV11N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.897	41	3600	11	－	○
80BNAEV15N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.857	62	3600	15	－	○
80BNAEV18N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.845	82	3600	18.5	－	○
80BNAEV22AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.937	81	3600	22	－	○
80BNAEV22BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.98	87	3600	22	－	○
80BNAEV30AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	1.031	87	3600	30	－	○
80BNAEV30BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	1.031	116	3600	30	－	○
80BNAEV37AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	1.024	140	3600	37	－	○
80BNAEV37BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	80	80	0.846	165	3600	37	－	○
100BNAEV15N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.328	40	3600	15	－	○
100BNAEV18N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.422	45	3600	18.5	－	○
100BNAEV22N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.402	63	3600	22	－	○
100BNAEV30AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.31	83	3600	30	－	○
100BNAEV30BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.444	90	3600	30	－	○
100BNAEV37AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.478	99	3600	37	－	○
100BNAEV37BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	100	100	1.275	124	3600	37	－	○
65BNBEV11N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.048	69	3600	11	－	○
65BNBEV15AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.082	84	3600	15	－	○
65BNBEV15BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.132	93	3600	15	－	○
65BNBEV18AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.264	107	3600	18.5	－	○
65BNBEV18BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.158	117	3600	18.5	－	○
65BNBEV22AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.262	128	3600	22	－	○
65BNBEV22BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.204	134	3600	22	－	○
65BNBEV30N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.204	181	3600	30	－	○
80BNBEV11N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.794	41	3600	11	－	○
80BNBEV15N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.715	62	3600	15	－	○
80BNBEV18N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.689	82	3600	18.5	－	○
80BNBEV22AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.874	81	3600	22	－	○
80BNBEV22BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.96	87	3600	22	－	○
80BNBEV30N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	2.062	123	3600	30	－	○
80BNBEV37AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	2.048	152	3600	37	－	○
80BNBEV37BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.692	186	3600	37	－	○
100BNBEV15N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.656	40	3600	15	－	○
100BNBEV18N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.844	45	3600	18.5	－	○
100BNBEV22N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.805	63	3600	22	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(13/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-EVシリーズ 2台運転形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
100BNBEV30AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.617	83	3600	30	－	○
100BNBEV30BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.889	90	3600	30	－	○
100BNBEV37AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.956	106	3600	37	－	○
100BNBEV37BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.55	131	3600	37	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(14/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所	
認定番号	BLPS022530	
名称	F3100 BN-EVシリーズ 台数制御形	

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
65BNEEV11N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.048	69	3600	11	－	○
65BNEEV15AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.082	84	3600	15	－	○
65BNEEV15BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.132	93	3600	15	－	○
65BNEEV18AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.264	107	3600	18.5	－	○
65BNEEV18BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.158	117	3600	18.5	－	○
65BNEEV22AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.262	128	3600	22	－	○
65BNEEV22BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.204	134	3600	22	－	○
65BNEEV30N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.204	181	3600	30	－	○
80BNEEV11N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.794	41	3600	11	－	○
80BNEEV15N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.715	62	3600	15	－	○
80BNEEV18N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.689	82	3600	18.5	－	○
80BNEEV22AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.874	81	3600	22	－	○
80BNEEV22BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.96	87	3600	22	－	○
80BNEEV30N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	2.062	123	3600	30	－	○
80BNEEV37AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	2.048	152	3600	37	－	○
80BNEEV37BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	80	125	1.692	186	3600	37	－	○
100BNEEV15N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.656	40	3600	15	－	○
100BNEEV18N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.844	45	3600	18.5	－	○
100BNEEV22N	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.805	63	3600	22	－	○
100BNEEV30AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.617	83	3600	30	－	○
100BNEEV30BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.889	90	3600	30	－	○
100BNEEV37AN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.956	106	3600	37	－	○
100BNEEV37BN	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	100	125	2.55	131	3600	37	－	○
65BNLEV11N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.572	69	3600	11	－	○
65BNLEV15AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.623	84	3600	15	－	○
65BNLEV15BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.698	93	3600	15	－	○
65BNLEV18AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.896	107	3600	18.5	－	○
65BNLEV18BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.737	117	3600	18.5	－	○
65BNLEV22AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.893	128	3600	22	－	○
65BNLEV22BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.806	134	3600	22	－	○
65BNLEV30N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.806	181	3600	30	－	○
80BNLEV11N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.691	41	3600	11	－	○
80BNLEV15N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.572	62	3600	15	－	○
80BNLEV18N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.533	82	3600	18.5	－	○
80BNLEV22AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.811	81	3600	22	－	○
80BNLEV22BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.94	87	3600	22	－	○
80BNLEV30N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	3.093	123	3600	30	－	○
80BNLEV37AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	3.072	152	3600	37	－	○
80BNLEV37BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.538	186	3600	37	－	○
100BNLEV15N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.984	40	3600	15	－	○
100BNLEV18N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.266	45	3600	18.5	－	○
100BNLEV22N	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.207	63	3600	22	－	○
100BNLEV30AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.925	83	3600	30	－	○
100BNLEV30BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.333	90	3600	30	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(15/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-EVシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
100BNLEV37AN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.434	106	3600	37	－	○
100BNLEV37BN	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.825	131	3600	37	－	○
65BNGEV11N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.572	69	3600	11	－	○
65BNGEV15AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.623	84	3600	15	－	○
65BNGEV15BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.698	93	3600	15	－	○
65BNGEV18AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.896	107	3600	18.5	－	○
65BNGEV18BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.737	117	3600	18.5	－	○
65BNGEV22AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.893	128	3600	22	－	○
65BNGEV22BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.806	134	3600	22	－	○
65BNGEV30N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.806	181	3600	30	－	○
80BNGEV11N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.691	41	3600	11	－	○
80BNGEV15N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.572	62	3600	15	－	○
80BNGEV18N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.533	82	3600	18.5	－	○
80BNGEV22AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.811	81	3600	22	－	○
80BNGEV22BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.94	87	3600	22	－	○
80BNGEV30N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	3.093	123	3600	30	－	○
80BNGEV37AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	3.072	152	3600	37	－	○
80BNGEV37BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	80	150	2.538	186	3600	37	－	○
100BNGEV15N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.984	40	3600	15	－	○
100BNGEV18N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.266	45	3600	18.5	－	○
100BNGEV22N	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.207	63	3600	22	－	○
100BNGEV30AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.925	83	3600	30	－	○
100BNGEV30BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.333	90	3600	30	－	○
100BNGEV37AN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	4.434	106	3600	37	－	○
100BNGEV37BN	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	3.825	131	3600	37	－	○
65BNKEV11N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.096	69	3600	11	－	○
65BNKEV15AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.164	84	3600	15	－	○
65BNKEV15BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.264	93	3600	15	－	○
65BNKEV18AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.528	107	3600	18.5	－	○
65BNKEV18BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.316	117	3600	18.5	－	○
65BNKEV22AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.524	128	3600	22	－	○
65BNKEV22BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.408	134	3600	22	－	○
65BNKEV30N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.408	181	3600	30	－	○
80BNKEV11N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.588	41	3600	11	－	○
80BNKEV15N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.43	62	3600	15	－	○
80BNKEV18N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.378	82	3600	18.5	－	○
80BNKEV22AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.748	81	3600	22	－	○
80BNKEV22BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.92	87	3600	22	－	○
80BNKEV30N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.124	123	3600	30	－	○
80BNKEV37AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.096	152	3600	37	－	○
80BNKEV37BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.384	186	3600	37	－	○
100BNKEV15N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.312	40	3600	15	－	○
100BNKEV18N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.688	45	3600	18.5	－	○
100BNKEV22N	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.61	63	3600	22	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(16/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-EVシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
100BNKEV30AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.234	83	3600	30	－	○
100BNKEV30BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.778	90	3600	30	－	○
100BNKEV37AN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.912	106	3600	37	－	○
100BNKEV37BN	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.1	131	3600	37	－	○
65BNNEV11N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.096	69	3600	11	－	○
65BNNEV15AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.164	84	3600	15	－	○
65BNNEV15BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.264	93	3600	15	－	○
65BNNEV18AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.528	107	3600	18.5	－	○
65BNNEV18BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.316	117	3600	18.5	－	○
65BNNEV22AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.524	128	3600	22	－	○
65BNNEV22BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.408	134	3600	22	－	○
65BNNEV30N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.408	181	3600	30	－	○
80BNNEV11N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.588	41	3600	11	－	○
80BNNEV15N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.43	62	3600	15	－	○
80BNNEV18N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.378	82	3600	18.5	－	○
80BNNEV22AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.748	81	3600	22	－	○
80BNNEV22BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.92	87	3600	22	－	○
80BNNEV30N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.124	123	3600	30	－	○
80BNNEV37AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.096	152	3600	37	－	○
80BNNEV37BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	3.384	186	3600	37	－	○
100BNNEV15N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.312	40	3600	15	－	○
100BNNEV18N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.688	45	3600	18.5	－	○
100BNNEV22N	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.61	63	3600	22	－	○
100BNNEV30AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.234	83	3600	30	－	○
100BNNEV30BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.778	90	3600	30	－	○
100BNNEV37AN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.912	106	3600	37	－	○
100BNNEV37BN	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	100	200	5.1	131	3600	37	－	○
65BNVEV11N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.62	69	3600	11	－	○
65BNVEV15AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.705	84	3600	15	－	○
65BNVEV15BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.83	93	3600	15	－	○
65BNVEV18AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.16	107	3600	18.5	－	○
65BNVEV18BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.895	117	3600	18.5	－	○
65BNVEV22AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.155	128	3600	22	－	○
65BNVEV22BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.01	134	3600	22	－	○
65BNVEV30N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.01	181	3600	30	－	○
80BNVEV11N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.485	41	3600	11	－	○
80BNVEV15N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.287	62	3600	15	－	○
80BNVEV18N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.222	82	3600	18.5	－	○
80BNVEV22AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.685	81	3600	22	－	○
80BNVEV22BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.9	87	3600	22	－	○
80BNVEV30N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	5.155	123	3600	30	－	○
80BNVEV37AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	5.12	152	3600	37	－	○
80BNVEV37BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.23	186	3600	37	－	○
100BNVEV15N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.64	40	3600	15	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(17/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-EVシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
100BNVEV18N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.11	45	3600	18.5	－	○
100BNVEV22N	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.012	63	3600	22	－	○
100BNVEV30AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.542	83	3600	30	－	○
100BNVEV30BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.222	90	3600	30	－	○
100BNVEV37AN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.39	106	3600	37	－	○
100BNVEV37BN	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.375	131	3600	37	－	○
65BNWEV11N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.62	69	3600	11	－	○
65BNWEV15AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.705	84	3600	15	－	○
65BNWEV15BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.83	93	3600	15	－	○
65BNWEV18AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.16	107	3600	18.5	－	○
65BNWEV18BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	2.895	117	3600	18.5	－	○
65BNWEV22AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.155	128	3600	22	－	○
65BNWEV22BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.01	134	3600	22	－	○
65BNWEV30N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	150	3.01	181	3600	30	－	○
80BNWEV11N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.485	41	3600	11	－	○
80BNWEV15N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.287	62	3600	15	－	○
80BNWEV18N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.222	82	3600	18.5	－	○
80BNWEV22AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.685	81	3600	22	－	○
80BNWEV22BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.9	87	3600	22	－	○
80BNWEV30N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	5.155	123	3600	30	－	○
80BNWEV37AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	5.12	152	3600	37	－	○
80BNWEV37BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	80	200	4.23	186	3600	37	－	○
100BNWEV15N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.64	40	3600	15	－	○
100BNWEV18N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.11	45	3600	18.5	－	○
100BNWEV22N	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.012	63	3600	22	－	○
100BNWEV30AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.542	83	3600	30	－	○
100BNWEV30BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.222	90	3600	30	－	○
100BNWEV37AN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.39	106	3600	37	－	○
100BNWEV37BN	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	6.375	131	3600	37	－	○
65BNYEV11N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.144	69	3600	11	－	○
65BNYEV15AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.246	84	3600	15	－	○
65BNYEV15BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.396	93	3600	15	－	○
65BNYEV18AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.792	107	3600	18.5	－	○
65BNYEV18BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.474	117	3600	18.5	－	○
65BNYEV22AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.786	128	3600	22	－	○
65BNYEV22BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.612	134	3600	22	－	○
65BNYEV30N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	200	3.612	181	3600	30	－	○
80BNYEV11N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.382	41	3600	11	－	○
80BNYEV15N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.145	62	3600	15	－	○
80BNYEV18N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.067	82	3600	18.5	－	○
80BNYEV22AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.622	81	3600	22	－	○
80BNYEV22BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.88	87	3600	22	－	○
80BNYEV30N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	6.186	123	3600	30	－	○
80BNYEV37AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	6.144	152	3600	37	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(18/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-EVシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
80BNYEV37BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	80	250	5.076	186	3600	37	－	○
100BNYEV15N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.968	40	3600	15	－	○
100BNYEV18N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	8.532	45	3600	18.5	－	○
100BNYEV22N	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	8.415	63	3600	22	－	○
100BNYEV30AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.851	83	3600	30	－	○
100BNYEV30BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	8.667	90	3600	30	－	○
100BNYEV37AN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	8.868	106	3600	37	－	○
100BNYEV37BN	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	100	250	7.65	131	3600	37	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(19/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 2台運転形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BNAME0.4SN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.4SN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.75SN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAME1.1SAN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAME1.1SBN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAME1.1SN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAME1.5SN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
25BNAME0.4N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.4N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.75N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAME1.1AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAME1.1BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAME1.1N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAME1.5N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BNAME2.2N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BNAME3.7N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
40BNAME5.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	60	3600	5.5	－	○
40BNAME5.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.274	64	3600	5.5	－	○
40BNAME7.5N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.285	83	3600	7.5	－	○
50BNAME2.2N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BNAME3.7N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
50BNAME5.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	42	3600	5.5	－	○
50BNAME5.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.386	53	3600	5.5	－	○
50BNAME7.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	57.5	3600	7.5	－	○
50BNAME7.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.41	64	3600	7.5	－	○
65BNAME3.7N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.618	15	3000	3.7	－	○
65BNAME5.5N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	26.5	3600	5.5	－	○
65BNAME7.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	40	3600	7.5	－	○
65BNAME7.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.5	53	3600	7.5	－	○
25BNAME0.4SE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.4SE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.75SE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAME1.1SAE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAME1.1SBE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAME1.1SE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAME1.5SE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
25BNAME0.4E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.4E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAME0.75E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAME1.1AE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAME1.1BE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAME1.1E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAME1.5E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BNAME2.2E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○

給水ポンプシステム 性能表示書 別紙(20/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 2台運転形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径 (mm)		吐出し量 (㎥/min)	全揚程 (m)	回転数 (rpm)	電動機出力 (kW)	安心社会 (BL-bs)	労働軽減 (BL-bs)
				吸	吐						
40BNAME3.7E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	−	○
40BNAME5.5AE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	60	3600	5.5	−	○
40BNAME5.5BE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.274	64	3600	5.5	−	○
40BNAME7.5E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.285	83	3600	7.5	−	○
50BNAME2.2E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	−	○
50BNAME3.7E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	−	○
50BNAME5.5AE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	42	3600	5.5	−	○
50BNAME5.5BE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.386	53	3600	5.5	−	○
50BNAME7.5AE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	57.5	3600	7.5	−	○
50BNAME7.5BE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.41	64	3600	7.5	−	○
65BNAME3.7E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.618	15	3000	3.7	−	○
65BNAME5.5E	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	26.5	3600	5.5	−	○
65BNAME7.5AE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.65	40	3600	7.5	−	○
65BNAME7.5BE	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	0.5	53	3600	7.5	−	○
25BNBME0.4SN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.4SN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.75SN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	−	○
32BNBME1.1SAN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	○
32BNBME1.1SBN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	−	○
40BNBME1.1SN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	−	○
40BNBME1.5SN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	−	○
25BNBME0.4N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.4N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.75N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	−	○
32BNBME1.1AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	○
32BNBME1.1BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	−	○
40BNBME1.1N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	−	○
40BNBME1.5N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	−	○
40BNBME2.2N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	−	○
40BNBME3.7N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	−	○
40BNBME5.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	60	3600	5.5	−	○
40BNBME5.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.548	64	3600	5.5	−	○
40BNBME7.5N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.57	83	3600	7.5	−	○
50BNBME2.2N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	−	○
50BNBME3.7N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	−	○
50BNBME5.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	42	3600	5.5	−	○
50BNBME5.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.772	53	3600	5.5	−	○
50BNBME7.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	57.5	3600	7.5	−	○
50BNBME7.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.82	64	3600	7.5	−	○
65BNBME3.7N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.236	15	3000	3.7	−	○
65BNBME5.5N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	26.5	3600	5.5	−	○
65BNBME7.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	40	3600	7.5	−	○
65BNBME7.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1	53	3600	7.5	−	○
25BNBME0.4SE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	−	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(21/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-MEシリーズ 2台運転形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BNBME0.4SE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.75SE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	−	○
32BNBME1.1SAE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	○
32BNBME1.1SBE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	−	○
40BNBME1.1SE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	−	○
40BNBME1.5SE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	−	○
25BNBME0.4E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.4E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	−	○
32BNBME0.75E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	−	○
32BNBME1.1AE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	−	○
32BNBME1.1BE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	−	○
40BNBME1.1E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	−	○
40BNBME1.5E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	−	○
40BNBME2.2E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	−	○
40BNBME3.7E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	−	○
40BNBME5.5AE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	60	3600	5.5	−	○
40BNBME5.5BE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.548	64	3600	5.5	−	○
40BNBME7.5E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.57	83	3600	7.5	−	○
50BNBME2.2E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	−	○
50BNBME3.7E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	−	○
50BNBME5.5AE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	42	3600	5.5	−	○
50BNBME5.5BE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.772	53	3600	5.5	−	○
50BNBME7.5AE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	57.5	3600	7.5	−	○
50BNBME7.5BE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.82	64	3600	7.5	−	○
65BNBME3.7E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.236	15	3000	3.7	−	○
65BNBME5.5E	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	26.5	3600	5.5	−	○
65BNBME7.5AE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1.3	40	3600	7.5	−	○
65BNBME7.5BE	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1	53	3600	7.5	−	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(22/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BNEME0.75N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BNEME1.1AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BNEME1.1BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BNEME1.1N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BNEME1.5N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BNEME2.2N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BNEME3.7N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
40BNEME5.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	60	3600	5.5	－	○
40BNEME5.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.548	64	3600	5.5	－	○
40BNEME7.5N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.57	83	3600	7.5	－	○
50BNEME2.2N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BNEME3.7N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
50BNEME5.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	42	3600	5.5	－	○
50BNEME5.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.772	53	3600	5.5	－	○
50BNEME7.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	57.5	3600	7.5	－	○
50BNEME7.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.82	64	3600	7.5	－	○
65BNEME3.7N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.236	15	3000	3.7	－	○
65BNEME5.5N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	26.5	3600	5.5	－	○
65BNEME7.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	40	3600	7.5	－	○
65BNEME7.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1	53	3600	7.5	－	○
32BNEME0.75E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BNEME1.1AE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BNEME1.1BE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BNEME1.1E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BNEME1.5E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BNEME2.2E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BNEME3.7E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
40BNEME5.5AE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	60	3600	5.5	－	○
40BNEME5.5BE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.548	64	3600	5.5	－	○
40BNEME7.5E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.57	83	3600	7.5	－	○
50BNEME2.2E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BNEME3.7E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
50BNEME5.5AE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	42	3600	5.5	－	○
50BNEME5.5BE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.772	53	3600	5.5	－	○
50BNEME7.5AE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	57.5	3600	7.5	－	○
50BNEME7.5BE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.82	64	3600	7.5	－	○
65BNEME3.7E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.236	15	3000	3.7	－	○
65BNEME5.5E	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	26.5	3600	5.5	－	○
65BNEME7.5AE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	40	3600	7.5	－	○
65BNEME7.5BE	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1	53	3600	7.5	－	○
32BNLME0.75N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	18.5	3600	0.75	－	○
32BNLME1.1AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	26	3600	1.1	－	○
32BNLME1.1BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	28	3600	1.1	－	○
40BNLME1.1N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.825	15	3600	1.1	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(23/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNLME1.5N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNLME2.2N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNLME3.7N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	42.5	3600	3.7	－	○
40BNLME5.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNLME5.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNLME7.5N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNLME2.2N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.128	20	3600	2.2	－	○
50BNLME3.7N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNLME5.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNLME5.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNLME7.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNLME7.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNLME3.7N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.8	15	3000	3.7	－	○
65BNLME5.5N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNLME7.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNLME7.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.45	53	3600	7.5	－	○
32BNLME0.75E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	18.5	3600	0.75	－	○
32BNLME1.1AE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	26	3600	1.1	－	○
32BNLME1.1BE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	28	3600	1.1	－	○
40BNLME1.1E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.825	15	3600	1.1	－	○
40BNLME1.5E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNLME2.2E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNLME3.7E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	42.5	3600	3.7	－	○
40BNLME5.5AE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNLME5.5BE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNLME7.5E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNLME2.2E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.128	20	3600	2.2	－	○
50BNLME3.7E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNLME5.5AE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNLME5.5BE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNLME7.5AE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNLME7.5BE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNLME3.7E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.8	15	3000	3.7	－	○
65BNLME5.5E	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNLME7.5AE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNLME7.5BE	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.45	53	3600	7.5	－	○
40BNGME1.1N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.825	15	3600	1.1	－	○
40BNGME1.5N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNGME2.2N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNGME3.7N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	42.5	3600	3.7	－	○
40BNGME5.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNGME5.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNGME7.5N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNGME2.2N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.128	20	3600	2.2	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(24/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BNGME3.7N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNGME5.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNGME5.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNGME7.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNGME7.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNGME3.7N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.8	15	3000	3.7	－	○
65BNGME5.5N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNGME7.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNGME7.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.45	53	3600	7.5	－	○
40BNGME1.1E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.825	15	3600	1.1	－	○
40BNGME1.5E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNGME2.2E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNGME3.7E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	42.5	3600	3.7	－	○
40BNGME5.5AE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNGME5.5BE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNGME7.5E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNGME2.2E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.128	20	3600	2.2	－	○
50BNGME3.7E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNGME5.5AE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNGME5.5BE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNGME7.5AE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNGME7.5BE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNGME3.7E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.8	15	3000	3.7	－	○
65BNGME5.5E	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNGME7.5AE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNGME7.5BE	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.45	53	3600	7.5	－	○
40BNKME1.1N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○
40BNKME1.5N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNKME2.2N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNKME3.7N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNKME5.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNKME5.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNKME7.5N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNKME2.2N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNKME3.7N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNKME5.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNKME5.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○
50BNKME7.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNKME7.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNKME3.7N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3000	3.7	－	○
65BNKME5.5N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNKME7.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNKME7.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNKME1.1E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(25/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNKME1.5E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNKME2.2E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNKME3.7E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNKME5.5AE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNKME5.5BE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNKME7.5E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNKME2.2E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNKME3.7E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNKME5.5AE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNKME5.5BE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○
50BNKME7.5AE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNKME7.5BE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNKME3.7E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3000	3.7	－	○
65BNKME5.5E	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNKME7.5AE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNKME7.5BE	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNNME1.1N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○
40BNNME1.5N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNNME2.2N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNNME3.7N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNNME5.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNNME5.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNNME7.5N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNNME2.2N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNNME3.7N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNNME5.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNNME5.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○
50BNNME7.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNNME7.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNNME3.7N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3000	3.7	－	○
65BNNME5.5N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNNME7.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNNME7.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNNME1.1E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○
40BNNME1.5E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNNME2.2E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNNME3.7E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNNME5.5AE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNNME5.5BE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNNME7.5E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNNME2.2E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNNME3.7E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNNME5.5AE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNNME5.5BE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(26/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BNNME7.5AE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNNME7.5BE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNNME3.7E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3000	3.7	－	○
65BNNME5.5E	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNNME7.5AE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNNME7.5BE	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNVME1.1N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	－	○
40BNVME1.5N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	－	○
40BNVME2.2N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	－	○
40BNVME3.7N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	－	○
40BNVME5.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	－	○
40BNVME5.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	－	○
40BNVME7.5N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	－	○
50BNVME2.2N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	－	○
50BNVME3.7N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	－	○
50BNVME5.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	－	○
50BNVME5.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	－	○
50BNVME7.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	－	○
50BNVME7.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	－	○
65BNVME3.7N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3000	3.7	－	○
65BNVME5.5N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	－	○
65BNVME7.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	－	○
65BNVME7.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	－	○
40BNVME1.1E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	－	○
40BNVME1.5E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	－	○
40BNVME2.2E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	－	○
40BNVME3.7E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	－	○
40BNVME5.5AE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	－	○
40BNVME5.5BE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	－	○
40BNVME7.5E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	－	○
50BNVME2.2E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	－	○
50BNVME3.7E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	－	○
50BNVME5.5AE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	－	○
50BNVME5.5BE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	－	○
50BNVME7.5AE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	－	○
50BNVME7.5BE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	－	○
65BNVME3.7E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3000	3.7	－	○
65BNVME5.5E	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	－	○
65BNVME7.5AE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	－	○
65BNVME7.5BE	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	－	○
40BNWME1.1N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	－	○
40BNWME1.5N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	－	○
40BNWME2.2N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	－	○
40BNWME3.7N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム 性能表示書 別紙(27/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNWME5.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	−	○
40BNWME5.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	−	○
40BNWME7.5N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	−	○
50BNWME2.2N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	−	○
50BNWME3.7N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	−	○
50BNWME5.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	−	○
50BNWME5.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	−	○
50BNWME7.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	−	○
50BNWME7.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	−	○
65BNWME3.7N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3000	3.7	−	○
65BNWME5.5N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	−	○
65BNWME7.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	−	○
65BNWME7.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	−	○
40BNWME1.1E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	−	○
40BNWME1.5E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	−	○
40BNWME2.2E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	−	○
40BNWME3.7E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	−	○
40BNWME5.5AE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	−	○
40BNWME5.5BE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	−	○
40BNWME7.5E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	−	○
50BNWME2.2E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	−	○
50BNWME3.7E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	−	○
50BNWME5.5AE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	−	○
50BNWME5.5BE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	−	○
50BNWME7.5AE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	−	○
50BNWME7.5BE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	−	○
65BNWME3.7E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3000	3.7	−	○
65BNWME5.5E	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	−	○
65BNWME7.5AE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	−	○
65BNWME7.5BE	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	−	○
40BNYME1.1N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	15	3600	1.1	−	○
40BNYME1.5N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	18.5	3600	1.5	−	○
40BNYME2.2N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	27	3600	2.2	−	○
40BNYME3.7N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	42.5	3600	3.7	−	○
40BNYME5.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.752	60	3600	5.5	−	○
40BNYME5.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.584	64	3600	5.5	−	○
40BNYME7.5N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	83	3600	7.5	−	○
50BNYME2.2N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.256	20	3600	2.2	−	○
50BNYME3.7N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.7	26.5	3600	3.7	−	○
50BNYME5.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.664	42	3600	5.5	−	○
50BNYME5.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.286	53	3600	5.5	−	○
50BNYME7.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.64	57.5	3600	7.5	−	○
50BNYME7.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.4	64	3600	7.5	−	○
65BNYME3.7N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.6	15	3000	3.7	−	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(28/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-MEシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
65BNYME5.5N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.768	26.5	3600	5.5	－	○
65BNYME7.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.78	40	3600	7.5	－	○
65BNYME7.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.796	53	3600	7.5	－	○
40BNYME1.1E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	15	3600	1.1	－	○
40BNYME1.5E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	18.5	3600	1.5	－	○
40BNYME2.2E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	27	3600	2.2	－	○
40BNYME3.7E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	42.5	3600	3.7	－	○
40BNYME5.5AE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.752	60	3600	5.5	－	○
40BNYME5.5BE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.584	64	3600	5.5	－	○
40BNYME7.5E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	83	3600	7.5	－	○
50BNYME2.2E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.256	20	3600	2.2	－	○
50BNYME3.7E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.7	26.5	3600	3.7	－	○
50BNYME5.5AE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.664	42	3600	5.5	－	○
50BNYME5.5BE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.286	53	3600	5.5	－	○
50BNYME7.5AE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.64	57.5	3600	7.5	－	○
50BNYME7.5BE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.4	64	3600	7.5	－	○
65BNYME3.7E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.6	15	3000	3.7	－	○
65BNYME5.5E	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.768	26.5	3600	5.5	－	○
65BNYME7.5AE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.78	40	3600	7.5	－	○
65BNYME7.5BE	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.796	53	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(29/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MG-Lシリーズ 2台運転形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BNAMG0.4L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAMG0.4L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAMG0.75L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAMG1.1AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAMG1.1BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAMG1.1L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAMG1.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BNAMG2.2L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BNAMG3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
50BNAMG2.2L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BNAMG3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
40BNAMG5.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	300	60	3600	5.5	－	○
40BNAMG5.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	274	64	3600	5.5	－	○
40BNAMG7.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	285	83	3600	7.5	－	○
50BNAMG5.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	450	42	3600	5.5	－	○
50BNAMG5.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	386	53	3600	5.5	－	○
50BNAMG7.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	450	57.5	3600	7.5	－	○
50BNAMG7.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	410	64	3600	7.5	－	○
65BNAMG3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	618	15	3000	3.7	－	○
65BNAMG5.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	650	26.5	3600	5.5	－	○
65BNAMG7.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	650	40	3600	7.5	－	○
65BNAMG7.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	500	53	3600	7.5	－	○
25BNBMG0.4L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○
32BNBMG0.4L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BNBMG0.75L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BNBMG1.1AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BNBMG1.1BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BNBMG1.1L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BNBMG1.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BNBMG2.2L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BNBMG3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
50BNBMG2.2L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BNBMG3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
40BNBMG5.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	600	60	3600	5.5	－	○
40BNBMG5.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	548	64	3600	5.5	－	○
40BNBMG7.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	570	83	3600	7.5	－	○
50BNBMG5.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	900	42	3600	5.5	－	○
50BNBMG5.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	772	53	3600	5.5	－	○
50BNBMG7.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	900	57.5	3600	7.5	－	○
50BNBMG7.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	820	64	3600	7.5	－	○
65BNBMG3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1236	15	3000	3.7	－	○
65BNBMG5.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1300	26.5	3600	5.5	－	○
65BNBMG7.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1300	40	3600	7.5	－	○
65BNBMG7.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1000	53	3600	7.5	－	○

優良住宅部品の概要

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(30/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MK-Lシリーズ 2台運転形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BNAMK0.4L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BNAMK0.4L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BNAMK0.75L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BNAMK1.1AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BNAMK1.1BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BNAMK1.1L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BNAMK1.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BNAMK2.2L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BNAMK3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
50BNAMK2.2L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BNAMK3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
40BNAMK5.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	300	60	3600	5.5	－	○
40BNAMK5.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	274	64	3600	5.5	－	○
40BNAMK7.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	285	83	3600	7.5	－	○
50BNAMK5.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	450	42	3600	5.5	－	○
50BNAMK5.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	386	53	3600	5.5	－	○
50BNAMK7.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	450	57.5	3600	7.5	－	○
50BNAMK7.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	40	410	64	3600	7.5	－	○
65BNAMK3.7L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	618	15	3000	3.7	－	○
65BNAMK5.5L	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	650	26.5	3600	5.5	－	○
65BNAMK7.5AL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	650	40	3600	7.5	－	○
65BNAMK7.5BL	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	65	50	500	53	3600	7.5	－	○
25BNBMK0.4L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○
32BNBMK0.4L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BNBMK0.75L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BNBMK1.1AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BNBMK1.1BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BNBMK1.1L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BNBMK1.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BNBMK2.2L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BNBMK3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
50BNBMK2.2L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BNBMK3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
40BNBMK5.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	600	60	3600	5.5	－	○
40BNBMK5.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	548	64	3600	5.5	－	○
40BNBMK7.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	570	83	3600	7.5	－	○
50BNBMK5.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	900	42	3600	5.5	－	○
50BNBMK5.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	772	53	3600	5.5	－	○
50BNBMK7.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	900	57.5	3600	7.5	－	○
50BNBMK7.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	65	820	64	3600	7.5	－	○
65BNBMK3.7L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1236	15	3000	3.7	－	○
65BNBMK5.5L	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1300	26.5	3600	5.5	－	○
65BNBMK7.5AL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1300	40	3600	7.5	－	○
65BNBMK7.5BL	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	65	80	1000	53	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(31/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-MK-Lシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BNEMK0.75L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BNEMK1.1AL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BNEMK1.1BL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BNEMK1.1L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BNEMK1.5L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BNEMK2.2L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BNEMK3.7L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
40BNEMK5.5AL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.6	60	3600	5.5	－	○
40BNEMK5.5BL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.548	64	3600	5.5	－	○
40BNEMK7.5L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.57	83	3600	7.5	－	○
50BNEMK2.2L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BNEMK3.7L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
50BNEMK5.5AL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	42	3600	5.5	－	○
50BNEMK5.5BL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.772	53	3600	5.5	－	○
50BNEMK7.5AL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.9	57.5	3600	7.5	－	○
50BNEMK7.5BL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.82	64	3600	7.5	－	○
65BNEMK3.7L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.236	15	3600	3.7	－	○
65BNEMK5.5L	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	26.5	3600	5.5	－	○
65BNEMK7.5AL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.3	40	3600	7.5	－	○
65BNEMK7.5BL	床置	3台ローテーション2台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1	53	3600	7.5	－	○
32BNLMK0.75L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	18.5	3600	0.75	－	○
32BNLMK1.1AL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	26	3600	1.1	－	○
32BNLMK1.1BL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	32	50	0.45	28	3600	1.1	－	○
40BNLMK1.1L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.825	15	3600	1.1	－	○
40BNLMK1.5L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNLMK2.2L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNLMK3.7L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.9	42.5	3600	3.7	－	○
40BNLMK5.5AL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNLMK5.5BL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNLMK7.5L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNLMK2.2L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.128	20	3600	2.2	－	○
50BNLMK3.7L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNLMK5.5AL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNLMK5.5BL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNLMK7.5AL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNLMK7.5BL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNLMK3.7L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.8	15	3600	3.7	－	○
65BNLMK5.5L	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNLMK7.5AL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNLMK7.5BL	床置	3台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	100	1.45	53	3600	7.5	－	○
40BNGMK1.1L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.825	15	3600	1.1	－	○
40BNGMK1.5L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	18.5	3600	1.5	－	○
40BNGMK2.2L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	27	3600	2.2	－	○
40BNGMK3.7L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.9	42.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(32/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MK-Lシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNGMK5.5AL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.875	60	3600	5.5	－	○
40BNGMK5.5BL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.795	64	3600	5.5	－	○
40BNGMK7.5L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.828	83	3600	7.5	－	○
50BNGMK2.2L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.128	20	3600	2.2	－	○
50BNGMK3.7L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.35	26.5	3600	3.7	－	○
50BNGMK5.5AL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.325	42	3600	5.5	－	○
50BNGMK5.5BL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.152	53	3600	5.5	－	○
50BNGMK7.5AL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.31	57.5	3600	7.5	－	○
50BNGMK7.5BL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.2	64	3600	7.5	－	○
65BNGMK3.7L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.8	15	3600	3.7	－	○
65BNGMK5.5L	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	26.5	3600	5.5	－	○
65BNGMK7.5AL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.91	40	3600	7.5	－	○
65BNGMK7.5BL	床置	4台ローテーション3台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.45	53	3600	7.5	－	○
40BNKMK1.1L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○
40BNKMK1.5L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNKMK2.2L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNKMK3.7L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNKMK5.5AL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNKMK5.5BL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNKMK7.5L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNKMK2.2L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNKMK3.7L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNKMK5.5AL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNKMK5.5BL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○
50BNKMK7.5AL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNKMK7.5BL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNKMK3.7L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3600	3.7	－	○
65BNKMK5.5L	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNKMK7.5AL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNKMK7.5BL	床置	4台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNNMK1.1L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.1	15	3600	1.1	－	○
40BNNMK1.5L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	18.5	3600	1.5	－	○
40BNNMK2.2L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	27	3600	2.2	－	○
40BNNMK3.7L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.2	42.5	3600	3.7	－	○
40BNNMK5.5AL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	60	3600	5.5	－	○
40BNNMK5.5BL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.06	64	3600	5.5	－	○
40BNNMK7.5L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.104	83	3600	7.5	－	○
50BNNMK2.2L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.504	20	3600	2.2	－	○
50BNNMK3.7L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.8	26.5	3600	3.7	－	○
50BNNMK5.5AL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.79	42	3600	5.5	－	○
50BNNMK5.5BL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.535	53	3600	5.5	－	○
50BNNMK7.5AL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.77	57.5	3600	7.5	－	○
50BNNMK7.5BL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.61	64	3600	7.5	－	○
65BNNMK3.7L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.43	15	3600	3.7	－	○

優良住宅部品の概要

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(33/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-MK-Lシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
65BNNMK5.5L	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	26.5	3600	5.5	－	○
65BNNMK7.5AL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.55	40	3600	7.5	－	○
65BNNMK7.5BL	床置	5台ローテーション4台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	1.9	53	3600	7.5	－	○
40BNVMK1.1L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	－	○
40BNVMK1.5L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	－	○
40BNVMK2.2L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	－	○
40BNVMK3.7L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	－	○
40BNVMK5.5AL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	－	○
40BNVMK5.5BL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	－	○
40BNVMK7.5L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	－	○
50BNVMK2.2L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	－	○
50BNVMK3.7L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	－	○
50BNVMK5.5AL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	－	○
50BNVMK5.5BL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	－	○
50BNVMK7.5AL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	－	○
50BNVMK7.5BL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	－	○
65BNVMK3.7L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3600	3.7	－	○
65BNVMK5.5L	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	－	○
65BNVMK7.5AL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	－	○
65BNVMK7.5BL	床置	5台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	－	○
40BNWMK1.1L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	15	3600	1.1	－	○
40BNWMK1.5L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	18.5	3600	1.5	－	○
40BNWMK2.2L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	27	3600	2.2	－	○
40BNWMK3.7L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.5	42.5	3600	3.7	－	○
40BNWMK5.5AL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.46	60	3600	5.5	－	○
40BNWMK5.5BL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.32	64	3600	5.5	－	○
40BNWMK7.5L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.375	83	3600	7.5	－	○
50BNWMK2.2L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.88	20	3600	2.2	－	○
50BNWMK3.7L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.25	26.5	3600	3.7	－	○
50BNWMK5.5AL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.22	42	3600	5.5	－	○
50BNWMK5.5BL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.905	53	3600	5.5	－	○
50BNWMK7.5AL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.2	57.5	3600	7.5	－	○
50BNWMK7.5BL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2	64	3600	7.5	－	○
65BNWMK3.7L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3	15	3600	3.7	－	○
65BNWMK5.5L	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.14	26.5	3600	5.5	－	○
65BNWMK7.5AL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.15	40	3600	7.5	－	○
65BNWMK7.5BL	床置	6台ローテーション5台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.33	53	3600	7.5	－	○
40BNYMK1.1L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	15	3600	1.1	－	○
40BNYMK1.5L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	18.5	3600	1.5	－	○
40BNYMK2.2L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	27	3600	2.2	－	○
40BNYMK3.7L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.8	42.5	3600	3.7	－	○
40BNYMK5.5AL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.752	60	3600	5.5	－	○
40BNYMK5.5BL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.584	64	3600	5.5	－	○
40BNYMK7.5L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.65	83	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(34/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-MK-Lシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BNYMK2.2L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.256	20	3600	2.2	－	○
50BNYMK3.7L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.7	26.5	3600	3.7	－	○
50BNYMK5.5AL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.664	42	3600	5.5	－	○
50BNYMK5.5BL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.286	53	3600	5.5	－	○
50BNYMK7.5AL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.64	57.5	3600	7.5	－	○
50BNYMK7.5BL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	2.4	64	3600	7.5	－	○
65BNYMK3.7L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.6	15	3600	3.7	－	○
65BNYMK5.5L	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.768	26.5	3600	5.5	－	○
65BNYMK7.5AL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	3.78	40	3600	7.5	－	○
65BNYMK7.5BL	床置	6台ローテーション6台並列運転	ポンプ回転数制御	65	125	2.796	53	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(35/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-VSシリーズ 2台運転形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNAVS5.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.239	82	3600	5.5	－	○
40BNAVS5.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.196	102	3000	5.5	－	○
40BNAVS7.5AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.294	85	3600	7.5	－	○
40BNAVS7.5BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.239	114	3600	7.5	－	○
40BNAVS7.5CN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.195	140	3000	7.5	－	○
40BNAVS11AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.29	122	3600	11	－	○
40BNAVS11BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	40	40	0.234	165	3600	11	－	○
50BNAVS7.5N	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.432	71	3600	7.5	－	○
50BNAVS11AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.492	73	3600	11	－	○
50BNAVS11BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.463	79	3600	11	－	○
50BNAVS11CN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.431	102	3600	11	－	○
50BNAVS11DN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.331	131	3000	11	－	○
50BNAVS15AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.491	105	3600	15	－	○
50BNAVS15BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.466	113	3600	15	－	○
50BNAVS15CN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.429	149	3600	15	－	○
50BNAVS15DN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.339	166	3000	15	－	○
50BNAVS18AN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.489	137	3600	18.5	－	○
50BNAVS18BN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.467	146	3600	18.5	－	○
50BNAVS18CN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.428	180	3600	18.5	－	○
50BNAVS18DN	床置	単独交互運転	ポンプ回転数制御	50	50	0.375	213	3600	18.5	－	○
40BNBVS5.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.478	82	3600	5.5	－	○
40BNBVS5.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.392	102	3000	5.5	－	○
40BNBVS7.5AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.588	85	3600	7.5	－	○
40BNBVS7.5BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.478	114	3600	7.5	－	○
40BNBVS7.5CN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.39	140	3000	7.5	－	○
40BNBVS11AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.58	122	3600	11	－	○
40BNBVS11BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.468	165	3600	11	－	○
50BNBVS7.5N	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.864	71	3600	7.5	－	○
50BNBVS11AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.984	73	3600	11	－	○
50BNBVS11BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.926	79	3600	11	－	○
50BNBVS11CN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.862	102	3600	11	－	○
50BNBVS11DN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.662	131	3000	11	－	○
50BNBVS15AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.982	105	3600	15	－	○
50BNBVS15BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.932	113	3600	15	－	○
50BNBVS15CN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.858	149	3600	15	－	○
50BNBVS15DN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.678	166	3000	15	－	○
50BNBVS18AN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.978	137	3600	18.5	－	○
50BNBVS18BN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.934	146	3600	18.5	－	○
50BNBVS18CN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.856	180	3600	18.5	－	○
50BNBVS18DN	床置	並列交互運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.75	213	3600	18.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(36/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-VSシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNEVS5.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.478	82	3600	5.5	－	○
40BNEVS5.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.392	102	3000	5.5	－	○
40BNEVS7.5AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.588	85	3600	7.5	－	○
40BNEVS7.5BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.478	114	3600	7.5	－	○
40BNEVS7.5CN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.39	140	3000	7.5	－	○
40BNEVS11AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.58	122	3600	11	－	○
40BNEVS11BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	40	65	0.468	165	3600	11	－	○
50BNEVS7.5N	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.864	71	3600	7.5	－	○
50BNEVS11AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.984	73	3600	11	－	○
50BNEVS11BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.926	79	3600	11	－	○
50BNEVS11CN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.862	102	3600	11	－	○
50BNEVS11DN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.662	131	3000	11	－	○
50BNEVS15AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.982	105	3600	15	－	○
50BNEVS15BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.932	113	3600	15	－	○
50BNEVS15CN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.858	149	3600	15	－	○
50BNEVS15DN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.678	166	3000	15	－	○
50BNEVS18AN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.978	137	3600	18.5	－	○
50BNEVS18BN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.934	146	3600	18.5	－	○
50BNEVS18CN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.856	180	3600	18.5	－	○
50BNEVS18DN	床置	3台ローテーション 2台並列運転	ポンプ回転数制御	50	80	0.75	213	3600	18.5	－	○
40BNLVS5.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.717	82	3600	5.5	－	○
40BNLVS5.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.588	102	3000	5.5	－	○
40BNLVS7.5AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.882	85	3600	7.5	－	○
40BNLVS7.5BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.717	114	3600	7.5	－	○
40BNLVS7.5CN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.585	140	3000	7.5	－	○
40BNLVS11AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.87	122	3600	11	－	○
40BNLVS11BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.702	165	3600	11	－	○
50BNLVS7.5N	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.296	71	3600	7.5	－	○
50BNLVS11AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.476	73	3600	11	－	○
50BNLVS11BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.389	79	3600	11	－	○
50BNLVS11CN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.293	102	3600	11	－	○
50BNLVS11DN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	0.993	131	3000	11	－	○
50BNLVS15AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.473	105	3600	15	－	○
50BNLVS15BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.398	113	3600	15	－	○
50BNLVS15CN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.287	149	3600	15	－	○
50BNLVS15DN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.017	166	3000	15	－	○
50BNLVS18AN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.467	137	3600	18.5	－	○
50BNLVS18BN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.401	146	3600	18.5	－	○
50BNLVS18CN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.284	180	3600	18.5	－	○
50BNLVS18DN	床置	3台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.125	213	3600	18.5	－	○
40BNGVS5.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.717	82	3600	5.5	－	○
40BNGVS5.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.588	102	3000	5.5	－	○
40BNGVS7.5AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.882	85	3600	7.5	－	○
40BNGVS7.5BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.717	114	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(37/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-VSシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
40BNGVS7.5CN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.585	140	3000	7.5	－	○
40BNGVS11AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.87	122	3600	11	－	○
40BNGVS11BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.702	165	3600	11	－	○
50BNGVS7.5N	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.296	71	3600	7.5	－	○
50BNGVS11AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.476	73	3600	11	－	○
50BNGVS11BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.389	79	3600	11	－	○
50BNGVS11CN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.293	102	3600	11	－	○
50BNGVS11DN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	0.993	131	3000	11	－	○
50BNGVS15AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.473	105	3600	15	－	○
50BNGVS15BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.398	113	3600	15	－	○
50BNGVS15CN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.287	149	3600	15	－	○
50BNGVS15DN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.017	166	3000	15	－	○
50BNGVS18AN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.467	137	3600	18.5	－	○
50BNGVS18BN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.401	146	3600	18.5	－	○
50BNGVS18CN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.284	180	3600	18.5	－	○
50BNGVS18DN	床置	4台ローテーション 3台並列運転	ポンプ回転数制御	50	100	1.125	213	3600	18.5	－	○
40BNKVS5.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.956	82	3600	5.5	－	○
40BNKVS5.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.784	102	3000	5.5	－	○
40BNKVS7.5AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	1.176	85	3600	7.5	－	○
40BNKVS7.5BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.956	114	3600	7.5	－	○
40BNKVS7.5CN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.78	140	3000	7.5	－	○
40BNKVS11AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	1.16	122	3600	11	－	○
40BNKVS11BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.936	165	3600	11	－	○
50BNKVS7.5N	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.728	71	3600	7.5	－	○
50BNKVS11AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.968	73	3600	11	－	○
50BNKVS11BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.852	79	3600	11	－	○
50BNKVS11CN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.724	102	3600	11	－	○
50BNKVS11DN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.324	131	3000	11	－	○
50BNKVS15AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.964	105	3600	15	－	○
50BNKVS15BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.864	113	3600	15	－	○
50BNKVS15CN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.716	149	3600	15	－	○
50BNKVS15DN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.356	166	3000	15	－	○
50BNKVS18AN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.956	137	3600	18.5	－	○
50BNKVS18BN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.868	146	3600	18.5	－	○
50BNKVS18CN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.712	180	3600	18.5	－	○
50BNKVS18DN	床置	4台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.5	213	3600	18.5	－	○
40BNNVS5.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.956	82	3600	5.5	－	○
40BNNVS5.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.784	102	3000	5.5	－	○
40BNNVS7.5AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	1.176	85	3600	7.5	－	○
40BNNVS7.5BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.956	114	3600	7.5	－	○
40BNNVS7.5CN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.78	140	3000	7.5	－	○
40BNNVS11AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	1.16	122	3600	11	－	○
40BNNVS11BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	40	80	0.936	165	3600	11	－	○
50BNNVS7.5N	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.728	71	3600	7.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(38/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社荏原製作所
認定番号	BLPS022530
名称	F3100 BN-VSシリーズ 台数制御形

優良住宅部品の概要

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BNNVS11AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.968	73	3600	11	－	○
50BNNVS11BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.852	79	3600	11	－	○
50BNNVS11CN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.724	102	3600	11	－	○
50BNNVS11DN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.324	131	3000	11	－	○
50BNNVS15AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.964	105	3600	15	－	○
50BNNVS15BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.864	113	3600	15	－	○
50BNNVS15CN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.716	149	3600	15	－	○
50BNNVS15DN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.356	166	3000	15	－	○
50BNNVS18AN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.956	137	3600	18.5	－	○
50BNNVS18BN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.868	146	3600	18.5	－	○
50BNNVS18CN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.712	180	3600	18.5	－	○
50BNNVS18DN	床置	5台ローテーション 4台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.5	213	3600	18.5	－	○
40BNVVS5.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.195	82	3600	5.5	－	○
40BNVVS5.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.98	102	3000	5.5	－	○
40BNVVS7.5AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.47	85	3600	7.5	－	○
40BNVVS7.5BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.195	114	3600	7.5	－	○
40BNVVS7.5CN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.975	140	3000	7.5	－	○
40BNVVS11AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.45	122	3600	11	－	○
40BNVVS11BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	165	3600	11	－	○
50BNVVS7.5N	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.16	71	3600	7.5	－	○
50BNVVS11AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.46	73	3600	11	－	○
50BNVVS11BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.315	79	3600	11	－	○
50BNVVS11CN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.155	102	3600	11	－	○
50BNVVS11DN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.655	131	3000	11	－	○
50BNVVS15AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.455	105	3600	15	－	○
50BNVVS15BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.33	113	3600	15	－	○
50BNVVS15CN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.145	149	3600	15	－	○
50BNVVS15DN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.695	166	3000	15	－	○
50BNVVS18AN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.445	137	3600	18.5	－	○
50BNVVS18BN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.335	146	3600	18.5	－	○
50BNVVS18CN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.14	180	3600	18.5	－	○
50BNVVS18DN	床置	5台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.875	213	3600	18.5	－	○
40BNWVS5.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.195	82	3600	5.5	－	○
40BNWVS5.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.98	102	3000	5.5	－	○
40BNWVS7.5AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.47	85	3600	7.5	－	○
40BNWVS7.5BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.195	114	3600	7.5	－	○
40BNWVS7.5CN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	0.975	140	3000	7.5	－	○
40BNWVS11AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.45	122	3600	11	－	○
40BNWVS11BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	165	3600	11	－	○
50BNWVS7.5N	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.16	71	3600	7.5	－	○
50BNWVS11AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.46	73	3600	11	－	○
50BNWVS11BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.315	79	3600	11	－	○
50BNWVS11CN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.155	102	3600	11	－	○
50BNWVS11DN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.655	131	3000	11	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(39/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3100 BN-VSシリーズ 台数制御形

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
50BNWVS15AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.455	105	3600	15	－	○
50BNWVS15BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.33	113	3600	15	－	○
50BNWVS15CN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.145	149	3600	15	－	○
50BNWVS15DN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.695	166	3000	15	－	○
50BNWVS18AN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.445	137	3600	18.5	－	○
50BNWVS18BN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.335	146	3600	18.5	－	○
50BNWVS18CN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	2.14	180	3600	18.5	－	○
50BNWVS18DN	床置	6台ローテーション 5台並列運転	ポンプ回転数制御	50	125	1.875	213	3600	18.5	－	○
40BNYVS5.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.434	82	3600	5.5	－	○
40BNYVS5.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.176	102	3000	5.5	－	○
40BNYVS7.5AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.764	85	3600	7.5	－	○
40BNYVS7.5BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.434	114	3600	7.5	－	○
40BNYVS7.5CN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.17	140	3000	7.5	－	○
40BNYVS11AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.74	122	3600	11	－	○
40BNYVS11BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	40	100	1.404	165	3600	11	－	○
50BNYVS7.5N	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.592	71	3600	7.5	－	○
50BNYVS11AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.952	73	3600	11	－	○
50BNYVS11BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.778	79	3600	11	－	○
50BNYVS11CN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.586	102	3600	11	－	○
50BNYVS11DN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	1.986	131	3000	11	－	○
50BNYVS15AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.946	105	3600	15	－	○
50BNYVS15BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.796	113	3600	15	－	○
50BNYVS15CN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.574	149	3600	15	－	○
50BNYVS15DN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.034	166	3000	15	－	○
50BNYVS18AN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.934	137	3600	18.5	－	○
50BNYVS18BN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.802	146	3600	18.5	－	○
50BNYVS18CN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.568	180	3600	18.5	－	○
50BNYVS18DN	床置	6台ローテーション 6台並列運転	ポンプ回転数制御	50	150	2.25	213	3600	18.5	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(40/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3200 BK-MEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
25BKAME0.4SN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.4SN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.75SN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BKAME1.1SAN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BKAME1.1SBN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BKAME1.1SN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BKAME1.5SN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
25BKAME0.4N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.4N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.75N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BKAME1.1AN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BKAME1.1BN	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BKAME1.1N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BKAME1.5N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BKAME2.2N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BKAME3.7N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
50BKAME2.2N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BKAME3.7N	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
25BKAME0.4SE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.4SE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.75SE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BKAME1.1SAE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BKAME1.1SBE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BKAME1.1SE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BKAME1.5SE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
25BKAME0.4E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.077	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.4E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.103	15	3600	0.4	－	○
32BKAME0.75E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BKAME1.1AE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BKAME1.1BE	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BKAME1.1E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BKAME1.5E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BKAME2.2E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BKAME3.7E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
50BKAME2.2E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BKAME3.7E	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
25BKBME0.4SN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.4SN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.75SN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BKBME1.1SAN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BKBME1.1SBN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BKBME1.1SN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BKBME1.5SN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
25BKBME0.4N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(41/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要		
認定企業名	株式会社荏原製作所	
認定番号	BLPS022530	
名称	F3200 BK-MEシリーズ	

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（m³/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BKBME0.4N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.75N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BKBME1.1AN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BKBME1.1BN	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BKBME1.1N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BKBME1.5N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BKBME2.2N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BKBME3.7N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
50BKBME2.2N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BKBME3.7N	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	－	○
25BKBME0.4SE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.4SE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.75SE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BKBME1.1SAE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BKBME1.1SBE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BKBME1.1SE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BKBME1.5SE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
25BKBME0.4E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	50	0.154	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.4E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.206	15	3600	0.4	－	○
32BKBME0.75E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BKBME1.1AE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BKBME1.1BE	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	32	50	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BKBME1.1E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BKBME1.5E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BKBME2.2E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BKBME3.7E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	65	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
50BKBME2.2E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	65	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BKBME3.7E	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	65	0.9	26.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(42/43)

受付番号:25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	F3200 BK-MK-Lシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
32BKAMK0.75L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.15	18.5	3600	0.75	－	○
32BKAMK1.1AL	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.15	26	3600	1.1	－	○
32BKAMK1.1BL	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.15	28	3600	1.1	－	○
40BKAMK1.1L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.277	15	3600	1.1	－	○
40BKAMK1.5L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	18.5	3600	1.5	－	○
40BKAMK2.2L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	27	3600	2.2	－	○
40BKAMK3.7L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.3	42.5	3600	3.7	－	○
50BKAMK2.2L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.376	20	3600	2.2	－	○
50BKAMK3.7L	床置	単独交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.45	26.5	3600	3.7	－	○
32BKBMK0.75L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.3	18.5	3600	0.75	－	○
32BKBMK1.1AL	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.3	26	3600	1.1	－	○
32BKBMK1.1BL	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	25	32	0.3	28	3600	1.1	－	○
40BKBMK1.1L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.554	15	3600	1.1	－	○
40BKBMK1.5L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.6	18.5	3600	1.5	－	○
40BKBMK2.2L	床置	交互並列運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.6	27	3600	2.2	－	○
40BKBMK3.7L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	40	40	0.6	42.5	3600	3.7	－	○
50BKBMK2.2L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.752	20	3600	2.2	－	○
50BKBMK3.7L	床置	並列交互運転（受水槽付）	ポンプ回転数制御	50	40	0.9	26.5	3600	3.7	－	○

給水ポンプシステム　性能表示書　別紙(43/43)

受付番号：25-027

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された給水ポンプシステムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社荏原製作所
	認定番号	BLPS022530
	名称	HPEシリーズ

申請型式	床置・水中	運転方式	制御方式	ポンプ口径（mm）		吐出し量（㎥/min）	全揚程（m）	回転数（rpm）	電動機出力（kW）	安心社会（BL-bs）	労働軽減（BL-bs）
				吸	吐						
20HPE0.15S	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	20	20	0.015	24	3420	0.15	－	－
25HPE0.25S	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	25	25	0.0255	26	3630	0.25	－	－
25HPE0.25	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	25	25	0.0255	26	3630	0.25	－	－
32HPE0.4S	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.03	32	3450	0.4	－	－
32HPE0.4	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.03	32	3450	0.4	－	－
32HPE0.75	床置	単独運転	ポンプ回転数制御	32	32	0.05	32	3480	0.75	－	－