

暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1

2025 年 9 月 1 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純

優良住宅部品認定規程第 14 条第 4 項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		パーパス株式会社		認定番号		BLHS012530-D, DK, KKB			
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による									
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 暖・冷房システム（ガス熱源機） BLS HS/B-a-1：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行） 暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機） BLS HS/B-b-7：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 暖・冷房システム（床暖房ユニット） BLS HS/B-b-8：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）								
	機能性		快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること				適合		
	安全性		身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること				適合		
	耐久性		経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること				適合		
	環境に対する配慮 (〇は適用された事項を示す)		〇	製造場の活動における環境配慮		〇	材料の調達時等における環境配慮		適合
			〇	製造・流通時における環境配慮		〇	施工時における環境配慮		
			〇	使用時における環境配慮		〇	更新・取外し時における環境配慮		
			〇	処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること					適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること			適合	
					無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年			適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること			適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること			適合	
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
			確実な維持管理体制の整備		生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと			適合	
					相談窓口が整備されていること			適合	
	適切な施工の担保		維持管理等の体制が構築されていること			適合			
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合			
			適切なインターフェイスが設定されていること			適合			
	情報提供		施工方法・納まり等が明確になっていること					適合	
			基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること			適合	
			使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合	
			維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合	
			施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合	
	主要性能についての特記		環境保全 (B L-bs*) 付加基準		暖・冷房システム (ガス熱源機)		暖房熱効率は定格出力時 86%以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70%以上である		適合
					暖・冷房システム (石油熱源機)		連続給湯効率は 95%以上であり、モード熱効率は 86.9%以上である		—
			健康生活 (B L-bs*) 付加基準 ※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能		暖・冷房システム (浴室暖房乾燥機)		一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する		適合
設計コンセプト、特徴等									
備 考									

* B L-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/4)

受付番号: 25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社					
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB					
	名称	パーパスQHシステム					
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)
	GH-H246ZWSH4	屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
		屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
	GH-H246AWSH4	屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
		屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
	GH-H246ZWSH4-SO	屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
		屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯44.1暖房16.1 同時50.0
	GH-H1600ZWH3-1	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H1600ZUH3-1	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/後方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H1600ZTFH3-1	PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H1600ATH3-1	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H1600AUH3-1	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/後方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H1600ABH3-1	PS扉内/後方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400AWH6	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ATH6	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ABH6	PS扉内/後方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400AUH6	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ATFH6	PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400AW	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ZWH6	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ZTH6	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ZBH6	PS扉内/後方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ZUH6	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400ZTFH6	PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/給排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-H2400Z	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400AWH3	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400AYH3	屋外壁掛/PSアルコーブ	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400ATH3	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400AUH3	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400ZWH3	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400ZYH3	屋外壁掛/PSアルコーブ	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PSアルコーブ	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400ZTH3	屋外壁掛/PS標準	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		屋外壁掛/PS扉内	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HD2400ZUH3	PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
		PS扉内/上方排気延長	750×480×250	43	320/320	27	給湯29.3暖房20.0 同時49.3
	GH-HDM2400ZWH3	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
		屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
	GH-HDM2400ZTH3	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
		屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
	GH-HDM2400ZUH3	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
		PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	260/260	27	給湯44.1暖房20.2 同時50.1
	GH-HK245ZW-SO	屋外壁掛設置	595 × 464 × 240	35	240/240	29	給湯41.9暖房16.7 同時58.6
		屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯41.9暖房16.7 同時58.6
	GH-2000AWH6-1	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯41.9暖房16.7 同時58.6
		屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯41.9暖房16.7 同時58.6

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/4)

受付番号: 25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社						
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB						
	名称	パーパスQHシステム						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GH-2000ABH6-1	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:41.9暖房:16.7 同時:58.6	-
	GH-2000AUH6-1	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:41.9暖房:16.7 同時:58.6	-
	GH-2401AWH6	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ATH6	屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ABH6	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AUH6	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AKH6	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AW	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AT	屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AB	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AU	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401AK	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ZWH6	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ZTH6	屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ZBH6	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
	GH-2401ZUH6	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-
GH-2401ZKH6	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-2401ZW	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-2401ZT	屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-2401ZB	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-2401ZU	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-2401ZK	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	38	420/420	26	給湯:50.1暖房:16.7 同時:66.9	-	
GH-T1600ZWH3-1	屋外壁掛/PS標準	750 × 480 × 250	32	420/420	29	給湯:33.7暖房:16.7 同時:45.3	-	
GH-T1600ZTH3-1	屋外壁掛/PS扉内	750 × 480 × 250	32	420/420	29	給湯:33.7暖房:16.7 同時:45.3	-	
GH-T1600ZBH3-1	PS扉内/後方排気延長	750 × 480 × 250	32	420/420	29	給湯:33.7暖房:16.7 同時:45.3	-	
GH-T1600ZUH3-1	PS扉内/上方排気延長	750 × 480 × 250	32	420/420	29	給湯:33.7暖房:16.7 同時:45.3	-	
GD-N1200W(BL)	屋外壁掛	600 × 350 × 240	19.5	120/150	-	暖房:14.5	-	
GD-N1200WH6(BL)	屋外壁掛	600 × 350 × 240	19.5	120/150	-	暖房:14.5	-	
GH-H245ZW-SO	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	
GH-H245ZWH6-SO	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	
GH-H245AWH6-SO	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	
GH-HK247ZW-SO	屋外壁掛設置据置台設置	595 × 464 × 240	35	270/270	29	給湯:44.1暖房:16.1、同 時:50.0	○	
GH-HKFL240ZW	屋外壁掛設置 据置台設置	595 × 464 × 240	35	270/270	29	給湯:44.1暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HKFL240AW	屋外壁掛設置 据置台設置	595 × 464 × 240	35	270/270	29	給湯:44.1暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HKFL200ZW-1	屋外壁掛設置 据置台設置	595 × 464 × 240	35	270/270	29	給湯:36.7暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HKFL200AW-1	屋外壁掛設置 据置台設置	595 × 464 × 240	35	270/270	29	給湯:36.7暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HFL240ZWSH4	屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯:44.1暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HFL240AWSH4	屋外据置台設置	895 × 250 × 417	41	270/270	29	給湯:44.1暖房:16.1 同時:50.0	○	
GH-HFL240ZW	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	
GH-HFL240ZWH3	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	
GH-HFL240ZYH3	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○	

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(3/4)

受付番号: 25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	パーパス株式会社						
認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB						
名称	パーパスQHシステム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
GH-HFL240ZTH3	PS扉内設置	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZBH3	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZUH3	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZTFH3	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZWH6	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZYH6	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZTH6	PS扉内設置	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZBH6	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZUH6	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZTFH6	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AW	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AWH3	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AYH3	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ATH3	PS扉内設置	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ABH3	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AUH3	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ATFH3	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AWH6	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AYH6	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ATH6	PS扉内設置	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ABH6	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	43	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AUH6	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ATFH6	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZWH6	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZYH6	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	45	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZTH6	PS扉内設置	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZBH6	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	45	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZUH6	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZTFH6	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240AWH6	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240AYH6	アルコーブ設置	750 × 480 × 250	45	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ATH6	PS扉内設置	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ABH6	PS扉内・後方排気	750 × 480 × 250	45	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240AUH6	PS扉内・上方排気	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ATFH6	PS扉内・給排排気	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240ZWH6-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HDFL240AWH6-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	44	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZWH6-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AWH6-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240ZWH3-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
GH-HFL240AWH3-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(4/4)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社						
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB						
	名称	パーパスQHシステム						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GH-HFL240ZW-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○
	GH-HFL240AW-W	屋外壁掛・PS標準	750 × 480 × 250	42	280/280	29	給湯:44.2暖房:16.1 同時:58.1	○

暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	パーパス株式会社					
認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB					
名称	パーパスQHシステム					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	暖房能力 (kW/V)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	健康生活 (BL-bs) 良好な温熱環境の実現
BD-C330A	天井設置	198 × 481 × 495	3.3	7.1	69W/72W	－
BD-KM2802U	天井設置	275 × 456 × 513	3.3	13.5	58W/65W	－
BDV-4104AUKNC-BL	天井設置	578 × 585 × 195	4.1	9.9	61W/70W	－
BDV-4104AUKNC-J2-BL	天井設置	578 × 820 × 204	4.1	12.7	48W/56W	－
BDV-4104AUKNC-J3-BL	天井設置	578 × 820 × 204	4.1	12.8	56W/65W	－
BD-C331A	天井設置	198 × 481 × 495	3.3	7.1	69W/72W	○
BDV-4106AUKNC-BL	天井設置	578 × 585 × 195	4.1	9.5	61W/70W	－
BDV-4106AUKNC-J2-BL	天井設置	578 × 820 × 204	4.1	12.3	48W/56W	－
BDV-4106AUKNC-J3-BL	天井設置	578 × 820 × 204	4.1	12.4	56W/65W	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(1/5)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社				
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB				
	名称	パーパスQHシステム				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	LFM-12BASKT0909	根太上下地材設置	864×860×12	1.4	－	－
	LFM-12BBSK0909	根太上下地材設置	864×909×12	1.7	－	－
	LFM-12BXA-KT	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12BXBK	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12CACKT1806	根太上下地材設置	561×1,770×12	1.9	－	－
	LFM-12CACKT1809	根太上下地材設置	864×1,770×12	2.9	－	－
	LFM-12CACKT2106	根太上下地材設置	561×2,080×12	2.2	－	－
	LFM-12CACKT2406	根太上下地材設置	561×2,380×12	2.6	－	－
	LFM-12CASKT0618	根太上下地材設置	1,773×560×12	1.9	－	－
	LFM-12CASKT0621	根太上下地材設置	2,076×560×12	2.2	－	－
	LFM-12CASKT0624	根太上下地材設置	2,379×560×12	2.6	－	－
	LFM-12CASKT0918	根太上下地材設置	1,773×860×12	2.9	－	－
	LFM-12CBCK1806	根太上下地材設置	561×1,818×12	2.1	－	－
	LFM-12CBCK1809	根太上下地材設置	864×1,818×12	3.3	－	－
	LFM-12CBCK2106	根太上下地材設置	561×2,121×12	2.5	－	－
	LFM-12CBCK2406	根太上下地材設置	561×2,424×12	2.9	－	－
	LFM-12CBSK0618	根太上下地材設置	1,773×606×12	2.2	－	－
	LFM-12CBSK0621	根太上下地材設置	2,076×606×12	2.6	－	－
	LFM-12CBSK0624	根太上下地材設置	2,379×606×12	3	－	－
	LFM-12CBSK0918	根太上下地材設置	1,773×909×12	3.4	－	－
	LFM-12DXA-KT	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12DXBK	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12EACKT2718	根太上下地材設置	1,773×2,680×12	9.1	－	－
	LFM-12EACKT2721	根太上下地材設置	2,076×2,680×12	10.8	－	－
	LFM-12EACKT3018	根太上下地材設置	1,773×2,990×12	10.2	－	－
	LFM-12EACKT3021	根太上下地材設置	2,076×2,990×12	12	－	－
	LFM-12EASKT1827	根太上下地材設置	2,682×1,770×12	9.1	－	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(2/5)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社				
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB				
	名称	パーパスQHシステム				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	LFM-12EASKT1830	根太上下地材設置	2,985×1,770×12	10.2	－	－
	LFM-12EASKT2127	根太上下地材設置	2,682×2,080×12	10.8	－	－
	LFM-12EASKT2130	根太上下地材設置	2,985×2,080×12	12	－	－
	LFM-12EASKT2424	根太上下地材設置	2,379×2,380×12	10.9	－	－
	LFM-12EBCK2421	根太上下地材設置	2,076×2,421×12	10.6	－	－
	LFM-12EBCK2718	根太上下地材設置	1,773×2,727×12	10.1	－	－
	LFM-12EBCK2721	根太上下地材設置	2,076×2,727×12	11.9	－	－
	LFM-12EBCK3018	根太上下地材設置	1,773×3,030×12	11.3	－	－
	LFM-12EBCK3021	根太上下地材設置	2,076×3,030×12	13.2	－	－
	LFM-12EBSK1827	根太上下地材設置	2,682×1,818×12	10.2	－	－
	LFM-12EBSK1830	根太上下地材設置	2,985×1,818×12	11.4	－	－
	LFM-12EBSK2124	根太上下地材設置	2,379×2,121×12	10.6	－	－
	LFM-12EBSK2127	根太上下地材設置	2,682×2,121×12	11.9	－	－
	LFM-12EBSK2130	根太上下地材設置	2,985×2,121×12	13.3	－	－
	LFM-12EBSK2424	根太上下地材設置	2,379×2,424×12	12.1	－	－
	LFM-12EXA-KT	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12EXBK	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12EYA-KT	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12EYBK	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12FACKT3024	根太上下地材設置	2,379×2,990×12	13.7	－	－
	LFM-12FACKT3324	根太上下地材設置	2,379×3,290×12	15.1	－	－
	LFM-12FASKT2430	根太上下地材設置	2,985×2,380×12	13.7	－	－
	LFM-12FASKT2433	根太上下地材設置	3,288×2,380×12	15.1	－	－
	LFM-12FASKT2727	根太上下地材設置	2,682×2,680×12	13.9	－	－
	LFM-12FBCK3024	根太上下地材設置	2,379×3,030×12	15.1	－	－
	LFM-12FBCK3324	根太上下地材設置	2,379×3,333×12	16.7	－	－
	LFM-12FBSK2430	根太上下地材設置	2,985×2,424×12	15.2	－	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(3/5)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社				
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB				
	名称	パーパスQHシステム				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	LFM-12FBSK2433	根太上下地材設置	3,288×2,424×12	16.7	－	－
	LFM-12FBSK2727	根太上下地材設置	2,682×2,727×12	15.4	－	－
	LFM-12FXA-KT	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	LFM-12FXBK	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	－	－
	UFM-5.5BASK0909	根太上下地材設置	864×909×5.5	2.5	－	－
	UFM-5.5CACK1806	根太上下地材設置	561×1,818×5.5	3.1	－	－
	UFM-5.5CACK1809	根太上下地材設置	864×1,818×5.5	4.4	－	－
	UFM-5.5CACK2406	根太上下地材設置	561×2,424×5.5	3.2	－	－
	UFM-5.5CASK0618	根太上下地材設置	1,773×606×5.5	3.3	－	－
	UFM-5.5CASK0624	根太上下地材設置	2,379×606×5.5	3.5	－	－
	UFM-5.5CASK0918	根太上下地材設置	1,773×909×5.5	3.1	－	－
	UFM-5.5DACK2415	根太上下地材設置	1,470×2,424×5.5	6.3	－	－
	UFM-5.5DACK2418	根太上下地材設置	1,773×2,424×5.5	8	－	－
	UFM-5.5DACK3015	根太上下地材設置	1,470×3,030×5.5	7.9	－	－
	UFM-5.5DASK1524	根太上下地材設置	2,379×1,515×5.5	7.3	－	－
	UFM-5.5DASK1530	根太上下地材設置	2,985×1,515×5.5	8.5	－	－
	UFM-5.5DASK1818	根太上下地材設置	1,773×1,818×5.5	7.2	－	－
	UFM-5.5DASK1824	根太上下地材設置	2,379×1,818×5.5	8.7	－	－
	UFM-5.5EACK2421	根太上下地材設置	2,076×2,424×5.5	8.6	－	－
	UFM-5.5EACK2718	根太上下地材設置	1,773×2,727×5.5	9.2	－	－
	UFM-5.5EACK2721	根太上下地材設置	2,076×2,727×5.5	9.9	－	－
	UFM-5.5EACK3018	根太上下地材設置	1,773×3,030×5.5	9.9	－	－
	UFM-5.5EACK3021	根太上下地材設置	2,076×3,030×5.5	10.7	－	－
	UFM-5.5EASK1827	根太上下地材設置	2,682×1,818×5.5	7.9	－	－
	UFM-5.5EASK1830	根太上下地材設置	2,985×1,818×5.5	8.6	－	－
	UFM-5.5EASK2124	根太上下地材設置	2,379×2,121×5.5	8.6	－	－
	UFM-5.5EASK2127	根太上下地材設置	2,682×2,121×5.5	9.4	－	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(4/5)

受付番号: 25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社				
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB				
	名称	パーパスQHシステム				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	UFM-5.5EASK2130	根太上下地材設置	2,985×2,121×5.5	10.3	－	－
	UFM-5.5EASK2424	根太上下地材設置	2,379×2,424×5.5	9.5	－	－
	UFM-5.5EASK2130H	根太上下地材設置	2,985×2,121×5.5	10.4	－	－
	UFM-5.5EACK3021H	根太上下地材設置	2,076×3,030×5.5	10.8	－	－
	UFM-5.5EASK2424H	根太上下地材設置	2,379×2,424×5.5	9.9	－	－
	UFM-5.5EASK2127H	根太上下地材設置	2,682×2,121×5.5	9.8	－	－
	UFM-5.5EACK2721H	根太上下地材設置	2,076×2,727×5.5	10.2	－	－
	UFM-5.5EASK1830H	根太上下地材設置	2,985×1,818×5.5	8.8	－	－
	UFM-5.5EACK3018H	根太上下地材設置	1,773×3,030×5.5	9.9	－	－
	UFM-5.5EASK2124H	根太上下地材設置	2,379×2,121×5.5	8.9	－	－
	UFM-5.5EACK2421H	根太上下地材設置	2,076×2,424×5.5	9.1	－	－
	UFM-5.5EASK1827H	根太上下地材設置	2,682×1,818×5.5	8.3	－	－
	UFM-5.5EACK2718H	根太上下地材設置	1,773×2,727×5.5	9.4	－	－
	UFM-5.5DASK1530H	根太上下地材設置	2,985×1,515×5.5	9.0	－	－
	UFM-5.5DACK3015H	根太上下地材設置	1,470×3,030×5.5	8.8	－	－
	UFM-5.5DASK1824H	根太上下地材設置	2,379×1,818×5.5	9.0	－	－
	UFM-5.5DACK2418H	根太上下地材設置	1,773×2,424×5.5	8.2	－	－
	UFM-5.5DASK1524H	根太上下地材設置	2,379×1,515×5.5	7.8	－	－
	UFM-5.5DACK2415H	根太上下地材設置	1,470×2,424×5.5	7.3	－	－
	UFM-5.5DASK1818H	根太上下地材設置	1,773×1,818×5.5	7.7	－	－
	UFM-5.5CASK0918H	根太上下地材設置	1,773×909×5.5	5.5	－	－
	UFM-5.5CACK1809H	根太上下地材設置	864×1,818×5.5	5.4	－	－
	UFM-5.5CASK0624H	根太上下地材設置	2,379×606×5.5	3.8	－	－
	UFM-5.5CACK2406H	根太上下地材設置	561×2,424×5.5	3.7	－	－
	UFM-5.5CASK0618H	根太上下地材設置	1,773×606×5.5	4.0	－	－
	UFM-5.5CACK1806H	根太上下地材設置	561×1,818×5.5	4.0	－	－
	UFM-5.5BASK0909H	根太上下地材設置	864×909×5.5	3.0	－	－

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(5/5)

受付番号:25-055

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	パーパス株式会社				
	認定番号	BLHS012530-D,DK,DKB				
	名称	パーパスQHシステム				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	UFM-5.5EYAK	根太上下地材設置	1,470～3,288×1,515～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5EXAK	根太上下地材設置	1,167～3,288×1,212～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5DXAK	根太上下地材設置	561～3,288×606～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5CXAK	根太上下地材設置	561～2,682×606～2,727×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5BXAK	根太上下地材設置	561～1,167×606～1,212×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5EYAKH	根太上下地材設置	1,470～3,288×1,515～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5EXAKH	根太上下地材設置	1,167～3,288×1,212～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5DXAKH	根太上下地材設置	561～3,288×606～3,333×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5CXAKH	根太上下地材設置	561～2,682×606～2,727×5.5	特注の為不定	-	-
	UFM-5.5BXAKH	根太上下地材設置	561～1,167×606～1,212×5.5	特注の為不定	-	-