

暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1
2025 年 9 月 4 日
一般財団法人 ペタリービング
理事長 眞鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ		認定番号		BLHS022530-D, DKB			
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による									
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 暖・冷房システム（ガス熱源機） BLS HS/B-a-1：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行） 暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機） BLS HS/B-b-7：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 暖・冷房システム（床暖房ユニット） BLS HS/B-b-8：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）									
優良住宅部品の性能等	機能性		快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること				適合		
	安全性		身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること				適合		
	耐久性		経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること				適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		○	製造場の活動における環境配慮		○	材料の調達時等における環境配慮		適合
			○	製造・流通時における環境配慮		○	施工時における環境配慮		
			○	使用時における環境配慮		○	更新・取外し時における環境配慮		
			○	処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること						適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること				適合
					無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年				適合
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること				適合
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること				適合
					補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること			適合
			確実な維持管理体制の整備		生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと				適合
					相談窓口が整備されていること				適合
					維持管理等の体制が構築されていること				適合
	適切な施工の担保		維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合		
			適切なインターフェイスが設定されていること				適合		
	情報提供		施工方法・納まり等が明確になっていること						適合
			基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること				適合
			使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合
			維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合
			施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合
	主要性能についての特記		環境保全（B L-bs*） 付加基準		暖・冷房システム（ガス熱源機）		暖房熱効率は定格出力時 86%以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70%以上である		適合
					暖・冷房システム（石油熱源機）		連続給湯効率は 95%以上であり、モード熱効率は 86.9%以上である		—
			健康生活（B L-bs*） 付加基準 ※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能		暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機）		一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する		
	設計コンセプト、特徴等								
	備 考								

* B L-bs : Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/3)

受付番号:25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ						
	認定番号	BLHS022530-D,DKB						
	名称	ガス給湯暖房システム ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	DH-C2420FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470XH605XD260	37	255/310	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
	DH-C2420FATL	PS標準・扉内設置型、前方排気型	W470XH605XD260	37	260/315	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
	DH-C2420FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W470XH605XD260	37	280/340	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
	DH-C2420FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W470XH605XD260	37	270/330	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
	DH-C2010FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470XH605XD260	37	245/300	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
	DH-C2010FATL	PS標準・扉内設置型、前方排気型	W470XH605XD260	37	245/300	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
	DH-C2010FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W470XH605XD260	37	255/320	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
	DH-C2010FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W470XH605XD260	37	255/310	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
	DH-E2416SAWL	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	35.5	180/180	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	DH-E2416SAAL	PSアルコープ設置型	W480×H750×D240	36.5	185/185	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	DH-E2416SATL	PS扉内設置型	W480×H750×D240	35.5	180/180	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	DH-E2416SABL	PS扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	37	195/195	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	DH-E2416SAUL	PS扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	36	195/195	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	DH-CE2416SAWL	屋外壁掛設置型	W480×H750×D240	32.5	170/170	30	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	DH-CE2016SAWL	屋外壁掛設置型	W480×H750×D240	32.5	160/160	30	給湯:36.7 暖房:13.7 同時:50.5	○
	DH-E2422FATL2-6	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	230	24	58.6	○
	DH-E2422FAWL2-6	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E2422FAT2L2-6	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	255	24	58.6	○
	DH-E2422FAUL2-6	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	260	24	58.6	○
	DH-E2422FABL2-6	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	250	24	58.6	○
	DH-E2422FAAL2-6	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコープ設置型	W480×H750×D240	40	245	24	58.6	○
	DH-E2422SAWL2-6	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E2422SATL2-6	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	230	24	58.6	○
	DH-E2422SAT2L2-6	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	255	24	58.6	○
	DH-E2422SAUL2-6	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	260	24	58.6	○
	DH-E2422SABL2-6	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	250	24	58.6	○
	DH-E2422SAAL2-6	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコープ設置型	W480×H750×D240	40	245	24	58.6	○
	DH-E2422FAWL2-3	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	215	24	58.6	○
	DH-E2422FATL2-3	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	24	58.6	○
	DH-E2422FAT2L2-3	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	245	24	58.6	○
	DH-E2422FAUL2-3	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	250	24	58.6	○
	DH-E2422FABL2-3	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	240	24	58.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/3)

受付番号:25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ						
	認定番号	BLHS022530-D.DKB						
	名称	ガス給湯暖房システム ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	DH-E2422FAAL2-3	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	235	24	58.6	○
	DH-E2422SAWL2-3	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	215	24	58.6	○
	DH-E2422SATL2-3	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	24	58.6	○
	DH-E2422SAT2L2-3	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	245	24	58.6	○
	DH-E2422SAUL2-3	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	250	24	58.6	○
	DH-E2422SABL2-3	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	240	24	58.6	○
	DH-E2422SAAL2-3	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	235	24	58.6	○
	DH-E2422FAWL2-1	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E2422SAWL2-1	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E2422FAWL	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	205	24	58.6	○
	DH-E2422FATL	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	210	24	58.6	○
	DH-E2422FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	235	24	58.6	○
	DH-E2422FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	240	24	58.6	○
	DH-E2422FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	230	24	58.6	○
	DH-E2422FAAL	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E2422SAWL	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	205	24	58.6	○
	DH-E2422SATL	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	210	24	58.6	○
	DH-E2422SAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	235	24	58.6	○
	DH-E2422SAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	240	24	58.6	○
	DH-E2422SABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W480×H750×D240	40	230	24	58.6	○
	DH-E2422SAAL	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	225	24	58.6	○
	DH-E1612FAWL2-3	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	210	16	44.1	○
	DH-E1612FATL2-3	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	16	44.1	○
	DH-E1612FAT2L2-3	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	230	16	44.1	○
	DH-E1612FAUL2-3	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	235	16	44.1	○
	DH-E1612FAAL2-3	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	225	16	44.1	○
	DH-E1612SAWL2-3	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	210	16	44.1	○
	DH-E1612SATL2-3	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	16	44.1	○
	DH-E1612SAT2L2-3	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	230	16	44.1	○
	DH-E1612SAUL2-3	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	235	16	44.1	○
	DH-E1612SAAL2-3	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	225	16	44.1	○
	DH-E1612FAWL	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	210	16	44.1	○
	DH-E1612FATL	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	16	44.1	○
	DH-E1612FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W480×H750×D240	40	230	16	44.1	○
	DH-E1612FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W480×H750×D240	40	235	16	44.1	○
	DH-E1612FAAL	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	W480×H750×D240	40	225	16	44.1	○
	DH-E1612SAWL	屋外壁掛型、PS標準設置型	W480×H750×D240	40	210	16	44.1	○
	DH-E1612SATL	PS標準・扉内設置型	W480×H750×D240	40	220	16	44.1	○

暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ					
	認定番号	BLHS022530-D,DKB					
	名称	ガス給湯暖房システム 浴室暖房乾燥機					
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	暖房能力 (kW/V)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	健康生活 (BL-bs) 良好な温熱環境 の実現
	PBD-C336TC1L	浴室天井埋め込み	本体:456×523×198(左排気時) 516×523×198(右排気時) グリル板:470×345×15	3.3	7.1 (運転時)	乾燥:69/72(最大) 暖房:50/50(最大) 涼風:39/47(最大) 換気:22/24(最大)	○

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(1/3)

受付番号: 25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ				
	認定番号	BLHS022530-D,DKB				
	名称	ガス給湯暖房システム 温水床暖房マット				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	DMF-12BBSK0909	根太上下地材設置	864×909×12	1.6	-	-
	DMF-12BXB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12CBCK1806	根太上下地材設置	1,818×561×12	2.1	-	-
	DMF-12CBCK1809	根太上下地材設置	864×1,818×12	3.3	-	-
	DMF-12CBCK2106	根太上下地材設置	561×2,121×12	2.5	-	-
	DMF-12CBCK2406	根太上下地材設置	561×2,424×12	2.9	-	-
	DMF-12CBSK0618	根太上下地材設置	606×1,773×12	2.3	-	-
	DMF-12CBSK0621	根太上下地材設置	2,076×606×12	2.6	-	-
	DMF-12CBSK0624	根太上下地材設置	606×2,379×12	3	-	-
	DMF-12CBSK0918	根太上下地材設置	1,773×909×12	3.4	-	-
	DMF-12CXB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12DBCK2415	根太上下地材設置	1,470×2,424×12	7.5	-	-
	DMF-12DBCK2418	根太上下地材設置	1,773×2,424×12	9	-	-
	DMF-12DBCK3015	根太上下地材設置	3,030×1,470×12	9.4	-	-
	DMF-12DBSK1524	根太上下地材設置	2,379×1,515×12	7.6	-	-
	DMF-12DBSK1530	根太上下地材設置	2,985×1,515×12	9.5	-	-
	DMF-12DBSK1818	根太上下地材設置	1,773×1,818×12	6.8	-	-
	DMF-12DBSK1824	根太上下地材設置	1,818×2,379×12	9.1	-	-
	DMF-12DXB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12EBCK2421	根太上下地材設置	2,424×2,076×12	10.6	-	-
	DMF-12EBCK2718	根太上下地材設置	1,773×2,727×12	10.2	-	-
	DMF-12EBCK2721	根太上下地材設置	2,076×2,727×12	11.9	-	-
	DMF-12EBCK3018	根太上下地材設置	3,030×1,773×12	11.3	-	-
	DMF-12EBCK3021	根太上下地材設置	2,076×3,030×12	13.2	-	-
	DMF-12EBSK1827	根太上下地材設置	2,682×1,818×12	10.2	-	-
	DMF-12EBSK1830	根太上下地材設置	2,985×1,818×12	11.4	-	-
	DMF-12EBSK2124	根太上下地材設置	2,121×2,379×12	10.6	-	-

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(2/3)

受付番号: 25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ				
	認定番号	BLHS022530-D,DKB				
	名称	ガス給湯暖房システム 温水床暖房マット				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	DMF-12ESBK2127	根太上下地材設置	2,682×2,121×12	11.9	-	-
	DMF-12ESBK2130	根太上下地材設置	2,985×2,121×12	13.3	-	-
	DMF-12ESBK2424	根太上下地材設置	2,379×2,424×12	12.1	-	-
	DMF-12EXB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12EYB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12FBCK3024	根太上下地材設置	2,379×3,030×12	15.1	-	-
	DMF-12FBCK3324	根太上下地材設置	2,379×3,333×12	16.7	-	-
	DMF-12FBSK2430	根太上下地材設置	2,985×2,424×12	15.2	-	-
	DMF-12FBSK2433	根太上下地材設置	3,288×2,424×12	16.7	-	-
	DMF-12FBSK2727	根太上下地材設置	2,682×2,727×12	15.4	-	-
	DMF-12FXB-K	根太上下地材設置	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12FE-D2433	スラブ直貼り	2424X3333X12	9.9	-	-
	DMF-12FE-D2727	スラブ直貼り	2727X2727X12	9.1	-	-
	DMF-12FE-D2430	スラブ直貼り	2424X3030X12	9	-	-
	DMF-12EE-D2130	スラブ直貼り	2121X3030X12	7.9	-	-
	DMF-12EE-D2424	スラブ直貼り	2424X2424X12	7.2	-	-
	DMF-12EE-D2127	スラブ直貼り	2121X2727X12	7.1	-	-
	DMF-12EE-D1830	スラブ直貼り	1818X3030X12	6.8	-	-
	DMF-12EE-D2124	スラブ直貼り	2121X2424X12	6.3	-	-
	DMF-12EE-D1827	スラブ直貼り	1818X2727X12	6.1	-	-
	DMF-12DE-D1530	スラブ直貼り	1515X3030X12	5.6	-	-
	DMF-12DE-D1824	スラブ直貼り	1818X2424X12	5.4	-	-
	DMF-12DE-D1524	スラブ直貼り	1515X2424X12	4.5	-	-
	DMF-12DE-D1818	スラブ直貼り	1818X1818X12	4.1	-	-
	DMF-12CE-D1809	スラブ直貼り	1818X909X12	2	-	-
	DMF-12CE-D2406	スラブ直貼り	2424X606X12	1.8	-	-
	DMF-12CE-D2106	スラブ直貼り	2121X606X12	1.6	-	-

暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(3/3)

受付番号: 25-084

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ				
	認定番号	BLHS022530-D,DKB				
	名称	ガス給湯暖房システム 温水床暖房マット				
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W)
	DMF-12CE-D1806	スラブ直貼り	1818X606X12	1.4	-	-
	DMF-12BE-D0909	スラブ直貼り	909X909X12	1	-	-
	DMF-12FXE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12EYE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12EXE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12DXE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12CXE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-
	DMF-12BXE-D	スラブ直貼り	サイズは特注のため不定×12	特注の為不定	-	-