

9月11日
純

優良住宅部品の性能等

受付 No.25-162

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:25-162

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	東邦ガス株式会社						
	認定番号	BLHS102025-D,DK,DKB						
	名称	暖・冷房システム ガス給湯暖房システム ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	HD4225ARS2WCM	屋外壁掛設置 PSアルコープ設置	750×480×250	31.5	145	30	57.8	○
	HD2825ARS2WCM	屋外壁掛設置 PSアルコープ設置	750×480×250	31.5	135	30	43.5	○
	HD4225ARSWQ	屋外壁掛設置 PS標準設置	750×480×250	34.5	125	30	65.2	－
	HD4225ARS4WQ	壁掛設置 PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	34.5	155	30	65.2	－
	HD4225ARS2WQ	屋外壁掛設置 PSアルコープ設置	750×480×250	34.5	155	30	65.2	－
	HD4225ARS8WQ	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	34.5	155	30	65.2	－
	HD4225ARS9WQ	壁掛設置 PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	34.5	155	30	65.2	－
	HD2825ARSWQ	屋外壁掛設置 PS標準設置	750×480×250	32.5	125	30	51.4	－
	HD2825ARS4WQ	壁掛設置 PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	32.5	155	30	51.4	－
	HD2825ARS2WQ	屋外壁掛設置 PSアルコープ設置	750×480×250	32.5	155	30	51.4	－
	HD2825ARS8WQ	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	32.5	155	30	51.4	－
	HD2825ARS9WQ	壁掛設置 PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	32.5	155	30	51.4	－
	HD2825ARSQM	屋外壁掛設置 PS標準設置	750×480×250	32.5	115	30	47	－
	HD2825ARS4QM	壁掛設置 PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	32.5	140	30	47	－
	HD2825ARS2QM	屋外壁掛設置 PSアルコープ設置	750×480×250	32.5	140	30	47	－
	HD2825ARS8QM	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	32.5	140	30	47	－
	HD2825ARS9QM	壁掛設置 PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	32.5	140	30	47	－
	HD2825AFS0QM	PS扉内設置 (強制給排気)	750×480×250	32.5	140	30	47	－
	HD4225AFSWQ	屋内壁掛・据置設置 FF	750×480×250	35.5	170	30	65.2	－
	HD2825AFSWQ	屋内壁掛・据置設置 FF	750×480×250	33.5	160	30	51.4	－