

暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1
2025 年 11 月 10 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ノーリツ		認定番号		BLHS042025-D, DK, DKB	
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による							
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行） 暖・冷房システム（ガス熱源機） BLS HS/B-a-1：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行）							
優良住宅部品の性能等 要求性能及び評価結果等	機能性		快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること				適合
	安全性		身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること				適合
	耐久性		経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること				適合
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)		○	製造場の活動における環境配慮	○	材料の調達時等における環境配慮	適合
			○	製造・流通時における環境配慮	○	施工時における環境配慮	
			○	使用時における環境配慮	○	更新・取外し時における環境配慮	
			○	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること				適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合
					無償修理保証の対象及び期間		適合
					1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年		
					2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年		
					3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年		
					4) 搬送部 5年		
					5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年		
					6) 温水熱源機器の熱交換器 3年		
					7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年		
					8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年		
			9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年				
			10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年				
	確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること				適合
	適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合		適合
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること
			生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合		適合
					相談窓口が整備されていること		適合
	確実な維持管理体制の整備		維持管理等の体制が構築されていること		適合		
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合		
			適合		適合		
適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合	
		施工方法・納まり等が明確になっていること				適合	
情報提供	基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること				適合
	使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合
	維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合
	施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合
主要性能についての特記		環境保全（B L-bs*） 付加基準		暖・冷房システム（ガス熱源機）	暖房熱効率は定格出力時 86％以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70％以上である		適合
				暖・冷房システム（石油熱源機）	連続給湯効率は 95％以上であり、モード熱効率は 86.9％以上である		—
		健康生活（B L-bs*） 付加基準 ※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能		暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機）	一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する		—
設計コンセプト、特徴等							
備 考							

* B L-bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/7)

受付番号: 25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
GTH-C1670AW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670AW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670AW-T	PS扉内設置形	480×740×240	35	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670AW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670SAW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670SAW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670SAW-T	PS扉内設置形	480×740×240	35	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670SAW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-C1670AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	35	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	35	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-KJ	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-L-KJ	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-T-KJ	PS扉内設置形	480×740×240	35	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C1670SAW3H-H-KJ	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670AW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670AW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670AW-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670AW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670SAW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670SAW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－
GTH-CV1670SAW-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	－

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/7)

受付番号:25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
GTH-CV1670SAW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	-
GTH-CV1670AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	150/150	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	140/140	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	145/145	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	150/150	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-CV1670SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	160/160	16	給湯:29.4 暖房:13.7 同時:41.9	○
GTH-C2470AW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470AW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470AW-T	PS扉内設置形	480×740×240	35.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470AW-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470AW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470SAW	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470SAW-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470SAW-T	PS扉内設置形	480×740×240	35.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470SAW-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470SAW-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	-
GTH-C2470AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	35.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(3/7)

受付番号: 25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		株式会社ノーリツ					
認定番号		BLHS042025-D,DK,DKB					
名称		ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
GTH-C2470SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	35.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	35.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PWA3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PWA3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PWA3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PWA3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38	200/200	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PWA3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37	205/205	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-C2470PAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	205/205	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CP2470SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2470AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2470AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
GTH-CV2470AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(4/7)

受付番号:25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ノーリツ						
	認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
	名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GTH-CV2470AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	160/160	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-CV2470SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
	GTH-C2471AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35.5	160/160	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	35.5	160/160	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	36.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	190/190	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	190/190	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	210/210	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWAW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	210/210	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37.5	190/190	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(5/7)

受付番号: 25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

	認定企業名	株式会社ノーリツ						
	認定番号	BLHS042025-D.DK.DKB						
	名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GTH-C2471PAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37	190/190	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37	210/210	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	37.5	210/210	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471AW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	37	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	36.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	37.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	36.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471SAW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	37	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38.5	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	38	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	39	220/220	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	38	225/225	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PWA6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38.5	225/225	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	205/205	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	220/220	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
	GTH-C2471PAW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	225/225	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(6/7)

受付番号:25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ノーリツ						
認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB						
名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
GTH-C2471PAW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	225/225	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2471AWD	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2471AWD-JKR	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-C2471SAWD	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36.5	160/160	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	37.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	36.5	160/160	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	37.5	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37	165/165	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW3H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	37.5	185/185	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471AW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
GTH-CP2471SAW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(7/7)

受付番号: 25-192

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ノーリツ					
	認定番号	BLHS042025-D,DK,DKB					
	名称	ノーリツユテリアシステム/ガス石油温水暖房システム					
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW) 環境保全 (BL-bs)
	GTH-CP2471SAW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471AW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H	屋外壁掛形 PS標準設置形	480×740×240	37	175/175	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H-L	PSアルコーブ設置形	480×740×240	38	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H-T	PS扉内設置形	480×740×240	37.5	180/180	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H-TB	PS扉内後方排気延長形	480×740×264	38.5	195/195	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H-H	PS扉内上方排気延長形	480×740×240	37.5	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6
	GTH-CV2471SAW6H-PFF	PS扉内給排気延長形	480×740×240	38	200/200	24	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6