

浴室換気改修用パネル 性能表示書

別表 B-11
2025 年 12 月 19 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された浴室換気改修用パネルの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	日本総合住生活株式会社	認定番号	BLF192530
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：BLFS PIV：2024（2024 年 9 月 2 日公表・施行）							
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		気密性・水密性・耐雨性能・結露水対策等を有すること			適合	
	安全性		耐風圧性等の機械的な抵抗力及び安定性・形状、加工、仕上げ等に配慮されていること			適合	
	耐久性		異種金属材料間の接触腐食・木材の腐れ・プラスチック材料の異常劣化等配慮されていること			適合	
	環境に対する配慮 (○は選択された事項を示す)		－	製造場の活動における環境配慮	－	材料の調達時等における環境配慮	－
			－	製造・流通時における環境配慮	－	施工時における環境配慮	
			－	使用時における環境配慮	－	更新・取外し時における環境配慮	
			－	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること				適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 雨水の侵入を防止する機能の部分又は機能に係る瑕疵 5 年以上 2) 上記 1) 以外の部分又は機能に係る瑕疵 2 年以上		適合
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合
					補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合 適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合
					維持管理の体制が構築されていること		適合
					維持管理の実施状況に係る情報の管理がされていること		適合
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			適合	
			施工方法・納まり等が明確になっていること			適合	
	情報提供	基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること			適合
		使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合
		維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合
		施工情報		施工説明書等により施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合
主要性能についての特記		気密性	JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は A-3 以上である（別紙参照）				
		水密性	JIS A 1517「建具の水密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は W-4 以上である（別紙参照）				
		耐風圧性	JIS A 1515「建具の耐風圧性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は S-4 以上である（別紙参照）				
		ストック (BL-bs*)	社会の資産としての住宅ストックの形成・活用に寄与する特長を有する住宅部品である				
設計コンセプト、特徴等							
備考							

* BL-bs：Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

浴室換気改修用パネル 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:25-196

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴室換気改修用パネルの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	日本総合住生活株式会社						
	認定番号	BLF192530						
	名称	浴室換気改修用パネル						
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	面材(mm)	採光窓	換気扇取付 用孔径 (mm)	気密性	水密性	耐風圧性
	KJ-100G	515×635	SUS304(t=0.8) 網入りガラス (t=6.8)+化粧パネル	あり	100	A-4	W-5	S-5
	KJ-150G	515×635	SUS304(t=0.8) 網入りガラス (t=6.8)+化粧パネル	あり	150	A-4	W-5	S-5
	KJ-100P	515×635	SUS304(t=0.8) +化粧パネル	なし	100	A-4	W-5	S-5
	KJ-150P	515×635	SUS304(t=0.8) +化粧パネル	なし	150	A-4	W-5	S-5
	KJ-100U	515×635	SUS304(t=0.8) +化粧パネル	なし	100	A-4	W-5	S-5
	KJ-150U	515×635	SUS304(t=0.8) +化粧パネル	なし	150	A-4	W-5	S-5