

# 暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1

2025 年 11 月 26 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第 14 条第 4 項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----|----|
| 認定企業名                                                                                               |                            | 北陸ガス株式会社                                           |                                                                                                                                                                                                 | 認定番号              |                                         | BLHS162025-D, DK, DKB                      |                 |    |    |
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による                                                                               |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
| 適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）<br>ガス熱源機 BLS HS/B-a-1：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行） |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
| 優良住宅部品の性能等<br><br>要求性能及び評価結果等                                                                       | 機能性                        |                                                    | 快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること                                                                                     |                   |                                         |                                            | 適合              |    |    |
|                                                                                                     | 安全性                        |                                                    | 身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること |                   |                                         |                                            | 適合              |    |    |
|                                                                                                     | 耐久性                        |                                                    | 経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること                                                                                                                                             |                   |                                         |                                            | 適合              |    |    |
|                                                                                                     | 環境に対する配慮<br>(○は適用された事項を示す) |                                                    | ○                                                                                                                                                                                               | 製造場の活動における環境配慮    |                                         | ○                                          | 材料の調達時等における環境配慮 |    | 適合 |
|                                                                                                     |                            |                                                    | ○                                                                                                                                                                                               | 製造・流通時における環境配慮    |                                         | ○                                          | 施工時における環境配慮     |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | ○                                                                                                                                                                                               | 使用時における環境配慮       |                                         | ○                                          | 更新・取外し時における環境配慮 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | ○                                                                                                                                                                                               | 処理・処分時における環境配慮    |                                         |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     | 適切な品質管理の実施                 |                                                    | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     | 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保        |                                                    | 適切な品質保証の実施                                                                                                                                                                                      |                   | 保証書等が用意されていること                          |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 無償修理保証の対象及び期間                           |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年                         |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年                      |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 4) 搬送部 5年                               |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年                       |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年                       |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年              |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   | 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年                      |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     | 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年     |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     | 10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年  |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
|                                                                                                     | 確実な供給体制の確保                 |                                                    | 製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること                                                                                                                                                                     |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     | 適切な維持管理への配慮                |                                                    | 維持管理のしやすさに配慮されていること                                                                                                                                                                             |                   |                                         | 適合                                         |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | 補修及び取替えへの配慮                                                                                                                                                                                     |                   | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること                |                                            | 適合              |    |    |
|                                                                                                     | 確実な維持管理体制の整備               |                                                    | 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと                                                                                                                                                                     |                   |                                         | 適合                                         |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | 相談窓口が整備されていること                                                                                                                                                                                  |                   |                                         | 適合                                         |                 |    |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | 維持管理等の体制が構築されていること                                                                                                                                                                              |                   |                                         | 適合                                         |                 |    |    |
|                                                                                                     | 適切な施工の担保                   |                                                    | 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること                                                                                                                                                                        |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | 適切なインターフェイスが設定されていること                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    | 施工方法・納まり等が明確になっていること                                                                                                                                                                            |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
| 情報提供                                                                                                | 基本性能情報                     |                                                    | カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること                                                                                                                                                                |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     | 使用情報                       |                                                    | 取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること                                                                                                                                                    |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     | 維持管理情報                     |                                                    | カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること                                                                                                                                                              |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     | 施工情報                       |                                                    | 施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること                                                                                                                                                                   |                   |                                         |                                            |                 | 適合 |    |
| 主要性能についての特記                                                                                         |                            | 環境保全（B L-bs*）<br>付加基準                              |                                                                                                                                                                                                 | 暖・冷房システム（ガス熱源機）   |                                         | 暖房熱効率は定格出力時 86％以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70％以上である |                 | 適合 |    |
|                                                                                                     |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 暖・冷房システム（石油熱源機）   |                                         | 連続給湯効率は 95％以上であり、モード熱効率は 86.9％以上である        |                 | —  |    |
|                                                                                                     |                            | 健康生活（B L-bs*）<br>付加基準<br>※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能 |                                                                                                                                                                                                 | 暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機） |                                         | 一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する |                 |    | —  |
| 設計コンセプト、特徴等                                                                                         |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |
| 備 考                                                                                                 |                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                         |                                            |                 |    |    |

\* B L-bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/7)

受付番号: 25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                 |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号            | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2825ARSACM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2ACM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4ACM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSSCM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2SCM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4SCM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9SCM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSAW3CM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2AW3CM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4AW3CM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9AW3CM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARSSW3CM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2SW3CM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4SW3CM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9SW3CM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARSATM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2ATM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4ATM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9ATM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSSTM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2STM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4STM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9STM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSAW3TM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4AW3TM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/7)

受付番号: 25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                 |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号            | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2825ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARSSW3TM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4SW3TM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT4225ARSACM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS2ACM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS4ACM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS8ACM   | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARSSCM    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS2SCM   | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS4SCM   | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS8SCM   | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS9SCM   | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARSAW3CM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CM | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3CM  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3CM | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4SW3CM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 35.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3CM | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3CM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 35.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(3/7)

受付番号: 25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                  |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名            | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号             | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARSAW3CMO  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CMO | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CMO | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CMO | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CMO | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3CMV  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CMV | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CMV | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CMV | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CMV | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3PM   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3PM  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3PM  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3PM  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3PM  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3PM   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3PM  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4SW3PM  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3PM  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3PM  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3TM   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3TM  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3TM  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3TM  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3TM  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3TM   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3TM  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(4/7)

受付番号:25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                 |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号            | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARS4SW3TM | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3C   | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形    | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3C  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3C  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3C  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3C  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3C  | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW3C   | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形    | 740×480×240         | 35.5       | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW3C  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 36.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW3C  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW3C  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW3C  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW3C  | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3CO  | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形    | 740×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CO | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CO | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CO | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CO | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3CO | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3CV  | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形    | 740×480×240         | 36.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CV | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37.5       | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CV | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CV | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CV | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3CV | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 37.5       | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(5/7)

受付番号:25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                 |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号            | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARSAW6C   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6C  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6C  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6C  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6C  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6C  | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW6C   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW6C  | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW6C  | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 36.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW6C  | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 37.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW6C  | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 36.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW6C  | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6CO  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6CO | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38.5       | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6CO | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6CO | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 39         | 220/220           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6CO | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 38         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6CO | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6CV  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6CV | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6CV | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6CV | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 220/220           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6CV | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6CV | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAWC    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSWC    | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3P   | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(6/7)

受付番号: 25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

|                |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名          | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号           | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARS2AW3P | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3P | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3P | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3P | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3P | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 37.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW3P  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 36.5       | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW3P | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 37.5       | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW3P | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW3P | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW3P | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW3P | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 37.5       | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6P  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6P | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6P | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6P | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6P | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6P | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW6P  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW6P | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW6P | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW6P | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW6P | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW6P | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6T  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6T | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6T | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6T | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(7/7)

受付番号: 25-205

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                |                     |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名          | 北陸ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|           | 認定番号           | BLHS162025-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|           | 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|           | 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|           | FT4225ARS9AW6T | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS0AW6T | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARSSW6T  | 屋外壁掛形,<br>PS標準設置形   | 740×480×240         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS2SW6T | PSアルコーブ設置形          | 740×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS4SW6T | PS扉内設置形             | 740×480×240         | 37.5       | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS8SW6T | PS扉内後方排気延長形         | 740×480×264         | 38.5       | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS9SW6T | PS扉内上方排気延長形         | 740×480×240         | 37.5       | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
|           | FT4225ARS0SW6T | PS扉内給排気延長形          | 740×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |