


換気ユニット（サニタリー用ファン）性能表示書

2015年2月

一般財団法人 ベターリビング

理事長 那珂



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された換気ユニット（サニタリー用ファン）の主要な性能等を以下に表示する。

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------|------|--------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名 | 日立アプライアンス株式会社 | | | | | 認定番号 | BLVU161419 | | |
| | 名称 | サニタリー用ファン | | | | | | | | |
| | 型式 | 用途分類 | 設置分類 | 風量分類 | 常時換気機能 | 風量切替 | BL基準静圧時 比消費電力* (W/(m³/h)) | 騒音分類 | 接続ダクト 径 (mm) | 仕様特記 |
| | DS-10BH-BL | 浴室用 | 室内側用 | I型 | - | 1段(強) | 50HZ 強 0.172 60HZ 強 0.216 | 低騒音型 | φ100 | |
| DS-14BP-BL | 2室用 | 室内側用 | II型 | - | 1段(強) | 50HZ 強 0.159 60HZ 強 0.176 | 低騒音型 | φ100 | | |
| DM-13B-BL | 浴室用 | ダクト中間用 | I型 | - | 1段(強) | 50HZ 強 0.171 60HZ 強 0.172 | 一般型 | φ100 | | |
| 注記：*消費エネルギー計算に用いる常時換気モード時の比消費電力については、製造者から情報提供される風量-静圧特性及び消費電力値を用いて別途算定すること。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|----|----|----|
| 適用認定基準：換気ユニット（サニタリー用ファン） BLS VU-2：2013②（2013年8月30日公表・施行） | | | | | | | | | | |
| 優良住宅部品の性能等 | 要求性能及び評価結果等 | 機能性の確保 | 風量風圧特性が適切であること、比消費電力が明確になっていること、運転時の騒音（単独運転、浴室暖房運転時、衣類乾燥運転時）の騒音が少ないこと、消費電力が適切であること、温度交換効率が優れていること（熱交換機能付）、有効換気量率が適切であること（熱交換機能付）、暖房能力が適切であること（浴室暖房機能付）、乾燥性能が適切であること（衣類乾燥機能付）、操作上の配慮がなされていること（常時換気機能付） | | | | | | | 適合 |
| | | 安全性の確保 | 取扱が容易等構造が適切であること、著しい振動がないこと、ファン内部に水が溜まらないよう水抜き対策が講じられていること、適切に始動すること、電圧に変動があった場合に運転に支障がないこと、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁・注水絶縁性能が適切であること、設置状態で運転において発煙、発火がなく、絶縁性能が適切であること、機器・スイッチの接点の温度上昇が適切であること、充電部は露出しない構造であること、電気的結線・配線が確実であること | | | | | | | 適合 |
| | | 耐久性の確保 | 通常の使用状態において、著しい腐食等のないこと（外壁貫通、建具組込型） | | | | | | | 適合 |
| | | 環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す) | - 製造場の活動における環境配慮 | - 材料の調達時等における環境配慮 | | | | | | 適合 |
| | | | - 製造・流通時における環境配慮 | - 施工時における環境配慮 | | | | | | 適合 |
| | | | - 使用時における環境配慮 | - 更新・取外し時における環境配慮 | | | | | | 適合 |
| | | | - 処理・処分時における環境配慮 | | | | | | 適合 | |
| | | 適切な品質管理の実施 | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること | | | | | | | 適合 |
| | | 適切な品質保証の実施 | 保証書等が用意されていること 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵(施工の瑕疵を含む) 1) ファン、ケーシング、グリル(ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く) 3年以上 2) 上記以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年以上 | | | | | | | 適合 |
| | | 確実な供給体制の確保 | 製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること | | | | | | | 適合 |
| | | 適切な維持管理への配慮 | 維持管理のしやすさに配慮されていること | | | | | | 適合 | |
| | | | 補修及び取替えへの配慮 | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること | | | | | 適合 | |
| | | | | 生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと | | | | | 適合 | |
| | | 確実な維持管理体制の整備 | 相談窓口が整備されていること 維持管理体制が構築されていること 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること | | | | | | | 適合 |
| | | 適切な施工の担保 | 適切なインターフェイスが設定されていること | | | | | | | 適合 |
| | 施工方法・納まり等が明確になっていること | | | | | | | 適合 | | |
| 情報提供 | 基本性能情報 | カタログ等により風量・静圧特性、消費電力等の基本性能等の情報が提供されること | | | | | | | 適合 | |
| | 使用情報 | 取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること | | | | | | | 適合 | |
| | 維持管理情報 | カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること | | | | | | | 適合 | |
| | 施工情報 | 施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること | | | | | | | 適合 | |
| 特定性能 | | | | | | | | | | |
| 設計コンセプト、特長等 | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

換気ユニット（台所用ファン）性能表示書

2015年2月

一般財団法人 ベターリ
理事長 那珂



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された換気ユニット（台所用ファン）の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名 | | 日立アプライアンス株式会社 | | | | 認定番号 | | BLVU161419 | | |
|---------------|------------|---------------|------|--------|-----------|--|------|------------|-----------------|----------|
| 名称 | | 台所用ファン遠心送風機型 | | | | | | | | |
| 型式 | 分類 | 排気方式 | 風量分類 | 常時換気機能 | 風量切替 | BL基準静圧時 比消費電力* (W/(m³/h)) | 騒音分類 | 排気捕集 分類 | 接続ダクト 寸法(mm) | 仕様特記 |
| HBD-606H-BL | レンジ用フードファン | 強制排気型 | Ⅳ型 | — | 3段(強/中/弱) | 50HZ 強: 0.166 中: 0.165 弱: 0.142 60HZ 強: 0.215 中: 0.189 弱: 0.165 | 一般型 | 一般型 | φ150 | |
| HBD-60D-BL-T | レンジ用フードファン | 強制排気型 | Ⅲ型 | — | 3段(強/中/弱) | 50HZ 強: 0.153 中: 0.145 弱: 0.140 | 一般型 | 一般型 | φ150 | 50HZ 専用品 |
| HBD-60D-BL-TS | レンジ用フードファン | 強制排気型 | Ⅲ型 | — | 3段(強/中/弱) | 同上 | 一般型 | 一般型 | φ150 | 50HZ 専用品 |
| HBD-60S-BL-T | レンジ用フードファン | 強制排気型 | Ⅲ型 | — | 3段(強/中/弱) | 同上 | 一般型 | 一般型 | φ150 | 50HZ 専用品 |
| HBD-60S-BL-TS | レンジ用フードファン | 強制排気型 | Ⅲ型 | — | 3段(強/中/弱) | 同上 | 一般型 | 一般型 | φ150 | 50HZ 専用品 |

以下別紙による

注記: *消費エネルギー計算に用いる常時換気モード時の比消費電力については、製造者から情報提供される風量-静圧特性及び消費電力値を用いて別途算定すること。

| 通用認定基準: 換気ユニット(台所用ファン) BLS VU-1: 2013② (2013年8月30日公表・施行) | | | | |
|--|---|---|---|----|
| 機能性 | 風量風圧特性が適切であること、比消費電力が明確になっていること、運転時の騒音がすくないこと、排気捕集効率が優れていること(レンジフードファン)、消費電力が適切であること | 適合 | | |
| 安全性 | 取扱が容易等構造が適切であること、著しい振動がないこと、適切に始動すること、電圧に変動があった場合に運転に支障がないこと、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁性能、注水絶縁性能が適切であること、機器・スイッチの接点の温度上昇が適切であること、充電部は露出しない構造であること、電気的結線・配線が確実であること | 適合 | | |
| 耐久性 | — | — | | |
| 環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す) | — 製造場の活動における環境配慮 | — 材料の調達等における環境配慮 | 適合 | |
| | — 製造・流通時における環境配慮 | — 施工時における環境配慮 | | |
| | — 使用時における環境配慮 | — 更新・取外し時における環境配慮 | | |
| | — 処理・処分時における環境配慮 | | | |
| | 適切な品質管理の実施 | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること | | 適合 |
| 適切な品質保証の実施 | 保証書等が用意されていること | | 適合 | |
| | 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること | | 適合 | |
| | 1) ファン、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード、前面パネル(ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く)3年以上 2) 上記以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む)2年以上 | | | |
| | 確実な供給体制の確保 | 製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること | 適合 | |
| | 適切な維持管理への配慮 | 維持管理のしやすさに配慮されていること | | 適合 |
| | | 補修及び取替えへの配慮 | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること 生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと | 適合 |
| 確実な維持管理体制の整備 | 相談窓口が整備されていること | | 適合 | |
| | 維持管理体制が構築されていること | | 適合 | |
| | 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること | | 適合 | |
| 適切な施工の担保 | 適切なインターフェイスが設定されていること | | 適合 | |
| | 施工方法・納まり等が明確になっていること | | 適合 | |
| 情報提供 | 基本性能情報 | カタログ等により風量・静圧特性、消費電力等の基本性能等の情報が提供されること | 適合 | |
| | 使用情報 | 取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること | 適合 | |
| | 維持管理情報 | カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること | 適合 | |
| | 施工情報 | 施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること | 適合 | |
| 特定性能 | | | | |
| 設計コンセプト、特徴等 | | | | |
| 備考 | | | | |