

## 質疑書（回答書）

《この質疑書は BL 証紙の貼付にあたり既認定品の仕様、サイズ、部品等の変更・追加が生じた場合に適用する》

申請日	年 月 日		
企業名	●●株式会社		
BL担当者氏名	一財 三太郎		
連絡先住所	〒102-0071 東京都千代田区●●丁目		
電話番号	03-5211-0855	FAX 番号	03-5211-0548
E-mail	s_ichizai@cbl.or.jp		


物件名	●●改修工事
証紙の貼付予定枚数	●●枚
製品出荷予定日	年 月 日

No.	質疑事項(申請者記入欄)	BLからの回答
1	【内容】 ブラケットの固定ボルトの材質を SUS304 から塩害対策用の SUS316 に変 更したい。	【判定】 <input checked="" type="checkbox"/> 証紙の貼付ができます  <input type="checkbox"/> 証紙の貼付ができません 【貼付できない理由】
	【提出書類等】 施工図、部品図	
2	【内容】 方立柱天井のブラケットが現場対応特注 品となります。	【判定】 <input type="checkbox"/> 証紙の貼付ができます  <input checked="" type="checkbox"/> 証紙の貼付ができません 【貼付ができない理由】 ブラケット強度には問題有りませんが 固定ボルトの強度が確認できませんでした。 ボルトの強度計算書を提出願います。
	【提出書類等】 施工図、部品図、強度計算書	

\* BL 証紙は住宅部品評価 G 長の承認日より貼付することができます。

\* 証紙の貼付ができる場合は下記承認日より速やかに変更届出書（別記様式第 16）の提出をお願いします。

優良住宅部品変更届出書（別記様式第 16）の提出希望日：	年 月 日（BL 記入欄）
------------------------------	---------------

承認日	確 認	確 認	確 認	認定・管理課
住宅部品評価 G 長	住宅部品評価部長	住宅部品評価課長等	住宅部品評価担当者	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	