

評価結果

KTビル

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014 (v3.0)


認証番号: CBL-CAS建築-0004-16

交付日: 2016年 8月31日

一般財団法人ベターリビング


建物用途	事務所	敷地面積	1,866.03㎡
建設地	東京都港区元赤坂	建築面積	1,188.94㎡
気候区分	6地域	延べ面積	11,791.87㎡
地域・地区	商業地域、防火地域	階数	地上12階 地下1階
竣工予定日	2016年8月	構造	S造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)} = \frac{81}{10} = 8.1$$


ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



中項目の評価(バーチャート)



大項目の評価(レーダーチャート)



LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

