

評価結果

北長瀬みずほ住座再生事業

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC.2016 (v2.1)


認証番号: CBL-CAS建築-0005-19

交付日: 2019年6月19日

一般財団法人ベターリビング


建物用途	集合住宅	敷地面積	10,676.32m ²
建設地	岡山県岡山市	建築面積	1,792.63m ²
気候区分	6地域	延べ面積	13,723.30m ²
地域・地区	準工業地域、指定なし	階数	地上14F
竣工日	2020年5月29日	構造	RC造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)} = \frac{60.5}{37.2} = 1.6$$


ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



中項目の評価(バーチャート)



大項目の評価(レーダーチャート)



LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価) **SLR = 3.5**

