

評価結果

(仮称)グッドマンビジネスパーク ステージ4 新築工事

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC.2016 (v3.0)


認証番号: CBL-CAS建築-0007-19

交付日: 2019年8月7日

一般財団法人ベターリビング


建物用途	工場	敷地面積	63,250.61 m ²
建設地	千葉県印西市	建築面積	35,943.42 m ²
気候区分	5地域	延べ面積	136,988.83 m ²
地域・地区	準工業地域、法22条地域	階数	地上4階
竣工日	2020年10月 予定	構造	S造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)} = \frac{76}{24.8} = 3.0$$


ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



中項目の評価(バーチャート)



大項目の評価(レーダーチャート)



LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価) **SLR = 4.0**

