

評価結果

グッドマンビジネスパークウエスト

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト : CASBEE-BD_NC_2016 (v4.0)

認証番号 : CBL-CAS建築-0014-21

交付日 : 2021年9月30日


一般財団法人ベターリビング

建物用途	工場	敷地面積	66,181m ²
建設地	千葉県印西市	建築面積	32,226m ²
気候区分	5地域	延べ面積	154,637m ²
地域・地区	準工業地域、法第22条区域	階数	地上5F
竣工日	2021年10月	構造	S造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




S: ★★★★★ A: ★★★★☆ B+: ★★★☆☆ B-: ★★☆☆☆ C: ★☆☆☆☆



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{55.2}{29.6} = 1.8$$


ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




中項目の評価(バーチャート)

Q 建築物の環境品質(建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価) SQ = 3.2


Q1室内環境 SQ1= 0.0




Q2サービス性能 SQ2= 3.8



Q3室外環境(敷地内) SQ3= 2.7




大項目の評価(レーダーチャート)




LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価) SLR = 3.8

LR1エネルギー SLR1= 4.2



LR2資源・マテリアル SQ3= 3.5



LR3敷地外環境 SLR3= 3.5

