

CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応) v1.2

建物概要						
建物名称	CAVANA錦糸町	敷地面積	190	m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	東京都江東区	建築面積	120	m ²	評価の実施日	2023年10月1日
用途地域	商業地域、防火地域	延床面積	1,103	m ²	作成者	福士 明子
建物用途	集合住宅	階数	地上13F		不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2022年6月16日	構造	RC造		確認日	2023年11月15日
直近の大規模改修実施年月		平均居住人員	36	人	確認者	福士 明子
		年間使用時間	8,760	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27

評価結果					
76.8	/100	合計	★★★★★	S ランク:★★★★★	≧ 78
(得点	/満点)			A ランク:★★★★	≧ 66
				B+ランク:★★★★	≧ 60
				B ランク:★★	≧ 50
ポイントは小数点第1位までの表示とする					

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点	必須項目	指標	(*)は参考値	評価値
適合		省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)		206 MJ/m ² ・年
	加点 1	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定			
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)	一次エネルギー(計画値)		207.7 MJ/m ² ・年
		実績値より	二次エネルギー(*)		21.3 kWh/m ² ・年
			CO2排出量(*)		10.2 kg-CO ₂ /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	一次エネルギー(実績値)		207.7 MJ/m ² ・年
		エネルギー消費量実績値一覧参照	二次エネルギー(*)		21.3 kWh/m ² ・年
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76	CO2排出量(*)		10.2 kg-CO ₂ /m ² ・年
		CO2排出量を算出する係数は0.477kg-CO2/kWh(電気)			
3.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	導入された対策項目数		3.0 項目
		専有部の省エネ対策			
		2)、3)、6)			
3.0	5	1.4 自然エネルギー	利用率		%
		導入していない			
26.0	30	合計			


2. 水					
評価	最大加点	必須項目	指標		評価値
適合		目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)		22.3 L/m ² ・年
	0	水消費実績を把握、次年度省エネ目標設定			
3.0	5	2.1 水使用量(計算値)			
		評価しない			
5.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	水使用量(計画値)		L/m ² ・年
		2)、3)			
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)		22.5 L/m ² ・年
		水使用量実績値一覧参照			
8.0	10	合計			

3. 資源利用／安全					
評価	最大加点	必須項目	指標		評価値
適合		新耐震基準への適合またはIs値、If値			
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	なし		
3.0		3.1.1 耐震性	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		建築基準法に定められた耐震性を有する			
4.0	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	使用していない		
3.0		② 非構造材料	リサイクル資材を使用している		
5.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制	リサイクル材品目数(非構造材)		1 品目
		1)、2)、3)、4)、6)			
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	取組数		5 ポイント
		建築基準法に定める対策が講じられている			
3.5	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
		計算式参照			
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	更新年数の平均値		20 年
		特になし			
5.0		3.4.3 維持管理	自給率向上の取組数		項目
		1)～6)			
4.0		3.4.4 バリアフリー対策	維持管理に関する取組数		13 ポイント
		建築物移動等円滑化基準を満たしている			
13.5	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点	必須項目	指標		評価値
適合		特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない			
8.0	10	4.1 生物多様性の向上	なし		
		特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない			
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生	②取組表による場合のポイント		2 ポイント
		1)、3)			
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性			
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性			
		バス停 亀戸天神前 徒歩1分			
		鉄道駅またはバス停からの距離			3 分圏内
3.0	5	4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮			
		評価しない			
		4.4 自然災害リスク対策			
		該当リスクは3種で、2種については有効な防災対策を実施している	リスクの合計数		3 種類
16.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点	必須項目	指標		評価値
適合		建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			
		質問票への適合	なし		
2.3	3	5.1 自然利用			
3.0		5.1.1 星光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3		
		5.1.1.1 自然採光			
1.0		5.1.1.2 星光利用設備	開口率		45.2 %
		計算式参照			
1.0	3	5.1.2 通風・排熱	星光利用設備		種類
		星光利用設備なし			
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		LD及び寝室の自然換気開口がある			
		天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置	天井高		2.4 m以上
1.0	2	5.2 健康・快適			
		5.2.1 暑さ・寒さ			
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		レベル2を満たさない			
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		LD等に冷暖房装置を実装している			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		化学汚染物質を抑える建材を使用している			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		レベル2を満たさない			
		エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視			
13.3	20	合計			

CAVANA錦糸町



環境性能の特徴

- ・エネルギー使用の計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・徒歩1分圏内に交通公共機関(バス停)があり利便性が高い。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。

評価機関、評価員記名欄

認証機関記名欄

CAVANA錦糸町