

優良住宅部品(BL 部品) 認定取得に関わる構造性能試験



ガレージの雨水試験 (BL 基準 : GA2000)

ガレージの雨水に対する防水、排水、雨仕舞等の機能性を確認するため、毎分 5 リットル/m²の水を連続 15 分間散水する試験です。

主なチェックポイントは、屋根面の漏水、壁面の漏水、雨樋の排水状況です。