

評価結果

ロジベース市川

CASBEE®-建築(新築)

使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC.2016 (v3.0)


認証番号: CBL-CAS建築-0006-20

交付日: 2020年4月7日

一般財団法人ベターリビング


建物用途	工場	敷地面積	7,095m ²
建設地	千葉県市川市	建築面積	4,063m ²
気候区分	6地域	延べ面積	12,413m ²
地域・地区	工業地域、法22条指定区域	階数	地上4F
竣工日	2020年4月	構造	S造

建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)} = \frac{54.2}{31.1} = 1.7$$


ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



中項目の評価(バーチャート)



大項目の評価(レーダーチャート)



LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

