

CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産 2024年版v1.11

建物概要					
建物名称	CITY SPIRE 難波プレミア	敷地面積	332 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	大阪府大阪市浪速区	建築面積	174 m ²	評価の実施日	2026年4月1日
用途地域	商業地域、準防火地域	延床面積(評価対象分)	1,551 m ²	作成者	福士 明子
建物用途	共同住宅	階数	地上12F	不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2006年7月14日	構造	RC造	確認日	2026年4月15日
直近の大規模改修実施年月	—	平均居住人員	116 人	確認者	福士 明子
部分評価の場合の特記事項	—	年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27

評価結果									
72.1 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		≧	78						
A ランク:★★★★		≧	66						
B+ランク:★★★★		≧	60						
B ランク:★★★		≧	50						
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数：A1-A5				B1,B3-B5	
				B6-B7				C1-C4	

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標（*は参考値）	評価値	
適合	加点点1	省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	212.6	MJ/m ² ・年
15.0	20 / 15	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定	一次エネルギー(計画値)	214.7	MJ/m ² ・年
		1.1 使用・排出原単位(計算値)	二次エネルギー(*)	22.0	kWh/m ² ・年
		実績値より	GHG排出量(*)	9.4	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	一次エネルギー(実績値)	214.7	MJ/m ² ・年
		エネルギー消費量実績値一覧参照	二次エネルギー(*)	22.0	kWh/m ² ・年
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76	GHG排出量(*)	9.4	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)			
1.0	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	導入された対策項目数	1.0	項目
		専有部の省エネ対策			
3.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)	利用率		%
		導入していない			
24.0	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	8.1	L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
3.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	取組数	2	項目
		水消費実績を把握、次年度省エネ目標設定			
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	8.2	L/m ² ・年
		水使用量実績値一覧参照			
8.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性	建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	導入していない		
2.2	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	用いていない	リサイクル材品目数(非構造材)	2 品目
4.0		② 非構造材料	リサイクル資材を用いている		
1.0		3.2.2 廃棄物処理抑制	取組数	1	ポイント
3.0	加点点1	根拠等			
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
		建築基準法に定める対策が講じられている	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
2.5	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔・設備の自給率向上・維持管理／バリアフリー	更新年数の平均値	22	年
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	自給率向上の取組数		項目
		計算式参照	維持管理に関する取組数	10	ポイント
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上			
		特になし			
4.0		3.4.3 維持管理			
		①、②、④、⑤、⑥			
1.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		特になし			
10.8	20	合計			

4. 生物多様性／敷地				
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値
適合		特定外来生物・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用しない		
		根拠等 特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない	なし	
10.0	10	4.1 生物多様性の向上		
[4.2対象外の時は点数を倍]		根拠等 ①、③、⑤	②取組表による場合のポイント数	3 ポイント
0.0	0	4.2 土壤環境品質・ブラウンフィールド再生		
[対策不要は対象外]		根拠等 土壤汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない	なし	
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性		
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性		
		根拠等 大国町駅 徒歩3分	鉄道駅またはバス停からの距離	8 分圏内
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない	
3.0	5	4.4 自然災害リスク対策		
		根拠等 リスクの合計数は3種あり、2種については有効な防災対策を実施している	リスクの合計数	3 種類
18.0	20	合計		

5. 屋内環境					
評価		最大加点点	必須項目	指標	評価値
適合			建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合		
			根拠等	質問票への適合	なし
5.1 自然利用					
2.3	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光			
		根拠等	計算式参照	開口率	26.6 %
3.0		5.1.1.2 昼光利用設備			
		根拠等	昼光利用設備がある	昼光利用設備	1 種類
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等	居室に自然換気開口がある		
1.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等	レベル2を満たさない	天井高	m以上
5.2 健康・快適					
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等	居室に冷暖房装置を実装している		
1.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等	レベル2を満たさない		
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等	エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視		
11.3	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価【任意】					
評価	最大(加点点なし)	指標	評価値		
	5	取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目
! 評価しない場合は空欄					

CITY SPIRE 難波プレミア



環境性能の特徴

- ・エネルギーの計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・敷地内の生物多様性向上に取り組んでいる。
- ・徒歩3分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。