

# 暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1

2026年3月26日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名   | 武州ガス株式会社  |   | 認定番号   | BLHS152530-D, DK, DKB                                   |                 |          |
|---|---|---|--|---|-----------------|----------|
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による   |   |   |  |   |                 |          |
| 適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023年4月21日公表・施行）<br>ガス熱源機 BLS HS/B-a-1：2024（2024年12月16日公表・施行）<br>ファンコンベクタ BLS HS/B-b-5:2023（2023年4月21日公表・施行）<br>コンベクタ・ラジエータ BLS HS/B-b-6:2023（2023年4月21日公表・施行）<br>浴室暖房乾燥機 BLS HS/B-b-7:2023（2023年4月21日公表・施行）<br>床暖房ユニット BLS HS/B-b-8:2023（2023年4月21日公表・施行）<br>搬送部材（配管） BLS HS/B-c-1:2023（2023年4月21日公表・施行） |   |   |  |   |                 |          |
| 要求性能及び評価結果等<br><br>優良住宅部品の性能等   | 機能性   | 快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること   |  |   | 適合              |          |
|   | 安全性   | 身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高湿となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること |  |   | 適合              |          |
|   | 耐久性   | 経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること   |  |   | 適合              |          |
|   | 環境に対する配慮<br>(〇は適用された事項を示す)                          | 〇   | 製造場の活動における環境配慮   | 〇   | 材料の調達時等における環境配慮 | 適合       |
|   |   | 〇   | 製造・流通時における環境配慮   | 〇   | 施工時における環境配慮     |          |
|   |   | 〇   | 使用時における環境配慮  | 〇   | 更新・取外し時における環境配慮 |          |
|   |   | 〇   | 処理・処分時における環境配慮   |   |                 |          |
|   | 適切な品質管理の実施  | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること   |  |   | 適合              |          |
|   | 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保                                 | 適切な品質保証の実施  | 保証書等が用意されていること<br>無償修理保証の対象及び期間<br>1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年<br>2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年<br>3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年<br>4) 搬送部 5年<br>5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年<br>6) 温水熱源機器の熱交換器 3年<br>7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年<br>8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年<br>9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年<br>10) 1)～9)以外の部分又は機能の瑕疵 2年 |   |                 | 適合       |
|   |   |   | 確実な供給体制の確保   | 製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること                             |                 |          |
|   |   | 適切な維持管理への配慮   | 維持管理のしやすさに配慮されていること  |   |                 | 適合       |
|   |   |   | 補修及び取替えへの配慮  | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること<br>生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと |                 |          |
|   |   | 確実な維持管理体制の整備  | 相談窓口が整備されていること   |   |                 | 適合       |
|   |   |   | 維持管理等の体制が構築されていること<br>維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること   |   |                 | 適合<br>適合 |
|   |   | 適切な施工の担保  | 適切なインターフェイスが設定されていること<br>施工方法・納まり等が明確になっていること  |   |                 | 適合<br>適合 |
| 情報提供  | 基本性能情報  | カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること  |  |   | 適合              |          |
|   | 使用情報  | 取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること  |  |   | 適合              |          |
|   | 維持管理情報  | カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること  |  |   | 適合              |          |
|   | 施工情報  | 施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること   |  |   | 適合              |          |
| 主要性能についての特記   | 環境保全 (B L-bs*)<br>付加基準                              | 暖・冷房システム<br>(ガス熱源機)   | 暖房熱効率は定格出力時 86%以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70%以上である   |   | 適合              |          |
|   | 健康生活 (B L-bs*)<br>付加基準<br>※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能 | 暖・冷房システム<br>(浴室暖房乾燥機)   | 連続給湯効率は 95%以上であり、モード熱効率は 86.9%以上である  |   | —               |          |
| 設計コンセプト、特徴等   |   |   |  |   |                 |          |
| 備考  |   |   |  |   |                 |          |

\* B L-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |                   | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             |                   | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               |                   | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式              | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARSAW6CNI  | 屋外壁掛設置            | 750×480×250         | 37         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS5AW6CNI | 屋外壁掛・PS標準設置       | 750×480×250         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS4AW6CNI | 屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS8AW6CNI | PS扉内設置(後方排気)      | 750×480×250         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS9AW6CNI | 屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS0AW6CNI | PS扉内設置(給排気延長)     | 750×480×250         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARSAW6PNI  | 屋外壁掛設置            | 750×480×250         | 38         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS5AW6PNI | 屋外壁掛・PS標準設置       | 750×480×250         | 38         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS4AW6PNI | 屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 38         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS8AW6PNI | PS扉内設置(後方排気)      | 750×480×250         | 38         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS9AW6PNI | 屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 38         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS0AW6PNI | PS扉内設置(給排気延長)     | 750×480×250         | 38         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS2AW6PBN | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS2SW6PBN | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS2AW6CBN | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS2SW6CBN | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| FT2825ARSACM     | 屋外壁掛形             | 750×480×250         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2ACM    | PSアルコーブ設置形        | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4ACM    | PS扉内設置形           | 750×480×250         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9ACM    | PS扉内上方排気延長形       | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2SCM    | 屋外壁掛形             | 750×480×250         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2SCM    | PSアルコーブ設置形        | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4SCM    | PS扉内設置形           | 750×480×250         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9SCM    | PS扉内上方排気延長形       | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSAW3CM   | 屋外壁掛形             | 750×480×250         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2AW3CM  | PSアルコーブ設置形        | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4AW3CM  | PS扉内設置形           | 750×480×250         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9AW3CM  | PS扉内上方排気延長形       | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARSSW3CM   | 屋外壁掛形             | 750×480×250         | 35         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2SW3CM  | PSアルコーブ設置形        | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4SW3CM  | PS扉内設置形           | 750×480×250         | 35         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9SW3CM  | PS扉内上方排気延長形       | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2825ARSATM    | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2ATM   | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4ATM   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9ATM   | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSSTM    | 屋外壁掛形               | 800×480×250         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS2STM   | PSアルコーブ設置形          | 800×480×250         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS4STM   | PS扉内設置形             | 800×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARS9STM   | PS扉内上方排気延長形         | 610×250×200         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2825ARSAW3TM  | 屋外壁掛形               | 755×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置形          | 755×480×240         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4AW3TM | PS扉内設置形             | 755×480×240         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 755×480×240         | 38         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 755×480×240         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARSSW3TM  | 屋外壁掛形               | 755×480×240         | 36         | 140/140           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS4SW3TM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 145/145           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 38         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2825ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT4225ARSACM    | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS2ACM   | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS4ACM   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS8ACM   | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARSSCM    | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS2SCM   | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS4SCM   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(3/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARS8SCM    | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARS9SCM    | PS扉内上方排気延長形         | 600×470×240         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4225ARSAW3CM   | 屋外壁掛形               | 900×250×450         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CM  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CM  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CM  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CM  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3CM   | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 35         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3CM  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4SW3CM  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3CM  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3CM  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3CMO  | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CMO | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 38         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CMO | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CMO | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CMO | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3CMV  | 屋外壁掛形               | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CMV | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CMV | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CMV | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CMV | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3PM   | 屋外壁掛形               | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3PM  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3PM  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3PM  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(4/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |             | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            |             | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              |             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式        | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARS9AW3PM | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3PM  | 屋外壁掛形       | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3PM | PSアルコーブ設置形  | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4SW3PM | PS扉内設置形     | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3PM | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3PM | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3TM  | 屋外壁掛形       | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置形  | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4AW3TM | PS扉内設置形     | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSSW3TM  | 屋外壁掛形       | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置形  | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS4SW3TM | PS扉内設置形     | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4225ARSAW3C   | 屋外壁掛形       | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3C  | PSアルコーブ設置形  | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3C  | PS扉内設置形     | 750×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3C  | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3C  | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3C  | PS扉内給排気延長形  | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW3C   | 屋外壁掛形       | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW3C  | PSアルコーブ設置形  | 750×480×240         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW3C  | PS扉内設置形     | 750×480×240         | 36         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW3C  | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(5/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARS9SW3C  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW3C  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3CO  | 屋外壁掛形               | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CO | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 38         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CO | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 38         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CO | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 39         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CO | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3CO | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 38         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3CV  | 屋外壁掛形               | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3CV | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 38         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3CV | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 190/190           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3CV | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3CV | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3CV | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 38         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6C   | 屋外壁掛形               | 750×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6C  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6C  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6C  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6C  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6C  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW6C   | 屋外壁掛形               | 755×480×240         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW6C  | PSアルコーブ設置形          | 755×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW6C  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW6C  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW6C  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW6C  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(6/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARSAW6CO  | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6CO | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 39         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6CO | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6CO | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 39         | 220/220           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6CO | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 38         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6CO | PS扉内給排気延長形          | 750×480×250         | 39         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6CV  | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 37         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6CV | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6CV | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 38         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6CV | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 39         | 220/220           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6CV | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 38         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6CV | PS扉内給排気延長形          | 750×480×250         | 38         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAWC    | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSWC    | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 36         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW3P   | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW3P  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 38         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW3P  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW3P  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW3P  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW3P  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×250         | 38         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW3P   | 屋外壁掛形               | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW3P  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 38         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW3P  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 37         | 165/165           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW3P  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW3P  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 37         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW3P  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×250         | 38         | 185/185           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(7/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |             | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           |             | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             |             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式        | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4225ARSAW6P  | 屋外壁掛形       | 895×250×417         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6P | PSアルコーブ設置形  | 895×250×417         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6P | PS扉内設置形     | 595×464×240         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6P | PS扉内後方排気延長形 | 595×464×240         | 39         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6P | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×250         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6P | PS扉内給排気延長形  | 750×480×250         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW6P  | 屋外壁掛形       | 750×480×250         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW6P | PSアルコーブ設置形  | 750×480×250         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW6P | PS扉内設置形     | 750×480×250         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW6P | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×250         | 39         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW6P | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×250         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW6P | PS扉内給排気延長形  | 750×480×250         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSAW6T  | 屋外壁掛形       | 750×480×250         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2AW6T | PSアルコーブ設置形  | 750×480×290         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4AW6T | PS扉内設置形     | 750×480×290         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8AW6T | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×290         | 39         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9AW6T | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×290         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0AW6T | PS扉内給排気延長形  | 750×480×290         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARSSW6T  | 屋外壁掛形       | 750×480×290         | 37         | 175/175           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS2SW6T | PSアルコーブ設置形  | 750×480×290         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS4SW6T | PS扉内設置形     | 750×480×290         | 38         | 180/180           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS8SW6T | PS扉内後方排気延長形 | 750×480×290         | 39         | 195/195           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS9SW6T | PS扉内上方排気延長形 | 750×480×290         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4225ARS0SW6T | PS扉内給排気延長形  | 750×480×290         | 38         | 200/200           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| HD4225ARS2WCM  | 屋外壁掛設置      | 750×480×290         | 32         | 145               | 30                       | 58                            | ○               |
| HD2825ARS2WCM  | 屋外壁掛設置      | 750×480×290         | 32         | 135               | 30                       | 44                            | ○               |
| HD4225ARSWQ    | 屋外壁掛設置      | 750×480×290         | 35         | 125               | 30                       | 65                            | -               |
| HD4225ARS4WQ   | 壁掛設置        | 750×480×290         | 35         | 155               | 30                       | 65                            | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(8/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |                     |            |                   |                          |                 |                 |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機   |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HD4225ARS2WQ     | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 35         | 155               | 30                       | 65              | -               |
| HD4225ARS8WQ     | PS扉内設置(後方排気)         | 750×480×290         | 35         | 155               | 30                       | 65              | -               |
| HD4225ARS9WQ     | 壁掛設置                 | 750×480×290         | 35         | 155               | 30                       | 65              | -               |
| HD2825ARSWQ      | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 33         | 125               | 30                       | 51              | -               |
| HD2825ARS4WQ     | 壁掛設置                 | 750×480×290         | 33         | 155               | 30                       | 51              | -               |
| HD2825ARS2WQ     | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 33         | 155               | 30                       | 51              | -               |
| HD2825ARS8WQ     | PS扉内設置(後方排気)         | 750×480×290         | 33         | 155               | 30                       | 51              | -               |
| HD2825ARS9WQ     | 壁掛設置                 | 750×480×290         | 33         | 155               | 30                       | 51              | -               |
| HD2825ARSQM      | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 33         | 115               | 30                       | 47              | -               |
| HD2825ARS4QM     | 壁掛設置                 | 750×480×290         | 33         | 140               | 30                       | 47              | -               |
| HD2825ARS2QM     | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 33         | 140               | 30                       | 47              | -               |
| HD2825ARS8QM     | PS扉内設置(後方排気)         | 750×480×290         | 33         | 140               | 30                       | 47              | -               |
| HD2825ARS9QM     | 壁掛設置                 | 750×480×290         | 33         | 140               | 30                       | 47              | -               |
| HD2825AFSQM      | PS扉内設置               | 750×480×290         | 33         | 140               | 30                       | 47              | -               |
| HD4225AFSWQ      | 屋内壁掛・据置設置            | 750×480×290         | 36         | 170               | 30                       | 65              | -               |
| HD2825AFSWQ      | 屋内壁掛・据置設置            | 750×480×290         | 34         | 160               | 30                       | 51              | -               |
| HT2822BRS2AW3CM  | アルコーブ扉内設置            | 750×480×290         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS2SW3CM  | アルコーブ扉内設置            | 750×480×290         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD4225ARSWCM     | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 31.5       | 130               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HD4225ARS4WCM    | PS扉内設置(前方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HD4225ARS5WCM    | 屋外壁掛・PS設置            | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HD4225ARS9WCM    | PS扉内設置(上方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HD4225ARS8WCM    | PS扉内設置(下方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HD2825ARSWCM     | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 31.5       | 130               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD2825ARS4WCM    | PS扉内設置(前方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD2825ARS5WCM    | 屋外壁掛・PS設置            | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD2825ARS9WCM    | PS扉内設置(上方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD2825ARS8WCM    | PS扉内設置(下方排気)         | 750×480×290         | 31.5       | 145               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HD2825ARSQ       | 屋外壁掛設置               | 750×480×290         | 32.5       | 130               | 30                       | 51.4            | -               |
| HD2825ARS4Q      | PS扉内設置(前方排気)         | 750×480×290         | 32.5       | 160               | 30                       | 51.4            | -               |
| HD2825ARS2Q      | アルコーブ設置              | 750×480×290         | 32.5       | 160               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4222BRS5AW6PNZ | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置     | 750×480×290         | 12         | 75                | -                        | 8.63            | -               |
| HT4222BRS4AW6PNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気) | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS2AW6PNZ | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置  | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS8AW6PNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(後方排気) | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9AW6PNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(上方排気) | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0AW6PNZ | PS扉内設置<br>(強制給排気)    | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW6CNZ | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置     | 750×480×290         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4AW6CNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気) | 750×480×290         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS2AW6CNZ | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置  | 750×480×290         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(9/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機   |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222BRS8AW6CNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(後方排気) | 750×480×290         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS9AW6CNZ | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS0AW6CNZ | PS扉内設置<br>(強制給排気)    | 750×480×250         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRSAWCNZ   | 壁掛設置                 | 750×480×250         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223KRSAWCMNZ  | 壁掛設置                 | 750×480×250         | 35         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| FT4225AFSAW6PZ   | 屋内壁掛設置形              | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| XT4225ARS2AW6CZ  | 屋外壁掛/PSアルコーブ         | 750×480×250         | 45.5       | 250/250           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| XT4225ARS4AW6CZ  | 屋外壁掛/PS扉内            | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS5AW6CZ  | 屋外壁掛/PS標準            | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS8AW6CZ  | PS扉内/後方排気延長          | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS9AW6CZ  | PS扉内/上方排気延長          | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS0AW6CZ  | PS扉内/給排気延長           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS5AWCZ   | 屋外壁掛/PS標準            | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS2AW6PZ  | 屋外壁掛/PSアルコーブ         | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS4AW6PZ  | 屋外壁掛/PS扉内            | 750×480×250         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS5AW6PZ  | 屋外壁掛/PS標準            | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS8AW6PZ  | PS扉内/後方排気延長          | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS9AW6PZ  | PS扉内/上方排気延長          | 750×480×250         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225ARS0AW6PZ  | PS扉内/給排気延長           | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225LRS5AW4CZ  | 屋外壁掛/据置台設置           | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4225KRSWCMZ    | 屋外壁掛/据置台設置           | 750×480×250         | 41         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0     | ○               |
| FD4224ARS2JW3Q   | PSアルコーブ設置形           | 750×480×250         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| FD4224ARS2JWQ    | PSアルコーブ設置形           | 750×480×250         | 31         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD2824ARS2JW3Q   | PSアルコーブ設置形           | 750×480×250         | 31         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD2824ARS2JWQ    | PSアルコーブ設置形           | 750×480×250         | 31         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD4224ARSW3Q     | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形     | 750×480×250         | 31         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD4224ARS2W3Q    | PSアルコーブ設置形           | 750×480×250         | 30         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS4W3Q    | PS扉内設置形              | 750×480×250         | 31         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS8W3Q    | PS扉内後方排気延長形          | 750×480×250         | 31         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS9W3Q    | PS扉内上方排気延長形          | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARSJW3Q    | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形     | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS4JW3Q   | PS扉内設置形              | 750×480×250         | 30         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS8JW3Q   | PS扉内後方排気延長形          | 750×480×250         | 31         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(10/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機    |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FD4224ARS9JW3Q  | PS扉内上方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARSJWQ    | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形      | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS4JWQ   | PS扉内設置形               | 750×480×250         | 30         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS8JWQ   | PS扉内後方排気延長形           | 750×480×250         | 31         | 150/150           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD4224ARS9JWQ   | PS扉内上方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD2824ARSJW3Q   | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形      | 750×480×250         | 30         | 155/155           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FD2824ARS4JW3Q  | PS扉内設置形               | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARS8JW3Q  | PS扉内後方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARS9JW3Q  | PS扉内上方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARSJWQ    | 屋外壁掛形<br>PS標準設置形      | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARS4JWQ   | PS扉内設置形               | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARS8JWQ   | PS扉内後方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FD2824ARS9JWQ   | PS扉内上方排気延長形           | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| HT4219BRS AW6Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 30         | 115/115           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| HT4219BRS5 AW6Q | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS2 AW6Q | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS4 AW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS8 AW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS9 AW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS0 AW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(給排気延長) | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS AWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS5 AWQ  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS2 AWQ  | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS4 AWQ  | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS8 AWQ  | 壁掛設置<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS9 AWQ  | 壁掛設置<br>PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS0 AWQ  | 壁掛設置<br>PS扉内設置(給排気延長) | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS SW6Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS5 SW6Q | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置      | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS2 SW6Q | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS4 SW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS8 SW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BRS9 SW6Q | 壁掛設置<br>PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(11/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社                      |                     |            |                   |                          |                 |                 |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB           |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機            |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式           | 設置方式                          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4219BRS0SW6Q | PS扉内設置(給排気延長)                 | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRSSWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置              | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS5SWQ  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS2SWQ  | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS4SWQ  | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS8SWQ  | PS扉内設置(前方排気)<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS9SWQ  | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4219BRS0SWQ  | PS扉内設置(上方排気)<br>PS扉内設置(給排気延長) | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BRS4AW6Q | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置              | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BRS2AW6Q | 屋外壁掛設置<br>PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS4AW6Q | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS8AW6Q | PS扉内設置(前方排気)<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS9AW6Q | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRSAWQ   | PS扉内設置(上方排気)<br>屋外壁掛設置        | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS2AWQ  | PS標準設置<br>屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS4AWQ  | PSアルコーブ設置<br>壁掛設置             | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS8AWQ  | PS扉内設置(前方排気)<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS9AWQ  | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRSSW6Q  | PS扉内設置(上方排気)<br>屋外壁掛設置        | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS2SW6Q | PS標準設置<br>屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS4SW6Q | PSアルコーブ設置<br>壁掛設置             | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS8SW6Q | PS扉内設置(前方排気)<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS9SW6Q | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRSSWQ   | PS扉内設置(上方排気)<br>屋外壁掛設置        | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS2SWQ  | PS標準設置<br>屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS4SWQ  | PSアルコーブ設置<br>壁掛設置             | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS8SWQ  | PS扉内設置(前方排気)<br>PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2819BRS9SWQ  | 壁掛設置                          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4219BFSAW6Q  | PS扉内設置(上方排気)<br>屋内壁掛設置        | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4219BFSSW6Q  | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BFSAW6Q  | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BFSSW6Q  | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 36         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4219BFSAWQ   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 36         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4219BFSSWQ   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BFSAWQ   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2819BFSSWQ   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 36         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4215CFSAWC   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 36         | 230               | 30                       | 51.4            | ○               |
| HT4215CFSSWC   | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 40         | 225               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4223AFSAW6CN | 屋内壁掛設置                        | 750×480×250         | 40         | 225               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HS-0725ARS     | 屋外壁掛設置                        | 750×480×250         | 40         | 225               | 30                       | 60.7            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(12/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社                  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機        |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                      | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2823AFSSWCM    | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 44         | 220/220           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:40.7 | ○               |
| FT4223AFSAW6P    | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 45.5       | 250/250           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4223AFSSW6P    | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 45.5       | 250/250           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4223AFSAWC     | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 44         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4223AFSSWC     | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 44         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT2823AFSAWCM    | 屋内壁掛設置形                   | 600×470×240         | 44         | 220/220           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:40.6 | ○               |
| HT4222BRS4W6CN   | 屋外壁掛設置                    | 600×470×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS5AW6CN  | PS設置                      | 600×470×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS4AW6CN  | PS扉内設置(前方排気)              | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS2AW6CN  | PSアルコーブ設置                 | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS8AW6CN  | PS扉内設置(後方排気)              | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS9AW6CN  | PS扉内設置(上方排気)              | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS0AW6CN  | PS扉内設置(強制給排気)             | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS5AW6PN  | PS設置                      | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS4AW6PN  | PS扉内設置(前方排気)              | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS2AW6PN  | PSアルコーブ設置                 | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS8AW6PN  | PS扉内設置(後方排気)              | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS9AW6PN  | PS扉内設置(上方排気)              | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222BRS0AW6PN  | PS扉内設置(強制給排気)             | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223KRS4WCMN   | 屋外壁掛設置                    | 750×480×240         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HT4223LRS4W3CN   | 屋外据置設置                    | 750×480×240         | 36         | 230               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS4W6TN   | 屋外壁掛設置                    | 750×480×240         | 38         | 215               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS2AW6TN  | アルコーブ設置                   | 750×480×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS4AW6TN  | PS扉内設置(前方排気)              | 750×480×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS5AW6TN  | 屋外壁掛・PS設置                 | 750×480×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS8AW6TN  | PS扉内設置(後方排気)              | 750×480×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS9AW6TN  | PS扉内設置(上方排気)              | 750×480×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS4W3TMN  | 屋外壁掛設置                    | 750×480×240         | 38         | 215               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS2AW3TMN | アルコーブ設置                   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS4AW3TMN | PS扉内設置(前方排気)              | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS8AW3TMN | PS扉内設置(後方排気)              | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4223ARS9AW3TMN | PS扉内設置(上方排気)              | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| GT4223ARS4W6C    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2AW6C   | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 245/245           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4AW6C   | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(13/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社                  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機        |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                      | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| GT4223ARS8AW6C | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9AW6C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 260/260           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1AW6C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 255/255           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARSSW6C  | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2SW6C | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 245/245           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4SW6C | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS8SW6C | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9SW6C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 260/260           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1SW6C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 255/255           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS3C    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2AW3C | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4AW3C | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 220/220           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS8AW3C | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 240/240           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9AW3C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1AW3C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 245/245           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARSSW3C  | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2SW3C | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4SW3C | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 220/220           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS8SW3C | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 240/240           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9SW3C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 250/250           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1SW3C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 245/245           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS3C    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARSSW3C  | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARSAC    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2AC   | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4AC   | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(14/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社                  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機        |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                      | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| GT4223ARS8AC   | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9AC   | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 240/240           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1AC   | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARSSC    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 205/205           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS2SC   | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS4SC   | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS8SC   | PS標準・扉内設置型、後方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS9SC   | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 240/240           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT4223ARS1SC   | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 24                       | 給湯:44.2<br>暖房:15.0<br>同時:58.6 | ○               |
| GT2823ARSAW3C  | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 210/210           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS2AW3C | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS4AW3C | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 220/220           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS9AW3C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS1AW3C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARSSW3C  | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 210/210           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS2SW3C | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS4SW3C | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 220/220           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS9SW3C | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 235/235           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS1SW3C | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 230/230           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARSAC    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 200/200           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS2AC   | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 215/215           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS4AC   | PS標準・扉内設置型                | 750×480×250         | 40         | 210/210           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS9AC   | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 225/225           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS1AC   | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型        | 750×480×250         | 40         | 220/220           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARSSC    | 屋外壁掛型、PS標準設置型             | 750×480×250         | 40         | 200/200           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS2SC   | 屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型 | 750×480×250         | 40         | 215/215           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(15/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |                    | 武州ガス株式会社            |            |                             |                          |                               |                 |
|----------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           |                    | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                             |                          |                               |                 |
| 名称             |                    | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                             |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式               | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz)           | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| GT2823ARS4SC   | PS標準・扉内設置型         | 750×480×250         | 40         | 210/210                     | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS9SC   | PS標準・扉内設置型、上方排気延長型 | 750×480×250         | 40         | 225/225                     | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| GT2823ARS1SC   | PS標準・扉内設置型、前方排気延長型 | 750×480×250         | 40         | 220/220                     | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:15.0<br>同時:44.1 | ○               |
| FT4223AFSAW6C  | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 44         | 250/250                     | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4223AFSSW6C  | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 44         | 250/250                     | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FD4215AFSJW3Q  | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 41         | 215/240                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FD4215AFSJWQ   | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 41         | 205/230                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FD2815AFSJW3Q  | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 40         | (TG)175/200<br>(LPG)180/205 | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:16.9<br>同時:50.3 | -               |
| FD2815AFSJWQ   | 屋内壁掛設置形            | 750×480×250         | 40         | (TG)165/190<br>(LPG)170/195 | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:16.9<br>同時:50.3 | -               |
| XT4223ARS2AW6P | 屋外壁掛/PSアルコーブ       | 750×480×250         | 45         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS4AW6P | 屋外壁掛/PS扉内          | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5AW6P | 屋外壁掛/PS標準          | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS8AW6P | PS扉内/後方排気延長        | 750×480×250         | 45         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS9AW6P | PS扉内/上方排気延長        | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS0AW6P | PS扉内/給排気延長         | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS2SW6P | 屋外壁掛/PSアルコーブ       | 750×480×250         | 45         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS4SW6P | 屋外壁掛/PS扉内          | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5SW6P | 屋外壁掛/PS標準          | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS8SW6P | PS扉内/後方排気延長        | 750×480×250         | 45         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS9SW6P | PS扉内/上方排気延長        | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS0SW6P | PS扉内/給排気延長         | 750×480×250         | 44         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS2AW6C | 屋外壁掛/PSアルコーブ       | 750×480×250         | 43         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS4AW6C | 屋外壁掛/PS扉内          | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5AW6C | 屋外壁掛/PS標準          | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS8AW6C | PS扉内/後方排気延長        | 750×480×250         | 43         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS9AW6C | PS扉内/上方排気延長        | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS0AW6C | PS扉内/給排気延長         | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS2SW6C | 屋外壁掛/PSアルコーブ       | 750×480×250         | 43         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS4SW6C | 屋外壁掛/PS扉内          | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5SW6C | 屋外壁掛/PS標準          | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS8SW6C | PS扉内/後方排気延長        | 750×480×250         | 43         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS9SW6C | PS扉内/上方排気延長        | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS0SW6C | PS扉内/給排気延長         | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5AWC  | 屋外壁掛/据置台設置         | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4223ARS5SWC  | 屋外壁掛/据置台設置         | 750×480×250         | 42         | 280/280                     | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(16/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                           |                 |
|------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 認定番号             |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                           |                 |
| 名称               |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                           |                 |
| 申請型式             | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)           | 環境保全<br>(BL-bs) |
| XT4223LRS5AW4C   | 屋外据置台設置       | 750×480×250         | 41         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4223LRS5SW4C   | 屋外据置台設置       | 750×480×250         | 41         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4223KRSAWCM    | 屋外壁掛/据置台設置    | 750×480×250         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:11.6<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4223KRSWCM     | 屋外壁掛/据置台設置    | 750×480×250         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:11.6<br>同時:50.0 | ○               |
| HT2822ARS5SW3PM  | PS設置          | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2822ARS4SW3PM  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2822ARS2SW3PM  | PSアルコーブ設置     | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2822ARS8SW3PM  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2822ARS9SW3PM  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT4216CRS4SWQ    | PS設置(前方排気)    | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                      | -               |
| HT4216CRS2SWQ    | PSアルコーブ設置     | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                      | -               |
| HT4216CRS8SWQ    | PS設置(後方排気)    | 900×250×350         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                      | -               |
| HT4216CRS9SWQ    | PS設置(上方排気)    | 900×250×350         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                      | -               |
| HT4222ARS5AW6PB  | PS設置          | 900×250×350         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6PB  | PS扉内設置(前方排気)  | 900×250×350         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6PB  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AW6PB  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6PB  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AW6PB  | 屋外壁掛設置        | 750×480×250         | 42.5       | 505               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AW6CB  | PS設置          | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6CB  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6CB  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AW6CB  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6CB  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×250         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARSAW6CB   | 屋外壁掛設置        | 750×480×250         | 41         | 505               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AWCB   | PS設置          | 610×250×200         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARSAWCB    | 屋外壁掛設置        | 600×470×220         | 41         | 505               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AW6PBN | PS設置          | 750×480×250         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6PBN | PS扉内設置(前方排気)  | 595×464×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6PBN | PS扉内設置(後方排気)  | 595×464×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AW6PBN | PS扉内設置(上方排気)  | 595×464×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6PBN | PS扉内設置(強制給排気) | 595×464×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARSAW6PBN  | 屋外壁掛設置        | 595×464×240         | 42.5       | 505               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AW6CBN | PS設置          | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6CBN | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6CBN | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AW6CBN | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6CBN | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARSAW6CBN  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AWCBN  | PS設置          | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7                      | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(17/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式             | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARSAWCBN   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5W6PB  | PS設置                | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6PB  | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6PB  | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6PB  | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6PB  | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6PB   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 42.5       | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5W6CB  | PS設置                | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6CB  | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6CB  | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6CB  | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6CB  | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6CB   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5WCB   | PS設置                | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSWCB    | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5W6PBN | PS設置                | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6PBN | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6PBN | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6PBN | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6PBN | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 42.5       | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6PBN  | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 42.5       | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5W6CBN | PS設置                | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6CBN | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6CBN | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6CBN | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6CBN | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6CBN  | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5WCBN  | PS設置                | 750×480×240         | 41         | 540               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSWCBN   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 41         | 505               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW6P   | PS設置                | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4AW6P   | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS8AW6P   | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9AW6P   | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0AW6P   | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW6P   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW3P   | PS設置                | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4AW3P   | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9AW3P   | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0AW3P   | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW3P   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(18/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222BRS5SW6P  | PS設置          | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4SW6P  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS8SW6P  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9SW6P  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0SW6P  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSSW6P   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5SW3P  | PS設置          | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4SW3P  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9SW3P  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0SW3P  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSSW3P   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW6C  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4AW6C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS8AW6C  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9AW6C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0AW6C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSAW6C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW3C  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4AW3C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9AW3C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0AW3C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSAW3C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5SW6C  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4SW6C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS8SW6C  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9SW6C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0SW6C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSSW6C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5SW3C  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS4SW3C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS9SW3C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS0SW3C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSSW3C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AWC   | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSAWC    | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5SWC   | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSSWC    | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRSAW6PN  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222BRS5AW3PM | PS設置          | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4AW3PM | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(19/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |              | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号            |              | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称              |              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式            | 設置方式         | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222BRS8AW3PM | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9AW3PM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8AW3PM | 屋外壁掛設置       | 750×480×240         | 34         | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS5SW3PM | PS設置         | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4SW3PM | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8SW3PM | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9SW3PM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSSW3PM  | 屋外壁掛設置       | 750×480×240         | 34         | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS5AW3CM | PS設置         | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4AW3CM | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8AW3CM | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9AW3CM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8AW3CM | 屋外壁掛設置       | 750×480×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS5SW3CM | PS設置         | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4SW3CM | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8SW3CM | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9SW3CM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSSW3CM  | 屋外壁掛設置       | 750×480×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSS5ACM  | PS設置         | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4ACM   | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8ACM   | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9ACM   | PS扉内設置(上方排気) | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSACM    | 屋外壁掛設置       | 600×469×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSS5SCM  | PS設置         | 898×250×451         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS4SCM   | PS扉内設置(前方排気) | 898×250×451         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS8SCM   | PS扉内設置(後方排気) | 898×250×451         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRS9SCM   | PS扉内設置(上方排気) | 898×250×451         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222BRSSCM    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT2822BRS5AW3CM | PS設置         | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS4AW3CM | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS9AW3CM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS8AW3CM | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS5SW3CM | PS設置         | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS4SW3CM | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS9SW3CM | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRSSW3CM  | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRSS5ACM  | PS設置         | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS4ACM   | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRS9ACM   | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822BRSACM    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(20/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |                 | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |  |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 認定番号             |                 | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |  |
| 名称               |                 | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |  |
| 申請型式             | 設置方式            | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |  |
| HT2822BRS5SCM    | PS設置            | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5                          | ○               |  |
| HT2822BRS4SCM    | PS扉内設置(前方排気)    | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5                          | ○               |  |
| HT2822BRS9SCM    | PS扉内設置(上方排気)    | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5                          | ○               |  |
| HT2822BRSSCM     | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5                          | ○               |  |
| HT4222BRS5AW3PMN | PS設置            | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS4AW3PMN | PS扉内設置(前方排気)    | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS8AW3PMN | PS扉内設置(後方排気)    | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS9AW3PMN | PS扉内設置(上方排気)    | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS5AW3PMN | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 34         | 175               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS5AW3CMN | PS設置            | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS4AW3CMN | PS扉内設置(前方排気)    | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS8AW3CMN | PS扉内設置(後方排気)    | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS9AW3CMN | PS扉内設置(上方排気)    | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4222BRS5AW3CMN | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4223KRS5AW3CM  | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4223KRS5AWCM   | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4223KRSSW3CM   | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT4223KRSSWCM    | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                          | ○               |  |
| HT3523KRS5AW3CM  | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 52.3                          | ○               |  |
| HT3523KRS5AWCM   | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 52.3                          | ○               |  |
| HT3523KRSSW3CM   | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 52.3                          | ○               |  |
| HT3523KRSSWCM    | 屋外壁掛設置          | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 52.3                          | ○               |  |
| FT4222ARS2AW6Q   | PSアルコーブ設置形      | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS2SW6Q   | PSアルコーブ設置形      | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS5AW6Q   | 高耐風屋外壁掛・PS標準設置形 | 750×480×250         | 33         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS5SW6Q   | 高耐風屋外壁掛・PS標準設置形 | 600×470×240         | 33         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS2AWQ    | PSアルコーブ設置形      | 600×470×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS2SWQ    | PSアルコーブ設置形      | 595×464×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS5AWQ    | 高耐風屋外壁掛・PS標準設置形 | 750×480×250         | 33         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT4222ARS5SWQ    | 高耐風屋外壁掛・PS標準設置形 | 750×480×250         | 33         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |  |
| FT2822ARS5AW6Q   | 屋外壁掛形,PS標準設置形   | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |  |
| FT2822ARS2AW6Q   | PSアルコーブ設置形      | 750×480×250         | 33         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |  |
| FT2822ARS4AW6Q   | PS扉内設置形         | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |  |
| FT2822ARS8AW6Q   | PS扉内後方排気延長形     | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |  |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(21/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2822ARS9AW6Q | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARSSW6Q  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS2SW6Q | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 33         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4SW6Q | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8SW6Q | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9SW6Q | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS2AWQ  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 33         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS2SWQ  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 33         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| HT4216CRSAW6Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS4AW6Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS2AW6Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS8AW6Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS9AW6Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS0AW6Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRSAW3Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS4AW3Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS2AW3Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS8AW3Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS9AW3Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS0AW3Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRSAWQ   | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS4AWQ  | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS2AWQ  | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS8AWQ  | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS9AWQ  | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS0AWQ  | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRSAQ    | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS4AQ   | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS2AQ   | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS8AQ   | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS9AQ   | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS0AQ   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRSSW6Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS4SW6Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS2SW6Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4216CRS8SW6Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(22/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                 |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4216CRS9SW6Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS0SW6Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRSSW3Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS4SW3Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS2SW3Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS8SW3Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS9SW3Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS0SW3Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRSSWQ   | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRSSQ    | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 37         | 200               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS4SQ   | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS2SQ   | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS8SQ   | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS9SQ   | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT4216CRS0SQ   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 37         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |
| HT2816CRSAW3Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS4AW3Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS2AW3Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS8AW3Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS9AW3Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS0AW3Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRSAWQ   | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS4AWQ  | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS2AWQ  | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS8AWQ  | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS9AWQ  | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS0AWQ  | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRSAQ    | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS4AQ   | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS2AQ   | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS8AQ   | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS9AQ   | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS0AQ   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRSSW3Q  | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS4SW3Q | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS2SW3Q | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS8SW3Q | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS9SW3Q | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS0SW3Q | PS設置(強制給排気)         | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRSSQ    | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 35         | 200               | 30                       | 51.4            | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(23/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |             | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|-----------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号            |             | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称              |             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式            | 設置方式        | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT2816CRS4SQ    | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS2SQ    | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS8SQ    | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS9SQ    | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT2816CRS0SQ    | PS設置(強制給排気) | 750×480×250         | 35         | 230               | 30                       | 51.4            | -               |
| HT4218BRS4AW6T  | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS5AW6T  | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS4AW6T  | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS2AW6T  | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS8AW6T  | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS9AW6T  | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS5W6T   | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS5SW6T  | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS4SW6T  | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS2SW6T  | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS8SW6T  | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS9SW6T  | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS4W3TM  | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS4AW3TM | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS2AW3TM | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS8AW3TM | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS9AW3TM | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRSATM    | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS4ATM   | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS2ATM   | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS8ATM   | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS9ATM   | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS5W3TM  | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS4SW3TM | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS2SW3TM | PSアルコーブ設置   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS8SW3TM | PS設置(後方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRS9SW3TM | PS設置(上方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4218BRSSTM    | 屋外壁掛設置      | 750×480×250         | 38         | 215               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS4STM   | PS設置(前方排気)  | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS2STM   | PSアルコーブ設置   | 800×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS8STM   | PS設置(後方排気)  | 800×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4218BRS9STM   | PS設置(上方排気)  | 600×470×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7            | -               |
| HT4223LRS4W6Q   | 屋外据置台設置     | 600×470×240         | 39         | 235               | 30                       | 69.2            | -               |
| HT4223LRS4AW6Q  | 屋外据置台設置     | 600×470×240         | 39         | 235               | 30                       | 69.2            | -               |
| HT4223LRS5W6Q   | 屋外据置台設置     | 600×470×240         | 39         | 235               | 30                       | 69.2            | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(24/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4223LRS4SW6Q  | 屋外据置台設置             | 600×470×240         | 39         | 235               | 30                       | 69.2                          | -               |
| HD-4212BRSWCM   | 屋外壁掛設置              | 600×470×240         | 36.5       | 135               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HD-4212BRS4WCM  | PS設置(前方排気)          | 600×470×240         | 36.5       | 160               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HD-4212BRS2WCM  | PSアルコーブ設置           | 600×470×240         | 36.5       | 160               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HD-4212BRS8WCM  | PS設置(後方排気)          | 600×470×240         | 36.5       | 160               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HD-4212BRS9WCM  | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 36.5       | 160               | 30                       | 57.8                          | ○               |
| HD-2812BRSWCM   | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 36.5       | 135               | 30                       | 43.5                          | ○               |
| HD-2812BRS4WCM  | PS設置(前方排気)          | 750×480×250         | 36.5       | 160               | 30                       | 43.5                          | ○               |
| HD-2812BRS2WCM  | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 36.5       | 160               | 30                       | 43.5                          | ○               |
| HD-2812BRS8WCM  | PS設置(後方排気)          | 750×480×250         | 36.5       | 160               | 30                       | 43.5                          | ○               |
| HD-2812BRS9WCM  | PS設置(上方排気)          | 750×480×250         | 36.5       | 160               | 30                       | 43.5                          | ○               |
| HS-0617BRS      | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 14         | 55/70             | -                        | 5.81                          | -               |
| HS-1208BRWS     | 屋外壁掛設置              | 750×480×250         | 22         | 110/140           | -                        | 14                            | -               |
| HT4222ARS2AW6PI | PSアルコーブ設置           | 600×469×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| XT4223KRSAWC    | 屋外壁掛/据置台設置          | 600×469×240         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| XT4223KRSSWC    | 屋外壁掛/据置台設置          | 900×250×450         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| XT4223KRSAWCZ   | 屋外壁掛/据置台設置          | 900×250×450         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| XT3523KRSAWC    | 屋外壁掛/据置台設置          | 750×480×240         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:36.7暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| XT3523KRSSWC    | 屋外壁掛/据置台設置          | 750×480×240         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:36.7暖房:13.4<br>同時:50.0     | ○               |
| FT4222ARSAW6Q   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4AW6Q  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8AW6Q  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9AW6Q  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSSW6Q   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4SW6Q  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8SW6Q  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9SW6Q  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSAW3Q   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4AW3Q  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8AW3Q  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9AW3Q  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSSW3Q   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4SW3Q  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(25/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| FT4222ARS8SW3Q | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9SW3Q | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSAWQ   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4AWQ  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8AWQ  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9AWQ  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSSWQ   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4SWQ  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8SWQ  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9SWQ  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSAQ    | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4AQ   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8AQ   | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9AQ   | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARSSQ    | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS4SQ   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 210/210           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS8SQ   | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT4222ARS9SQ   | PS扉内上方排気延長形         | 895×250×417         | 32         | 220/220           | 24                       | 給湯:50.2<br>暖房:17.1<br>同時:67.3 | -               |
| FT2822ARSAW3Q  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 895×250×417         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4AW3Q | PS扉内設置形             | 895×250×417         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8AW3Q | PS扉内後方排気延長形         | 595×464×240         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9AW3Q | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARSSW3Q  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4SW3Q | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8SW3Q | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9SW3Q | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(26/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2822ARSAWQ   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4AWQ  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8AWQ  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9AWQ  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARSSWQ   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4SWQ  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8SWQ  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9SWQ  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARSAQ    | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 600×470×240         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS4AQ   | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 32         | 170/170           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS8AQ   | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS9AQ   | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 32         | 175/175           | 16                       | 給湯:33.5<br>暖房:17.1<br>同時:50.6 | -               |
| FT2822ARS2AWCM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4AWCM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 35         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5AWCM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 35         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8AWCM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9AWCM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 35.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2SWCM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 36         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4SWCM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 35         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5SWCM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 35         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8SWCM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9SWCM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 35.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2AWPM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4AWPM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5AWPM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8AWPM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(27/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2822ARS9AWPM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2SWPM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4SWPM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5SWPM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8SWPM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9SWPM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2AWTM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4AWTM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5AWTM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8AWTM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9AWTM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2SWTM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4SWTM | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS5SWTM | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8SWTM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×250         | 37.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9SWTM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT4222ARS2AWC  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AWC  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AWC  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AWC  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SWC  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×250         | 37         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SWC  | PS扉内設置形             | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5SWC  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SWC  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×250         | 36.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AW6C | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5SW6C | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×250         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(28/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222ARS2AWP   | PSアルコーブ設置形    | 750×480×250         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AWP   | PS扉内設置形       | 800×480×250         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AWP   | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 800×480×250         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AWP   | PS扉内後方排気延長形   | 941×420×366         | 38.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AWP   | PS扉内上方排気延長形   | 941×420×366         | 37.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AWP   | PS扉内給排気延長形    | 941×420×366         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SWP   | PSアルコーブ設置形    | 941×420×366         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SWP   | PS扉内設置形       | 750×480×250         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5SWP   | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×250         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SWP   | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×250         | 38.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SWP   | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×250         | 37.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SWP   | PS扉内給排気延長形    | 600×470×240         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AW6P  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 600×470×240         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5SW6P  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 600×470×220         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AW6T  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 600×470×220         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5SW6T  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 610×250×200         | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT2822KRSWCM    | 屋外壁掛設置形       | 750×480×240         | 32.5       | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822KRSSWCM   | 屋外壁掛設置形       | 750×480×240         | 32.5       | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| HT4222LRSW6C    | 屋外据置設置        | 750×480×240         | 36         | 230               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222LRSW3C    | 屋外据置設置        | 750×480×240         | 36         | 230               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222LRSSW6C   | 屋外据置設置        | 750×480×240         | 36         | 230               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222LRSSW3C   | 屋外据置設置        | 750×480×240         | 36         | 230               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARSAW6CI  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 37         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS4AW6CI | PS設置(前方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS5AW6CI | PS設置(前方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS9AW6CI | PS設置(上方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS8AW6CI | PS設置(後方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS0AW6CI | PS設置(強制給排気)   | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARSAW6PI  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 37         | 210               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS4AW6PI | PS設置(前方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4222ARS5AW6PI | PS設置(前方排気)    | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                          | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(29/60)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                           |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                           |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                           |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)           | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARS9AW6PI | PS設置(上方排気)          | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6PI | PS設置(後方排気)          | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6PI | PS設置(強制給排気)         | 750×480×240         | 37         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AWP   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AWP   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2AWP   | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AWP   | PS設置(後方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AWP   | PS設置(上方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AWP   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5SWP   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4SWP   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2SWP   | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8SWP   | PS設置(後方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9SWP   | PS設置(上方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0SWP   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AWC   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2AWC   | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AWC   | PS設置(後方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AWC   | PS設置(上方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AWC   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4SWC   | PS設置(前方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2SWC   | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8SWC   | PS設置(後方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9SWC   | PS設置(上方排気)          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0SWC   | PS設置(強制給排気)         | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2AW6P  | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2SW6P  | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2AW6C  | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS2SW6C  | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT2822KRSAWCM   | 屋外据置設置              | 750×480×240         | 31         | 180               | 30                       | 42.7                      | ○               |
| HT2822KRSSWCM   | 屋外据置設置              | 750×480×240         | 31         | 180               | 30                       | 42.7                      | ○               |
| XT4223KRSAWCMZ  | 屋外壁掛/据置台設置          | 750×480×240         | 35         | 270/270           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0 | ○               |
| HT4222ARS5AW6P  | PS設置                | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6P  | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS8AW6P  | PS扉内設置(後方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS9AW6P  | PS扉内設置(上方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS0AW6P  | PS扉内設置(強制給排気)       | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW6P  | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS5AW3P  | PS設置                | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |
| HT4222ARS4AW3P  | PS扉内設置(前方排気)        | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(30/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARS9AW3P  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0AW3P  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4W3P   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5SW6P  | PS設置          | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6P  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6P  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6P  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6P  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6P   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW3P   | PS設置          | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW3P  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW3P  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW3P  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW3P   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW6C  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4AW6C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8AW6C  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9AW6C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0AW6C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW6C  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5AW3C | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4AW3C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9AW3C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0AW3C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW3C  | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5SW6C | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW6C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8SW6C  | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW6C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW6C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW6C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5SW3C | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4SW3C  | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9SW3C  | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0SW3C  | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSW3C   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5AWC  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AWC   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSS5SWC  | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARSSWC    | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(31/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARS5AW6PN | PS設置          | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4AW6PN | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8AW6PN | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9AW6PN | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0AW6PN | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW6PN | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 36         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW6CN | PS設置          | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS4AW6CN | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS8AW6CN | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS9AW6CN | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS0AW6CN | PS扉内設置(強制給排気) | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW6CN | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222ARS5AW3PM | PS設置          | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4AW3PM | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8AW3PM | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9AW3PM | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5AW3PM | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 34         | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5SW3PM | PS設置          | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4SW3PM | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8SW3PM | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9SW3PM | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5SW3PM | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 34         | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5AW3CM | PS設置          | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4AW3CM | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8AW3CM | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9AW3CM | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5AW3CM | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5SW3CM | PS設置          | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4SW3CM | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8SW3CM | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9SW3CM | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5SW3CM | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5ACM   | PS設置          | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4ACM   | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8ACM   | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9ACM   | PS扉内設置(上方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5ACM   | 屋外壁掛設置        | 750×480×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5SCM   | PS設置          | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4SCM   | PS扉内設置(前方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8SCM   | PS扉内設置(後方排気)  | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(32/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |              | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号             |              | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称               |              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式             | 設置方式         | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4222ARS9SCM    | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARSSCM     | 屋外壁掛設置       | 600×469×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT2822ARS5AW3CM  | PS設置         | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS4AW3CM  | PS扉内設置(前方排気) | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS9AW3CM  | PS扉内設置(上方排気) | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS3AW3CM  | 屋外壁掛設置       | 600×469×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS5SW3CM  | PS設置         | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS4SW3CM  | PS扉内設置(前方排気) | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS9SW3CM  | PS扉内設置(上方排気) | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARSSW3CM   | 屋外壁掛設置       | 600×469×240         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS5ACM    | PS設置         | 600×469×240         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS4ACM    | PS扉内設置(前方排気) | 900×250×450         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS9ACM    | PS扉内設置(上方排気) | 900×250×450         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARSACM     | 屋外壁掛設置       | 900×250×450         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARSSCM     | PS設置         | 900×250×450         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS4SCM    | PS扉内設置(前方排気) | 895×250×417         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARS9SCM    | PS扉内設置(上方排気) | 895×250×417         | 32.5       | 195               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT2822ARSSCM     | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 43.5            | ○               |
| HT4222ARS5AW3PMN | PS設置         | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4AW3PMN | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8AW3PMN | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9AW3PMN | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 34         | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS3AW3PMN | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 34         | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS5AW3CMN | PS設置         | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS4AW3CMN | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS8AW3CMN | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS9AW3CMN | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 32.5       | 195               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222ARS3AW3CMN | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 32.5       | 175               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4215CFSAW6C    | 屋内壁掛設置       | 750×480×250         | 40         | 225               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4215CFSSW6C    | 屋内壁掛設置       | 750×480×250         | 40         | 225               | 30                       | 60.7            | ○               |
| HT4222KRSAW3CM   | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222KRSAWCM    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222KRSSW3CM   | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4222KRSSWCM    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 31         | 180               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT3522KRSAW3CM   | 屋外壁掛設置       | 776×248×380         | 31         | 180               | 30                       | 52.3            | ○               |
| HT3522KRSAWCM    | 屋外壁掛設置       | 776×248×380         | 31         | 180               | 30                       | 52.3            | ○               |
| HT3522KRSSW3CM   | 屋外壁掛設置       | 776×248×380         | 31         | 180               | 30                       | 52.3            | ○               |
| HT3522KRSSWCM    | 屋外壁掛設置       | 776×248×380         | 31         | 180               | 30                       | 52.3            | ○               |
| HT4222KRSAWCMN   | 屋外壁掛設置       | 600×470×240         | 31         | 180               | 30                       | 57.8            | ○               |
| HT4219BFSAW3Q    | 屋内壁掛設置       | 600×470×240         | 38         | 230               | 30                       | 65.2            | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(33/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| HT4219BFSAQ     | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 38         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BFSSW3Q   | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 38         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT4219BFSSQ     | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 38         | 230               | 30                       | 65.2                          | -               |
| HT2819BFSAW3Q   | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 36         | 230               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HT2819BFSAQ     | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 36         | 230               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HT2819BFSSW3Q   | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 36         | 230               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HT2819BFSSQ     | 屋内壁掛設置              | 600×470×240         | 36         | 230               | 30                       | 51.4                          | -               |
| FT4222KRSAWCMZ  | 屋外壁掛設置形             | 600×470×240         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222KRSSWCMZ  | 屋外壁掛設置形             | 750×480×250         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222LRSAW6CZ  | 屋外据置台設置形            | 600×470×240         | 40         | 230/230           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222LRSSW6CZ  | 屋外据置台設置形            | 600×470×240         | 40         | 230/230           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW6CZ  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 600×470×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW6CZ | PSアルコーブ設置形          | 600×470×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW6CZ | PS扉内設置形             | 600×470×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW6CZ | PS扉内後方排気延長形         | 600×470×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW6CZ | PS扉内上方排気延長形         | 600×470×240         | 36.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW6CZ | PS扉内給排気延長形          | 600×470×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW6PZ  | 屋外壁掛設置形,PS標準設置形     | 600×470×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW6PZ | PSアルコーブ設置形          | 600×470×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW6PZ | PS扉内設置形             | 600×470×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW6PZ | PS扉内後方排気延長形         | 600×470×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW6PZ | PS扉内上方排気延長形         | 600×470×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW6PZ | PS扉内給排気延長形          | 600×470×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAWCZ   | 屋外壁掛設置形             | 600×470×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSAW6CZ | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 600×470×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS5AW6PZ | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 600×470×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222AFSAW6PZ  | 屋内壁掛給排気延長形          | 600×470×240         | 48         | 310/310           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:20.5<br>同時:64.6 | ○               |
| XT4222ARSAW6CZ  | 屋外壁掛/PS標準           | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4222ARS2AW6CZ | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 600×470×240         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| XT4222ARS4AW6CZ | 屋外壁掛/PS扉内           | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(34/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |                 | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                           |                 |  |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 認定番号            |                 | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                           |                 |  |
| 名称              |                 | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                           |                 |  |
| 申請型式            | 設置方式            | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)           | 環境保全<br>(BL-bs) |  |
| XT4222ARS5AW6CZ | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS8AW6CZ | PS扉内/後方排気延長     | 600×470×240         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS9AW6CZ | PS扉内/上方排気延長     | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS0AW6CZ | PS扉内/給排気延長      | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARSSW6CZ  | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARSAWCZ   | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS5AWCZ  | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARSAW6PZ  | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS2AW6PZ | 屋外壁掛/PSアルコーブ    | 600×470×240         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS4AW6PZ | 屋外壁掛/PS扉内       | 600×470×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS5AW6PZ | 屋外壁掛/PS標準       | 600×470×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS8AW6PZ | PS扉内/後方排気延長     | 600×470×240         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS9AW6PZ | PS扉内/上方排気延長     | 600×470×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS0AW6PZ | PS扉内/給排気延長      | 600×470×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222LRSAW4CZ  | 屋外据置台設置         | 600×470×240         | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |  |
| XT4222LR5AW4CZ  | 屋外据置台設置         | 600×470×240         | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |  |
| XT4222LRSSW4CZ  | 屋外据置台設置         | 600×470×240         | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |  |
| XT4222KRSSWCMZ  | 屋外壁掛設置          | 600×470×240         | 35         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:13.4<br>同時:50.0 | ○               |  |
| HT4222ARS4AW6PZ | PS扉内設置<br>前方排気  | 600×470×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS2AW6PZ | PSアルコーブ設置       | 600×470×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS8AW6PZ | PS扉内設置<br>後方排気  | 600×470×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS9AW6PZ | PS扉内設置<br>上方排気  | 600×470×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS0AW6PZ | PS扉内設置<br>強制給排気 | 600×470×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS5AW6PZ | PS設置            | 600×469×240         | 36         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS4AW6CZ | PS扉内設置<br>前方排気  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS2AW6CZ | PSアルコーブ設置       | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS8AW6CZ | PS扉内設置<br>後方排気  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS9AW6CZ | PS扉内設置<br>上方排気  | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS0AW6CZ | PS扉内設置<br>強制給排気 | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARS5AW6CZ | PS設置            | 750×480×240         | 35         | 245               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222ARSAWCZ   | 屋外壁掛設置          | 750×480×240         | 35         | 210               | 30                       | 60.7                      | ○               |  |
| HT4222KRSSWCMZ  | 屋外壁掛設置          | 750×480×240         | 31         | 180               | 30                       | 57.8                      | ○               |  |
| XT4222ARSAW6C   | 屋外壁掛/PS標準       | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS2AW6C  | 屋外壁掛/PSアルコーブ    | 895×250×417         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS4AW6C  | 屋外壁掛/PS扉内       | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS5AW6C  | 屋外壁掛/PS標準       | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS8AW6C  | PS扉内/後方排気延長     | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS9AW6C  | PS扉内/上方排気延長     | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARS0AW6C  | PS扉内/給排気延長      | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |
| XT4222ARSSW6C   | 屋外壁掛/PS標準       | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |  |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(35/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)           | 環境保全<br>(BL-bs) |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                           |                 |
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                           |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                           |                 |
| XT4222ARS2SW6C  | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS4SW6C  | 屋外壁掛/PS扉内           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS5SW6C  | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS8SW6C  | PS扉内/後方排気延長         | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS9SW6C  | PS扉内/上方排気延長         | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS0SW6C  | PS扉内/給排気延長          | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS5AWC   | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS5SWC   | 屋外壁掛/PS標準           | 595×464×240         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS6P     | 屋外壁掛/PS標準           | 895×250×417         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS2AW6P  | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 750×480×240         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS4AW6P  | 屋外壁掛/PS扉内           | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS5AW6P  | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS8AW6P  | PS扉内/後方排気延長         | 750×480×240         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS9AW6P  | PS扉内/上方排気延長         | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS0AW6P  | PS扉内/給排気延長          | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARSSW6P   | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS2SW6P  | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 750×480×250         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS4SW6P  | 屋外壁掛/PS扉内           | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS5SW6P  | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS8SW6P  | PS扉内/後方排気延長         | 750×480×250         | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS9SW6P  | PS扉内/上方排気延長         | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS0SW6P  | PS扉内/給排気延長          | 750×480×250         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARSAW3C   | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS2AW3C  | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS4AW3C  | 屋外壁掛/PS扉内           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS8AW3C  | PS扉内/後方排気延長         | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS9AW3C  | PS扉内/上方排気延長         | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS0AW3C  | PS扉内/給排気延長          | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARSSW3C   | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS2SW3C  | 屋外壁掛/PSアルコーブ        | 600×470×240         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS4SW3C  | 屋外壁掛/PS扉内           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS8SW3C  | PS扉内/後方排気延長         | 750×480×250         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS9SW3C  | PS扉内/上方排気延長         | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARS0SW3C  | PS扉内/給排気延長          | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARSAWC    | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4222ARSSWC    | 屋外壁掛/PS標準           | 750×480×250         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| HT2814BFSAW3PM  | 屋内壁掛設置              | 750×480×250         | 42.5       | 230               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2814BFSSW3PM  | 屋内壁掛設置              | 750×480×250         | 42.5       | 230               | 30                       | 43.5                      | ○               |
| HT2308BFSAW3Q-X | 屋内据置設置              | 750×480×250         | 45         | 275/300           | 30                       | 37.2                      | -               |
| HT2808BFSAW3Q-X | 屋内据置設置              | 750×480×240         | 45         | 235/265           | 30                       | 48.5                      | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(36/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT2808BFSAW3Q-XB | 屋内据置設置              | 750×480×240         | 45         | 220/245           | 30                       | 34                            | -               |
| HT2808BRSAW3Q-X  | 屋外据置設置              | 750×480×240         | 45         | 235/265           | 30                       | 48.5                          | -               |
| HD-2808BRS-Q     | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 33.3       | 135               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HD-2808BRS2-Q    | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 33.3       | 160               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HD-2808BRS4-Q    | PS扉内設置              | 750×480×240         | 33.3       | 160               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HD-2808BFS-Q     | 屋内壁掛設置              | 750×480×240         | 33.5       | 160               | 30                       | 51.4                          | -               |
| HS-2308BRSWC     | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 26         | 117               | -                        | 27.3                          | ○               |
| HS-2308BRSWC6C   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 26         | 117               | -                        | 27.3                          | ○               |
| HS-1204CRSW      | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 22         | 104               | -                        | 14                            | -               |
| HS-1204CRSW6     | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 22         | 104               | -                        | 14                            | -               |
| HS-0706BRS       | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 14         | 55/70             | -                        | 8.63                          | -               |
| FT4222ARSAW3CM   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2AW3CM  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4AW3CM  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8AW3CM  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9AW3CM  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSSW3CM   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2SW3CM  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4SW3CM  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8SW3CM  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9SW3CM  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSACM     | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS2ACM    | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS4ACM    | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS8ACM    | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS9ACM    | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARSSCM     | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS2SCM    | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS4SCM    | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARS8SCM    | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(37/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222ARS9SCM  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | -               |
| FT4222ARSAW6C  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW6C | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW6C | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW6C | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW6C | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW6C | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSW6C  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SW6C | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SW6C | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SW6C | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SW6C | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SW6C | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW3C  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW3C | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW3C | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW3C | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW3C | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW3C | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSW3C  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SW3C | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SW3C | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SW3C | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SW3C | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SW3C | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAWC   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(38/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D.DK.DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222ARSSWC    | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW3PM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2AW3PM | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4AW3PM | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8AW3PM | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9AW3PM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSSW3PM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2SW3PM | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4SW3PM | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8SW3PM | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9SW3PM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSAW6P   | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW6P  | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW6P  | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW6P  | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW6P  | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW6P  | PS扉内給排気延長形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSW6P   | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SW6P  | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SW6P  | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SW6P  | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SW6P  | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SW6P  | PS扉内給排気延長形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW3P   | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW3P  | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW3P  | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(39/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222ARS8AW3P  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW3P  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW3P  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSW3P   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2SW3P  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SW3P  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SW3P  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SW3P  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SW3P  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSAW3TM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4AW3TM | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSSW3TM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS4SW3TM | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222ARSAW6T   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS2AW6T  | PSアルコーブ設置形          | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4AW6T  | PS扉内設置形             | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8AW6T  | PS扉内後方排気延長形         | 750×480×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9AW6T  | PS扉内上方排気延長形         | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0AW6T  | PS扉内給排気延長形          | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARSSW6T   | 屋外壁掛形,PS標準設置形       | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(40/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222ARS2SW6T  | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS4SW6T  | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS8SW6T  | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS9SW6T  | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222ARS0SW6T  | PS扉内給排気延長形    | 750×480×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT2822ARSAW3CM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2AW3CM | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4AW3CM | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9AW3CM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARSSW3CM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2SW3CM | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4SW3CM | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9SW3CM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARSACM    | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS2ACM   | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS4ACM   | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARSSCM    | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS2SCM   | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS4SCM   | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS9SCM   | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARSAW3TM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置形    | 750×480×240         | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4AW3TM | PS扉内設置形       | 750×480×240         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×240         | 37.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×240         | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(41/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| FT2822ARSSW3TM  | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×240         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置形    | 600×469×240         | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS4SW3TM | PS扉内設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長形   | 750×480×250         | 37.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2822ARSATM    | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS2ATM   | PSアルコーブ設置形    | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS4ATM   | PS扉内設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS9ATM   | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARSSTM    | 屋外壁掛形,PS標準設置形 | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS2STM   | PSアルコーブ設置形    | 750×480×250         | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS4STM   | PS扉内設置形       | 750×480×250         | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT2822ARS9STM   | PS扉内上方排気延長形   | 750×480×250         | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | -               |
| FT4222KRSAWCMV  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 34         | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT3522KRSAWCMV  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 34         | 170/170           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| FT4222KRSAW3CM  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222KRSSW3CM  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222KRSAWCM   | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4222KRSSWCM   | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT3522KRSAW3CM  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 160/160           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| FT3522KRSSW3CM  | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 160/160           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| FT3522KRSAWCM   | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 160/160           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| FT3522KRSSWCM   | 屋外壁掛設置形       | 750×480×250         | 32.5       | 160/160           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| FT4222LRSAW6C   | 屋外据置設置式       | 750×480×250         | 40         | 230               | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222LRSSW6C   | 屋外据置設置式       | 750×480×250         | 40         | 230               | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4222LRSAW3C   | 屋外据置設置式       | 750×480×250         | 39         | 200               | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(42/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社           |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DKB   |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機 |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式               | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4222LRSSW3C  | 屋外据置設置式            | 750×480×250         | 39         | 200               | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| XT4221LRS5AW4C | 屋外据置・壁掛設置          | 750×480×250         | 41         | 270               | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4221LRS5SW4C | 屋外据置・壁掛設置          | 750×480×250         | 41         | 270               | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |
| HT4215CRS5AW6P | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置   | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS4AW6P | PS扉内設置             | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS8AW6P | PS扉内設置<br>後方排気延長   | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS9AW6P | PS扉内設置<br>上方排気延長   | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS8AWP  | PS扉内設置<br>後方排気延長   | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS0AWP  | PS扉内設置<br>給排気延長    | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS5SW6P | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置   | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS4SW6P | PS扉内設置             | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS2SW6P | PSアルコーブ設置          | 750×480×250         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS0SWP  | PS扉内設置<br>給排気延長    | 895×250×417         | 39         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS2AW6C | PSアルコーブ設置          | 595×464×240         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS8AW6C | PS扉内設置<br>後方排気延長   | 750×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS0AW6C | PS扉内設置<br>給排気延長    | 800×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS5AWC  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置   | 800×480×250         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS0AWC  | PS扉内設置<br>給排気延長    | 895×250×417         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS0SW6C | PS扉内設置<br>給排気延長    | 895×250×417         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215CRS2SWC  | PSアルコーブ設置          | 895×250×417         | 38         | 235               | 30                       | 60.7                          | ○               |
| XD4221LRSJWQ   | 屋外据置設置<br>PS標準設置   | 750×480×240         | 32         | 192               | 24                       | 50                            | -               |
| XD4221LRS4JWQ  | PS扉内設置             | 750×480×240         | 32         | 197               | 24                       | 50                            | -               |
| XD4221LRS6JWQ  | PS扉内設置<br>前方排気延長   | 750×480×240         | 32         | 200               | 24                       | 50                            | -               |
| XD4221LRS8JWQ  | PS扉内設置<br>後方排気延長   | 750×480×240         | 32         | 193               | 24                       | 50                            | -               |
| HT2820KRSSW3Q  | 壁掛設置               | 750×480×240         | 33.5       | 280               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRSSWQ   | 壁掛設置               | 750×480×240         | 33.5       | 280               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS4SW3Q | PS扉内設置<br>(前方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS4SWQ  | PS扉内設置<br>(前方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS2SW3Q | アルコーブ設置            | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS2SWQ  | アルコーブ設置            | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS9SW3Q | PS扉内設置<br>(上方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS9SWQ  | PS扉内設置<br>(上方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS8SW3Q | PS扉内設置<br>(後方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| HT2820KRS8SWQ  | PS扉内設置<br>(後方排気)   | 750×480×240         | 33.5       | 300               | 30                       | 47                            | -               |
| XT4219ARSAW6CZ | 屋外壁掛/PS標準          | 750×480×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:58.1     | ○               |
| HT4220KRS4W3Q  | 屋外壁掛設置             | 750×480×250         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7                          | -               |
| HT4220KRS2AW3Q | PSアルコーブ設置          | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7                          | -               |
| HT4220KRS4AW3Q | PS扉内設置(前方排気)       | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7                          | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(43/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |              | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                 |                 |
|----------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 認定番号           |              | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                 |                 |
| 名称             |              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                 |                 |
| 申請型式           | 設置方式         | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW) | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4220KRS8AW3Q | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS9AW3Q | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRSAWQ   | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRSSW3Q  | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS2SW3Q | PSアルコーブ設置    | 615×464×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS4SW3Q | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS8SW3Q | PS扉内設置(後方排気) | 750×480×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS9SW3Q | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRSSWQ   | 屋外壁掛設置       | 750×480×240         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRSAQ    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS2AQ   | PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS4AQ   | PS扉内設置(前方排気) | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS8AQ   | PS扉内設置(後方排気) | 600×470×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS9AQ   | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRSSQ    | 屋外壁掛設置       | 750×480×250         | 35.5       | 240/290           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS2SQ   | PSアルコーブ設置    | 750×480×250         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS4SQ   | PS扉内設置(前方排気) | 595×464×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS8SQ   | PS扉内設置(後方排気) | 776×248×380         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT4220KRS9SQ   | PS扉内設置(上方排気) | 595×464×240         | 35.5       | 270/320           | 30                       | 63.7            | -               |
| HT3520KRSAW3Q  | 屋外壁掛設置       | 600×469×240         | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS2AW3Q | PSアルコーブ設置    | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS4AW3Q | PS扉内設置(前方排気) | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS8AW3Q | PS扉内設置(後方排気) | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS9AW3Q | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRSAWQ   | 屋外壁掛設置       | - x - x -           | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRSSW3Q  | 屋外壁掛設置       | - x - x -           | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS2SW3Q | PSアルコーブ設置    | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS4SW3Q | PS扉内設置(前方排気) | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS8SW3Q | PS扉内設置(後方排気) | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS9SW3Q | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRSSWQ   | 屋外壁掛設置       | - x - x -           | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRSAQ    | 屋外壁掛設置       | - x - x -           | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS2AQ   | PSアルコーブ設置    | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS4AQ   | PS扉内設置(前方排気) | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS8AQ   | PS扉内設置(後方排気) | - x - x -           | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS9AQ   | PS扉内設置(上方排気) | 750×480×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRSSQ    | 屋外壁掛設置       | 615×464×240         | 33.5       | 230/280           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS2SQ   | PSアルコーブ設置    | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS4SQ   | PS扉内設置(前方排気) | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |
| HT3520KRS8SQ   | PS扉内設置(後方排気) | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6            | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(44/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式             | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT3520KRS9SQ     | PS扉内設置(上方排気)        | 600×470×240         | 33.5       | 250/300           | 30                       | 55.6                          | -               |
| FT4220KRSSWCMZ   | 屋外壁掛設置              | 750×480×240         | 32.5       | 170/170           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2AW6CZ  | PSアルコーブ設置           | 750×480×240         | 37         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW6CZ  | PS扉内設置              | 750×480×240         | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW6CZ  | PS扉内上方排気延長設置        | 750×480×240         | 36.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW6PZ  | PSアルコーブ設置           | 605×464×240         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW6PZ  | PS扉内設置              | -x-x-               | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW6PZ  | PS扉内後方排気延長設置        | -x-x-               | 38.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW6PZ  | PS扉内上方排気延長設置        | -x-x-               | 37.5       | 225/225           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW6PZ  | PS扉内給排気延長設置         | 605×464×240         | 38         | 215/215           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| XT4219ARSAWCZ    | PS標準屋外設置            | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.12暖房:16.1<br>同時:58.1    | ○               |
| XT4220LRS4W4CZ   | 屋外据置台設置             | -x-x-               | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0     | ○               |
| XT4220ARSS5AW6PZ | 屋外壁掛・PS設置           | -x-x-               | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS4AW6PZ  | PS扉内設置              | 605×464×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS2AW6PZ  | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS8AW6PZ  | PS扉内後方排気延長          | -x-x-               | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS9AW6PZ  | PS扉内上方排気延長          | -x-x-               | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS0AW6PZ  | PS扉内給排気延長           | 605×464×240         | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS5AW6CZ  | PS標準・屋外設置           | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS4AW6CZ  | PS扉内設置              | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS2AW6CZ  | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS8AW6CZ  | PS扉内後方排気延長          | 605×464×240         | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS9AW6CZ  | PS扉内上方排気延長          | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARS0AW6CZ  | PS扉内給排気延長           | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220ARSS5AWCZ  | 屋外壁掛・据置設置           | -x-x-               | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220KRSSWCMZ   | 屋外壁掛・据置設置           | 605×464×240         | 35         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4220LRS5AW4CZ  | 屋外壁掛・据置設置           | -x-x-               | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(45/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4220ARS5SW6P  | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT2820ARS5SWPM  | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 35         | 150/150           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS8SWPM  | PS扉内後方排気延長設置        | 605×464×240         | 36.5       | 170/170           | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT4220ARS5AW6PZ | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 37         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS5AW6CZ | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 36         | 210/210           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAWCZ   | 屋外壁掛設置              | - x - x -           | 36         | 210               | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220AFSAW6PZ  | 屋内設置強制給排気           | 605×464×240         | 48         | 310/310           | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:20.5<br>同時:64.6 | ○               |
| HT4220ARS2AW6PZ | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS4AW6PZ | PS扉内設置              | - x - x -           | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS5AW6PZ | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS8AW6PZ | PS扉内後方排気延長          | 750×480×240         | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS9AW6PZ | PS扉内上方排気延長          | 750×480×240         | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS0AW6PZ | PS扉内給排気延長           | 605×464×240         | 39         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS2AW6CZ | PSアルコーブ設置           | 605×464×240         | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS4AW6CZ | PS扉内設置              | 605×464×240         | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS5AW6CZ | 屋外壁掛・PS設置           | 605×464×240         | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS8AW6CZ | PS扉内後方排気延長          | 750×480×240         | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS9AW6CZ | PS扉内上方排気延長          | - x - x -           | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS0AW6CZ | PS扉内給排気延長           | 750×480×240         | 38         | 235/235           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220ARS5AWCZ  | 屋外壁掛設置              | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.5<br>同時:60.7 | ○               |
| HT4220KRSSWCMZ  | 屋外壁掛設置              | - x - x -           | 31         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT2819AFSAW6Q   | 屋内壁掛設置              | - x - x -           | 36         | 230/230           | 30                       | 給湯:34.0<br>暖房:17.4<br>同時:51.4 | -               |
| HT4214CRS2AW3CM | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS4AW3CM | PS扉内設置<br>(前方排気)    | - x - x -           | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS5AW3CM | PS設置                | - x - x -           | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS9AW3CM | PS扉内設置<br>(上方排気)    | - x - x -           | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(46/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT4214CRS2SW3CM | PSアルコーブ<br>設置       | -x-x-               | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS4SW3CM | PS扉内設置<br>(前方排気)    | -x-x-               | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS5SW3CM | PS設置                | -x-x-               | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| HT4214CRS9SW3CM | PS扉内設置<br>(上方排気)    | -x-x-               | 34         | 200               | 30                       | 給湯:44.2<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSAW3CM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2AW3CM | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4AW3CM | PS扉内設置              | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8AW3CM | PS扉内後方排気延長設置        | -x-x-               | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9AW3CM | PS扉内上方排気延長設置        | -x-x-               | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSSW3CM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2SW3CM | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4SW3CM | PS扉内設置              | 750×480×200         | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8SW3CM | PS扉内後方排気延長設置        | -x-x-               | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9SW3CM | PS扉内上方排気延長設置        | -x-x-               | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSACM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2ACM   | PSアルコーブ設置           | 750×480×250         | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4ACM   | PS扉内設置              | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8ACM   | PS扉内後方排気延長設置        | -x-x-               | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長設置        | -x-x-               | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSSCM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2SCM   | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 36         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4SCM   | PS扉内設置              | -x-x-               | 35         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8SCM   | PS扉内後方排気延長設置        | -x-x-               | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9SCM   | PS扉内上方排気延長設置        | -x-x-               | 35.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSAW6C   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -x-x-               | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW6C  | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(47/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4220ARS4AW6C  | PS扉内設置              | 600×470×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW6C  | PS扉内後方排気延長設置        | 750×480×250         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW6C  | PS扉内上方排気延長設置        | -×-×-               | 36.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW6C  | PS扉内給排気延長設置         | -×-×-               | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSSW6C   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -×-×-               | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2SW6C  | PSアルコーブ設置           | -×-×-               | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4SW6C  | PS扉内設置              | 605×464×240         | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8SW6C  | PS扉内後方排気延長設置        | -×-×-               | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9SW6C  | PS扉内上方排気延長設置        | -×-×-               | 36.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0SW6C  | PS扉内給排気延長設置         | -×-×-               | 37         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAW3C   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | 605×464×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW3C  | PSアルコーブ設置           | -×-×-               | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW3C  | PS扉内設置              | -×-×-               | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW3C  | PS扉内後方排気延長設置        | -×-×-               | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW3C  | PS扉内上方排気延長設置        | 605×464×240         | 36         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW3C  | PS扉内給排気延長設置         | -×-×-               | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSSW3C   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -×-×-               | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2SW3C  | PSアルコーブ設置           | -×-×-               | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4SW3C  | PS扉内設置              | 605×464×240         | 35.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8SW3C  | PS扉内後方排気延長設置        | -×-×-               | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9SW3C  | PS扉内上方排気延長設置        | -×-×-               | 36         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0SW3C  | PS扉内給排気延長設置         | -×-×-               | 36.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAWC    | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -×-×-               | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSSWC    | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -×-×-               | 36         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAW3PM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -×-×-               | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2AW3PM | PSアルコーブ設置           | -×-×-               | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(48/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4220ARS4AW3PM | PS扉内設置              | - x - x -           | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8AW3PM | PS扉内後方排気延長設置        | - x - x -           | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9AW3PM | PS扉内上方排気延長設置        | - x - x -           | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSSW3PM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | - x - x -           | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2SW3PM | PSアルコーブ設置           | 605×464×240         | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4SW3PM | PS扉内設置              | - x - x -           | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8SW3PM | PS扉内後方排気延長設置        | - x - x -           | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9SW3PM | PS扉内上方排気延長設置        | - x - x -           | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSAW6P   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | 605×464×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW6P  | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW6P  | PS扉内設置              | - x - x -           | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW6P  | PS扉内後方排気延長設置        | - x - x -           | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW6P  | PS扉内上方排気延長設置        | - x - x -           | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW6P  | PS扉内給排気延長設置         | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSSW6P   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | 605×464×240         | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2SW6P  | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4SW6P  | PS扉内設置              | - x - x -           | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8SW6P  | PS扉内後方排気延長設置        | - x - x -           | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9SW6P  | PS扉内上方排気延長設置        | 605×464×240         | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0SW6P  | PS扉内給排気延長設置         | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAW3P   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | - x - x -           | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW3P  | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW3P  | PS扉内設置              | 605×464×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW3P  | PS扉内後方排気延長設置        | - x - x -           | 38         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW3P  | PS扉内上方排気延長設置        | - x - x -           | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW3P  | PS扉内給排気延長設置         | - x - x -           | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(49/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4220ARSSW3P   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | 605×464×240         | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2SW3P  | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4SW3P  | PS扉内設置              | -X-X-               | 36.5       | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8SW3P  | PS扉内後方排気延長設置        | -X-X-               | 38         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9SW3P  | PS扉内上方排気延長設置        | -X-X-               | 37         | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0SW3P  | PS扉内給排気延長設置         | -X-X-               | 37.5       | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSAW3TM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -X-X-               | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4AW3TM | PS扉内設置              | -X-X-               | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長設置        | -X-X-               | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長設置        | -X-X-               | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSSW3TM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -X-X-               | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | 37         | 185/185           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS4SW3TM | PS扉内設置              | -X-X-               | 36         | 180/180           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長設置        | -X-X-               | 37.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長設置        | 750×480×250         | 36.5       | 195/195           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.8 | ○               |
| FT4220ARSAW6T   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -X-X-               | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2AW6T  | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4AW6T  | PS扉内設置              | -X-X-               | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8AW6T  | PS扉内後方排気延長設置        | -X-X-               | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS9AW6T  | PS扉内上方排気延長設置        | -X-X-               | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0AW6T  | PS扉内給排気延長設置         | 605×464×240         | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARSSW6T   | 屋外壁掛設置,PS標準設置       | -X-X-               | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS2SW6T  | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS4SW6T  | PS扉内設置              | -X-X-               | 37         | 210/210           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS8SW6T  | PS扉内後方排気延長設置        | 605×464×240         | 38.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(50/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| FT4220ARS9SW6T  | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 37.5       | 225/225           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT4220ARS0SW6T  | PS扉内給排気延長設置   | - x - x -           | 38         | 215/215           | 30                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.5<br>同時:60.6 | ○               |
| FT2820ARSAW3CM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2AW3CM | PSアルコーブ設置     | 619×250×200         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4AW3CM | PS扉内設置        | 600×350×240         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9AW3CM | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSSW3CM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | 610×250×200         | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2SW3CM | PSアルコーブ設置     | 600×350×240         | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4SW3CM | PS扉内設置        | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9SW3CM | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSACM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2ACM   | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4ACM   | PS扉内設置        | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9ACM   | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSSCM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2SCM   | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 36         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4SCM   | PS扉内設置        | - x - x -           | 35         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9SCM   | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 35.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSAW3TM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2AW3TM | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4AW3TM | PS扉内設置        | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS8AW3TM | PS扉内後方排気延長設置  | - x - x -           | 37.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9AW3TM | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSSW3TM  | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2SW3TM | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4SW3TM | PS扉内設置        | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(51/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |               | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            |               | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称              |               | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式          | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2820ARS8SW3TM | PS扉内後方排気延長設置  | - x - x -           | 37.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9SW3TM | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSATM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2ATM   | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4ATM   | PS扉内設置        | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9ATM   | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARSSTM    | 屋外壁掛設置,PS標準設置 | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS2STM   | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 37         | 160/160           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS4STM   | PS扉内設置        | - x - x -           | 36         | 150/150           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT2820ARS9STM   | PS扉内上方排気延長設置  | - x - x -           | 36.5       | 170/170           | 30                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:41.9 | ○               |
| FT3520KRSAWCM   | 屋外壁掛設置        | - x - x -           | 32.5       | 160/160           | 30                       | 給湯:36.7<br>暖房:13.7<br>同時:50.5 | ○               |
| XT4219ARS4W6C   | 屋外壁掛・PS設置     | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2AW6C  | PS扉内設置        | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4AW6C  | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS8AW6C  | PS扉内後方排気延長    | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9AW6C  | PS扉内上方排気延長    | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0AW6C  | PS扉内給排気延長     | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4W3C   | 屋外壁掛・PS設置     | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2AW3C  | PS扉内設置        | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4AW3C  | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS8AW3C  | PS扉内後方排気延長    | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9AW3C  | PS扉内上方排気延長    | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0AW3C  | PS扉内給排気延長     | 750×480×285         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARSSW3C   | 屋外壁掛・PS設置     | 619×250×200         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2SW3C  | PS扉内設置        | 619×250×200         | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4SW3C  | PSアルコーブ設置     | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(52/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| XT4219ARS8SW3C | PS扉内後方排気延長          | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9SW3C | PS扉内上方排気延長          | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0SW3C | PS扉内給排気延長           | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARSSW6C  | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2SW6C | PS扉内設置              | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4SW6C | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS8SW6C | PS扉内後方排気延長          | - x - x -           | 43         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9SW6C | PS扉内上方排気延長          | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0SW6C | PS扉内給排気延長           | - x - x -           | 42         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARSAW6P  | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2AW6P | PS扉内設置              | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4AW6P | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS8AW6P | PS扉内後方排気延長          | - x - x -           | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9AW6P | PS扉内上方排気延長          | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0AW6P | PS扉内給排気延長           | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARSSW6P  | 屋外壁掛・PS設置           | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS2SW6P | PS扉内設置              | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS4SW6P | PSアルコーブ設置           | - x - x -           | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS8SW6P | PS扉内後方排気延長          | - x - x -           | 45         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS9SW6P | PS扉内上方排気延長          | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4219ARS0SW6P | PS扉内給排気延長           | - x - x -           | 44         | 280/280           | 29                       | 給湯:44.2<br>暖房:16.1<br>同時:58.1 | ○               |
| XT4220LRSSW4C  | 屋外据置台設置             | - x - x -           | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0     | ○               |
| XT4219ARSSWC   | 屋外壁掛・据置設置           | - x - x -           | 35         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| HT4219AFSSWQ   | -                   | - x - x -           | 37         | 230               | 24                       | 65.2                          | -               |
| HT4215BFSAWC   | -                   | - x - x -           | 40         | 225               | 24                       | 60.7                          | ○               |
| HT4215BFSSWC   | -                   | - x - x -           | 40         | 225               | 24                       | 60.7                          | ○               |
| XT4219LRSAW4C  | 屋外据置台設置形            | - x - x -           | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4219LRSSW4C  | 屋外据置台設置形            | - x - x -           | 40         | 240/240           | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:16.1<br>同時:50.0 | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(53/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社               |                     |                   |  |                          |                               |                 |
|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB    |                     |                   |  |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機     |                     |                   |  |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                   | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg)        | 消費電力<br>(50/60Hz)                            | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| XT4219LRS5AW4CZ | 屋外壁掛(据置)設置式            | - x - x -           | 40<br>(満水時44)     | 最大時:240/240<br>(凍結予防ヒーター作動時:84)              | 30                       | 給湯 44.1<br>暖房 16.1<br>同時 50.0 | ○               |
| FT4219ARS0AW6Q  | PS扉内給排気延長設置            | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS0AWQ   | PS扉内給排気延長設置            | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS2SW6Q  | PSアルコーブ設置              | - x - x -           | 39.0<br>(満水時43.0) | 最大時:325/355<br>(凍結予防ヒーター作動時:145)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS0SW6Q  | PS扉内給排気延長設置            | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS2SWQ   | PSアルコーブ設置              | - x - x -           | 38.0<br>(満水時42.0) | 最大時:325/355<br>(凍結予防ヒーター作動時:145)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS5SWQ   | 屋外壁掛(据置)設置<br>PS標準設置   | - x - x -           | 38.0<br>(満水時42.0) | 最大時:325/355<br>(凍結予防ヒーター作動時:145)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219ARS0SWQ   | PS扉内給排気延長設置            | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219AFSAW6Q   | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219AFSAWQ    | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219AFSSW6Q   | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT4219AFSSWQ    | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 43.0<br>(満水時47.0) | 最大時:335/365<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 16.9<br>同時 66.9 | -               |
| FT2819AFSAW6Q   | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 42.0<br>(満水時46.0) | 最大時:290/320<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 33.4<br>暖房 16.9<br>同時 50.3 | -               |
| FT2819AFSAWQ    | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 42.0<br>(満水時46.0) | 最大時:290/320<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 33.4<br>暖房 16.9<br>同時 50.3 | -               |
| FT2819AFSSW6Q   | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 42.0<br>(満水時46.0) | 最大時:290/320<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 33.4<br>暖房 16.9<br>同時 50.3 | -               |
| FT2819AFSSWQ    | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 42.0<br>(満水時46.0) | 最大時:290/320<br>(凍結予防ヒーター作動時:155)             | 30                       | 給湯 33.4<br>暖房 16.9<br>同時 50.3 | -               |
| HT4219ARS0AW6Q  | PS扉内設置式<br>(給排気延長)     | - x - x -           | 38.0<br>(満水時42.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:161)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 17.4<br>同時 65.2 | -               |
| HT4219ARS5AWQ   | 屋外壁掛(据置)設置式<br>PS標準設置式 | - x - x -           | 37.0<br>(満水時41.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:161)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 17.4<br>同時 65.2 | -               |
| HT4219ARS0AWQ   | PS扉内設置式<br>(給排気延長)     | - x - x -           | 38.0<br>(満水時42.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:161)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 17.4<br>同時 65.2 | -               |
| HT4219ARS5SWQ   | 屋外壁掛(据置)設置式<br>PS標準設置式 | - x - x -           | 37.0<br>(満水時41.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:161)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 17.4<br>同時 65.2 | -               |
| HT4219ARS0SWQ   | PS扉内設置式<br>(給排気延長)     | - x - x -           | 38.0<br>(満水時42.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:161)             | 30                       | 給湯 50.0<br>暖房 17.4<br>同時 65.2 | -               |
| HT2819ARS9AW6Q  | PS扉内設置式<br>(上方排気延長)    | - x - x -           | 35.0<br>(満水時39.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:177)             | 30                       | 給湯 34.0<br>暖房 17.4<br>同時 51.4 | -               |
| HT2819ARS9SW6Q  | PS扉内設置式<br>(上方排気延長)    | - x - x -           | 35.0<br>(満水時39.0) | 最大時:230/230<br>(凍結予防ヒーター作動時:177)             | 30                       | 給湯 34.0<br>暖房 17.4<br>同時 51.4 | -               |
| FT4218KRSSWCMZ  | 屋内設置強制給排気              | - x - x -           | 33.5(満水時38)       | 最大時<br>195/195<br>凍結予防運転時<br>170(凍結予防ヒーターのみ) | -                        | -                             | ○               |
| FT4218ARSSAW6PZ | 屋外壁掛・PS設置式             | - x - x -           | 39(満水時45)         | 最大時<br>240/240<br>凍結予防運転時<br>167(凍結予防ヒーターのみ) | 24                       | -                             | ○               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(54/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |               |   |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |               |   |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |               |   |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg)    | 消費電力<br>(50/60Hz)                           | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4218ARSAW6CZ  | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 38(満水時44)     | 最大時<br>240/240<br>凍結予防運転時<br>151(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| FT4218ARSAWCZ   | 屋内設置強制給排気           | -x-x-               | 38(満水時44)     | 最大時<br>240/240<br>凍結予防運転時<br>151(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| FT4218AFSAW6PZ  | 屋内設置強制給排気           | -x-x-               | 48(満水時54)     | 最大時<br>310/310<br>凍結予防運転時<br>160(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| HT4217ARSAW6PZ  | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 39(満水時43)     | 最大時<br>235/235<br>凍結予防運転時<br>260(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| HT4217ARSAW6CZ  | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 38(満水時42)     | 最大時<br>235/235<br>凍結予防運転時<br>235(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| HT4217ARSAWCZ   | 屋外壁掛・据置設置式          | -x-x-               | 38(満水時42)     | 最大時<br>215/215<br>凍結予防運転時<br>235(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| HT4217KRSSWCMZ  | 屋外壁掛・据置設置式          | -x-x-               | 31(満水時34.5)   | 最大時<br>180/180<br>凍結予防運転時<br>215(凍結予防ヒータのみ) | -                        | -                             | ○               |
| XT4216CRSAW6PZ  | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 44(満水時48)     | 最大時<br>280/280<br>凍結予防運転時<br>128(凍結予防ヒータのみ) | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4216CRSAW6CZ  | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 42(満水時46)     | 最大時<br>280/280<br>凍結予防運転時<br>98(凍結予防ヒータのみ)  | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4216CRSAWCZ   | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 42(満水時46)     | 最大時<br>280/280<br>凍結予防運転時<br>98(凍結予防ヒータのみ)  | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4218KRSSWCMZ  | 屋外壁掛・据置設置式          | -x-x-               | 35(満水時38)     | 最大時<br>240/240<br>凍結予防運転時<br>84(凍結予防ヒータのみ)  | 29                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.3<br>同時:50.0 | ○               |
| XD2818LRSJWQ    | PS設置式               | -x-x-               | 30(満水時35)     | 最大時<br>180/180<br>凍結予防運転時<br>97(凍結予防ヒータのみ)  | -                        | -                             | -               |
| XT4218KRSAWCZ   | 屋外壁掛・据置設置式          | -x-x-               | 35<br>(満水時38) | 最大時<br>240/240<br>凍結予防運転時<br>280            | 29                       | 給湯:44.1暖房:16.1<br>同時:50.0     | ○               |
| FS2317ARSWC     | 屋外設置                | -x-x-               | 30<br>(満水時36) | 最大時135/135<br>凍結予防運転時<br>168(凍結予防ヒータのみ)     | -                        | -                             | -               |
| XD2817KRSJWQ    | 屋外壁掛・PS設置式          | -x-x-               | 29<br>(満水時32) | 180/180                                     | 32                       | 給湯:33.6<br>暖房:10.2<br>同時:43.8 | -               |
| XD2817KRS4JWQ   | PS扉内設置              | -x-x-               | 29<br>(満水時32) | 185/185                                     | 32                       | 給湯:33.6<br>暖房:10.2<br>同時:43.8 | -               |
| XD2817KRS8JWQ   | PS扉内後方排気延長          | -x-x-               | 29<br>(満水時32) | 192/192                                     | 32                       | 給湯:33.6<br>暖房:10.2<br>同時:43.8 | -               |
| FT4216ARSAW6PZ  | PS扉内設置              | -x-x-               | 39<br>(満水時45) | -   | -                        | -                             | ○               |
| FT4216ARSAW6PZ  | -                   | -x-x-               | -             | -   | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARS2AW6PZ | PSアルコーブ設置           | -x-x-               | -             | -   | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARS8AW6PZ | PS扉内後方排気延長          | -x-x-               | -             | -   | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

|                 |             |       |               |   |   |   |   |
|-----------------|-------------|-------|---------------|---|---|---|---|
| FT4216ARS9AW6PZ | PS扉内上方排気延長形 | -X-X- | -             | - | - | - | - |
| FT4216ARS0AW6PZ | PS扉内給排気延長設置 | -X-X- | -             | - | - | - | - |
| FT4216ARS5AW6CZ | PS扉内設置      | -X-X- | 38<br>(満水時44) | - | - | - | ○ |
| FT4216ARSAW6CZ  | 屋外壁掛形       | -X-X- | -             | - | - | - | - |

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(55/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           | 武州ガス株式会社            |                     |                 |                             |                          |                               |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |                 |                             |                          |                               |                 |
| 名称              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |                 |                             |                          |                               |                 |
| 申請型式            | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg)      | 消費電力<br>(50/60Hz)           | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT4216ARS2AW6CZ | PSアルコーブ設置           | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARS4AW6CZ | PS扉内設置              | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARS8AW6CZ | PS扉内後方排気延長          | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARS9AW6CZ | PS扉内上方排気延長形         | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4216ARSAWCZ   | 屋外壁掛設置              | -X-X-               | 38<br>(満水時44)   | -                           | -                        | -                             | ○               |
| FT4216KRSSWCMZ  | 屋外壁掛設置              | -X-X-               | 33.5<br>(満水時38) | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HT4216KRSAWCM   | -                   | -X-X-               | 31<br>(満水時34.5) | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HT4216KRSSWCM   | -                   | -X-X-               | 31<br>(満水時34.5) | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HT3516KRSSWCM   | -                   | -X-X-               | 31<br>(満水時34.5) | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HT4216KRSSW3CM  | -                   | -X-X-               | 31<br>(満水時34.5) | -                           | -                        | -                             | ○               |
| FT4215AFSAW6Q   | 屋内設置強制給排気           | -X-X-               | 43              | (TG)335/365<br>(LPG)345/375 | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FT4215AFSSW6Q   | 屋内設置強制給排気           | -X-X-               | 43              | (TG)335/365<br>(LPG)345/375 | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FT4215AFSAW3Q   | 屋内設置強制給排気           | -X-X-               | 43              | (TG)335/365<br>(LPG)345/375 | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FT4215AFSSW3Q   | 屋内設置強制給排気           | -X-X-               | 43              | (TG)335/365(LPG)345/<br>375 | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:16.9<br>同時:66.9 | -               |
| FT4215KRSAW3Q   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4215KRS4AW3Q  | PS扉内設置(前方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS8AW3Q  | PS扉内設置(後方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS9AW3Q  | PS扉内設置(上方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRSSW3Q   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4215KRS4SW3Q  | PS扉内設置(前方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS8SW3Q  | PS扉内設置(後方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS9SW3Q  | PS扉内設置(上方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRSAQ     | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4215KRS4AQ    | PS扉内設置(前方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS8AQ    | PS扉内設置(後方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS9AQ    | PS扉内設置(上方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRSSQ     | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4215KRS4SQ    | PS扉内設置(前方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS8SQ    | PS扉内設置(後方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT4215KRS9SQ    | PS扉内設置(上方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRSAW3Q   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FT3515KRS4AW3Q  | PS扉内設置(前方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS8AW3Q  | PS扉内設置(後方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS9AW3Q  | PS扉内設置(上方排気)        | -X-X-               | -               | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRSSW3Q   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -X-X-               | 37              | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(56/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |                  | 武州ガス株式会社            |            |                             |                          |                               |                 |
|----------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           |                  | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                             |                          |                               |                 |
| 名称             |                  | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                             |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式             | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz)           | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT3515KRS4SW3Q | PS扉内設置(前方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS8SW3Q | PS扉内設置(後方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS9SW3Q | PS扉内設置(上方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRSAQ    | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FT3515KRS4AQ   | PS扉内設置(前方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS8AQ   | PS扉内設置(後方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS9AQ   | PS扉内設置(上方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRSSQ    | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FT3515KRS4SQ   | PS扉内設置(前方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS8SQ   | PS扉内設置(後方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT3515KRS9SQ   | PS扉内設置(上方排気)     | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FT2815AFSAW3Q  | 屋内設置強制給排気        | -X-X-               | 42         | (TG)290/320(LPG)300/<br>330 | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:16.9<br>同時:50.3 | -               |
| FT2815AFSSW3Q  | 屋内設置強制給排気        | -X-X-               | 42         | (TG)290/320(LPG)300/<br>330 | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:16.9<br>同時:50.3 | -               |
| FT4215KRSAWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4215KRSSWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 255/310                     | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT3515KRSAWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FT3515KRSSWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -X-X-               | 37         | 245/300                     | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FD4214ARSJWCM  | 屋内設置強制給排気        | -X-X-               | 38.5       | 165/200                     | 24                       | 給湯:44.1<br>暖房:13.7<br>同時:57.9 | ○               |
| FD4214ARS4JWCM | PS扉内設置           | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| FD2814ARSJWCM  | 屋内設置強制給排気        | -X-X-               | 38.5       | 140/175                     | 16                       | 給湯:29.4<br>暖房:13.7<br>同時:40.7 | ○               |
| FD2814ARS4JWCM | PS扉内設置           | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2814ARSQ    | -                | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2814ARS2Q   | PSアルコーブ設置        | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2814ARS4Q   | PS扉内設置           | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2814ARS8Q   | PS扉内後方排気延長       | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2814ARS9Q   | PS扉内上方排気延長形      | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-4212ARS5WCM | -                | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HD-4212ARSWCM  | -                | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-4212ARS2WCM | PSアルコーブ設置        | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-4212ARS4WCM | PS扉内設置           | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-4212ARS8WCM | PS扉内後方排気延長       | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-4212ARS9WCM | PS扉内上方排気延長形      | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2812ARSWCM  | -                | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | ○               |
| HD-2812ARS2WCM | PSアルコーブ設置        | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |
| HD-2812ARS4WCM | PS扉内設置           | -X-X-               | -          | -                           | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(57/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |                  | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           |                  | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             |                  | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式             | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HD-2812ARS5WCM | 屋外壁掛/PS標準        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD-2812ARS8WCM | PS扉内後方排気延長       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD-2812ARS9WCM | PS扉内上方排気延長形      | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2812ARSAW3Q  | 屋外壁掛(据置)・PS設置式   | -x-x-               | 32         | 320/320           | 27                       | 給湯:33.7<br>暖房:16.7<br>同時:45.3 | -               |
| XT2812ARS4AW3Q | PS扉内設置           | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2812ARS8AW3Q | PS扉内後方排気延長       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2812ARS9AW3Q | PS扉内上方排気延長形      | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT4212ARSAW3T  | 屋外壁掛(据置)・PS設置式   | -x-x-               | 41         | 250/250           | 26                       | 給湯:44.2<br>暖房:20.2<br>同時:50.0 | ○               |
| XT4212ARS2AW3T | PSアルコーブ設置        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT4212ARS4AW3T | PS扉内設置           | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT4212ARS9AW3T | PS扉内上方排気延長形      | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BD4208BFSJW3Q  | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BD4208BFSJWQ   | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BD2808BFSJW3Q  | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BD2808BFSJWQ   | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4203CFS1SW6Q | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD4208AFS1WQ   | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808AFS1WQ   | -                | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XD-2804KFSJWQ  | 屋内壁掛設置           | -x-x-               | 29         | 190/190           | 26                       | 給湯:33.6<br>暖房:10.2<br>同時:43.8 | -               |
| XT2810ARSAW3T  | 屋外壁掛(据置)・PS設置式   | -x-x-               | 38         | 250/250           | 27                       | 給湯:29.3<br>暖房:16.0<br>同時:45.3 | ○               |
| XT2810ARS2AW3T | PSアルコーブ設置        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2810ARS4AW3T | PS扉内設置           | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2810ARS8AW3T | PS扉内後方排気延長       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT2810ARS9AW3T | PS扉内上方排気延長形      | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRSSWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -x-x-               | 37         | 255/310           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4208KRS4SWQ  | PS扉内設置(前方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS8SWQ  | PS扉内設置(後方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS9SWQ  | PS扉内設置(上方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRSAW3Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -x-x-               | 37         | 235/290           | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:13.6<br>同時:47.0 | -               |
| FT2808KRS4AW3Q | PS扉内設置(前方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS8AW3Q | PS扉内設置(後方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS9AW3Q | PS扉内設置(上方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRSSW3Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置 | -x-x-               | 37         | 235/290           | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:13.6<br>同時:47.0 | -               |
| FT2808KRS4SW3Q | PS扉内設置(前方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS8SW3Q | PS扉内設置(後方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS9SW3Q | PS扉内設置(上方排気)     | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(58/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FT2808KRSSWQ   | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -x-x-               | 37         | 235/290           | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:13.6<br>同時:47.0 | -               |
| FT2808KRS4SWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS8SWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT2808KRS9SWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT4208KRSAWQ   | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT4208KRS4AWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT4208KRS8AWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT4208KRS9AWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT2808KRSAWQ   | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT2808KRS4AWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT2808KRS8AWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| BT2808KRS9AWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRSAW3Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -x-x-               | 37         | 255/310           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4208KRS4AW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS8AW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS9AW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRSSW3Q  | 屋外壁掛設置<br>PS標準設置    | -x-x-               | 37         | 255/310           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FT4208KRS4SW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS8SW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FT4208KRS9SW3Q | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HS-1208ARSW    | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HS-1208ARS3W   | -                   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRWS3Q   | 屋外壁掛(据置),PS標準設置     | -x-x-               | 33         | 180/205           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FD4208KRS4W3Q  | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS8W3Q  | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS9W3Q  | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRSQ     | 屋外壁掛(据置),PS標準設置     | -x-x-               | 33         | 180/205           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FD4208KRS4Q    | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS8Q    | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS9Q    | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD3508KRWS3Q   | 屋外壁掛(据置),PS標準設置     | -x-x-               | 33         | 170/195           | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FD3508KRS4W3Q  | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD3508KRS8W3Q  | PS扉内設置(後方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD3508KRS9W3Q  | PS扉内設置(上方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD3508KRSQ     | 屋外壁掛(据置),PS標準設置     | -x-x-               | 33         | 170/195           | 20                       | 給湯:41.6<br>暖房:13.6<br>同時:55.2 | -               |
| FD3508KRS4Q    | PS扉内設置(前方排気)        | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(59/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          |              | 武州ガス株式会社            |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           |              | BLHS152530-D,DK,DKB |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             |              | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式         | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| FD3508KRS8Q    | PS扉内設置(後方排気) | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD3508KRS9Q    | PS扉内設置(上方排気) | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HS-2308ARSWC   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | ○               |
| HD4208ARSWQ    | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD4208ARS2WQ   | PSアルコーブ設置    | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD4208ARS4WQ   | PS扉内設置       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD4208ARS8WQ   | PS扉内後方排気延長   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD4208ARS9WQ   | PS扉内上方排気延長形  | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARSWQ    | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS2WQ   | PSアルコーブ設置    | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS4WQ   | PS扉内設置       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS8WQ   | PS扉内後方排気延長   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS9WQ   | PS扉内上方排気延長形  | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARSQ     | -            | -x-x-               | 33.5       | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS2Q    | PSアルコーブ設置    | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS4Q    | PS扉内設置       | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS8Q    | PS扉内後方排気延長   | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS9Q    | PS扉内上方排気延長形  | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HD2808ARS0Q    | PS扉内給排気延長設置  | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRWSQ    | 屋外壁掛設置       | -x-x-               | 33         | 180/205           | 24                       | 給湯:50.0<br>暖房:13.6<br>同時:63.6 | -               |
| FD4208KRS4WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS8WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD4208KRS9WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD2808KRWSQ    | 屋外壁掛設置       | -x-x-               | 33         | 160/185           | 16                       | 給湯:33.4<br>暖房:13.6<br>同時:47.0 | -               |
| FD2808KRS4WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD2808KRS8WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FD2808KRS9WQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| FS-0604BRS     | 屋外壁掛設置       | -x-x-               | 14         | 115/145           | -                        | -                             | -               |
| FS-1201BRWS    | 屋外壁掛設置       | -x-x-               | 20         | 150/180           | -                        | -                             | -               |
| HS-0606ARS     | 屋外壁掛         | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HS-0706ARS     | 屋外壁掛         | -x-x-               | 14         | 55                | -                        | -                             | -               |
| FS-1201BRS-W6  | 屋外壁掛設置       | -x-x-               | 20.5       | 160/160           | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRSAW3Q  | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS2AW3Q | PSアルコーブ設置    | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS4AW3Q | PS扉内設置(前方排気) | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS8AW3Q | PS扉内設置(後方排気) | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS9AW3Q | PS扉内設置(上方排気) | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRSAWQ   | -            | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS2AWQ  | PSアルコーブ設置    | -x-x-               | -          | -                 | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(60/60)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社            |                     |            |                   |                          |                               |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 名称             | 暖・冷房システム TES ガス熱源機  |                     |            |                   |                          |                               |                 |
| 申請型式           | 設置方式                | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 出湯能力<br>(最大時)<br>(l/min) | 表示ガス消費量<br>(kW)               | 環境保全<br>(BL-bs) |
| HT2806KRS4AWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS8AWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS9AWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRSSW3Q  | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS2SW3Q | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS4SW3Q | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS8SW3Q | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS9SW3Q | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRSSWQ   | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS2SWQ  | PSアルコーブ設置           | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS4SWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS8SWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT2806KRS9SWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS3AW3Q | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS2AW3Q | PSアルコーブ設置           | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS4AW3Q | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS8AW3Q | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS9AW3Q | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRSAWQ   | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS2AWQ  | PSアルコーブ設置           | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS4AWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS8AWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS9AWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRSSW3Q  | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS2SW3Q | PSアルコーブ設置           | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS4SW3Q | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS8SW3Q | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS9SW3Q | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRSSWQ   | -                   | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS2SWQ  | PSアルコーブ設置           | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS4SWQ  | PS扉内設置(前方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS8SWQ  | PS扉内設置(後方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| HT4206KRS9SWQ  | PS扉内設置(上方排気)        | - X - X -           | -          | -                 | -                        | -                             | -               |
| XT4705BRSAPW   | 屋外壁掛(据置)・PS設置式      | - X - X -           | 49         | 350/375           | 26                       | 給湯:52.3<br>暖房:16.4<br>同時:68.4 | ○               |
| FS-0704ARS     | 屋外壁掛設置              | - X - X -           | 14.5       | 120/150           | -                        | -                             | -               |
| FS-0704ARS-W3  | 屋内設置強制給排気           | - X - X -           | 15         | 120/150           | -                        | -                             | -               |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(ファンコンベクタ) 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ファンコンベクタ)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要     | 認定企業名             | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|               | 認定番号              | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|               | 名称                | 暖・冷房システム TES ファンコンベクタ |                     |            |                   |
|               | 申請型式              | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|               | HH-2324AVS-RT     | 壁掛設置                  | 890×385×80          | 8.3        | 36/42             |
|               | FH-3109AUS        | 壁掛固定型                 | 240×495×170         | 4          | 暖房22/27W          |
|               | FH-3302ACS-T      | 天井設置型                 | 180×456×331         | 6          | 24/27             |
|               | HH-5621BME-RT     | 床置型                   | 490×635×186         | 9          | 20                |
|               | HH-5621AME-RT     | 床置型                   | 490×635×186         | 9          | 20                |
|               | HH-3921BME-RT     | 床置型                   | 490×476×186         | 7          | 12                |
|               | FH-5514AFE-RT     | 壁・床固定型                | 430×600×180         | 8.5        | 28/31             |
|               | FH-3614AFE-RT     | 壁・床固定型                | 430×600×180         | 8.5        | 34/41             |
|               | FH-2814AFE-RT     | 壁・床固定型                | 430×600×180         | 9          | 39/44             |
|               | FH-5625BME-RTB    | 床置移動型                 | 475×605×200         | 9.2        | 22                |
|               | FH-3825BME-RTB    | 床置移動型                 | 475×445×200         | 7.2        | 16                |
|               | FH-5625BME-RT     | 床置移動型                 | 475×605×200         | 9.2        | 22                |
|               | FH-3825BME-RT     | 床置移動型                 | 475×445×200         | 7.2        | 16                |
|               | FH-5625AME-RT(WH) | 移動型                   | 475×605×200         | 9.2        | 22                |
|               | FH-3825AME-RT(WH) | 移動型                   | 475×445×200         | 7.2        | 16                |
|               | FH-5625AME-RT     | 移動型                   | 475×605×200         | 9.2        | 22                |
| FH-3825AME-RT | 移動型               | 475×445×200           | 7.2                 | 16         |                   |
| ZH5218AME-RT  | ファンコンベクター(移動型)    | 475×605×200           | 9.5                 | -          |                   |
| ZH3518AME-RT  | ファンコンベクター(移動型)    | 475×445×200           | 7.5                 | -          |                   |
| FH-5618AME-RT | 移動型               | 475×605×200           | 9.5                 | -          |                   |
| FH-3818AME-RT | 移動型               | 475×445×200           | 7.5                 | -          |                   |
| ZH-3516AME-RT | 移動型               | 475×445×200           | 7.5                 | -          |                   |

# 暖・冷房システム(ファンコンベクタ) 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ファンコンベクタ)の主要な性能等を以下に表示する。

|               |                    |                       |                     |            |                   |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 優良住宅部品の概要     | 認定企業名              | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|               | 認定番号               | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|               | 名称                 | 暖・冷房システム TES ファンコンベクタ |                     |            |                   |
|               | 申請型式               | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|               | ZH-5216AME-RT      | 移動型                   | 475×605×200         | 9.5        | -                 |
| BH-1701AVS-RT | ファンコンベクター(パーティカル型) | -×-×-                 | -                   | -          |                   |
| BH-2301AVS-RT | ファンコンベクター(パーティカル型) | -×-×-                 | -                   | -          |                   |

# 暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ) 性能表示書 別紙(1/4)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ)の主要な性能等を以下に表示する。

|               | 認定企業名            | 武州ガス株式会社                 |                     |            |                   |
|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|               | 認定番号             | BLHS15530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |
|               | 名称               | 暖・冷房システム TES コンベクタ・ラジエータ |                     |            |                   |
|               | 申請型式             | 設置方式                     | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要     | ZIR-0509AWN-1204 | 壁掛型                      | 1200×476×64         | 2          | -                 |
|               | LR0509AWN124T    | 壁掛型                      | 1200×476×64         | 6.6        | -                 |
|               | LR0509AWN124TX   | 壁掛型                      | 1200×476×64         | 6.6        | -                 |
|               | ZIR1706AWN1807   | 壁掛型                      | 1800×720×51         | 32         | -                 |
|               | LR0204AWN24      | 壁掛型                      | 270×460×50          | 3.7        | -                 |
|               | LR0804AYN212     | 壁掛床置兼用型                  | 270×1240×90         | 10.8       | -                 |
|               | LR0904AYN216     | 壁掛床置兼用型                  | 210×1600×90         | 11.2       | -                 |
|               | LR1004AYN216     | 壁掛床置兼用型                  | 270×1600×90         | 13.2       | -                 |
|               | LR1104AYN316     | 壁掛床置兼用型                  | 350×1600×90         | 15.7       | -                 |
|               | LR0504AWN163     | 壁掛型                      | 1600×325×51         | 12.6       | -                 |
|               | LR0704AWN164     | 壁掛型                      | 1600×445×51         | 17.5       | -                 |
|               | LR0904AWN166     | 壁掛型                      | 1600×605×51         | 23.9       | -                 |
|               | LR0604AWN185M    | 壁掛型                      | 1800×565×51         | 28.3       | -                 |
|               | LR0804AWN186M    | 壁掛型                      | 1800×685×51         | 33.8       | -                 |
|               | LR1004AWN188M    | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 41.1       | -                 |
|               | LR0604AWN185DM   | 壁掛型                      | 1800×565×51         | 25.7       | -                 |
|               | LR0804AWN186DM   | 壁掛型                      | 1800×685×51         | 31.2       | -                 |
|               | LR1004AWN188DM   | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 38.5       | -                 |
|               | LR0204AWN54T     | 壁掛型                      | 580×476×64          | 4.4        | -                 |
|               | LR0304AWN84T     | 壁掛型                      | 800×476×64          | 5.6        | -                 |
| LR0204AWN24X  | 壁掛型              | 270×460×50               | 3.7                 | -          |                   |
| LR0804AYN212X | 壁掛床置兼用型          | 270×1240×90              | 10.8                | -          |                   |

# 暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ) 性能表示書 別紙(2/4)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ)の主要な性能等を以下に表示する。

|                  | 認定企業名            | 武州ガス株式会社                 |                     |            |                   |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                  | 認定番号             | BLHS15530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |
|                  | 名称               | 暖・冷房システム TES コンベクタ・ラジエータ |                     |            |                   |
|                  | 申請型式             | 設置方式                     | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要        | LR0904AYN216X    | 壁掛床置兼用型                  | 210×1600×90         | 11.2       | -                 |
|                  | LR1004AYN216X    | 壁掛床置兼用型                  | 270×1600×90         | 13.2       | -                 |
|                  | LR1104AYN316X    | 壁掛床置兼用型                  | 350×1600×90         | 15.7       | -                 |
|                  | LR0504AWN163X    | 壁掛型                      | 1600×325×51         | 12.6       | -                 |
|                  | LR0704AWN164X    | 壁掛型                      | 1600×445×51         | 17.5       | -                 |
|                  | LR0904AWN166X    | 壁掛型                      | 1600×605×51         | 23.9       | -                 |
|                  | LR0604AWN185MX   | 壁掛型                      | 1800×565×51         | 28.3       | -                 |
|                  | LR0804AWN186MX   | 壁掛型                      | 1800×685×51         | 33.8       | -                 |
|                  | LR1004AWN188MX   | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 41.1       | -                 |
|                  | LR0604AWN185DMX  | 壁掛型                      | 1800×565×51         | 25.7       | -                 |
|                  | LR0804AWN186DMX  | 壁掛型                      | 1800×685×51         | 31.2       | -                 |
|                  | LR1004AWN188DMX  | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 38.5       | -                 |
|                  | LR0204AWN54TX    | 壁掛型                      | 580×476×64          | 4.4        | -                 |
|                  | LR0304AWN84TX    | 壁掛型                      | 800×476×64          | 5.6        | -                 |
|                  | ZIR1805AWN1608   | 壁掛型                      | 1600×845×51         | 33.3       | -                 |
|                  | ZIR2005AWN1808   | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 37.3       | -                 |
|                  | ZIR2105AWN1809   | 壁掛型                      | 1800×925×51         | 40.9       | -                 |
|                  | ZIR2105AWN1610   | 壁掛型                      | 1600×1005×51        | 39.7       | -                 |
|                  | ZIR-0203AWN-0204 | 壁掛型                      | 270×460×50          | 3.7        | -                 |
|                  | ZIR-0503AWN-0308 | 壁掛型                      | 350×820×50          | 7.6        | -                 |
| ZIR-0703AWN-0212 | 壁掛型              | 270×1240×50              | 9                   | -          |                   |
| ZIR-0803AWN-0312 | 壁掛型              | 350×1240×50              | 10.7                | -          |                   |

# 暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ) 性能表示書 別紙(3/4)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ)の主要な性能等を以下に表示する。

|                    | 認定企業名             | 武州ガス株式会社                 |                     |            |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                    | 認定番号              | BLHS15530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |
|                    | 名称                | 暖・冷房システム TES コンベクタ・ラジエータ |                     |            |                   |
|                    | 申請型式              | 設置方式                     | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要          | ZIR-0803AWN-0216  | 壁掛型                      | 270×1600×50         | 11.1       | -                 |
|                    | ZIR-1003AWN-0316  | 壁掛型                      | 350×1600×50         | 13.4       | -                 |
|                    | ZIR-1103AWN-0212  | 壁掛床置兼用型                  | 270×1240×90         | 10.8       | -                 |
|                    | ZIR-1303AWN-0216  | 壁掛床置兼用型                  | 210×1600×90         | 11.2       | -                 |
|                    | ZIR-1403AWN-0216  | 壁掛床置兼用型                  | 270×1600×90         | 13.2       | -                 |
|                    | ZIR-1603AWN-0316  | 壁掛床置兼用型                  | 350×1600×90         | 15.7       | -                 |
|                    | ZIR-1003AFN-0116  | 床置型                      | 150×1600×90         | 8          | -                 |
|                    | ZIR-1403AFN-0116  | 床置型                      | 150×1600×125        | 9.8        | -                 |
|                    | ZIR-0703AWN-1603  | 壁掛型                      | 1600×325×51         | 12.6       | -                 |
|                    | ZIR-1003AWN-1604  | 壁掛型                      | 1600×445×51         | 17.5       | -                 |
|                    | ZIR-1303AWN-1606  | 壁掛型                      | 1600×605×51         | 23.9       | -                 |
|                    | ZIR-0803AWN-1803  | 壁掛型                      | 1800×325×51         | 14.3       | -                 |
|                    | ZIR-1103AWN-1804  | 壁掛型                      | 1800×445×51         | 19.5       | -                 |
|                    | ZIR-1403AWN-1806  | 壁掛型                      | 1800×605×51         | 26.6       | -                 |
|                    | ZIR-0303AWN-0604  | 壁掛型                      | 600×450×40          | 9.1        | -                 |
|                    | ZIR-0303AWN-0504  | 壁掛型                      | 580×476×64          | 4.4        | -                 |
|                    | ZIR-0403AWN-0804  | 壁掛型                      | 800×476×64          | 5.6        | -                 |
|                    | ZIR-0803AWN-1805M | 壁掛型                      | 1800×565×51         | 28.3       | -                 |
|                    | ZIR-1103AWN-1806M | 壁掛型                      | 1800×685×51         | 33.8       | -                 |
|                    | ZIR-1403AWN-1808M | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 41.1       | -                 |
| ZIR-0803AWN-1805DM | 壁掛型               | 1800×565×51              | 25.7                | -          |                   |
| ZIR-1103AWN-1806DM | 壁掛型               | 1800×685×51              | 31.2                | -          |                   |

# 暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ) 性能表示書 別紙(4/4)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(コンベクタ・ラジエータ)の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                    |                          |                     |            |                   |
|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名              | 武州ガス株式会社                 |                     |            |                   |
|           | 認定番号               | BLHS15530-D,DK,DKB       |                     |            |                   |
|           | 名称                 | 暖・冷房システム TES コンベクタ・ラジエータ |                     |            |                   |
|           | 申請型式               | 設置方式                     | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|           | ZIR-1403AWN-1808DM | 壁掛型                      | 1800×845×51         | 38.5       | -                 |

# 暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(1/5)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |             | 武州ガス株式会社             |                |            |                   |                                   |
|------------------|-------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 認定番号             |             | BLHS152530-D,DK,DKB  |                |            |                   |                                   |
| 名称               |             | 暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機 |                |            |                   |                                   |
| 申請型式             | 設置方式        | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D)  | 暖房能力<br>(kW/V) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 健康生活<br>(BL-bs)<br>良好な温熱環境<br>の実現 |
| ABD-4121ACS-M    | ミスト機能付天井埋込型 | 270×470×653          | 4.1            | 16         | 69.5/69.5         | -                                 |
| FBD-4124ACSK-V   | 天井埋込型       | 257×530×631          | 4.1            | 13.1       | 乾燥(自動)48/56       | ○                                 |
| HBD-3324KCSK-P   | 天井埋込型       | 200×517×418          | 3.3            | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3324KCSK-JP  | 天井埋込型       | 200×517×418          | 3.3            | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3324KCSKJ2P  | 天井埋込型       | 218×507×697          | 3.3            | 9.5        | 39                | ○                                 |
| HBD-3324KCSKJ3P  | 天井埋込型       | 218×597×697          | 3.3            | 9.5        | 44                | ○                                 |
| HBD-3324LCSK-JP  | 天井埋込型       | 200×517×418          | 3.3            | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3324KCS-P    | 天井埋込型       | 210×404×394          | 3.3            | 5.8        | 28                | ○                                 |
| HBD-3324MCS-P    | 天井埋込型       | 210×404×394          | 3.3            | 5.8        | 28                | ○                                 |
| HBD-5424KCSKSJ2P | 天井埋込型       | 242×675×752          | 3.3            | 14.5       | 67                | ○                                 |
| HBD-5424KCSKSJ3P | 天井埋込型       | 242×675×752          | 3.3            | 14.5       | 67                | ○                                 |
| HBD-3324KCSK-MP  | 天井埋込型       | 237×521×415          | 3.3            | 10         | 51                | ○                                 |
| HBD-3324KCSK-JMP | 天井埋込型       | 237×521×415          | 3.3            | 10         | 51                | ○                                 |
| HBD-3324KCSKJ2MP | 天井埋込型       | 251×507×748          | 3.3            | 13         | 51                | ○                                 |
| HBD-3324KCSKJ3MP | 天井埋込型       | 251×507×748          | 3.3            | 13         | 51                | ○                                 |
| HBD-4124ACSK-JP  | 天井埋込型       | 198×470×518          | 4.1            | 8.5        | 51                | ○                                 |
| HBD-4124ACSKJ2P  | 天井埋込型       | 220×527×831          | 4.1            | 11.5       | 42                | ○                                 |
| HBD-4124ACSKJ3P  | 天井埋込型       | 220×257×831          | 4.1            | 11.5       | 46                | ○                                 |
| HBD-4124ACSK-JMP | 天井埋込型       | 198×470×518          | 4.1            | 10         | 60                | ○                                 |
| HBD-4124ACSKJ2MP | 天井埋込型       | 220×527×831          | 4.1            | 13         | 60                | ○                                 |
| HBD-4124ACSKJ3MP | 天井埋込型       | 220×257×831          | 4.1            | 13         | 60                | ○                                 |
| FBD-4124AUSK     | 浴室内壁面設置型    | 240×620×170          | 4.1            | 6          | 乾燥(自動)48/56       | -                                 |
| FBD-4124BUSK     | 浴室内壁面設置型    | 240×620×170          | 4.1            | 6          | 乾燥(急速)48/56       | -                                 |
| FBD-4124ACSK-JV  | 天井設置型       | 257×578×631          | 4.1            | 13.1       | 乾燥(自動)48/56       | ○                                 |
| FBD-4124ACSKJ2V  | 天井設置型       | 257×578×821          | 4.1            | 15.6       | 乾燥(自動)48/56       | ○                                 |
| FBD-4124ACSKJ3V  | 天井設置型       | 257×578×821          | 4.1            | 15.6       | 乾燥(自動)56/65       | ○                                 |
| XBD-4124AUSK     | 壁掛型         | 240×620×170          | 4.1            | 6          | 最大 55/66W         | -                                 |
| XBD-4124BUSK     | 壁掛型         | 240×620×170          | 4.1            | 6          | 最大 55/66W         | -                                 |
| ABD-4121ACSK-L   | 天井埋込型       | 230×470×767          | 4.1            | 13.5       | 41/41             | -                                 |
| ABD-4121ACSK-ML  | ミスト機能付天井埋込型 | 270×470×767          | 4.1            | 19         | 72/72             | -                                 |
| HBD-5423KCSKSJ2P | 天井埋込型       | 242×675×752          | 5.4            | 14.5       | 67                | -                                 |
| HBD-5423KCSKSJ3P | 天井埋込型       | 242×675×752          | 5.4            | 14.5       | 67                | -                                 |
| HBD-4123BUSK-P   | 壁掛型         | 240×620×165          | 4.1            | 6          | 38                | -                                 |
| HBD-4122ACSK-JP  | 天井埋込型       | 198×470×518          | 4.1            | 8.5        | 43                | -                                 |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(2/5)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |       | 武州ガス株式会社                       |                |            |                   |                                   |
|------------------|-------|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 認定番号             |       | BLHS152530-D,DK,DKB            |                |            |                   |                                   |
| 名称               |       | 暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機           |                |            |                   |                                   |
| 申請型式             | 設置方式  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D)            | 暖房能力<br>(kW/V) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 健康生活<br>(BL-bs)<br>良好な温熱環境<br>の実現 |
| HBD-4122ACSKJ2P  | 天井埋込型 | 200×527×831                    | 4.1            | 11.5       | 40                | -                                 |
| HBD-4122ACSKJ3P  | 天井埋込型 | 200×527×831                    | 4.1            | 11.5       | 46                | -                                 |
| HBD-4122ACSK-JMP | 天井埋込型 | 198×470×518                    | 4.1            | 10         | 43                | -                                 |
| HBD-4122ACSKJ2MP | 天井埋込型 | 200×527×831                    | 4.1            | 13         | 40                | -                                 |
| HBD-4122ACSKJ3MP | 天井埋込型 | 200×527×831                    | 4.1            | 13         | 46                | -                                 |
| HBD-3322KCSK-JP  | 天井埋込型 | 200×517×418                    | -              | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ2P  | 天井埋込型 | 218×507×697                    | -              | 9.5        | 39                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ3P  | 天井埋込型 | 218×507×697                    | -              | 9.5        | 44                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-P   | 天井埋込型 | 200×517×418                    | -              | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-J   | 天井埋込型 | 200×517×418                    | -              | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3322LCSK-JP  | 天井埋込型 | 200×517×418                    | -              | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3322KCS-P    | 天井埋込型 | 210×404×394                    | -              | 5.8        | 28                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-JMP | 天井埋込型 | 237×521×415                    | -              | 10         | 30                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ2MP | 天井埋込型 | 251×507×748                    | -              | 13         | 31                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ3MP | 天井埋込型 | 251×507×748                    | -              | 13         | 39                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-MP  | 天井埋込型 | 237×521×415                    | -              | 10         | 30                | ○                                 |
| HBD-3322MCS-P    | 天井埋込型 | 210×404×394                    | -              | 5.8        | 28                | ○                                 |
| HH-3322KCS-T     | 天井埋込型 | 210×404×280                    | -              | 5.5        | 25                | ○                                 |
| HBD-4121ACSK     | 天井埋込型 | 198×470×518                    | -              | 8.5        | 43                | ○                                 |
| HBD-4121ACSK-J   | 天井埋込型 | 198×470×518                    | -              | 8.5        | 43                | ○                                 |
| HBD-4121ACSKJ2   | 天井埋込型 | 200×527×831                    | -              | 11.5       | 40                | ○                                 |
| HBD-4121ACSKJ3   | 天井埋込型 | 200×527×831                    | -              | 11.5       | 46                | ○                                 |
| HBD-4121ACSK-M   | 天井埋込型 | 198×470×518                    | -              | 10         | 43                | ○                                 |
| HBD-4121ACSK-JM  | 天井埋込型 | 198×470×518                    | -              | 10         | 43                | ○                                 |
| HBD-4121ACSKJ2M  | 天井埋込型 | 200×527×831                    | -              | 13         | 40                | ○                                 |
| HBD-4121ACSKJ3M  | 天井埋込型 | 200×527×831                    | -              | 13         | 46                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK     | 天井埋込型 | 200×517×418                    | -              | 7          | 36                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ2   | 天井埋込型 | 218×507×697                    | -              | 9.5        | 39                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ3   | 天井埋込型 | 218×507×697                    | -              | 9.5        | 44                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-M   | 天井埋込型 | 237×521×415                    | -              | 10         | 30                | ○                                 |
| HBD-3322KCSK-JM  | 天井埋込型 | 237×521×415                    | -              | 10         | 30                | ○                                 |
| HBD-3322KCSKJ3M  | 天井埋込型 | 251×507×748                    | -              | 13         | 39                | ○                                 |
| FBD-3322KCS      | 天井設置型 | 198×456×449                    | 3.3            | 6          | 51/51             | -                                 |
| FBD-3322KCSK     | 天井設置型 | 198×515.5(右排気)<br>456(左排気)×513 | 3.3            | 6.9        | 69/72             | -                                 |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(3/5)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |             | 武州ガス株式会社                       |                |            |   |                                   |
|------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------|---|-----------------------------------|
| 認定番号             |             | BLHS152530-D,DK,DKB            |                |            |   |                                   |
| 名称               |             | 暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機           |                |            |   |                                   |
| 申請型式             | 設置方式        | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D)            | 暖房能力<br>(kW/V) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz)   | 健康生活<br>(BL-bs)<br>良好な温熱環境<br>の実現 |
| FBD-3322KCSK-J   | 天井設置型       | 198×515.5(右排気)<br>456(左排気)×513 | 3.3            | 7          | 64/64   | -                                 |
| FBD-3322KCSK-J2  | 天井設置型       | 210×473×683                    | 3.3            | 9.5        | 77/77   | -                                 |
| FBD-3322KCSK-J3  | 天井設置型       | 210×473×683                    | 3.3            | 9.5        | 87/87   | -                                 |
| ABD-4121ACSKJ3ME | ミスト機能付天井埋込型 | 270×470×767                    | 4.1            | 17.4       | 乾燥:62.5/62.5<br>暖房(強):50.5/50.5<br>マイクロミスト:59.5/59.5<br>涼風:33/33<br>換気:17/17          | -                                 |
| ABD-4121ACS-ME   | ミスト機能付天井埋込型 | 270×470×653                    | 4.1            | 14.8       | 乾燥:57.5/57.5+換気<br>暖房(強):50.5/50.5<br>マイクロミスト:59.5/59.5<br>涼風:27/27+換気<br>換気:換気ファンによる | -                                 |
| ABD-4121ACSK-J3E | 天井埋込型       | 230×470×767                    | 4.1            | 13.3       | 乾燥:47/47<br>暖房:38/38<br>涼風:24/24<br>換気:17/17  | -                                 |
| ABD-4121ACSK-J2E | 天井埋込型       | 230×470×767                    | 4.1            | 13.3       | 乾燥:45/45<br>暖房:38/38<br>涼風:22/22<br>換気:11/11  | -                                 |
| ABD-4121ACSK-JE  | 天井埋込型       | 230×470×767                    | 4.1            | 13.3       | 乾燥:41/41<br>暖房:38/38<br>涼風:21/21<br>換気:6.5/6.5  | -                                 |
| ABD-4121ACSE     | 天井埋込型       | 230×470×652                    | 4.1            | 10.7       | 乾燥:38/38+換気<br>暖房:38/38<br>涼風:19/19<br>換気:換気ファンによる                                    | -                                 |
| FBD-4121ACS-M    | 天井設置型       | 250×578×585                    | -              | 11.8       | (定格)61/65   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-M   | 天井設置型       | 250×578×585                    | -              | 12.7       | (定格)61/70   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-JM  | 天井設置型       | 250×578×631                    | -              | 12.9       | (定格)61/69   | -                                 |
| FBD-4121ACSKJ2M  | 天井設置型       | 250×578×820                    | -              | 15.5       | (定格)75/83   | -                                 |
| FBD-4121ACSKJ3M  | 天井設置型       | 250×578×820                    | -              | 15.6       | (定格)79/87   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-D   | 天井設置型       | 210×578×585                    | -              | 10.2       | (定格)61/70   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-JD  | 天井設置型       | 210×578×631                    | -              | 10.4       | (定格)61/69   | -                                 |
| FBD-4121ACSKJ2D  | 天井設置型       | 210×578×820                    | -              | 13         | (定格)75/83   | -                                 |
| FBD-4121ACSKJ3D  | 天井設置型       | 210×578×820                    | -              | 13.1       | (定格)79/87   | -                                 |
| FBD-4121ACS      | 天井設置型       | 195×578×585                    | -              | 8.6        | (定格)37/44   | -                                 |
| FBD-4121ACSK     | 天井設置型       | 195×578×585                    | -              | 9.5        | (定格)61/70   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-J   | 天井設置型       | 195×578×631                    | -              | 9.7        | (定格)61/69   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-J2  | 天井設置型       | 210×578×820                    | -              | 12.3       | (定格)75/83   | -                                 |
| FBD-4121ACSK-J3  | 天井設置型       | 210×578×820                    | -              | 12.4       | (定格)79/87   | -                                 |
| HBD-4121ACSK-JP  | 天井設置型       | 198×470×518                    | -              | 8.5        | 43  | -                                 |
| HBD-4121ACSKJ2P  | 天井設置型       | 200×527×831                    | -              | 11.5       | 40  | -                                 |
| HBD-4121ACSKJ3P  | 天井設置型       | 200×527×831                    | -              | 11.5       | 46  | -                                 |
| HBD-4121ACSK-JMP | 天井設置型       | 198×470×518                    | -              | 10         | 43  | -                                 |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(4/5)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |       | 武州ガス株式会社             |                |                   |   |                                   |
|------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 認定番号             |       | BLHS152530-D,DK,DKB  |                |                   |   |                                   |
| 名称               |       | 暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機 |                |                   |   |                                   |
| 申請型式             | 設置方式  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D)  | 暖房能力<br>(kW/V) | 質量<br>(kg)        | 消費電力<br>(50/60Hz)   | 健康生活<br>(BL-bs)<br>良好な温熱環境<br>の実現 |
| HBD-4121ACSKJ2MP | 天井設置型 | 200×527×831          | -              | 13                | 40  | -                                 |
| HBD-4121ACSKJ3MP | 天井設置型 | 200×527×831          | -              | 13                | 46  | -                                 |
| ABD-4121ACSK-J3  | 天井設置型 | 230×470×767          | -              | 循環:7.8            | 47.0/5.0<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSK-J2  | 天井設置型 | 230×470×767          | -              | 循環:7.8            | 45.0/5.5<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSK-J   | 天井設置型 | 230×470×767          | -              | 循環:7.8            | 41.0/5.0<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSK     | 天井設置型 | 230×470×577          | -              | 循環:7.8            | 58.0/14.0<br>(最大/最小)  | -                                 |
| ABD-4121ACS      | 天井設置型 | 230×470×653          | -              | 循環:7.8            | 38.0/16.0<br>(最大/最小)  | -                                 |
| ABD-4121ACSKJ3M  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 循環:12.6           | 78.5/5.0<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSKJ2M  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 循環:12.6           | 76.5/5.5<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSK-JM  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 循環:12.6           | 72.0/5.0<br>(最大/最小)   | -                                 |
| ABD-4121ACSK-M   | 天井設置型 | 270×470×577          | -              | 循環:12.6           | 88.5/14.0<br>(最大/最小)  | -                                 |
| ABD-4113BCSK-ML  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 18                | 59.5W   | -                                 |
| ABD-4116ACSK-L   | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 13                | 41W   | -                                 |
| HBD-3318KCSK-J3P | 天井埋込型 | 218×507×697          | -              | 9.5               | 43  | -                                 |
| ABD-4113BCS-M    | 天井設置型 | 270×470×653          | -              | 15                | 乾燥:57.5/57.5+換気<br>暖房(強):50.5/50.5<br>マイクロミスト:59.5/59.5<br>涼風:27/27+換気<br>換気:換気ファンによる | -                                 |
| ABD-4113BCSKJ2M  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 18                | 乾燥:60.5/60.5<br>暖房(強):50.5/50.5<br>マイクロミスト:59.5/59.5<br>涼風:30/30<br>換気:11/11          | -                                 |
| ABD-4113BCSKJ3M  | 天井設置型 | 270×470×767          | -              | 18                | 乾燥:62.5/62.5<br>暖房(強):50.5/50.5<br>マイクロミスト:59.5/59.5<br>涼風:33/33<br>換気:14/14          | -                                 |
| ABD-4116ACS      | 天井設置型 | 230×470×652          | -              | 10                | 乾燥:62.5/62.5<br>暖房:38/38+換気<br>涼風:19/19<br>換気:換気ファンによる                                | -                                 |
| ABD-4116ACSK     | 天井設置型 | 235×470×578          | -              | 12                | 乾燥:57/58<br>暖房:38/38<br>涼風:38/38.5<br>換気:20/20.5                                      | -                                 |
| ABD-4116ACSK-J2  | 天井設置型 | 230×470×767          | -              | 13                | 乾燥:45/45<br>暖房:38/38<br>涼風:22/22<br>換気:11/11  | -                                 |
| ABD-4116ACSK-J3  | 天井設置型 | 230×470×767          | -              | 13                | 乾燥:47/47<br>暖房:38/38<br>涼風:24/24<br>換気:14/14  | -                                 |
| FBD-4108BUSK-M   | 天井設置型 | 283×620×170          | -              | 16.5              | ミスト:33/36W<br>暖房:26/28W<br>乾燥:42/45W<br>換気:18/21W<br>涼風:32/37W                        | -                                 |
| HBD-4116ACSKJ3   | 天井設置型 | 225×580×861          | -              | 11.5<br>(満水時12.5) | 最大時<br>46   | -                                 |
| HBD-4116ACSKJ3P  | 天井埋込型 | 225×580×861          | -              | 11.5<br>(満水時12.5) | 最大時46   | -                                 |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(5/5)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

|                  |       |                      |                     |                   |            |                   |                                   |
|------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 優良住宅部品の概要        | 認定企業名 | 武州ガス株式会社             |                     |                   |            |                   |                                   |
|                  | 認定番号  | BLHS152530-D,DK,DKB  |                     |                   |            |                   |                                   |
|                  | 名称    | 暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機 |                     |                   |            |                   |                                   |
|                  | 申請型式  | 設置方式                 | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 暖房能力<br>(kW/V)    | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) | 健康生活<br>(BL-bs)<br>良好な温熱環境<br>の実現 |
| HBD-4116ACSKJ3MP | 天井埋込型 | 225×580×861          | -                   | 10.1<br>(満水時11.1) | 最大時50      | -                 |                                   |
| FBD-3306BCSK     | 天井設置型 | 499×495×200          | -                   | 8.2               | 58/65(乾燥)  | -                 |                                   |
| BBD-3806ACSK-S   | 天井埋込型 | -x-x-                | -                   | -                 | -          | -                 |                                   |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(1/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要   | 認定企業名        | 武州ガス株式会社             |          |        |       |         |
|-------------|--------------|----------------------|----------|--------|-------|---------|
|             | 認定番号         | BLHS152530-D,DK,DKB  |          |        |       |         |
|             | 名称           | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |          |        |       |         |
|             | 申請型式         | 設置方式                 | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|             | UCM-9EXA-R-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9EXA-L-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DYA-R-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DYA-L-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DXA-R-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DXA-L-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9CYA-S-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9CXA-S-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9BXA-S-H | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9EXA-R   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9EXA-L   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DYA-R   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DYA-L   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DXA-R   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9DXA-L   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
|             | UCM-9CYA-S   | 根太上下地材設置             | 9×—×—    | -      | -     | -       |
| UCM-9CXA-S  | 根太上下地材設置     | 9×—×—                | -        | -      | -     |         |
| UCM-9BXA-S  | 根太上下地材設置     | 9×—×—                | -        | -      | -     |         |
| UTM-4EXD-K  | 根太上下地材設置     | 41×4.5畳以下            | -        | -      | -     |         |
| UTM-6FXD-K  | 根太上下地材設置     | 41×6畳以下              | -        | -      | -     |         |
| UTM-8FXD-K  | 根太上下地材設置     | 41×8畳以下              | -        | -      | -     |         |
| UTM-12FXA-D | 根太上下地材設置     | 12×—×—               | -        | -      | -     |         |
| UTM-12EXA-D | 根太上下地材設置     | 12×—×—               | -        | -      | -     |         |
| UTM-12EXB-D | 根太上下地材設置     | 12×—×—               | -        | -      | -     |         |
| UTM-12DXA-D | 根太上下地材設置     | 12×—×—               | -        | -      | -     |         |
| UTM-12CXA-D | 根太上下地材設置     | 12×—×—               | -        | -      | -     |         |



# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(3/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|               | 認定企業名         | 武州ガス株式会社             |             |        |       |         |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|--------|-------|---------|
|               | 認定番号          | BLHS152530-D,DK,DKB  |             |        |       |         |
|               | 名称            | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |             |        |       |         |
|               | 申請型式          | 設置方式                 | 外形寸法(mm)    | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要     | UTM-8BXB      | 根太上下地材設置             | 41×8畳以下     | -      | -     | -       |
|               | UTM-8BXC      | 根太上下地材設置             | —×8畳以下      | -      | -     | -       |
|               | UTM-8BXD      | 根太上下地材設置             | —×8畳以下      | -      | -     | -       |
|               | UTM-8BXE      | 根太上下地材設置             | —×8畳以下      | -      | -     | -       |
|               | UTM-8BXF      | 根太上下地材設置             | —×8畳以下      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12FXA-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12EXB-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12EXA-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12DXA-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12CXA-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | UFM-12BXA-KD  | 根太上下地材設置             | 12×—×—      | -      | -     | -       |
|               | YLP-15A-V1010 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V1030 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V1050 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V1530 | 根太上下地材設置             | 15×452×1816 | 6      | -     | -       |
|               | YLP-15A-V1550 | 根太上下地材設置             | 15×452×1816 | 6      | -     | -       |
|               | YLP-15A-V2010 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V2030 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V2050 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 12     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V2530 | 根太上下地材設置             | 15×452×1816 | 6      | -     | -       |
|               | YLP-15A-V2550 | 根太上下地材設置             | 15×452×1816 | 6      | -     | -       |
|               | YLP-15A-V5010 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 10     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V5030 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 10     | -     | -       |
|               | YLP-15A-V5050 | 根太上下地材設置             | 15×907×1816 | 10     | -     | -       |
| YLP-15A-V5530 | 根太上下地材設置      | 15×452×1816          | 5           | -      | -     |         |
| YLP-15A-V5550 | 根太上下地材設置      | 15×452×1816          | 5           | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(4/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要        | 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |               |        |       |         |
|------------------|------------------|----------------------|---------------|--------|-------|---------|
|                  | 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |               |        |       |         |
|                  | 名称               | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |               |        |       |         |
|                  | 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)      | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                  | YLP-15A-V7010    | 根太上下地材設置             | 15×907×907    | 5      | -     | -       |
|                  | YLP-15A-V7030    | 根太上下地材設置             | 15×907×907    | 5      | -     | -       |
|                  | YLP-15A-V7050    | 根太上下地材設置             | 15×907×907    | 5      | -     | -       |
|                  | YLP-15A-V7530    | 根太上下地材設置             | 15×452×907    | 3      | -     | -       |
|                  | YLP-15A-V7550    | 根太上下地材設置             | 15×452×907    | 3      | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK2130H | 根太上下地材設置             | 5.5×2985×2121 | 10.4   | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EACK3021H | 根太上下地材設置             | 5.5×2076×3030 | 10.8   | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK2424H | 根太上下地材設置             | 5.5×2379×2424 | 9.9    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK2127H | 根太上下地材設置             | 5.5×2682×2121 | 9.8    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EACK2721H | 根太上下地材設置             | 5.5×2076×2727 | 10.2   | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK1830H | 根太上下地材設置             | 5.5×2985×1818 | 8.8    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EACK3018H | 根太上下地材設置             | 5.5×1773×3030 | 9.9    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK2124H | 根太上下地材設置             | 5.5×2379×2121 | 8.9    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EACK2421H | 根太上下地材設置             | 5.5×2076×2424 | 9.1    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EASK1827H | 根太上下地材設置             | 5.5×2682×1818 | 8.3    | -     | -       |
|                  | UFM-5.5EACK2718H | 根太上下地材設置             | 5.5×1773×2727 | 9.4    | -     | -       |
| UFM-5.5DASK1530H | 根太上下地材設置         | 5.5×2985×1515        | 9             | -      | -     |         |
| UFM-5.5DACK3015H | 根太上下地材設置         | 5.5×1470×3030        | 8.8           | -      | -     |         |
| UFM-5.5DASK1824H | 根太上下地材設置         | 5.5×2379×1818        | 9             | -      | -     |         |
| UFM-5.5DACK2418H | 根太上下地材設置         | 5.5×1773×2424        | 8.2           | -      | -     |         |
| UFM-5.5DASK1527H | 根太上下地材設置         | 5.5×2682×1515        | 8.3           | -      | -     |         |
| UFM-5.5DACK2715H | 根太上下地材設置         | 5.5×1470×2727        | 8.3           | -      | -     |         |
| UFM-5.5DASK1821H | 根太上下地材設置         | 5.5×2076×1818        | 8.4           | -      | -     |         |
| UFM-5.5CASK2118H | 根太上下地材設置         | 5.5×1773×2121        | 7.6           | -      | -     |         |
| UFM-5.5CACK1524H | 根太上下地材設置         | 5.5×2379×1515        | 7.8           | -      | -     |         |
| UFM-5.5CASK2415H | 根太上下地材設置         | 5.5×1470×2424        | 7.3           | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(5/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式             | 設置方式                        | 外形寸法(mm)                | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |          |                     |                      |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|---------|----------|---------------------|----------------------|
|                  |                             |                         |        |       |         | 認定企業名    | 認定番号                | 名称                   |
|                  |                             |                         |        |       |         | 武州ガス株式会社 | BLHS152530-D,DK,DKB | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |
| UFM-5.5CACK0918H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1773×909            | 5.5    | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5CASK1809H | 根太上下地材設置                    | 5.5×864×1818            | 5.4    | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5CACK0615H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1470×606            | 3.1    | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5BASK1506H | 根太上下地材設置                    | 5.5×561×1515            | 3      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5BASK0909H | 根太上下地材設置                    | 5.5×864×909             | 3      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5BXAKH     | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~1167×606~1212   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5CXAKH     | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~2682×606~2727   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5DXAKH     | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~3288×606~3333   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5EXAKH     | 根太上下地材設置                    | 5.5×1167~3288×1212~3333 | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5EYAKH     | 根太上下地材設置                    | 5.5×1470~3288×1515~3333 | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5BXAK      | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~1167×606~1212   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5CXAK      | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~2682×606~2727   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5DXAK      | 根太上下地材設置                    | 5.5×561~3288×606~3333   | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5EXAK      | 根太上下地材設置                    | 5.5×1167~3288×1212~3333 | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| UFM-5.5EYAK      | 根太上下地材設置                    | 5.5×1470~3288×1515~3333 | -      | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2433-L | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2373×3333            | 9.9    | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2433-R | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2373×3333            | 9.9    | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2727-L | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2682×2727            | 9.1    | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2727-R | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2682×2727            | 9.1    | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2430-L | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×3030            | 9      | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2430-R | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×3030            | 9      | -     | -       |          |                     |                      |
| HFM-12FD-D2427-L | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×2727            | 8.1    | -     | -       |          |                     |                      |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(6/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要        | 認定企業名                       | 武州ガス株式会社                    |              |        |       |         |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                  | 認定番号                        | BLHS152530-D,DK,DKB         |              |        |       |         |
|                  | 名称                          | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット        |              |        |       |         |
|                  | 申請型式                        | 設置方式                        | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                  | HFM-12FD-D2427-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×2727 | 8.1    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2130-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×3030 | 7.9    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2130-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×3030 | 7.9    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2424-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×2424 | 7.2    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2424-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×2424 | 7.2    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2127-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×2727 | 7.1    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2127-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×2727 | 7.1    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D1830-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×3030 | 6.7    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D1830-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×3030 | 6.7    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2124-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×2424 | 6.3    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D2124-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×2424 | 6.3    | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D1827-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2727 | 6      | -     | -       |
|                  | HFM-12ED-D1827-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2727 | 6      | -     | -       |
|                  | HFM-12DD-D1530-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1470×3030 | 5.6    | -     | -       |
|                  | HFM-12DD-D1530-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1470×3030 | 5.6    | -     | -       |
|                  | HFM-12DD-D1824-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2424 | 5.4    | -     | -       |
| HFM-12DD-D1824-R | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2424                | 5.4          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(7/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要   | 認定企業名                       | 武州ガス株式会社                    |              |        |       |         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-------|---------|
|             | 認定番号                        | BLHS152530-D,DK,DKB         |              |        |       |         |
|             | 名称                          | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット        |              |        |       |         |
|             | 申請型式                        | 設置方式                        | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|             | HFM-12DD-D1821-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2121 | 4.7    | -     | -       |
|             | HFM-12DD-D1821-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×2121 | 4.7    | -     | -       |
|             | HFM-12DD-D1524-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1470×2424 | 4.5    | -     | -       |
|             | HFM-12DD-D1524-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1470×2424 | 4.5    | -     | -       |
|             | HFM-12DD-D1818-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | HFM-12DD-D1818-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | HFM-12CD-D0918-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×864×1818  | 2      | -     | -       |
|             | HFM-12CD-D1918-R            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×864×1818  | 2      | -     | -       |
|             | HFM-12CD-D2406-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2379×606  | 1.8    | -     | -       |
|             | HFM-12CD-D2106-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×2076×606  | 1.6    | -     | -       |
|             | HFM-12CD-D1806-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×1773×606  | 1.3    | -     | -       |
|             | HFM-12BD-D0909-L            | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×864×909   | 0.7    | -     | -       |
|             | HFM-12FXD-L                 | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|             | HFM-12FXD-R                 | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|             | HFM-12EYD-L                 | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|             | HFM-12EYD-R                 | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—       | -      | -     | -       |
| HFM-12EXD-L | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—                      | -            | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(8/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式             | 設置方式                        | 外形寸法(mm)      | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------|---------|
|                  |                             |               |        |       |         |
|                  |                             |               |        |       |         |
|                  |                             |               |        |       |         |
|                  |                             |               |        |       |         |
| HFM-12EXD-R      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12DXD-L      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12DXD-R      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12CXD-L      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12CXD-R      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12BXD-L      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| HFM-12BXD-R      | 木質フローリング<br>仕上げ床用(小根太なしタイプ) | 12×—×—        | —      | —     | —       |
| UFM-5.5DASK1524H | 根太上下地材設置                    | 5.5×2379×1515 | 7.8    | —     | —       |
| UFM-5.5DACK2415H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1470×3030 | 7.3    | —     | —       |
| UFM-5.5DASK1818H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1773×1818 | 7.7    | —     | —       |
| UFM-5.5CASK0918H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1773×909  | 5.5    | —     | —       |
| UFM-5.5CACK1809H | 根太上下地材設置                    | 5.5×864×1818  | 5.4    | —     | —       |
| UFM-5.5CASK0624H | 根太上下地材設置                    | 5.5×2379×606  | 3.8    | —     | —       |
| UFM-5.5CACK2406H | 根太上下地材設置                    | 5.5×561×2424  | 3.7    | —     | —       |
| UFM-5.5CASK0618H | 根太上下地材設置                    | 5.5×1773×606  | 4      | —     | —       |
| UFM-5.5CACK1806H | 根太上下地材設置                    | 5.5×561×1818  | 4      | —     | —       |
| ZFM-12FE-SK2433  | 根太上下地材設置                    | 12×3288×2424  | 16.7   | —     | —       |
| ZFM-12FE-CK3324  | 根太上下地材設置                    | 12×2379×3333  | 16.7   | —     | —       |
| ZFM-12FE-SK2727  | 根太上下地材設置                    | 12×2682×2727  | 15.4   | —     | —       |
| ZFM-12FE-SK2430  | 根太上下地材設置                    | 12×2985×2424  | 15.2   | —     | —       |
| ZFM-12FE-CK3024  | 根太上下地材設置                    | 12×2379×3030  | 15.1   | —     | —       |
| ZFM-12FE-SK2427  | 根太上下地材設置                    | 12×2682×2424  | 13.7   | —     | —       |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(9/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要       | 認定企業名           | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                 | 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                 | 名称              | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                 | 申請型式            | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                 | ZFM-12FE-CK2724 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2727 | 13.6   | -     | -       |
|                 | ZFM-12FE-SK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2121 | 13.3   | -     | -       |
|                 | ZFM-12FE-CK3021 | 根太上下地材設置             | 12×2076×3030 | 13.2   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-SK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2424 | 12.1   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-SK2127 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2121 | 11.9   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-CK2721 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2727 | 11.9   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-SK1830 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1818 | 11.4   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-CK3018 | 根太上下地材設置             | 12×1773×3030 | 11.3   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-SK2124 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2121 | 10.6   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-CK2421 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2424 | 10.6   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-SK1827 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1818 | 10.2   | -     | -       |
|                 | ZFM-12EE-CK2718 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2727 | 10.2   | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-SK1530 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1515 | 9.5    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-CK3015 | 根太上下地材設置             | 12×1470×3030 | 9.4    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-SK2121 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2121 | 9.2    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-SK1824 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1818 | 9.1    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-CK2418 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2424 | 9      | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-SK1527 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1515 | 8.5    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-CK2715 | 根太上下地材設置             | 12×1470×2727 | 8.4    | -     | -       |
|                 | ZFM-12DE-SK1821 | 根太上下地材設置             | 12×2076×1818 | 7.9    | -     | -       |
| ZFM-12DE-CK2118 | 根太上下地材設置        | 12×1773×2121         | 7.9          | -      | -     |         |
| ZFM-12DE-SK1524 | 根太上下地材設置        | 12×2379×1515         | 7.6          | -      | -     |         |
| ZFM-12DE-CK2415 | 根太上下地材設置        | 12×1470×2424         | 7.5          | -      | -     |         |
| ZFM-12DE-SK1818 | 根太上下地材設置        | 12×1773×1818         | 6.8          | -      | -     |         |
| ZFM-12DE-SK0927 | 根太上下地材設置        | 12×2682×909          | 5.1          | -      | -     |         |
| ZFM-12DE-CK2709 | 根太上下地材設置        | 12×864×2727          | 4.9          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(10/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名           | 武州ガス株式会社             |             |        |       |         |
|-----------|-----------------|----------------------|-------------|--------|-------|---------|
|           | 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB  |             |        |       |         |
|           | 名称              | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |             |        |       |         |
|           | 申請型式            | 設置方式                 | 外形寸法(mm)    | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | ZFM-12DE-SK0924 | 根太上下地材設置             | 12×2379×909 | 4.5    | -     | -       |
|           | ZFM-12DE-CK2409 | 根太上下地材設置             | 12×864×2424 | 4.4    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-SK0918 | 根太上下地材設置             | 12×1773×909 | 3.4    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-CK1809 | 根太上下地材設置             | 12×864×1818 | 3.3    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-SK0624 | 根太上下地材設置             | 12×2379×606 | 3      | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-CK2406 | 根太上下地材設置             | 12×561×2424 | 2.9    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-SK0621 | 根太上下地材設置             | 12×2076×606 | 2.6    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-CK2106 | 根太上下地材設置             | 12×561×2121 | 2.5    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-SK0618 | 根太上下地材設置             | 12×1773×606 | 2.3    | -     | -       |
|           | ZFM-12CE-CK1806 | 根太上下地材設置             | 12×561×1818 | 2.1    | -     | -       |
|           | ZFM-12BE-SK0909 | 根太上下地材設置             | 12×864×909  | 1.6    | -     | -       |
|           | ZFM-12BE-SK0609 | 根太上下地材設置             | 12×864×606  | 1.1    | -     | -       |
|           | ZFM-12BE-CK0906 | 根太上下地材設置             | 12×561×909  | 1.1    | -     | -       |
|           | ZFM-12BE-SK0606 | 根太上下地材設置             | 12×561×606  | 0.7    | -     | -       |
|           | ZFM-12FXE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | ZFM-12EYE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | ZFM-12EXE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | ZFM-12DXE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | ZFM-12CXE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | ZFM-12BXE-K     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | LFM-12BBSK0909B | 根太上下地材設置             | 12×909×864  | 1.6    | -     | -       |
|           | LFM-12BXBKB     | 根太上下地材設置             | 12×-×-      | -      | -     | -       |
|           | LFM-12CBCK1806B | 根太上下地材設置             | 12×1818×561 | 2.1    | -     | -       |
|           | LFM-12CBCK1809B | 根太上下地材設置             | 12×1818×864 | 3.3    | -     | -       |
|           | LFM-12CBCK2106B | 根太上下地材設置             | 12×2121×561 | 2.5    | -     | -       |
|           | LFM-12CBCK2406B | 根太上下地材設置             | 12×2424×561 | 2.9    | -     | -       |









# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(15/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要      | UCM-9D2A-R     | 根太上下地材設置             | 9×2380×1470  | 3.1    | -     | -       |
|                | UCM-9D3A-L     | 根太上下地材設置             | 9×1770×1770  | 2.8    | -     | -       |
|                | UCM-9D3A-R     | 根太上下地材設置             | 9×1770×1770  | 2.8    | -     | -       |
|                | UCM-9E1A-L     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1770  | 4.7    | -     | -       |
|                | UCM-9E1A-R     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1770  | 4.7    | -     | -       |
|                | UCM-9E2A-L     | 根太上下地材設置             | 9×2680×1770  | 4.2    | -     | -       |
|                | UCM-9E2A-R     | 根太上下地材設置             | 9×2680×1770  | 4.2    | -     | -       |
|                | LFM-12FDSK2433 | 根太上下地材設置             | 12×2424×3288 | 16.7   | -     | -       |
|                | LFM-12FDCK3324 | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379 | 16.7   | -     | -       |
|                | LFM-12FDSK2727 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682 | 15.4   | -     | -       |
|                | LFM-12FDSK2430 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2985 | 15.2   | -     | -       |
|                | LFM-12FDCK3024 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379 | 15.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2985 | 13.3   | -     | -       |
|                | LFM-12EDCK3021 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076 | 13.2   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379 | 12.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK2127 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2985 | 11.9   | -     | -       |
|                | LFM-12EDCK2721 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773 | 11.9   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK1830 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2985 | 11.4   | -     | -       |
|                | LFM-12EDCK3018 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773 | 11.3   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK2124 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2379 | 10.6   | -     | -       |
|                | LFM-12EDCK2421 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2976 | 10.2   | -     | -       |
|                | LFM-12EDSK1827 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2682 | 10.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EDCK2718 | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773 | 9.5    | -     | -       |
|                | LFM-12DDSK1530 | 根太上下地材設置             | 12×1515×2985 | 9.3    | -     | -       |
|                | LFM-12DDCK3015 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1470 | 9.1    | -     | -       |
| LFM-12DDSK1824 | 根太上下地材設置       | 12×1818×2379         | 9.1          | -      | -     |         |



# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(17/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                  | 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                  | 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                  | 名称               | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                  | 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要        | UFM-12EC-SKD2130 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2121 | 12.7   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-CKD3021 | 根太上下地材設置             | 12×2076×3030 | 12.6   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-SKD2424 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2424 | 11.6   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-SKD2127 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2121 | 11.4   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-CKD2721 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2727 | 11.4   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-SKD1830 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1818 | 10.9   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-CKD3018 | 根太上下地材設置             | 12×1773×3030 | 10.8   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-SKD2124 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2121 | 10.1   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-CKD2421 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2424 | 10.1   | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-SKD1827 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1818 | 9.8    | -     | -       |
|                  | UFM-12EC-CKD2718 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2727 | 9.7    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-SKD1530 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1515 | 9.1    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-CKD3015 | 根太上下地材設置             | 12×1470×3030 | 8.9    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-SKD2121 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2121 | 8.8    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-SKD1824 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1818 | 8.7    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-CKD2418 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2424 | 8.6    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-SKD1527 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1515 | 8.2    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-CKD2715 | 根太上下地材設置             | 12×1470×2727 | 8.1    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-SKD1821 | 根太上下地材設置             | 12×2076×1818 | 7.6    | -     | -       |
|                  | UFM-12DC-CKD2118 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2121 | 7.5    | -     | -       |
| UFM-12DC-SKD1524 | 根太上下地材設置         | 12×2379×1515         | 7.2          | -      | -     |         |
| UFM-12DC-CKD2415 | 根太上下地材設置         | 12×1470×2424         | 7.1          | -      | -     |         |
| UFM-12DC-SKD1818 | 根太上下地材設置         | 12×1773×1818         | 6.5          | -      | -     |         |
| UFM-12DC-SKD0927 | 根太上下地材設置         | 12×2682×909          | 4.9          | -      | -     |         |
| UFM-12DC-CKD2709 | 根太上下地材設置         | 12×864×2727          | 4.7          | -      | -     |         |
| UFM-12DC-SKD0924 | 根太上下地材設置         | 12×2379×909          | 4.3          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(18/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名            |          | 武州ガス株式会社               |        |       |         |  |
|------------------|----------|------------------------|--------|-------|---------|--|
| 認定番号             |          | BLHS152530-D,DK,DKB    |        |       |         |  |
| 名称               |          | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット   |        |       |         |  |
| 申請型式             | 設置方式     | 外形寸法(mm)               | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |  |
| UFM-12DC-CKD2409 | 根太上下地材設置 | 12×864×2424            | 4.1    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-SKD0918 | 根太上下地材設置 | 12×1773×909            | 3.2    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-CKD1809 | 根太上下地材設置 | 12×864×1818            | 3.2    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-SKD0624 | 根太上下地材設置 | 12×2379×606            | 2.9    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-CKD2406 | 根太上下地材設置 | 12×561×2424            | 2.7    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-SKD0621 | 根太上下地材設置 | 12×2076×606            | 2.5    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-CKD2106 | 根太上下地材設置 | 12×561×2121            | 2.4    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-SKD0618 | 根太上下地材設置 | 12×1773×606            | 2.1    | -     | -       |  |
| UFM-12CC-CKD1806 | 根太上下地材設置 | 12×561×1818            | 2      | -     | -       |  |
| UFM-12BC-SKD0909 | 根太上下地材設置 | 12×864×909             | 1.6    | -     | -       |  |
| UFM-12BC-SKD0609 | 根太上下地材設置 | 12×864×606             | 1      | -     | -       |  |
| UFM-12BC-CKD0906 | 根太上下地材設置 | 12×561×909             | 1      | -     | -       |  |
| UFM-12BC-SKD0606 | 根太上下地材設置 | 12×561×606             | 0.7    | -     | -       |  |
| UFM-12FXF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×2076~3288×1819~3333 | -      | -     | -       |  |
| UFM-12EYF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×1470~3288×1213~3333 | -      | -     | -       |  |
| UFM-12EXF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×1167~3288×910~3333  | -      | -     | -       |  |
| UFM-12DXF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×561~3288×606~3333   | -      | -     | -       |  |
| UFM-12CXF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×561~2682×606~2727   | -      | -     | -       |  |
| UFM-12BXF-KD     | 根太上下地材設置 | 12×561~1167×606~1212   | -      | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2433L  | スラブ上直接設置 | 12×2379×3333           | 9.8    | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2433R  | スラブ上直接設置 | 12×2379×3333           | 9.8    | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2727L  | スラブ上直接設置 | 12×2682×2727           | 9      | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2727R  | スラブ上直接設置 | 12×2682×2727           | 9.1    | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2430L  | スラブ上直接設置 | 12×2379×3030           | 8.9    | -     | -       |  |
| LFM-12FF-D2430R  | スラブ上直接設置 | 12×2379×3030           | 8.9    | -     | -       |  |
| LFM-12EF-D2130L  | スラブ上直接設置 | 12×2076×3030           | 7.7    | -     | -       |  |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(19/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|             | 認定企業名           | 武州ガス株式会社               |              |        |       |         |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------|---------|
|             | 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB    |              |        |       |         |
|             | 名称              | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット   |              |        |       |         |
|             | 申請型式            | 設置方式                   | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要   | LFM-12EF-D2130R | スラブ上直接設置               | 12×2076×3030 | 7.7    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2424L | スラブ上直接設置               | 12×2379×2424 | 7.1    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2424R | スラブ上直接設置               | 12×2379×2424 | 7.2    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2127L | スラブ上直接設置               | 12×2076×2727 | 7.1    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2127R | スラブ上直接設置               | 12×2076×2727 | 7.1    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D1830L | スラブ上直接設置               | 12×1773×3030 | 6.6    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D1830R | スラブ上直接設置               | 12×1773×3030 | 6.6    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2124L | スラブ上直接設置               | 12×2076×2424 | 6.2    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D2124R | スラブ上直接設置               | 12×2076×2424 | 6.2    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D1827L | スラブ上直接設置               | 12×1773×2727 | 5.9    | -     | -       |
|             | LFM-12EF-D1827R | スラブ上直接設置               | 12×1773×2727 | 5.9    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1530L | スラブ上直接設置               | 12×1470×3030 | 5.5    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1530R | スラブ上直接設置               | 12×1470×3030 | 5.5    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1824L | スラブ上直接設置               | 12×1773×2424 | 5.3    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1824R | スラブ上直接設置               | 12×1773×2424 | 5.3    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1524L | スラブ上直接設置               | 12×1470×2424 | 4.4    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1524R | スラブ上直接設置               | 12×1470×2424 | 4.4    | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1818L | スラブ上直接設置               | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | LFM-12DF-D1818R | スラブ上直接設置               | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | LFM-12CF-D0918L | スラブ上直接設置               | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | LFM-12CF-D0918R | スラブ上直接設置               | 12×1773×1818 | 4      | -     | -       |
|             | LFM-12CF-D2406L | スラブ上直接設置               | 12×2379×606  | 1.8    | -     | -       |
|             | LFM-12CF-D2106L | スラブ上直接設置               | 12×2076×606  | 1.6    | -     | -       |
|             | LFM-12CF-D1806L | スラブ上直接設置               | 12×1773×606  | 1.3    | -     | -       |
|             | LFM-12BF-D0909L | スラブ上直接設置               | 12×864×909   | 1      | -     | -       |
| LFM-12FXF-D | スラブ上直接設置        | 12×2121~3333×1774~3288 | -            | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(20/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                   |                      |                        |        |       |         |
|-----------|-------------------|----------------------|------------------------|--------|-------|---------|
|           | 認定企業名             | 武州ガス株式会社             |                        |        |       |         |
|           | 認定番号              | BLHS152530-D,DK,DKB  |                        |        |       |         |
|           | 名称                | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                        |        |       |         |
|           | 申請型式              | 設置方式                 | 外形寸法(mm)               | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | LFM-12EYF-D       | スラブ上直接設置             | 12×1515～3333×1168～3288 | -      | -     | -       |
|           | LFM-12EXF-D       | スラブ上直接設置             | 12×1212～3333×865～3288  | -      | -     | -       |
|           | LFM-12DXF-D       | スラブ上直接設置             | 12×606～3333×561～3288   | -      | -     | -       |
|           | LFM-12CXF-D       | スラブ上直接設置             | 12×606～2727×561～2682   | -      | -     | -       |
|           | LFM-12BXF-D       | スラブ上直接設置             | 12×606～1212×561～1167   | -      | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2433(L) | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379           | 10.6   | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2433(R) | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379           | 10.6   | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2727(L) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682           | 9.8    | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2727(R) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682           | 9.8    | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2430(L) | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379           | 9.6    | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2430(R) | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379           | 9.6    | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2427(L) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2379           | 8.7    | -     | -       |
|           | UFM-12FC-D2427(R) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2379           | 8.7    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2130(L) | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076           | 8.4    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2130(R) | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076           | 8.4    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2424(L) | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379           | 7.7    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2424(R) | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379           | 7.7    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2127(R) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2076           | 7.6    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D1830(L) | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773           | 7.2    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D1830(R) | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773           | 7.2    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2124(L) | 根太上下地材設置             | 12×2424×2076           | 6.7    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D2124(R) | 根太上下地材設置             | 12×2424×2076           | 6.7    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D1827(L) | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773           | 6.5    | -     | -       |
|           | UFM-12EC-D1827(R) | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773           | 6.5    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1530(L) | 根太上下地材設置             | 12×3030×1470           | 5.9    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1530(R) | 根太上下地材設置             | 12×3030×1470           | 5.9    | -     | -       |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(21/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名             | 武州ガス株式会社             |                         |        |       |         |
|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------|---------|
|           | 認定番号              | BLHS152530-D,DK,DKB  |                         |        |       |         |
|           | 名称                | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                         |        |       |         |
|           | 申請型式              | 設置方式                 | 外形寸法(mm)                | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | UFM-12DC-D1824(L) | 根太上下地材設置             | 12×2424×1773            | 5.7    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1824(R) | 根太上下地材設置             | 12×2424×1773            | 5.7    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1524(L) | 根太上下地材設置             | 12×2424×1470            | 4.8    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1524(R) | 根太上下地材設置             | 12×2424×1470            | 4.8    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1818(L) | 根太上下地材設置             | 12×1818×1773            | 4.3    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D1818(R) | 根太上下地材設置             | 12×1818×1773            | 4.3    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D2409(L) | 根太上下地材設置             | 12×909×2379             | 2.9    | -     | -       |
|           | UFM-12DC-D2409(R) | 根太上下地材設置             | 12×909×2379             | 2.9    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D1809(L) | 根太上下地材設置             | 12×909×1773             | 2.1    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D1809(R) | 根太上下地材設置             | 12×909×1773             | 2.1    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D2406(L) | 根太上下地材設置             | 12×606×2379             | 1.9    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D2406(R) | 根太上下地材設置             | 12×606×2379             | 1.9    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D2106(L) | 根太上下地材設置             | 12×606×2076             | 1.7    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D2106(R) | 根太上下地材設置             | 12×606×2076             | 1.7    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D1806(L) | 根太上下地材設置             | 12×606×1773             | 1.4    | -     | -       |
|           | UFM-12CC-D1806(R) | 根太上下地材設置             | 12×606×1773             | 1.4    | -     | -       |
|           | UFM-12BC-D0909(L) | 根太上下地材設置             | 12×909×864              | 1.1    | -     | -       |
|           | UFM-12BC-D0909(R) | 根太上下地材設置             | 12×909×864              | 1.1    | -     | -       |
|           | UFM-12FXF-D       | 根太上下地材設置             | 12×2121~3333×1774~3288  | -      | -     | -       |
|           | UFM-12EYF-D       | 根太上下地材設置             | 12×1515~3333×1168~3288  | -      | -     | -       |
|           | UFM-12EXF-D       | 根太上下地材設置             | 12×1212~3333×865~3288   | -      | -     | -       |
|           | UFM-12DXF-D       | 根太上下地材設置             | 12×606~3333×561~3288    | -      | -     | -       |
|           | UFM-12CXF-D       | 根太上下地材設置             | 12×606~2727×561~2682    | -      | -     | -       |
|           | UFM-12BXF-D       | 根太上下地材設置             | 12×606~1212×561~1167    | -      | -     | -       |
|           | UFM-5.5EYAD       | 根太上下地材設置             | 5.5×1470~3288×1515~3333 | -      | -     | -       |
|           | UFM-5.5EXAD       | 根太上下地材設置             | 5.5×1167~3288×1212~3333 | -      | -     | -       |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(22/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名           |          | 武州ガス株式会社              |        |       |         |
|-----------------|----------|-----------------------|--------|-------|---------|
| 認定番号            |          | BLHS152530-D,DK,DKB   |        |       |         |
| 名称              |          | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット  |        |       |         |
| 申請型式            | 設置方式     | 外形寸法(mm)              | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| UFM-5.5DXAD     | 根太上下地材設置 | 5.5×561～3288×606～3333 | -      | -     | -       |
| UFM-5.5CXAD     | 根太上下地材設置 | 5.5×561～2682×606～2727 | -      | -     | -       |
| UFM-5.5BXAD     | 根太上下地材設置 | 5.5×561～1167×606～1212 | -      | -     | -       |
| UFM-5.5EASK2130 | 根太上下地材設置 | 5.5×2985×2121         | 10.3   | -     | -       |
| UFM-5.5EACK3021 | 根太上下地材設置 | 5.5×2076×3030         | 10.7   | -     | -       |
| UFM-5.5EASK2424 | 根太上下地材設置 | 5.5×2379×2424         | 9.5    | -     | -       |
| UFM-5.5EASK2127 | 根太上下地材設置 | 5.5×2682×2121         | 9.4    | -     | -       |
| UFM-5.5EACK2721 | 根太上下地材設置 | 5.5×2076×2727         | 9.9    | -     | -       |
| UFM-5.5EASK1830 | 根太上下地材設置 | 5.5×2985×1818         | 8.6    | -     | -       |
| UFM-5.5EACK3018 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×3030         | 9.9    | -     | -       |
| UFM-5.5EASK2124 | 根太上下地材設置 | 5.5×2379×2121         | 8.6    | -     | -       |
| UFM-5.5EACK2421 | 根太上下地材設置 | 5.5×2076×2424         | 8.6    | -     | -       |
| UFM-5.5EASK1827 | 根太上下地材設置 | 5.5×2682×1818         | 7.9    | -     | -       |
| UFM-5.5EACK2718 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×2727         | 9.2    | -     | -       |
| UFM-5.5DASK1530 | 根太上下地材設置 | 5.5×2985×1515         | 8.5    | -     | -       |
| UFM-5.5DACK3015 | 根太上下地材設置 | 5.5×1470×3030         | 7.9    | -     | -       |
| UFM-5.5DASK1824 | 根太上下地材設置 | 5.5×2379×1818         | 8.7    | -     | -       |
| UFM-5.5DACK2418 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×2424         | 8      | -     | -       |
| UFM-5.5DASK1524 | 根太上下地材設置 | 5.5×2379×1515         | 7.3    | -     | -       |
| UFM-5.5DACK2415 | 根太上下地材設置 | 5.5×1470×3030         | 6.3    | -     | -       |
| UFM-5.5DASK1818 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×1818         | 7.2    | -     | -       |
| UFM-5.5CASK0918 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×909          | 4.5    | -     | -       |
| UFM-5.5CACK1809 | 根太上下地材設置 | 5.5×864×1818          | 4.4    | -     | -       |
| UFM-5.5CASK0624 | 根太上下地材設置 | 5.5×2379×606          | 3.5    | -     | -       |
| UFM-5.5CACK2406 | 根太上下地材設置 | 5.5×561×2424          | 3.2    | -     | -       |
| UFM-5.5CASK0618 | 根太上下地材設置 | 5.5×1773×606          | 3.3    | -     | -       |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(23/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要      | 認定企業名           | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号            | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称              | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式            | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                | UFM-5.5CACK1806 | 根太上下地材設置             | 5.5×561×1818 | 3.1    | -     | -       |
|                | UFM-5.5BASK0909 | 根太上下地材設置             | 5.5×864×909  | 2.5    | -     | -       |
|                | YAP-15A-V1010   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V1030   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V1050   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V1530   | 根太上下地設置              | 15×452×1816  | 6      | -     | -       |
|                | YAP-15A-V1550   | 根太上下地設置              | 15×452×1816  | 6      | -     | -       |
|                | YAP-15A-V2010   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V2030   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V2050   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V2530   | 根太上下地設置              | 15×452×1816  | 6      | -     | -       |
|                | YAP-15A-V2550   | 根太上下地設置              | 15×452×1816  | 6      | -     | -       |
|                | YAP-15A-V5010   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V5030   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V5050   | 根太上下地設置              | 15×907×1816  | 12     | -     | -       |
|                | YAP-15A-V5530   | 根太上下地設置              | 15×452×1816  | 6      | -     | -       |
| YAP-15A-V5550  | 根太上下地設置         | 15×452×1816          | 6            | -      | -     |         |
| YAP-15A-V7010  | 根太上下地設置         | 15×907×907           | 6            | -      | -     |         |
| YAP-15A-V7030  | 根太上下地設置         | 15×907×907           | 6            | -      | -     |         |
| YAP-15A-V7050  | 根太上下地設置         | 15×907×907           | 6            | -      | -     |         |
| YAP-15A-V7530  | 根太上下地設置         | 15×452×907           | 3            | -      | -     |         |
| YAP-15A-V7550  | 根太上下地設置         | 15×452×907           | 3            | -      | -     |         |
| IFM-12FE-D2433 | スラブ上直接設置        | 12×2424×3333         | 8.9          | -      | -     |         |
| IFM-12FE-D2727 | スラブ上直接設置        | 12×2727×2727         | 8.2          | -      | -     |         |
| IFM-12FE-D2430 | スラブ上直接設置        | 12×2424×3030         | 8.1          | -      | -     |         |
| IFM-12EE-D2130 | スラブ上直接設置        | 12×2121×3030         | 7.1          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(24/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要      | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                | IFM-12EE-D2424 | スラブ上直接設置             | 12×2424×2424 | 6.5    | -     | -       |
|                | IFM-12EE-D2127 | スラブ上直接設置             | 12×2121×2727 | 6.4    | -     | -       |
|                | IFM-12EE-D1830 | スラブ上直接設置             | 12×1818×3030 | 6.1    | -     | -       |
|                | IFM-12EE-D2124 | スラブ上直接設置             | 12×2121×2424 | 5.7    | -     | -       |
|                | IFM-12EE-D1827 | スラブ上直接設置             | 12×1818×2727 | 5.5    | -     | -       |
|                | IFM-12DE-D1530 | スラブ上直接設置             | 12×1515×3030 | 5.1    | -     | -       |
|                | IFM-12DE-D1824 | スラブ上直接設置             | 12×1818×2424 | 4.9    | -     | -       |
|                | IFM-12DE-D1524 | スラブ上直接設置             | 12×1515×2424 | 4      | -     | -       |
|                | IFM-12DE-D1818 | スラブ上直接設置             | 12×1818×1818 | 3.6    | -     | -       |
|                | IFM-12CE-D1809 | スラブ上直接設置             | 12×909×1818  | 1.8    | -     | -       |
|                | IFM-12CE-D2406 | スラブ上直接設置             | 12×2424×606  | 1.6    | -     | -       |
|                | IFM-12CE-D2106 | スラブ上直接設置             | 12×2121×606  | 1.4    | -     | -       |
|                | IFM-12CE-D1806 | スラブ上直接設置             | 12×1818×606  | 1.2    | -     | -       |
|                | IFM-12BE-D0909 | スラブ上直接設置             | 12×909×909   | 0.9    | -     | -       |
|                | IFM-12FXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12EYE-D    | スラブ上直接設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
| IFM-12EXE-D    | スラブ上直接設置       | 12×—×—               | -            | -      | -     |         |
| IFM-12DXE-D    | スラブ上直接設置       | 12×—×—               | -            | -      | -     |         |
| IFM-12CXE-D    | スラブ上直接設置       | 12×—×—               | -            | -      | -     |         |
| IFM-12BXE-D    | スラブ上直接設置       | 12×—×—               | -            | -      | -     |         |
| LFM-12FE-D2433 | スラブ上直接設置       | 12×2424×3333         | 9.9          | -      | -     |         |
| LFM-12FE-D2727 | スラブ上直接設置       | 12×2727×2727         | 9.1          | -      | -     |         |
| LFM-12FE-D2430 | スラブ上直接設置       | 12×2424×3030         | 9            | -      | -     |         |
| LFM-12EE-D2130 | スラブ上直接設置       | 12×2121×3030         | 7.9          | -      | -     |         |
| LFM-12EE-D2424 | スラブ上直接設置       | 12×2424×2424         | 7.2          | -      | -     |         |
| LFM-12EE-D2127 | スラブ上直接設置       | 12×2121×2727         | 7.1          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(25/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |                     |        |       |         |
|----------------|----------------------|---------------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号                 | BLHS152530-D,DK,DKB |        |       |         |
| 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                     |        |       |         |
| 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)            | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| LFM-12EE-D1830 | スラブ上直接設置             | 12×1818×3030        | 6.8    | -     | -       |
| LFM-12EE-D2124 | スラブ上直接設置             | 12×2121×2424        | 6.3    | -     | -       |
| LFM-12EE-D1827 | スラブ上直接設置             | 12×1818×2727        | 6.1    | -     | -       |
| LFM-12DE-D1530 | スラブ上直接設置             | 12×1515×3030        | 5.6    | -     | -       |
| LFM-12DE-D1824 | スラブ上直接設置             | 12×1818×2424        | 5.4    | -     | -       |
| LFM-12DE-D1524 | スラブ上直接設置             | 12×1515×2424        | 4.5    | -     | -       |
| LFM-12DE-D1818 | スラブ上直接設置             | 12×1818×1818        | 4.1    | -     | -       |
| LFM-12CE-D1809 | スラブ上直接設置             | 12×1818×909         | 2      | -     | -       |
| LFM-12CE-D2406 | スラブ上直接設置             | 12×2424×606         | 1.8    | -     | -       |
| LFM-12CE-D2106 | スラブ上直接設置             | 12×2121×606         | 1.6    | -     | -       |
| LFM-12CE-D1806 | スラブ上直接設置             | 12×1818×606         | 1.4    | -     | -       |
| LFM-12BE-D0909 | スラブ上直接設置             | 12×909×909          | 1      | -     | -       |
| LFM-12FXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| LFM-12EYE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| LFM-12EXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| LFM-12DXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| LFM-12CXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| LFM-12BXE-D    | スラブ上直接設置             | 12×-×-              | -      | -     | -       |
| UFM-12FE-D2433 | 根太上下地材設置             | 12×3333×2424        | 8.4    | -     | -       |
| UFM-12FE-D2727 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2727        | 7.7    | -     | -       |
| UFM-12FE-D2430 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2424        | 7.6    | -     | -       |
| UFM-12EE-D2130 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2121        | 6.7    | -     | -       |
| UFM-12EE-D2424 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2424        | 6.1    | -     | -       |
| UFM-12EE-D2127 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2121        | 6      | -     | -       |
| UFM-12EE-D1830 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1818        | 5.7    | -     | -       |
| UFM-12EE-D2124 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2121        | 5.3    | -     | -       |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(26/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |                        |        |       |         |
|-----------|----------------|----------------------|------------------------|--------|-------|---------|
|           | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |                        |        |       |         |
|           | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                        |        |       |         |
|           | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)               | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | UFM-12EE-D1827 | 根太上下地材設置             | 12×2727×1818           | 5.2    | -     | -       |
|           | UFM-12DE-D1530 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1515           | 4.8    | -     | -       |
|           | UFM-12DE-D1824 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1818           | 4.6    | -     | -       |
|           | UFM-12DE-D1524 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1515           | 3.8    | -     | -       |
|           | UFM-12DE-D1818 | 根太上下地材設置             | 12×1818×1818           | 3.4    | -     | -       |
|           | UFM-12CE-D1809 | 根太上下地材設置             | 12×909×1818            | 1.7    | -     | -       |
|           | UFM-12CE-D2406 | 根太上下地材設置             | 12×6.6×2424            | 1.5    | -     | -       |
|           | UFM-12CE-D2106 | 根太上下地材設置             | 12×606×2121            | 1.3    | -     | -       |
|           | UFM-12CE-D1806 | 根太上下地材設置             | 12×606×1818            | 1.1    | -     | -       |
|           | UFM-12BE-D0909 | 根太上下地材設置             | 12×909×909             | 0.9    | -     | -       |
|           | UFM-12FXE-D    | 根太上下地材設置             | 12×2121~3333×2121~3333 | -      | -     | -       |
|           | UFM-12EYE-D    | 根太上下地材設置             | 12×1515~3333×1515~3333 | -      | -     | -       |
|           | UFM-12EXE-D    | 根太上下地材設置             | 12×1212~3333×1212~3333 | -      | -     | -       |
|           | UFM-12DXE-D    | 根太上下地材設置             | 12×606×3333×606×3333   | -      | -     | -       |
|           | UFM-12CXE-D    | 根太上下地材設置             | 12×606×2727×606×2727   | -      | -     | -       |
|           | UFM-12BXE-D    | 根太上下地材設置             | 12×606×1212×606×1212   | -      | -     | -       |
|           | UFM-12DE-D1515 | 根太上下地材設置             | 12×1515×1515           | 2.5    | -     | -       |
|           | IFM-12HBSK3039 | 根太上下地材設置             | 12×3030×3894           | 26     | -     | -       |
|           | IFM-12GBSK3033 | 根太上下地材設置             | 12×3030×3288           | 23     | -     | -       |
|           | UFM-12HBSK3039 | 根太上下地材設置             | 12×3894×3030           | 26     | -     | -       |
|           | UFM-12GBSK3033 | 根太上下地材設置             | 12×3288×3030           | 23     | -     | -       |
|           | HFM-12BESK0909 | 根太上下地材設置             | 12×864×909             | 2      | -     | -       |
|           | HFM-12CECK1806 | 根太上下地材設置             | 12×561×1818            | 2.4    | -     | -       |
|           | HFM-12CECK1809 | 根太上下地材設置             | 12×864×1818            | 4      | -     | -       |
|           | HFM-12CECK2106 | 根太上下地材設置             | 12×561×2121            | 2.8    | -     | -       |
|           | HFM-12CECK2406 | 根太上下地材設置             | 12×561×2424            | 3.2    | -     | -       |



# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(28/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|  |                |                      |              |        |       |         |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|  | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|  | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|  | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|  | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|  | LFM-12FCCK3324 | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379 | 15.9   | -     | -       |
|  | LFM-12FCCK2727 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682 | 14.6   | -     | -       |
|  | LFM-12FCCK2430 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2985 | 14.5   | -     | -       |
|  | LFM-12FCCK3024 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379 | 14.4   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2985 | 12.7   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK3021 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076 | 12.6   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379 | 11.5   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2127 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2682 | 11.4   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2721 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076 | 11.3   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK1830 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2985 | 10.9   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK3018 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773 | 10.7   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2124 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2379 | 10.1   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2421 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2076 | 10.1   | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK1827 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2682 | 9.8    | -     | -       |
|  | LFM-12ECCK2718 | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773 | 9.7    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK1530 | 根太上下地材設置             | 12×1515×2985 | 9      | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK3015 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1470 | 8.9    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK1824 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2379 | 8.7    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK2418 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1773 | 8.6    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK1524 | 根太上下地材設置             | 12×1515×2379 | 7.2    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK2415 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1470 | 7.1    | -     | -       |
|  | LFM-12DCCK1818 | 根太上下地材設置             | 12×1818×1773 | 6.4    | -     | -       |
|  | LFM-12CCCK0918 | 根太上下地材設置             | 12×909×1773  | 3.2    | -     | -       |
|  | LFM-12CCCK1809 | 根太上下地材設置             | 12×1818×864  | 3.1    | -     | -       |
|  | LFM-12CCCK0624 | 根太上下地材設置             | 12×606×2379  | 2.9    | -     | -       |
|  | LFM-12CCCK2406 | 根太上下地材設置             | 12×2424×561  | 2.7    | -     | -       |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(29/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要      | LFM-12CCSK0621 | 根太上下地材設置             | 12×606×2076  | 2.5    | -     | -       |
|                | LFM-12CCCK2106 | 根太上下地材設置             | 12×2121×561  | 2.4    | -     | -       |
|                | LFM-12CCSK0618 | 根太上下地材設置             | 12×606×1773  | 2.2    | -     | -       |
|                | LFM-12CCCK1806 | 根太上下地材設置             | 12×1818×561  | 2      | -     | -       |
|                | LFM-12BCSK0909 | 根太上下地材設置             | 12×909×864   | 1.6    | -     | -       |
|                | LFM-12FXC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12EYC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12EXC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12DXC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12CXC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12BXC-K    | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12HBSK3039 | 根太上下地材設置             | 12×3030×3894 | 25.4   | -     | -       |
|                | LFM-12GBSK3033 | 根太上下地材設置             | 12×3030×3288 | 21.4   | -     | -       |
|                | UFM-12FBSK2433 | 根太上下地材設置             | 12×3288×2424 | 17.5   | -     | -       |
|                | UFM-12FBCK3324 | 根太上下地材設置             | 12×2379×3333 | 17.5   | -     | -       |
|                | UFM-12FBSK2727 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2727 | 16.1   | -     | -       |
|                | UFM-12FBSK2430 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2424 | 15.9   | -     | -       |
|                | UFM-12FBCK3024 | 根太上下地材設置             | 12×2379×3030 | 15.8   | -     | -       |
|                | UFM-12EBSK1830 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1818 | 12     | -     | -       |
|                | UFM-12EBCK3018 | 根太上下地材設置             | 12×1773×3030 | 11.8   | -     | -       |
|                | UFM-12EBSK1827 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1818 | 10.7   | -     | -       |
|                | UFM-12EBCK2718 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2727 | 10.6   | -     | -       |
|                | UFM-12EBSK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2121 | 13.8   | -     | -       |
|                | UFM-12EBCK3021 | 根太上下地材設置             | 12×2076×3030 | 13.8   | -     | -       |
|                | UFM-12EBSK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2424 | 12.6   | -     | -       |
| UFM-12EBSK2127 | 根太上下地材設置       | 12×2682×2121         | 12.4         | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(30/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |                        |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |                        |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                        |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)               | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要      | UFM-12EBCK2721 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2727           | 12.4   | -     | -       |
|                | UFM-12EBSK2124 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2121           | 11     | -     | -       |
|                | UFM-12EBCK2421 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2424           | 11     | -     | -       |
|                | UFM-12DBSK1530 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1515           | 9.9    | -     | -       |
|                | UFM-12DBCK3015 | 根太上下地材設置             | 12×1470×3030           | 9.8    | -     | -       |
|                | UFM-12DBSK1524 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1515           | 7.9    | -     | -       |
|                | UFM-12DBCK2415 | 根太上下地材設置             | 12×1470×2424           | 7.8    | -     | -       |
|                | UFM-12DBSK1818 | 根太上下地材設置             | 12×1773×1818           | 7.1    | -     | -       |
|                | UFM-12DBSK1824 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1818           | 9.5    | -     | -       |
|                | UFM-12DBCK2418 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2424           | 9.4    | -     | -       |
|                | UFM-12CBSK0918 | 根太上下地材設置             | 12×1773×909            | 3.5    | -     | -       |
|                | UFM-12CBCK1809 | 根太上下地材設置             | 12×864×1818            | 3.5    | -     | -       |
|                | UFM-12CBSK0618 | 根太上下地材設置             | 12×1773×606            | 2.3    | -     | -       |
|                | UFM-12CBCK1806 | 根太上下地材設置             | 12×561×1818            | 2.2    | -     | -       |
|                | UFM-12CBSK0624 | 根太上下地材設置             | 12×2379×606            | 3.1    | -     | -       |
|                | UFM-12CBCK2406 | 根太上下地材設置             | 12×561×2424            | 3      | -     | -       |
|                | UFM-12CBSK0621 | 根太上下地材設置             | 12×2076×606            | 2.7    | -     | -       |
|                | UFM-12CBCK2106 | 根太上下地材設置             | 12×561×2121            | 2.6    | -     | -       |
|                | UFM-12BBSK0909 | 根太上下地材設置             | 12×864×909             | 1.7    | -     | -       |
|                | UFM-12FXBK     | 根太上下地材設置             | 12×2076~3288×2121~3333 | -      | -     | -       |
|                | UFM-12EYBK     | 根太上下地材設置             | 12×1470~3288×1515~3333 | -      | -     | -       |
|                | UFM-12EXBK     | 根太上下地材設置             | 12×1167~3288×1212~3333 | -      | -     | -       |
|                | UFM-12DXBK     | 根太上下地材設置             | 12×561~3288×606~3333   | -      | -     | -       |
|                | UFM-12CXBK     | 根太上下地材設置             | 12×561~2682×606~2727   | -      | -     | -       |
| UFM-12BxBK     | 根太上下地材設置       | 12×561~1167×606~1212 | -                      | -      | -     |         |
| IFM-12FBSK2433 | 根太上下地材設置       | 12×2424×3288         | 17.5                   | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(31/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要      | IFM-12FBCK3324 | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379 | 17.5   | -     | -       |
|                | IFM-12FBCK2727 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682 | 16.1   | -     | -       |
|                | IFM-12FBCK2430 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2985 | 15.9   | -     | -       |
|                | IFM-12FBCK3024 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379 | 15.8   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK1830 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2985 | 12     | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK3018 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773 | 11.8   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK1827 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2682 | 10.7   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2718 | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773 | 10.6   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2985 | 13.8   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK3021 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076 | 13.8   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379 | 12.6   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2127 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2682 | 12.4   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2721 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2076 | 12.4   | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2124 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2379 | 11     | -     | -       |
|                | IFM-12EBCK2421 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2076 | 11     | -     | -       |
|                | IFM-12DBSK1530 | 根太上下地材設置             | 12×1515×2985 | 9.9    | -     | -       |
|                | IFM-12DBCK3015 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1470 | 9.8    | -     | -       |
|                | IFM-12DBSK1524 | 根太上下地材設置             | 12×1515×2379 | 7.9    | -     | -       |
|                | IFM-12DBCK2415 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1470 | 7.8    | -     | -       |
|                | IFM-12DBSK1818 | 根太上下地材設置             | 12×1818×1773 | 7.1    | -     | -       |
|                | IFM-12DBSK1824 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2379 | 9.5    | -     | -       |
|                | IFM-12DBCK2418 | 根太上下地材設置             | 12×2424×1773 | 9.4    | -     | -       |
|                | IFM-12CBCK0918 | 根太上下地材設置             | 12×909×1773  | 3.5    | -     | -       |
|                | IFM-12CBCK1809 | 根太上下地材設置             | 12×1818×864  | 3.5    | -     | -       |
| IFM-12CBCK0618 | 根太上下地材設置       | 12×606×1773          | 2.3          | -      | -     |         |
| IFM-12CBCK1806 | 根太上下地材設置       | 12×1818×561          | 2.2          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(32/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要      | IFM-12CBSK0624 | 根太上下地材設置             | 12×606×2379  | 3.1    | -     | -       |
|                | IFM-12CBCK2406 | 根太上下地材設置             | 12×2424×561  | 3      | -     | -       |
|                | IFM-12CBSK0621 | 根太上下地材設置             | 12×606×2076  | 2.7    | -     | -       |
|                | IFM-12CBCK2106 | 根太上下地材設置             | 12×2121×561  | 2.6    | -     | -       |
|                | IFM-12BBSK0909 | 根太上下地材設置             | 12×909×864   | 1.7    | -     | -       |
|                | IFM-12FXBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12EYBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12EXBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12DXBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12CXBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | IFM-12BxBK     | 根太上下地材設置             | 12×—×—       | -      | -     | -       |
|                | LFM-12FBSK2433 | 根太上下地材設置             | 12×2424×3288 | 16.7   | -     | -       |
|                | LFM-12FBCK3324 | 根太上下地材設置             | 12×3333×2379 | 16.7   | -     | -       |
|                | LFM-12FBSK2727 | 根太上下地材設置             | 12×2727×2682 | 15.4   | -     | -       |
|                | LFM-12FBSK2430 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2985 | 15.2   | -     | -       |
|                | LFM-12FBCK3024 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2379 | 15.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EBSK1830 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2985 | 11.4   | -     | -       |
|                | LFM-12EBCK3018 | 根太上下地材設置             | 12×3030×1773 | 11.3   | -     | -       |
|                | LFM-12EBSK1827 | 根太上下地材設置             | 12×1818×2682 | 10.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EBCK2718 | 根太上下地材設置             | 12×2727×1773 | 10.2   | -     | -       |
|                | LFM-12EBSK2130 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2985 | 13.3   | -     | -       |
|                | LFM-12EBCK3021 | 根太上下地材設置             | 12×3030×2076 | 13.2   | -     | -       |
|                | LFM-12EBSK2424 | 根太上下地材設置             | 12×2424×2379 | 12.1   | -     | -       |
|                | LFM-12EBSK2127 | 根太上下地材設置             | 12×2121×2682 | 11.9   | -     | -       |
| LFM-12EBCK2721 | 根太上下地材設置       | 12×3030×2076         | 11.9         | -      | -     |         |
| LFM-12EBSK2124 | 根太上下地材設置       | 12×2121×2379         | 10.6         | -      | -     |         |



# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(34/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|                  | 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                  | 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                  | 名称               | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                  | 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要        | UFM-12FBCKD3024  | 根太上下地材設置             | 12×2379×3030 | 15.4   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBSKD1830  | 根太上下地材設置             | 12×2985×1818 | 11.6   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBCKD3018  | 根太上下地材設置             | 12×1773×3030 | 11.5   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBSKD2124  | 根太上下地材設置             | 12×2379×2121 | 10.7   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBCKD2421  | 根太上下地材設置             | 12×2076×2424 | 10.5   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBSKD1827  | 根太上下地材設置             | 12×2682×1818 | 10.4   | -     | -       |
|                  | UFM-12EBCKD2718  | 根太上下地材設置             | 12×1773×2727 | 10.3   | -     | -       |
|                  | UFM-12DBSKD1530  | 根太上下地材設置             | 12×2985×1515 | 9.7    | -     | -       |
|                  | UFM-12DBCKD3015  | 根太上下地材設置             | 12×1470×3030 | 9.5    | -     | -       |
|                  | UFM-12DBSKD1824  | 根太上下地材設置             | 12×2379×1818 | 9.1    | -     | -       |
|                  | UFM-12DBCKD2418  | 根太上下地材設置             | 12×1773×2424 | 9.1    | -     | -       |
|                  | UFM-12DBSKD1524  | 根太上下地材設置             | 12×2379×1515 | 7.6    | -     | -       |
|                  | UFM-12DBCKD2415  | 根太上下地材設置             | 12×1470×2424 | 7.5    | -     | -       |
|                  | UFM-12CBSKD0918  | 根太上下地材設置             | 12×1773×909  | 3.4    | -     | -       |
|                  | UFM-12CBCKD1809  | 根太上下地材設置             | 12×864×1818  | 3.3    | -     | -       |
|                  | UFM-12CBSKD0618  | 根太上下地材設置             | 12×1773×606  | 2.3    | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-SKD2433 | 根太上下地材設置             | 12×3288×2424 | 16.8   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-CKD3324 | 根太上下地材設置             | 12×2379×3333 | 16.7   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-SKD2727 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2727 | 15.4   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-SKD2430 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2424 | 15.3   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-CKD3024 | 根太上下地材設置             | 12×2379×3030 | 15.2   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-SKD2427 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2424 | 13.7   | -     | -       |
|                  | HFM-12FA-CKD2724 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2727 | 13.7   | -     | -       |
|                  | HFM-12EA-SKD2130 | 根太上下地材設置             | 12×2985×2121 | 13.4   | -     | -       |
| HFM-12EA-CKD3021 | 根太上下地材設置         | 12×2076×3030         | 13.3         | -      | -     |         |
| HFM-12EA-SKD2424 | 根太上下地材設置         | 12×2379×2424         | 12.2         | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(35/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|-----------|------------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|           | 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|           | 名称               | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|           | 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | HFM-12EA-SKD2127 | 根太上下地材設置             | 12×2682×2121 | 12     | -     | -       |
|           | HFM-12EA-CKD2721 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2727 | 11.9   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-SKD1830 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1818 | 11.5   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-CKD3018 | 根太上下地材設置             | 12×1773×3030 | 11.3   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-SKD2124 | 根太上下地材設置             | 12×2379×2121 | 10.6   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-CKD2421 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2424 | 10.6   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-SKD1827 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1818 | 10.3   | -     | -       |
|           | HFM-12EA-CKD2718 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2727 | 10.2   | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1530 | 根太上下地材設置             | 12×2985×1515 | 9.5    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD3015 | 根太上下地材設置             | 12×1470×3030 | 9.4    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1824 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1818 | 9.1    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2418 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2424 | 9.1    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1524 | 根太上下地材設置             | 12×2379×1515 | 7.6    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2415 | 根太上下地材設置             | 12×1470×2424 | 7.5    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1818 | 根太上下地材設置             | 12×1773×1818 | 6.8    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD0924 | 根太上下地材設置             | 12×2379×909  | 4.6    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2409 | 根太上下地材設置             | 12×864×2424  | 4.4    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD2121 | 根太上下地材設置             | 12×2076×2121 | 9.3    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1527 | 根太上下地材設置             | 12×2682×1515 | 8.6    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2715 | 根太上下地材設置             | 12×1470×2727 | 8.5    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD1821 | 根太上下地材設置             | 12×2076×1818 | 8      | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2118 | 根太上下地材設置             | 12×1773×2121 | 7.9    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-SKD0927 | 根太上下地材設置             | 12×2682×909  | 5.1    | -     | -       |
|           | HFM-12DA-CKD2709 | 根太上下地材設置             | 12×864×2727  | 5      | -     | -       |
|           | HFM-12CA-SKD0918 | 根太上下地材設置             | 12×1773×909  | 3.4    | -     | -       |
|           | HFM-12CA-CKD1809 | 根太上下地材設置             | 12×864×1818  | 3.3    | -     | -       |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(36/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要      | 認定企業名            | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|----------------|------------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|                | 認定番号             | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|                | 名称               | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|                | 申請型式             | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|                | HFM-12CA-SKD0624 | 根太上下地材設置             | 12×2379×606  | 3      | -     | -       |
|                | HFM-12CA-CKD2406 | 根太上下地材設置             | 12×561×2424  | 2.9    | -     | -       |
|                | HFM-12CA-SKD0621 | 根太上下地材設置             | 12×2079×606  | 2.7    | -     | -       |
|                | HFM-12CA-CKD2106 | 根太上下地材設置             | 12×561×2121  | 2.5    | -     | -       |
|                | HFM-12CA-SKD0618 | 根太上下地材設置             | 12×1773×606  | 2.3    | -     | -       |
|                | HFM-12CA-CKD1806 | 根太上下地材設置             | 12×561×1818  | 2.2    | -     | -       |
|                | HFM-12BA-SKD0909 | 根太上下地材設置             | 12×864×909   | 1.7    | -     | -       |
|                | HFM-12BA-SKD0609 | 根太上下地材設置             | 12×864×606   | 1.1    | -     | -       |
|                | HFM-12BA-CKD0906 | 根太上下地材設置             | 12×561×909   | 1.1    | -     | -       |
|                | HFM-12BA-SKD0606 | 根太上下地材設置             | 12×561×606   | 0.7    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E0909    | 根太上下地設置              | 12×907×907   | 1.7    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E1506    | 根太上下地設置              | 12×604×1513  | 1.9    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E1518L   | 根太上下地設置              | 12×1816×1513 | 5.7    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E1518R   | 根太上下地設置              | 12×1816×1513 | 5.7    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E1521L   | 根太上下地設置              | 12×2119×1513 | 6.6    | -     | -       |
|                | YAM-12A-E1521R   | 根太上下地設置              | 12×2119×1513 | 6.6    | -     | -       |
| YAM-12A-E1524L | 根太上下地設置          | 12×2422×1513         | 7.5          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1524R | 根太上下地設置          | 12×2422×1513         | 7.5          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1527L | 根太上下地設置          | 12×2725×1513         | 8.5          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1527R | 根太上下地設置          | 12×2725×1513         | 8.5          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1530L | 根太上下地設置          | 12×3028×1513         | 9.4          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1530R | 根太上下地設置          | 12×3028×1513         | 9.4          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1809  | 根太上下地設置          | 12×907×1816          | 3.4          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1818L | 根太上下地設置          | 12×1816×1816         | 6.8          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1821L | 根太上下地設置          | 12×2119×1816         | 7.9          | -      | -     |         |
| YAM-12A-E1821R | 根太上下地設置          | 12×2119×1816         | 7.9          | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(37/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |              |        |       |         |
|-----------|----------------|----------------------|--------------|--------|-------|---------|
|           | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |              |        |       |         |
|           | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |              |        |       |         |
|           | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)     | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | YAM-12A-E1824L | 根太上下地設置              | 12×2422×1816 | 9.1    | -     | -       |
|           | YAM-12A-E1824R | 根太上下地設置              | 12×2422×1816 | 9.1    | -     | -       |
|           | YAM-12A-E1827L | 根太上下地設置              | 12×2725×1816 | 10.2   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E1827R | 根太上下地設置              | 12×2725×1816 | 10.2   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E1830L | 根太上下地設置              | 12×3028×1816 | 11.3   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E1830R | 根太上下地設置              | 12×3028×1816 | 11.3   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2124  | 根太上下地設置              | 12×2422×2119 | 10.6   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2127  | 根太上下地設置              | 12×2725×2119 | 11.9   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2130  | 根太上下地設置              | 12×3028×2119 | 13.2   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2421  | 根太上下地設置              | 12×2119×2422 | 10.6   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2424  | 根太上下地設置              | 12×2422×2422 | 12.1   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2427  | 根太上下地設置              | 12×2725×2422 | 13.6   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E2430  | 根太上下地設置              | 12×3028×2422 | 15.1   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E3024  | 根太上下地設置              | 12×2422×3028 | 15.1   | -     | -       |
|           | YAM-12A-E3027  | 根太上下地設置              | 12×2725×3028 | 17     | -     | -       |
|           | UCM-9E1C-R     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1770  | 4.7    | -     | -       |
|           | UCM-9E1C-L     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1770  | 4.7    | -     | -       |
|           | UCM-9E2C-R     | 根太上下地材設置             | 9×2680×1770  | 4.2    | -     | -       |
|           | UCM-9E2C-L     | 根太上下地材設置             | 9×2680×1770  | 4.2    | -     | -       |
|           | UCM-9D1C-R     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1470  | 3.9    | -     | -       |
|           | UCM-9D1C-L     | 根太上下地材設置             | 9×2990×1470  | 3.9    | -     | -       |
|           | UCM-9D2C-R     | 根太上下地材設置             | 9×2380×1470  | 3.1    | -     | -       |
|           | UCM-9D2C-L     | 根太上下地材設置             | 9×2380×1470  | 3.1    | -     | -       |
|           | UCM-9D3C-R     | 根太上下地材設置             | 9×1770×1770  | 2.8    | -     | -       |
|           | UCM-9D3C-L     | 根太上下地材設置             | 9×1770×1770  | 2.8    | -     | -       |
|           | UCM-9C1C-S     | 根太上下地材設置             | 9×1770×860   | 1.3    | -     | -       |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(38/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要  | 認定企業名      | 武州ガス株式会社              |             |        |       |         |
|------------|------------|-----------------------|-------------|--------|-------|---------|
|            | 認定番号       | BLHS152530-D,DK,DKB   |             |        |       |         |
|            | 名称         | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット  |             |        |       |         |
|            | 申請型式       | 設置方式                  | 外形寸法(mm)    | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|            | UCM-9B1C-S | 根太上下地材設置              | 9×860×860   | 0.7    | -     | -       |
|            | UCM-9E3A-R | 根太上下地材設置              | 9×2990×2080 | 6.2    | -     | -       |
|            | UCM-9E3A-L | 根太上下地材設置              | 9×2990×2080 | 6.2    | -     | -       |
|            | UCM-9E4A-R | 根太上下地材設置              | 9×2380×2380 | 5.6    | -     | -       |
|            | UCM-9E1B-R | 根太上下地材設置              | 9×2990×1770 | 4.7    | -     | -       |
|            | UCM-9E1B-L | 根太上下地材設置              | 9×2990×1770 | 4.7    | -     | -       |
|            | UCM-9E2B-R | 根太上下地材設置              | 9×2680×1770 | 4.2    | -     | -       |
|            | UCM-9E2B-L | 根太上下地材設置              | 9×2680×1770 | 4.2    | -     | -       |
|            | UCM-9D1B-R | 根太上下地材設置              | 9×2990×1470 | 3.9    | -     | -       |
|            | UCM-9D1B-L | 根太上下地材設置              | 9×2990×1470 | 3.9    | -     | -       |
|            | UCM-9D2B-R | 根太上下地材設置              | 9×2380×1470 | 3.1    | -     | -       |
|            | UCM-9D2B-L | 根太上下地材設置              | 9×2380×1470 | 3.1    | -     | -       |
|            | UCM-9D3B-R | 根太上下地材設置              | 9×1770×1770 | 2.8    | -     | -       |
|            | UCM-9D3B-L | 根太上下地材設置              | 9×1770×1770 | 2.8    | -     | -       |
|            | UCM-9D4B-R | 根太上下地材設置              | 9×2080×1555 | 2.1    | -     | -       |
|            | UCM-9D4B-L | 根太上下地材設置              | 9×2080×1555 | 2.1    | -     | -       |
| UCM-9C1B-S | 根太上下地材設置   | 9×1770×860            | 1.3         | -      | -     |         |
| UCM-9B1B-S | 根太上下地材設置   | 9×860×860             | 0.7         | -      | -     |         |
| UCM-9EXB-R | 根太上下地材設置   | 9×2680~2990×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9EXB-L | 根太上下地材設置   | 9×2680~2990×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9DYB-R | 根太上下地材設置   | 9×2080~2380×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9DYB-L | 根太上下地材設置   | 9×2080~2380×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9DXB-R | 根太上下地材設置   | 9×1170~1770×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9DXB-L | 根太上下地材設置   | 9×1170~1770×1210~1770 | -           | -      | -     |         |
| UCM-9CYB-S | 根太上下地材設置   | 9×2080~2380×560~860   | -           | -      | -     |         |
| UCM-9CXB-S | 根太上下地材設置   | 9×1170~1770×560~860   | -           | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(39/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

| 申請型式              | 設置方式                 | 外形寸法(mm)          | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------|-------|---------|
| UCM-9BXB-S        | 根太上下地材設置             | 9×560~860×560~860 | -      | -     | -       |
| LCM-9E1B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2990×1770       | 4.7    | -     | -       |
| LCM-9E1B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2990×1770       | 4.7    | -     | -       |
| LCM-9E2B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2680×1770       | 4.2    | -     | -       |
| LCM-9E2B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2680×1770       | 4.2    | -     | -       |
| LCM-9D1B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2990×1470       | 3.9    | -     | -       |
| LCM-9D1B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2990×1470       | 3.9    | -     | -       |
| LCM-9D2B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2380×1470       | 3.1    | -     | -       |
| LCM-9D2B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2380×1470       | 3.1    | -     | -       |
| LCM-9D3B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×1770×1770       | 2.8    | -     | -       |
| LCM-9D3B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×1770×1770       | 2.8    | -     | -       |
| LCM-9D4B-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2080×1555       | 2.1    | -     | -       |
| LCM-9D4B-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×2080×1555       | 2.1    | -     | -       |
| LCM-9C1B-S        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×1770×860        | 1.3    | -     | -       |
| LCM-9B1B-S        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×860×860         | 0.7    | -     | -       |
| LCM-9EXB-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9EXB-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9DYB-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9DYB-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9DXB-R        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9DXB-L        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9CYB-S        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9CXB-S        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| LCM-9BXB-S        | スラブ上直接設置<br>根太上下地材設置 | 9×-×-             | -      | -     | -       |
| UFM-12EC-D2127(L) | 根太上下地材設置             | 12×2727×2076      | 7.6    | -     | -       |
| UTM-41-EA-S       | 根太上下地材設置             | 41×2379×2200      | 8.2    | -     | -       |

優良住宅部品の概要

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(40/41)

受付番号:25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                |                      |                 |        |       |         |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|--------|-------|---------|
|           | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |                 |        |       |         |
|           | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |                 |        |       |         |
|           | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                 |        |       |         |
|           | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)        | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
| 優良住宅部品の概要 | UTM-41-FA-S    | 根太上下地材設置             | 41×2985×2180    | 10.6   | -     | -       |
|           | UTM-41-FB-S    | 根太上下地材設置             | 41×2985×2990    | 15.4   | -     | -       |
|           | UTM-41-EB-S    | 根太上下地材設置             | 41×2379×2450    | 9.2    | -     | -       |
|           | UTM-41-FC-S    | 根太上下地材設置             | 41×3288×2450    | 13.1   | -     | -       |
|           | UTM-41-EC-S    | 根太上下地材設置             | 41×3288×3290    | 18.7   | -     | -       |
|           | UTM-12-EA-SD   | 根太上下地材設置             | 12×2379×2200    | 4.6    | -     | -       |
|           | UTM-12-FA-SD   | 根太上下地材設置             | 12×2985×2180    | 5.7    | -     | -       |
|           | UTM-12-FB-SD   | 根太上下地材設置             | 12×2985×2990    | 7.9    | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2000T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1515   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2010T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1515   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2030T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1515   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2050T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1515   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2530T | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1515 | 5      | -     | -       |
|           | YAP-12B-D2550T | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1515 | 5      | -     | -       |
|           | YAP-12B-D8010  | 根太上下地設置              | 11.7×908×604    | 4      | -     | -       |
|           | YAP-12B-D8030  | 根太上下地設置              | 11.7×908×604    | 4      | -     | -       |
|           | YAP-12B-D8050  | 根太上下地設置              | 11.7×908×604    | 4      | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1000  | 根太上下地設置              | 11.7×908×1818   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1010  | 根太上下地設置              | 11.7×908×1818   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1030  | 根太上下地設置              | 11.7×908×1818   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1050  | 根太上下地設置              | 11.7×908×1818   | 10     | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1530  | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1818 | 5      | -     | -       |
|           | YAP-12A-D1550  | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1818 | 5      | -     | -       |
|           | YAP-12A-D5000T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1212   | 7      | -     | -       |
|           | YAP-12A-D5010T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1212   | 7      | -     | -       |
|           | YAP-12A-D5030T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1212   | 7      | -     | -       |

# 暖・冷房システム(床暖房ユニット) 性能表示書 別紙(41/41)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(床暖房ユニット)の主要な性能等を以下に表示する。

|               |                |                      |                 |        |       |         |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|--------|-------|---------|
| 優良住宅部品の概要     | 認定企業名          | 武州ガス株式会社             |                 |        |       |         |
|               | 認定番号           | BLHS152530-D,DK,DKB  |                 |        |       |         |
|               | 名称             | 暖・冷房システム TES 床暖房ユニット |                 |        |       |         |
|               | 申請型式           | 設置方式                 | 外形寸法(mm)        | 質量(kg) | 電源(V) | 消費電力(W) |
|               | YAP-12A-D5050T | 根太上下地設置              | 11.7×908×1212   | 7      | -     | -       |
|               | YAP-12A-D5530T | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1212 | 4      | -     | -       |
|               | YAP-12A-D5550T | 根太上下地設置              | 11.7×452.5×1212 | 4      | -     | -       |
|               | YAP-12A-D7000  | 根太上下地設置              | 11.7×908×907.5  | 5      | -     | -       |
|               | YAP-12A-D7010  | 根太上下地設置              | 11.7×908×907.5  | 5      | -     | -       |
|               | YAP-12A-D7030  | 根太上下地設置              | 11.7×908×907.5  | 5      | -     | -       |
| YAP-12A-D7050 | 根太上下地設置        | 11.7×908×907.5       | 5               | -      | -     |         |
| YAP-12A-D7530 | 根太上下地設置        | 11.7×452.5×907.5     | 3               | -      | -     |         |
| YAP-12A-D7550 | 根太上下地設置        | 11.7×452.5×907.5     | 3               | -      | -     |         |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(1/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

|           | 認定企業名        | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|           | 認定番号         | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|           | 名称           | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
|           | 申請型式         | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要 | UCH-PA-L     | -                     | —×—×ホース長さ1.75m      | 1          | -                 |
|           | HCH-BD       | 屋外露出配管用               | 30×130×28.3         | 1.1        | -                 |
|           | HCH-BE       | 床用                    | 100×100×6           | 0.7        | -                 |
|           | HCH-BF       | 壁内埋込配管用               | 92×120×9.5          | 0.8        | -                 |
|           | HCH-PD-L     | -                     | —×—×ホース長さ1.2m       | 0.9        | -                 |
|           | HCH-PE-L     | -                     | —×—×ホース長さ2.0m       | 1.4        | -                 |
|           | HCH-PF-L     | -                     | —×—×ホース長さ3.0m       | 1.8        | -                 |
|           | HCH-PG-L     | -                     | —×—×ホース長さ2.0m       | 1.4        | -                 |
|           | FCH-BA       | 壁設置型                  | 130×90×398          | 1.1        | -                 |
|           | FCH-BB       | 床設置型                  | 100×100×69          | 0.7        | -                 |
|           | FCH-PA-L     | -                     | 63×70×1330          | 0.8        | -                 |
|           | FCH-PB-L     | -                     | 63×70×3130          | 1.2        | -                 |
|           | HCH-BA       | 屋外露出配管用               | 90×130×28.3         | 1.1        | -                 |
|           | HCH-BB       | 床用                    | 100×100×6           | 0.7        | -                 |
|           | HCH-BC       | 壁内埋込配管用               | 92×120×9.5          | 0.8        | -                 |
|           | HCH-PA-L     | -                     | 1200×-×-            | 0.9        | -                 |
|           | HCH-PB-L     | -                     | 2000×-×-            | 1.4        | -                 |
|           | HCH-PC-L     | -                     | 3000×-×-            | 1.8        | -                 |
|           | STT-10L07-CD | 床転がし、天井配管             | -×-×-               | 17.5       | -                 |
|           | SPT-7L-SE    | -                     | -×-×-               | -          | -                 |
|           | SPT-10L-SE   | -                     | -×-×-               | -          | -                 |
|           | SPT-7L-S     | -                     | -×-×-               | -          | -                 |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(2/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

|            | 認定企業名      | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|            | 認定番号       | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|            | 名称         | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
|            | 申請型式       | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要  | SPT-10L-S  | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | SPT-7N-I   | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | SPT-7N-IE  | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | SPT-10N-I  | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | SPT-10N-IE | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | LPT-7N-I   | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | LPT-7N-IE  | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | LPT-10N-I  | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | LPT-10N-IE | -                     | - x - x -           | -          | -                 |
|            | UPT-7N-I   | -                     | 26 × 33.5 × 50m     | 5.9        | -                 |
|            | UPT-7N-IE  | -                     | 28.5 × 33.5 × 50m   | 6          | -                 |
|            | UPT-10N-I  | -                     | 35 × 45.5 × 50m     | 7.9        | -                 |
|            | UPT-10N-IE | -                     | 37.5 × 45.5 × 50m   | 8.5        | -                 |
|            | IPT-7N-I   | -                     | 50m/巻 x - x -       | -          | -                 |
|            | IPT-7N-IE  | -                     | 50m/巻 x - x -       | -          | -                 |
|            | IPT-10N-I  | -                     | 50m/巻 x - x -       | -          | -                 |
|            | IPT-10N-IE | -                     | 50m/巻 x - x -       | -          | -                 |
|            | SPT-7M-I   | -                     | - x - x -           | 9.6        | -                 |
|            | SPT-7M-IC  | -                     | - x - x -           | 11.3       | -                 |
|            | SPT-10M-I  | -                     | - x - x -           | 11.5       | -                 |
| SPT-10M-IC | -          | - x - x -             | 13.2                | -          |                   |
| LPT-7M-I   | -          | - x - x -             | 9.6                 | -          |                   |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(3/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

| 優良住宅部品の概要   | 認定企業名       | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|             | 認定番号        | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|             | 名称          | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
|             | 申請型式        | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|             | LPT-7M-IC   | -                     | -x-x-               | 11.3       | -                 |
|             | LPT-10M-I   | -                     | -x-x-               | 11.5       | -                 |
|             | LPT-10M-IC  | -                     | -x-x-               | 13.2       | -                 |
|             | SPT-7L-CDC  | -                     | -x-x-               | 12         | -                 |
|             | SPT-10L-CDC | -                     | -x-x-               | 16.5       | -                 |
|             | SPT-7L-I    | -                     | -x-x-               | 5.5        | -                 |
|             | SPT-7L-IE   | -                     | -x-x-               | 5.8        | -                 |
|             | SPT-10L-I   | -                     | -x-x-               | 8.1        | -                 |
|             | SPT-10L-IE  | -                     | -x-x-               | 8.4        | -                 |
|             | SPT-7L-CD   | -                     | -x-x-               | -          | -                 |
|             | SPT-7L-CDE  | -                     | -x-x-               | 10.4       | -                 |
|             | SPT-10L-CD  | -                     | -x-x-               | 10.75      | -                 |
|             | SPT-10L-CDE | -                     | -x-x-               | 14.8       | -                 |
|             | LST10LS     | -                     | -x-x-               | -          | -                 |
|             | UST-7N-S    | -                     | 10.2×10.2×100m      | 3.9        | -                 |
|             | UST-10N-S   | -                     | 13.2×13.2×100m      | 5.2        | -                 |
| UST-13N-S   | -           | 17×17×100m            | 9.3                 | -          |                   |
| UST-10L-CD  | -           | 27.5×27.5×50m         | 7.7                 | -          |                   |
| UPT-7L-CD   | -           | 27.5×27.5×50m         | 10.9                | -          |                   |
| UPT-7L-DCD  | -           | 23×36.5×50m           | 10.2                | -          |                   |
| UPT-7L-CDE  | -           | 27.5×27.5×50m         | 11.6                | -          |                   |
| UPT-7L-DCDE | -           | 23×36.5×50m           | 10.9                | -          |                   |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(4/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

|            | 認定企業名        | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|            | 認定番号         | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|            | 名称           | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
|            | 申請型式         | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
| 優良住宅部品の概要  | UPT-7L-CDC   | -                     | 27.5×27.5×50m       | 11.6       | -                 |
|            | UPT-10L-CD   | -                     | 36×36×50m           | 14.7       | -                 |
|            | UPT-10L-DCD  | -                     | 23×36.5×50m         | 11.5       | -                 |
|            | UPT-10L-CDE  | -                     | 36×36×50m           | 15.4       | -                 |
|            | UPT-10L-DCDE | -                     | 23×36.5×50m         | 12.2       | -                 |
|            | UPT-10L-CDC  | -                     | 36×36×50m           | 15.4       | -                 |
|            | IPT-7L-CD    | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-7L-CDE   | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-7L-DCDE  | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-7L-CDC   | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-10L-CD   | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-10L-DCD  | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-10L-CDE  | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-10L-DCDE | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | IPT-10L-CDC  | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | UST-13L-S    | -                     | 17.2×17.2×100m      | 9.3        | -                 |
|            | IST-13L-S    | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|            | UPT-7L-S     | -                     | 10.3×20.5×100m      | 9.8        | -                 |
|            | UPT-7L-SE    | -                     | 10.3×20.5×100m      | 9.8        | -                 |
|            | UPT-10L-S    | -                     | 13.3×26.5×100m      | 13         | -                 |
| UPT-10L-SE | -            | 13.3×26.5×100m        | 13                  | -          |                   |
| IPT-7L-S   | -            | 50m/巻×-×-             | -                   | -          |                   |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(5/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

|           |              |                       |                     |            |                   |
|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|           | 認定企業名        | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|           | 認定番号         | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|           | 名称           | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
| 優良住宅部品の概要 | 申請型式         | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|           | IPT-10L-S    | -                     | 50m/巻×-×-           | -          | -                 |
|           | UPT-7L-I     | -                     | 30×37.5×50m         | -          | -                 |
|           | UPT-7L-IE    | -                     | 30×37.5×50m         | -          | -                 |
|           | UPT-10L-I    | -                     | 37×47.5×50m         | -          | -                 |
|           | UPT-10L-IE   | -                     | 37×47.5×50m         | -          | -                 |
|           | LPT-7L-I     | -                     | -×-×-               | 5.5        | -                 |
|           | LPT-7L-IE    | -                     | -×-×-               | 5.8        | -                 |
|           | LPT-10L-I    | -                     | -×-×-               | 8.1        | -                 |
|           | LPT-10L-IE   | -                     | -×-×-               | 8.4        | -                 |
|           | LST-13L-CD   | -                     | -×-×-               | 10.5       | -                 |
|           | LPT-7L-CD    | -                     | -×-×-               | 10.4       | -                 |
|           | LPT-7L-CDE   | -                     | -×-×-               | 10.75      | -                 |
|           | LPT-7L-DCD   | -                     | -×-×-               | 10.35      | -                 |
|           | LPT-7L-DCDE  | -                     | -×-×-               | 10.75      | -                 |
|           | LPT-7L-CDC   | -                     | -×-×-               | 12         | -                 |
|           | LPT-10L-CD   | -                     | -×-×-               | 14.8       | -                 |
|           | LPT-10L-CDE  | -                     | -×-×-               | 15.2       | -                 |
|           | LPT-10L-DCD  | -                     | -×-×-               | 11.5       | -                 |
|           | LPT-10L-DCDE | -                     | -×-×-               | 11.9       | -                 |
|           | LPT-10L-CDC  | -                     | -×-×-               | 16.5       | -                 |
| LST-13L-S | -            | -×-×-                 | 8.7                 | -          |                   |
| LST-6L-S  | -            | -×-×-                 | 2.6                 | -          |                   |

# 暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(6/6)

受付番号: 25-235

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

|           |            |                       |                     |            |                   |
|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名      | 武州ガス株式会社              |                     |            |                   |
|           | 認定番号       | BLHS152530-D,DK,DKB   |                     |            |                   |
|           | 名称         | 暖・冷房システム TES 搬送部材(配管) |                     |            |                   |
|           | 申請型式       | 設置方式                  | 外形寸法(mm)<br>(W×H×D) | 質量<br>(kg) | 消費電力<br>(50/60Hz) |
|           | LST-7L-S   | -                     | -×-×-               | 3.7        | -                 |
|           | LPT-7L-S   | -                     | -×-×-               | 8.5        | -                 |
|           | LPT-7L-SE  | -                     | -×-×-               | 9.3        | -                 |
|           | LPT-10L-S  | -                     | -×-×-               | 10.8       | -                 |
|           | LPT-10L-SE | -                     | -×-×-               | 11.6       | -                 |
|           | OCH-BE     | 壁内埋込型                 | 100×67×25           | 0.34       | -                 |
| OCH-CA    | 壁内埋込型      | 120×83×11.5           | -                   | -          |                   |
| OCH-OE    | 壁内埋込型      | 137×67×25             | -                   | -          |                   |
| OCH-PE-L  | 壁内埋込型      | 65×70×63.5            | 0.11                | -          |                   |