

暖・冷房システム 性能表示書

別表 H-1-1

2026 年 6 月 25 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		北海道ガス株式会社		認定番号		BLHS122530-D, DK, KKB				
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による										
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）										
熱源機		暖・冷房システム（ガス熱源機）		BLS HSB-a-1：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行）		適用				
		暖・冷房システム（石油熱源機）		BLS HSB-a-2：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
放熱部		暖・冷房システム（電気熱源機）		BLS HSB-a-3：2023（2024 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（ファンコンベクタ）		BLS HSB-b-5：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（コンベクタ・ラジエータ）		BLS HSB-b-6：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機）		BLS HSB-b-7：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		適用				
		暖・冷房システム（床暖房ユニット）		BLS HSB-b-8：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（天井暖房ユニット）		BLS HSB-b-9：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（蓄熱暖房器）		BLS HSB-b-10：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		—				
		暖・冷房システム（衣類乾燥機（温水式））		BLS HSB-b-11：2026（2026 年 4 月 15 日公表・施行）		適用				
		暖・冷房システム（搬送部材（配管））		BLS HSB-c-1：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）		適用				
機能性		快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること						適合		
		身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高温となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること、衣類乾燥機（温水式）は閉じた扉を内側から開けられる構造であること、誤操作防止機能を有していること						適合		
		経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること						適合		
環境に対する配慮 （〇は適用された事項を示す）		〇	製造場の活動における環境配慮		〇	材料の調達時等における環境配慮		適合		
		〇	製造・流通時における環境配慮		〇	施工時における環境配慮				
		〇	使用時における環境配慮		〇	更新・取外し時における環境配慮				
		〇	処理・処分時における環境配慮							
適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること						適合		
優良住宅部品の性能等		要求性能及び評価結果等		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合		
						無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、電気パネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9) 以外の部分又は機能の瑕疵 2年		適合		
				確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合		
						維持管理のしやすさに配慮されていること		適合		
				適切な維持管理への配慮		補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合	
						生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合		
				確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること				適合
						維持管理等の体制が構築されていること				適合
						維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合
				適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合
施工方法・納まり等が明確になっていること						適合				
情報提供		基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること		適合				
		使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合				
		維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合				
		施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合				
主要性能についての特記		環境保全（B L-bs*） 付加基準		暖・冷房システム（ガス熱源機）		暖房熱効率は定格出力時 86%以上であり、かつ、1/4 部分出力時 70%以上である		適合		
				暖・冷房システム（石油熱源機）		連続給湯効率は 95%以上であり、モード熱効率は 86.9%以上である		—		
		健康生活（B L-bs*） 付加基準 ※浴室暖房乾燥機の良好な温熱環境の実現に資する性能		暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機）		一定の条件下での浴室で暖房機運転開始後 15 分以内に作用温度が 18℃以上に達する		適合		
		労働軽減（B L-bs*）		暖・冷房システム（衣類乾燥機（温水式））		家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有する住宅部品である				
設計コンセプト、特徴等										
備考										

* B L-bs：Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(1/4)

受付番号:26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	北海道ガス株式会社						
認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB						
名称	暖・冷房システム TES ガス熱源機						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
HT4222BRSSW6PN	屋外壁掛型設置	750×480×250	36	210	30	60.7	○
HT4222BRS5SW6PN	屋外壁掛・PS標準設置	750×480×250	36	245	30	60.7	○
HT4222BRS4SW6PN	屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
HT4222BRS8SW6PN	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
HT4222BRS9SW6PN	屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
HT4222BRS0SW6PN	PS扉内設置(給排気延長)	750×480×250	36	245	30	60.7	○
HT4222BRSSW6CN	屋外壁掛型設置	750×480×250	35	210	30	60.7	○
HT4222BRS5SW6CN	屋外壁掛・PS標準設置	750×480×250	35	245	30	60.7	○
HT4222BRS4SW6CN	屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
HT4222BRS8SW6CN	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
HT4222BRS9SW6CN	屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
HT4222BRS0SW6CN	PS扉内設置(給排気延長)	750×480×250	35	245	30	60.7	○
HT4222BRSSW3PMN	屋外壁掛型設置	750×480×250	34	175	30	57.8	○
HT4222BRS5SW3PMN	屋外壁掛・PS標準設置	750×480×250	34	195	30	57.8	○
HT4222BRS4SW3PMN	屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	34	195	30	57.8	○
HT4222BRS8SW3PMN	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	34	195	30	57.8	○
HT4222BRS9SW3PMN	屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	34	195	30	57.8	○
HT4222BRSSW3CMN	屋外壁掛型設置	750×480×250	32.5	175	30	57.8	○
HT4222BRS5SW3CMN	屋外壁掛・PS標準設置	750×480×250	32.5	195	30	57.8	○
HT4222BRS4SW3CMN	屋外壁掛・PS扉内設置(前方排気)	750×480×250	32.5	195	30	57.8	○
HT4222BRS8SW3CMN	PS扉内設置(後方排気)	750×480×250	32.5	195	30	57.8	○
HT4222BRS9SW3CMN	屋外壁掛・PS扉内設置(上方排気)	750×480×250	32.5	195	30	57.8	○
HT4223LRSSW3CN	屋外据置設置	900×250×450	36	230	30	60.7	○
GT4223BRSAW6C	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	225/225	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS2AW6C	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコーブ設置型	750×480×240	40	245/245	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS4AW6C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	230/230	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS8AW6C	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	250/250	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS9AW6C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	260/260	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS1AW6C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	255/255	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRSSW6C	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	225/225	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS2SW6C	屋外壁掛型、 PS標準・扉内設置型、アルコーブ設置型	750×480×240	40	245/245	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
GT4223BRS4SW6C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	230/230	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(2/4)

受付番号:26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	北海道ガス株式会社						
	認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB						
	名称	暖・冷房システム TES ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GT4223BRS8SW6C	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	250/250	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS9SW6C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	260/260	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS1SW6C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	255/255	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSAW3C	屋外壁掛型、 PS標準設置型	750×480×240	40	215/215	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS2AW3C	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコープ設置型	750×480×240	40	235/235	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS4AW3C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	220/220	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS8AW3C	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	240/240	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS9AW3C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	250/250	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS1AW3C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	245/245	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSSW3C	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	215/215	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS2SW3C	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコープ設置型	750×480×240	40	235/235	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS4SW3C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	220/220	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS8SW3C	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	240/240	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS9SW3C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	250/250	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS1SW3C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	245/245	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSAWC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	205/205	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSSWC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	205/205	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSAC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	205/205	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS2AC	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコープ設置型	750×480×240	40	225/225	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS4AC	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	210/210	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS8AC	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	230/230	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS9AC	PS標準・扉内設置型、上 方排気延長型	750×480×240	40	240/240	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS1AC	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	235/235	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRSSC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	205/205	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS2SC	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコープ設置型	750×480×240	40	225/225	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS4SC	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	210/210	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS8SC	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	750×480×240	40	230/230	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(3/4)

受付番号:26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	北海道ガス株式会社						
	認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB						
	名称	暖・冷房システム TES ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	GT4223BRS9SC	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	240/240	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT4223BRS1SC	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	235/235	24	給湯:44.2暖房:15.0 同時:58.6	○
	GT2823BRS AW3C	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	210/210	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS2AW3C	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコーブ設置型	750×480×240	40	225/225	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS4AW3C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	220/220	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS9AW3C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	235/235	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS1AW3C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	230/230	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRSSW3C	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	210/210	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS2SW3C	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコーブ設置型	750×480×240	40	225/225	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS4SW3C	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	220/220	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS9SW3C	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	235/235	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS1SW3C	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	230/230	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRSAC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	200/200	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS2AC	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコーブ設置型	750×480×240	40	215/215	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS4AC	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	210/210	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS9AC	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	225/225	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS1AC	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	220/220	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRSSC	屋外壁掛型、PS標準設置型	750×480×240	40	200/200	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS2SC	屋外壁掛型、PS標準・扉内設置型、 アルコーブ設置型	750×480×240	40	215/215	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS4SC	PS標準・扉内設置型	750×480×240	40	210/210	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS9SC	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	750×480×240	40	225/225	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	GT2823BRS1SC	PS標準・扉内設置型、 前方排気延長型	750×480×240	40	220/220	16	給湯:29.4暖房:15.0 同時:44.1	○
	FT4215ARS0AW6Q	屋外設置強制給排気	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	FT4215ARS0SW6Q	屋外設置強制給排気	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	FT4215ARS0AW3Q	屋外設置強制給排気	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	FT4215ARS0SW3Q	屋外設置強制給排気	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	FT2815AFSAQ	屋内壁掛設置	750×480×240	37	255/285	16	給湯:33.4暖房:16.9 同時:50.3	-

暖・冷房システム(ガス熱源機) 性能表示書 別紙(4/4)

受付番号:26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(ガス熱源機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	北海道ガス株式会社						
	認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB						
	名称	暖・冷房システム TES ガス熱源機						
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	出湯能力 (最大時) (l/min)	表示ガス消費量 (kW)	環境保全 (BL-bs)
	FT4215AFSAQ	屋内壁掛設置	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	FT4215AFSSQ	屋内壁掛設置	750×480×240	38	280/310	24	給湯:50.0暖房:16.9 同時:66.9	-
	HD2825AFSQ	屋内壁掛設置	750×480×250	33.5	160	30	51.4	-

暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(浴室暖房乾燥機)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	北海道ガス株式会社					
認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB					
名称	暖・冷房システム TES 浴室暖房乾燥機					
申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	暖房能力 (kW/V)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)	健康生活 (BL-bs) 良好な温熱環境の 実現
HBD-3326KCSK-P	天井埋込型	200×517×418	3.3	7	36	○
HBD-3326KCSK-JP	天井埋込型	200×517×418	3.3	7	36	○
HBD-3326KCSKJ2P	天井埋込型	218×507×697	3.3	9.5	39	○
HBD-3326KCSKJ3P	天井埋込型	218×597×697	3.3	9.5	44	○
HBD-3326KCS-P	天井埋込型	210×404×394	3.3	5.8	28	○
HBD-4126ACSK-JP	天井埋込型	198×470×518	4.1	8.5	51	○
HBD-4126ACSKJ2P	天井埋込型	220×527×831	4.1	11.5	42	○
HBD-4126ACSKJ3P	天井埋込型	220×257×831	4.1	11.5	46	○

暖・冷房システム(衣類乾燥機(温水式)) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(衣類乾燥機(温水式))の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	北海道ガス株式会社						
	認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB						
	名称	暖・冷房システム TES 衣類乾燥機(温水式)						
	申請型式	外形寸法(mm)(W×H×D)	質量(kg)	乾燥機容量(kg)	乾燥時間(分)	風量(m³/h)	騒音(dB)	消費電力(50/60Hz)
	HDR-2726AS9	710×650×647	35	9	210	3.8/3.9	48	285W/370W
	HDR-2726AS6	710×650×567	33	6	130	3.8/3.9	48	260W/345W

暖・冷房システム(搬送部材(配管)) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 26-041

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システム(搬送部材(配管))の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	北海道ガス株式会社			
	認定番号	BLHS122530-D,DK,DKB			
	名称	暖・冷房システム TES 搬送部材(配管)			
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm) (W×H×D)	質量 (kg)	消費電力 (50/60Hz)
	OCH-BE-7	壁内埋込型	100×67×25	0.34	－
	OCH-BE-10	壁内埋込型	100×67×25	0.34	－